

2302-440117-04-01-547001

# 广州市发展和改革委员会文件

穗发改投批〔2023〕187号

## 广州市发展和改革委员会关于从化区鳌头镇 上西村等17个行政村农村供水“三同五化” 改造提升工程可行性研究报告的复函

市水务局：

送来《广州市水务局关于申请审批从化区鳌头镇上西村等17个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程可行性研究报告的函》（穗水规计函〔2023〕90号）及相关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、根据市政府投资工程建设项目建设方案联审决策水务专

业委员会 2023 年第十五次会议审议意见,原则同意实施从化区鳌头镇上西村等 17 个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程(项目代码: 2302-440117-04-01-547001)。

二、建设规模和建设内容:项目位于从化区鳌头镇,新建 DN25—DN200 供水管 349.78 千米,新建 12 座净水设备(总规模 1625 立方米/天),4 座小型加压泵站(总规模 868 立方米/天)。其中:新建 DN25 供水管 95.46 千米、DN40 供水管 86.25 千米、DN65 供水管 62.67 千米、DN80 供水管 45.03 千米、DN100 供水管 28.71 千米、DN150 供水管 28.14 千米、DN200 供水管 3.52 千米;新建 1 座 25 立方米/天净水设备、1 座 50 立方米/天净水设备、3 座 100 立方米/天净水设备、1 座 125 立方米/天净水设备、2 座 150 立方米/天净水设备、2 座 175 立方米/天净水设备、1 座 200 立方米/天净水设备、1 座 275 立方米/天净水设备;新建 1 座 75 立方米/天小型加压泵站、1 座 120 立方米/天小型加压泵站、1 座 253 立方米/天小型加压泵站、1 座 420 立方米/天小型加压泵站。

三、投资估算及资金来源。项目总投资估算为 20933 万元,其中:工程费 17488 万元、工程建设其他费用 1895 万元、预备费 1550 万元。根据《广州市农村供水“三同五化”改造提升工程实施方案》和《广州市水务局关于印发广州市农村供水“三同五化”改造提升工程近期建设计划的通知》出资原则,农村供水管网建设由市财政、从化区财政按 8:2 比例出资。按此,本项目建设所需资金由市财政出资 16746 万元、从化区财政出资 4187 万元。请

按限额设计要求开展后续初步设计和概算编制等工作，并将初步设计及概算批复文件抄送我委。

四、建设管理模式。项目由市水务局统筹，从化区水务局组织实施。

五、建设工期。本项目建设工期为 22 个月。

六、招标事项。本项目建安工程、勘察、设计和监理必须采用委托方式进行公开招标（详见附件）。

七、本审批文件有效期 2 年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前 3 个月内向我委申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：广州市工程招标核准意见表



附件

## 广州市工程招标核准意见表

项目名称：从化区鳌头镇上西村等 17 个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程

审批部门核准意见							
招标项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	委托 招标	自行 招标	公开 招标	邀请 招标	
建安工程	核准		核准		核准		
勘察	核准		核准		核准		
设计	核准		核准		核准		
监理	核准		核准		核准		

审批部门核准意见说明：

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》和《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，本项目的建安工程、勘察、设计和监理必须进行公开招标。



发展和改革委员会  
审批部门盖章  
2023年7月31日

公开方式：主动公开

抄送：市财政局、市统计局、从化区政府。

广州市发展和改革委员会办公室

2023年7月31日印发

