


说明:

- 该层均压带是采用建筑物的梁、楼板内的主筋焊接连通成网格状。
- 图中标有 () 的地方表示该层均压带与柱内主筋及柱下方桩基、桩基承台主筋焊接连通,并通过柱内主筋引上(下)至上一面(下一层)的均压带,与上一面(下一层)的均压带焊接连通。
- 横竖均压带相交的地方均焊接连通。

图 例



设备材料表

序号	符号	名 称	型号及规范	单位	数量	备 注
1		均压带	Φ16热镀锌圆钢	米	250	

广州汇隽电力工程设计有限公司				110kV中船II(扬帆)输变电 工程		施工图	设计阶段
批 准	林炜涛	校 核	林佑华	首层(1.5m)均压带平面布置图			
审 核	黄 兴	设 计	王伟杰				
日 期	2021年03月		比 例	1:130		图 号	B180059S-D0105-12