



电缆排管转角井平面图

说明:

1. 井内设置 $\phi 200$ PVC管集水口,纵向集水口坡度不少于0.5%。
2. 施工后电缆井侧作业面宜先回填,压实后再作路面恢复,恢复后高度应与市政路面标高一致。
3. 井盖板设置电缆标志牌。
4. 各层电缆之间宜用复合支架作为电缆支承。
5. 本图中盖板须增加防盗功能。

广州汇隼电力工程设计有限公司						中船II站施工临电台架 工程		施工图	设计阶段
批准	祝毅	梁子健	校核	林泽容	张承禹	1层3列排管(行人)转角井平面图			
审核			设计	张承禹	张承禹				
日期			制图	张承禹		图号	B180059S-D0109-15	营业部	
			比例						