



专业	日期	会签	日期
专业	日期	会签	日期
专业	日期	会签	日期
专业	日期	会签	日期




1-1 剖面图 1:100



平面图 1:100

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称: 广东百安建设科技集团有限公司
业务范围: 消防设施工程设计专项
资质证书编号: A144015225(甲级)
有效期至: 2023年12月31日



2-2 剖面图 1:100

说明:
1、消火栓箱规格采用700X240X1000mm(长X宽X高),参考《室内消火栓安装》(04S202/8页)“甲型双栓室内消火栓箱”制作。但内部布局改为三层布置,一、二层高度均为250mm,三层高度为500mm,一层布置专用扳手,二层布置多功能水枪,三层布置两根DN65 L=25m衬胶水龙带水龙带,专用扳手及多功能水枪均采用横放布置,三层水龙带布置按04S202/8要求。
二、消火栓箱体与门组件均采用304不锈钢板制作,钢板厚度为1.2mm。应由专业生产厂家加工制作,订货时应说明是户外型,不得采用户内型,箱底设置φ12mm泄水孔,其他不得开设任何穿管孔洞。
三、室外消火栓箱基础换填及配筋详见结构图纸。
四、未尽事宜按《广东电网变电站精细化设计施工工艺标准》及国家现行有关规定执行。

<div></div> 广东百安建设科技集团有限公司					工程名称	110千伏中船?输变电工程			
建设部颁发证号	A144015225		证书等级	甲		兴建单位	设计阶段	施工图	
审 定	刘兆军		设 计	杨小龙		室外消火栓箱大样图	比 例		
审 核	刘兆军		制 图	杨小龙			图 别	消防水施	
总负责人	李 建		校 对	李伟超				图 号	B180059S-S0501-10
工种负责	谢 峰			文档编码				BAXF-B180059S-202012	