



注： 1.本层喷头水平高度与主变油枕的中心线高度持平。
2.本图仅供参考，具体施工时应按现场情况调整。

 广东百安建设科技集团有限公司				工程名称	110千伏中船II轮变电工程			
建设部颁发证书 A144015225		证书等级	甲	建设单位	图纸内容	水喷雾灭火系统4.70m层平面图	设计阶段	施工图
审 定	刘兆军	设 计	杨小龙				比 例	1:100
审 核	刘兆军	制 图	杨小龙				图 别	消防水施
总负责人	李 建	校 对	李伟超				图 号	B1800595-30502-05
工种负责	谢 峰	文档编码	BAWF-B1800595-202012				日 期	2023.03