编号	名称	型号及规格	单位	数量	材料	备注
16	水泵接合器	SQS/150PN1.6	套	3		
15	操作指示牌		批	1		
14	柔性防水套管	DN150	个	9		
13	立管预制件及基座		套	18		土建开列
12	钢制法兰	DN80	对	4		配套紧固件及垫片
11	钢制法兰	DN100	对	14		配套紧固件及垫片
9	钢制法兰	DN150	对	4		配套紧固件及垫片
8	高速离心式水雾喷头	ZSTWB-43-120	个	36		
7	高速离心式水雾喷头	ZSTWB-26.5-120	个	36		
6	高速离心式水雾喷头	ZSTWB-21.5-90	个	52		
5	内外壁热镀锌钢管	DN32	m	120	Q235B	
4	内外壁热镀锌钢管	DN50	m	80	Q235B	
3	内外壁热镀锌钢管	DN80	m	70	Q235B	
2	内外壁热镀锌钢管	DN100	m	60	Q235B	
1	内外壁热镀锌钢管	DN150	m	180	Q235B	

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广东百安建设科技集团有限公司
业务范围:消防设施工程设计专项
资质证书编号:A144015225(甲级)
有效期至:2023年12月31日

广东百安建设科技集团有限公司				工程名称	110千伏中船II输变电工程		
建设部颁发证号 A144015225		证书等级	甲	兴建单位		设计阶段	施工图
审定	刘兆军	设计	杨小龙			比例	
审核	刘兆军	制图	杨小龙	图纸内容	材料表(水喷雾)	图别	消防水施
总负责人	李建	校对	李伟超			图号	B180059S-S0502-09
工种负责	谢峰	文档编码	BAXF-B131017S-201707			日期	2023.03