



10	水喷雾泵稳压泵控制柜		台	1	
9	消防栓泵稳压泵控制柜		台	1	
8	水喷雾泵控制柜	2台水喷雾泵同柜	台	1	
7	双电源切换柜	满足55kW、45kW各一台泵同时启动	台	1	250A
6	消防栓泵控制柜	2台消防栓泵同柜	台	1	
5	雨淋阀	DN150 PN1.2	台	3	
4	气压罐设备	SQL800-1.6	套	2	
3	水喷雾稳压设施	XW(L)Ⅱ-1.5-74-ADL	套	1	Q=1.5L/s,H=74m,N=2.2kW 详见标准图集17S205 P/16
	消防栓稳压设施	XW(L)Ⅱ-1.5-66-ADL	套	1	Q=1.5L/s,H=66m,N=2.2kW 详见标准图集17S205 P/16
2	消防栓泵	XBD5/50-150D/2	台	2	Q=50L/s,H=65m,N=45kW
1	水喷雾泵	XBD7.5/50-150D/3	台	2	Q=50L/s,H=75m,N=55kW
编号	名 称	型号及规格	单位	数量	备 注

 广东百安建设科技集团有限公司				工程名称	110千伏中船II轮变电工程		
建设部颁发证书号		证书等级	甲	建设单位	图纸内容	设计阶段	施工图
审 定	刘兆军	设 计	杨小龙			比 例	1:125
审 核	刘兆军	制 图	杨小龙	图 别		消防水池	
总负责人	李 建	校 对	李伟超	图 号		880905-3003-02	
工种负责	谢 峰	文档编码	BAXF-B180095-20012	日 期		2023.03	