


广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称: 广东百安建设科技集团有限公司
业务范围: 消防设施工程设计专项
资质证书编号: A144015225(甲级)
有效期至: 2023年12月31日

消防水泵基础布置平面图1:125

10	水喷雾泵稳压泵控制柜		台	1	
9	消防栓泵稳压泵控制柜		台	1	
8	水喷雾泵控制柜	2台水喷雾泵同柜	台	1	
7	双电源切换柜	满足55kW、45kW各一台泵同时启动	台	1	250A
6	消防栓泵控制柜	2台消防栓泵同柜	台	1	
5	雨淋阀	DN150 PN1.2	台	3	
4	气压罐设备	SQL800-1.6	套	2	
3	水喷雾稳压设施	XW(L) II-1.5-74-ADL	套	1	Q=1.5L/s,H=74m,N=2.2kW 详见标准图集7S205 P/16
	消防栓稳压设施	XW(L) II-1.5-66-ADL	套	1	Q=1.5L/s,H=66m,N=2.2kW 详见标准图集7S205 P/16
2	消防栓泵	XBD5/50-150D/2	台	2	Q=50L/s,H=65m,N=45kW
1	水喷雾泵	XBD7.5/50-150D/3	台	2	Q=50L/s,H=75m,N=55kW
编号	名称	型号及规格	单位	数量	备注



 广东百安建设科技集团有限公司		工程名称	110千伏中船II输变电工程	
建设部颁发证书号: A144015225	证书等级: 甲	建设单位		设计阶段: 施工图
审定: 刘兆军	设计: 杨小龙	图纸内容		比例: 1:125
审核: 刘兆军	制图: 杨小龙		消防水池基础布置平面图	图号: 8000295-S203-01
总负责人: 李 建	校对: 李伟超			日期: 2023.03
工种负责: 谢 峰	文档编码: BAF-B180295-20202			