



雨淋阀大样图

2. 雨淋阀组的排水应在地下安装DN100镀锌钢管将阀组各排水管连接以收集各排水管的水, 然后经该管集中就近排至排水沟。

 广东百安建设科技集团有限公司			工程名称	110千伏中船II输变电工程		
建设部颁发证书号	A144015225	证书等级	甲	兴建单位 图纸内容 水泵房管道轴侧图及雨淋阀安装大样图	设计阶段	施工图
审 定	刘兆军	设计	杨小龙		比 例	1:100
审 核	刘兆军	制 图	杨小龙		图 别	消防水施
总负责人	李 建	校 对	李伟超		图 号	B180059S-S0603-04
工种负责	谢 峰	文档编码	BAX-B180059S-202012		日 期	2023.03