


桩承台顶标高

柱配筋表

 广州汇隼电力工程设计有限公司				110kV中船Ⅱ（扬帆）输变电 工程		施工图		设计阶段	
批准		蔡健威	校核	陈瑜	事故油池				
审核		李建芳		卢景津					
		张松青		张俊明					
日期		2023年05月		比例	按图示		图 号		B180059S-T0302-06a

编号	桩径说明	承台类型	承台厚度	平面尺寸				承台配筋		备注
			H ₁	A	A ₁	B	B ₁	①	②	
CT1-4	1#300	一批承台	600	700	350	700	350	±12@200	±12@200	

			审 核	李建芳	设计	卢景津	张俊明	桩基定位图	
				张松青	设计	张俊明	张俊明	柱定位图	
专 业	会 签	日 期	日 期	2023年05月	比 例	按图示	图 号	B180059S-T0302-06a	