



三层 (11.000米) 平面图 1:100

说明:

1. 本图尺寸单位为毫米(mm), 标高单位为米(m);
2. 门垛墙除标明外均为100mm;
3. 开孔尺寸为宽 X 高, 楼板开孔位置及尺寸详结施;
4. 电气箱体嵌墙安装箱底边距地1300mm, 箱面统一平砖墙面安装。
5. 所有电气房间防火门均应贴门洞外边缘安装, 保证能够 180° 开启。
6. 图中各专业的预留孔及埋管, 土建施工单位应要求各专业施工技术人员核对无误后, 方可施工。

广东省建设工程勘察设计专用章  
单位名称: 广州汇隼电力工程设计有限公司  
业务范围: 电力行业(变、配、送、变、配、送)工程、送电工程、专业乙级  
资质证书编号: A244034970  
有效期至: 2023年12月31日

广州汇隼电力工程设计有限公司			
110KV中船II(扬帆)输变电		工程	施工图
批准	蔡健威	三层 (11.000米) 平面图	设计 阶段
审核	蔡永辉		
校核	张松青		
设计	卢景津		
2023年05月	比例	1:100	图号
			B180059S-T0303-06a