

污、废系统图

雨水系统图

主变排油系统图

空调排水系统图

说明:

1. 本图中尺寸除标高以米为单位, 其余尺寸均以毫米为单位.
2. 污水管、雨水管和冷凝管小于DN300用PVC管, 大于等于DN300用PVC双壁波纹管。主变排油管和潜水排污泵出水管采用镀锌钢管。
3. 地漏篦子顶面比地面低5~10mm, 室内地面以0.01的坡度破向地漏, 检查口高出楼板1米。
4. 给排水管穿墙壁或楼板时设防水套管, 穿墙套管应与墙壁面齐平, 穿楼板套管底面与楼板平齐, 上面高出板面20mm, 预埋钢套管做法详02S404-P15~25.
5. 消防给、排水系统图详见消防部分。

广州汇隼电力工程设计有限公司					110kV中船Ⅱ（扬帆）输变电 工程		施工图	设计阶段
批准	蔡健威	李健天	校核	孟秀荣	袁嘉和	排水系统图		
审核	李建芳	李松	设计	袁嘉和	袁嘉利			
日期	2021年03月		比例	1:100		图号	B180059S-T0309-12	