


电气说明:

1. 在上元岗F3上岑干#52杆旁新种12米副杆并安装柱上断路器开关;
2. 由新装柱上断路器开关新敷设ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm²电缆190米至天河区教育局长兴路箱式高压室(新建)G01柜;
3. 由天河区教育局长兴路箱式高压室G03柜(新建)新敷设ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm²电缆10米至天河区教育局长兴路1号箱变变压器高压侧;
4. 由天河区教育局长兴路箱式高压室G04柜(新建)新敷设ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm²电缆170米至天河区教育局长兴路2号箱变高压室G01柜;

 广东中网电力有限公司				广州市天河区教育局		施工图 设计阶段	
批准	刘建	设计		10kV外缆走向图			
审核	何杰夫	制图					
校核	罗华李	日期	2022年12月	需求单号	08000080000049356438	版次序号	1-06