

# 广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装 定标报告

## 一、工程概况

- 项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装
- 工程建设地点：本项目位于广州市珠江新城城西片区，项目东侧中山大学眼科中心，南侧为汇美大厦，西侧为广东省人民检察院，北侧为天河第一小学。
- 招标单位：深圳湾区城市建设发展有限公司
- 招标方式：公开招标
- 最高投标限价：人民币 6000000 元。

## 二、评标情况

本项目评标工作于 2023 年 12 月 12 日在广州公共资源交易中心第 27 评标室进行，复核评标工作于 2023 年 12 月 20 日在广州公共资源交易中心第 7 评标室进行。本项目评标方法采用评定分离的评标及定标办法。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行评审，并向定标委员会推荐合格的中标候选人。

根据招标文件规定，评标委员会评出合格的投标人全部进入定标阶段；按其统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）大小排位向招标人推荐不排序的合格的中标候选人，推荐结果如下：

| 统一社会信用代码           | 投标人名称        | 投标报价（人民币/元）   |
|--------------------|--------------|---------------|
| 91441900708017879M | 快意电梯股份有限公司   | ¥4,406,718.00 |
| 91442000618132742R | 蒂升电梯(中国)有限公司 | ¥4,965,600.00 |
| 91310000625901263C | 迅达(中国)电梯有限公司 | ¥5,227,600.00 |
| 91440101618437239Q | 日立电梯(中国)有限公司 | ¥5,099,999.93 |
| 91440101618424147G | 广州奥的斯电梯有限公司  | ¥5,168,768.00 |
| 91310000607205141H | 上海三菱电梯有限公司   | ¥5,906,100.00 |

## 三、定标程序及情况

### （一）定标委员会的组建情况和组成

本项目的定标委员会由招标人组建，成员为 7 人组成，具体名单如下：

| 组长 | 成员 |
|----|----|
|    |    |

本项目整个定标工作在广州公共资源交易中心见证下进行。

### （二）定标情况

定标工作于 2024 年 1 月 3 日 11 时 00 分在广州公共资源交易中心第 20 评标室进行。本项目采用一次性票决法在评标委员会推荐合格的中标候选人中择优确定中标人：

1、定标委员会根据招标文件规定的定标因素,对合格的中标候选人投标文件进行比较,并进行一次性票决（记名投票）（详见《票决汇总表》）。票决结果如下：

| 票决结果         | 投标人名称        |
|--------------|--------------|
| 得票最多的合格中标候选人 | 蒂升电梯(中国)有限公司 |

2、定标委员会根据招标文件规定的定标原则确定中标人，结果如下：

| 结论  | 投标人名称        | 投标报价（元）       |
|-----|--------------|---------------|
| 中标人 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | ¥4,965,600.00 |

定标委员会全体成员（签名）：

2024 年 1 月 3 日

# 广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装 定标监督报告

## 一、定标委员会组建情况

本项目的定标委员会由招标人依法组建，共有 7 人组成。定标委员会的组建符合招标文件规定。

## 二、定标程序及情况

### 1、定标程序

定标工作于 2024 年 1 月 3 日 11 时 00 分在广州公共资源交易中心第 20 评标室进行。本项目采用一次性票决法在评标委员会推荐的合格中标候选人中票决确定中标人。

### 2、定标情况

定标工作由定标委员会负责。整个定标工作在广州公共资源交易中心电子见证下全封闭的状态进行。

定标委员会成员按照招标文件规定的定标因素，对合格的中标候选人投标文件进行比较，并进行一次性票决（记名投票）。各合格的中标候选人的得票及评语详见《定标评语》及《票决汇总表》。

自投票开始至最终排名统计结果公布期间，未出现任何人非法干预、影响投票过程，以及透露、协商、改变投票结果，使用通信联络工具等异常情况。

## 三、结论

该项目定标委员会按招标文件既定的定标方法定标，定标方法及定标过程未出现不公平、不公正的情形，符合法规及招标文件的相关规定。定标全过程未发现有违反保密和定标纪律的行为。

监督小组签字：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语  |
|-------------------|---|
| 日立电梯（中国）有限公司      | <p>投标人同类业绩（安装、供货）在建筑高层及梯速两项重要技术指标中相对较优。</p> <p>可保证在正常电源电压±15%条件下运行。</p> <p>国内总供型号。</p> <p>投标报价相对较低（居中）。</p> |
| 广州奥的斯电梯有限公司       | <p>投标人同类业绩（安装）在建筑高层这一项指标中相对较低。</p> <p>售后服务响应时间不明确。</p> <p>投标报价相对较高。</p>                                     |
| 上海三菱电梯有限公司        | <p>投标人同类业绩（安装、供货）在建筑高层及梯速两项重要技术指标中相对较优。</p> <p>轿厢尺寸不满足招标文件要求，XDT-1载重1.8t，不满足招标文件要求。</p> <p>投标报价在6家中最高。</p>  |

定标委员签名

日期：2024年1月3日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语   |
|-------------------|--|
| 快意电梯股份有限公司        | 投标人同类业绩（安装、供货）在建筑高度及梯速两项技术指标中相对较差；<br>垂直电梯主要部件（曳引机、安全钳、限速器非原厂品牌）响应度较低；设计寿命15年，低于招标文件要求。<br>招标报价在6家中最低。 |
| 蒂升电梯（中国）有限公司      | 投标人同类业绩（安装、供货）在建筑高度及梯速两项重要技术指标中相对较优。<br>所有产品均为全球统一产品。<br>提供驻点服务，20分钟响应故障。<br>招标报价相对较低。                 |
| 迅达（中国）电梯有限公司      | 投标人同类业绩（安装、供货）在建筑高度及梯速两项重要技术指标中相对较优。<br>所有产品均为全球统一产品，引领行业 SaIS 检验。<br>售后地点距项目在1公里以内。<br>招标报价相对较高。      |

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语                                   |
|-------------------|--------------------------------------|
| 快意电梯股份有限公司        | 该部件不满足原厂品牌要求，设计寿命不满足招标文件要求，无完善的质量保证。 |
| 蒂升电梯(中国)有限公司      | 投标文件齐全，符合要求，满足招标文件要求。                |
| 迅达(中国)电梯有限公司      | 投标文件齐全。                              |

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语                               |
|-------------------|----------------------------------|
| 日立电梯(中国)有限公司      | 售后服务, 响应速度等一般。                   |
| 广州奥的斯电梯有限公司       | 不符合招标文件规定, 且产品也是通用相关产品。响应时间并不明确。 |
| 上海三菱电梯有限公司        | 不符合招标文件相关要求, 且对产品参数不符合招标文件, 报价高。 |

定标委员签名:

日期: 2024 年 1 月 3 日

### 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位<br>名称（不排序） | 评语   |
|-----------------------|--|
| 日立电梯(中国)有限公司          | 投标报价居中间<br>资信满足要求，且业绩较好<br>性能满足招标文件要求                        |
| 广州奥的斯电梯有限公司           | 投标报价居中间<br>资信满足要求，且业绩较好<br>性能满足招标文件要求，售后服务<br>响应时间不明确        |
| 上海三菱电梯有限公司            | 招标报价最高<br>资信满足要求，且业绩较好<br>轿厢尺寸不满足招标文件要求<br>XDT-1载重量不满足招标文件要求 |

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语  |
|-------------------|---|
| 快意电梯股份有限公司        | 投标报价最优<br>资信满足要求<br>设计寿命 15 年，低于招标文件要求            |
| 蒂升电梯(中国)有限公司      | 投标报价较优<br>资信满足要求，且业绩较好<br>性能满足招标文件要求，售后服务<br>响应好  |
| 迅达(中国)电梯有限公司      | 投标报价居中间<br>资信满足要求，且业绩较好<br>性能满足招标文件要求，售后服务<br>响应好 |

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语   |
|-------------------|--|
| 日立电梯(中国)有限公司      | 无论是技术条款、还是报价部分，均位于中间，一般水平。                   |
| 广州奥的斯电梯有限公司       | 售后服务等不够详细，响应时间不明确，对招标文件响应程度不佳                |
| 上海三菱电梯有限公司        | 电梯技术参数有不满足要求的，条款和报价部分位于中游，一般水平，部分条款不符合招标文件要求 |

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语  |
|-------------------|---|
| 快意电梯股份有限公司        | 符合择优要素的内容偏少，<br>电梯寿命不符合招标文件要求，<br>各改造层少，电梯性能较差。                 |
| 蒂升电梯(中国)有限公司      | 符合要求的各改造层较多，<br>投标文件合理，价格由低至高排第二，<br>电梯性能较优，各改造层较多。<br>故障响应时间短。 |
| 迅达(中国)电梯有限公司      | 各改造层多，但投标文件偏高，<br>投标价格第二高，性价比不高，<br>投标系统层的情况暂无。                 |

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语                                      |
|-------------------|---|
| 日立电梯(中国)有限公司      | 全部响应招标文件要求，符合技术指标和性能优于招标文件的要求。          |
| 广州奥的斯电梯有限公司       | 售后服务响应时间不明确，其他条件满足招标文件要求。               |
| 上海三菱电梯有限公司        | 轿厢尺寸未响应招标文件要求，且存在部分投标产品载重量不满足招标文件要求的情况。 |

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语  |
|-------------------|---|
| 快意电梯股份有限公司        | 设计寿命低于招标文件要求的20年。曳引机安全钳、限速器等主要部件非原厂品牌。          |
| 蒂升电梯(中国)有限公司      | 全部响应招标文件要求，且承诺提供驻场服务，快速响应故障。部分技术指标和性能优于招标文件的要求。 |
| 迅达(中国)电梯有限公司      | 全部响应招标文件要求，信后离项目地最近，可快速响应。部分技术指标和性能优于招标文件的要求。   |

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位<br>名称（不排序） | 评语                                     |
|-----------------------|--|
| 快意电梯股份有限公司            | 设计寿命低于招标文件要求，报价最低，                     |
| 蒂升电梯(中国)有限公司          | 投标人同类安装、供货业绩建筑高度，梯速符合项目要求，报价次低，提供司机服务。 |
| 迅达(中国)电梯有限公司          | 售后服务满足招标要求，投标人同类安装、供货业绩丰富，梯速一般。        |

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语                          |
|-------------------|-----------------------------|
| 日立电梯(中国)有限公司      | 投标人同类安装,供货业绩较多,梯速偏低,        |
| 广州奥的斯电梯有限公司       | 售后服务响应时间不明确,投标人同类业绩丰富,梯速偏低。 |
| 上海三菱电梯有限公司        | 消防梯载重不满足招标文件要求,报价最高。        |

定标委员签名:

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语                                      |
|-------------------|---|
| 快意电梯股份有限公司        | 1. 曳引机、安全钳、限速器非原厂品牌，<br>2. 设计寿命低于20年要求。 |
| 蒂升电梯(中国)有限公司      | 1. 售后服务较好，<br>2. 价格较低。                  |
| 迅达(中国)电梯有限公司      | 1. 报价偏高(相对)                             |

定标委员签名：

日期：2024年1月3日

## 评语汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 合格的中标候选人单位名称（不排序） | 评语                             |
|-------------------|--------------------------------|
| 日立电梯(中国)有限公司      | 1. 品牌中等，相对广州品牌而言。              |
| 广州奥的斯电梯有限公司       | 1. 售后时间响应不明确。<br>2. 临时扶梯费用偏高。  |
| 上海三菱电梯有限公司        | 1. 轿厢尺寸不满足要求。<br>2. 载重不满足吨位要求。 |

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B)地块项目电梯采购及安装

| 轮次    | 支持的投标人名称             | 支持理由<br>(针对方案因素、资信因素、团队因素撰写评语) |                                |
|-------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 第 1 轮 | 蒂升电梯<br>(中国)<br>有限公司 | 价格因素                           | 投标价格合理低价                       |
|       |                      | 资信因素                           | 全部满足要求，<br>响应好，业绩优秀。           |
|       |                      | 性能因素                           | 品质优，全球统一<br>产品，部分性能优<br>于招标要求。 |

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。
- (2) 每一轮投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (3) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家投标人

定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 轮次    | 支持的投标人名称     | 支持理由<br>(针对方案因素、资信因素、团队因素撰写评语) |                                  |
|-------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 第 1 轮 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 价格因素                           | 投标报价 496.56 万元, 在 6 家投标人中报价相对较低。 |
|       |              | 资信因素                           | 同类业绩 (安装及供货) 在建筑商及电梯两项招标均较优;     |
|       |              | 性能因素                           | 所有产品均为全球统一产品。                    |

正式投票规则:

- (1) 以上表格用于正式投票, 投票时须注明支持的投标人及支持理由。
  - (2) 每一轮投票结束后, 点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计, 作废的选票不得统计, 并向定标委员会报告。
  - (3) 定标委员会成员应当独立投票, 自投票开始至最终排名统计结果公布期间, 任何人不得非法干预、影响投票过程, 不得透露、协商、改变投票结果, 不得使用通信联络工具。
- 注: 由定标委员会成员进行投票, 各定标委员会成员只能支持一家投标人  
定标委员签名:

日期: 2024 年 1 月 3 日

## 定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B)地块项目电梯采购及安装

| 轮次    | 支持的投标人名称         | 支持理由<br>(针对方案因素、资信因素、团队因素撰写评语) |             |
|-------|------------------|--------------------------------|-------------|
| 第 1 轮 | 蒂升电梯<br>(中国)有限公司 | 价格因素                           | 价格相对合理      |
|       |                  | 资信因素                           | 合格。         |
|       |                  | 性能因素                           | 品牌好、售后服务较好。 |

正式投票规则：

(1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。

(2) 每一轮投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。

(3) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家投标人  
定标委员签名：

日期：2024年1月3日

## 定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 轮次    | 支持的投标人名称         | 支持理由<br>(针对方案因素、资信因素、团队因素撰写评语) |                   |
|-------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 第 1 轮 | 蒂升电梯(中国)<br>有限公司 | 价格因素                           | 报价较低              |
|       |                  | 资信因素                           | 资信满足招标要求，<br>业绩丰富 |
|       |                  | 性能因素                           | 对招标文件响应度高         |

正式投票规则：

(1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。

(2) 每一轮投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。

(3) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家投标人  
定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 轮次    | 支持的投标人名称     | 支持理由<br>(针对方案因素、资信因素、团队因素撰写评语) |   |
|-------|--------------|--------------------------------|---|
| 第 1 轮 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 价格因素                           | 投标报价由低至高排序, 列第二, 性价比高.                        |
|       |              | 资信因素                           | 择优条件中, 满足要求多, 建筑高度, 楼层均优, 合规手续较多, 安装、供货、服务均佳. |
|       |              | 性能因素                           | 电梯品牌优, 备品备件完善, 配套服务优, 对招标文件响应度高.              |

正式投票规则:

- (1) 以上表格用于正式投票, 投票时须注明支持的投标人及支持理由。
  - (2) 每一轮投票结束后, 点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计, 作废的选票不得统计, 并向定标委员会报告。
  - (3) 定标委员会成员应当独立投票, 自投票开始至最终排名统计结果公布期间, 任何人不得非法干预、影响投票过程, 不得透露、协商、改变投票结果, 不得使用通信联络工具。
- 注: 由定标委员会成员进行投票, 各定标委员会成员只能支持一家投标人  
定标委员签名:

日期: 2024 年 1 月 3 日

## 定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 轮次    | 支持的投标人名称         | 支持理由<br>(针对方案因素、资信因素、团队因素撰写评语) |   |
|-------|------------------|--------------------------------|---|
| 第 1 轮 | 蒂升电梯<br>(中国)有限公司 | 价格因素                           | 投标报价较优  |
|       |                  | 资信因素                           | 资信提供的供货<br>和安装业绩较优                            |
|       |                  | 性能因素                           | 所有产品均为全球<br>统一产品, 且能满足<br>招标文件要求, 售后<br>服务响应好 |

正式投票规则:

- (1) 以上表格用于正式投票, 投票时须注明支持的投标人及支持理由。
- (2) 每一轮投票结束后, 点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计, 作废的选票不得统计, 并向定标委员会报告。
- (3) 定标委员会成员应当独立投票, 自投票开始至最终排名统计结果公布期间, 任何人不得非法干预、影响投票过程, 不得透露、协商、改变投票结果, 不得使用通信联络工具。

注: 由定标委员会成员进行投票, 各定标委员会成员只能支持一家投标人

定标委员签名:

日期: 2024 年 1 月 3 日

## 定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 轮次    | 支持的投标人名称     | 支持理由<br>(针对方案因素、资信因素、团队因素撰写评语) |             |
|-------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 第 1 轮 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 价格因素                           | 报价合理, 性价比高。 |
|       |              | 资信因素                           | 符合招标文件要求。   |
|       |              | 性能因素                           | 产品均为全球统一品牌。 |

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。
  - （2）每一轮投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
  - （3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。
- 注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家投标人
- 定标委员签名：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 票决汇总表

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B) 地块项目电梯采购及安装

| 序号 | 投标人名称        | 第一轮得票 | 每轮得票相同的排序 | 排列名次 |
|----|--------------|-------|-----------|------|
|    |              |       | 1         |      |
| 1  | 快意电梯股份有限公司   | 0     |           |      |
| 2  | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 7     |           | 1    |
| 3  | 迅达(中国)电梯有限公司 | 0     |           |      |
| 4  | 日立电梯(中国)有限公司 | 0     |           |      |
| 5  | 广州奥的斯电梯有限公司  | 0     |           |      |
| 6  | 上海三菱电梯有限公司   | 0     |           |      |

定标委员会全体成员签字：

日期：2024 年 1 月 3 日

## 定标确定表（定标阶段）

项目名称：广州市天河区珠江新城 A3-3(B)地块项目电梯采购及安装

| 序号 | 投标人名称        | 投票结果 | 是否确定为中标人 | 备注 |
|----|--------------|------|----------|----|
| 1  | 快意电梯股份有限公司   | 0    | 否        | 无  |
| 2  | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 7    | 是        | 无  |
| 3  | 迅达(中国)电梯有限公司 | 0    | 否        | 无  |
| 4  | 日立电梯(中国)有限公司 | 0    | 否        | 无  |
| 5  | 广州奥的斯电梯有限公司  | 0    | 否        | 无  |
| 6  | 上海三菱电梯有限公司   | 0    | 否        | 无  |

注：定标委员会成员根据每轮的投票结果，得票数最多的合格中标候选人为中标人。

定标委员会全体成员签字：

日期：2024年1月3日