

广州市花都区发展和改革局文件

投资项目统一代码：2208-440114-19-01-124959

广州市花都区发展和改革局关于两龙南街及 启源大道雨水管网完善工程 可行性研究报告的复函

穗花发改投批〔2023〕40号

广州市花都区水务局：

《广州市花都区水务局关于申请审批两龙南街及启源大道雨水管网完善工程可行性研究报告的函》及有关资料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告函复如下：

一、根据《花都区政府投资工程建设项目建设方案联审决策委员会水务专业委员会关于两龙南街及启源大道雨水管网完善工程联合评审会议纪要》，原则同意你单位报来的两龙南街及启源大道雨水管网完善工程可行性研究报告。

二、建设规模和建设内容。本项目位于广州市花都区花山镇华侨工业园和洛场村。主要建设内容包括：华侨工业园区第一阶段新建 350 米 $B \times H=4000 \times 1600$ 雨水箱涵、195 米 $d600-d1500$ 雨水管、配套检查井等，第二阶段新建 1 座雨水泵站、60 米 $D1820 \times 15$ 压力雨水管道、配套雨水重力管道和检查井等；洛场村新建 48 米 $D1000 \times 10$ 压力雨水管道、1 座雨水泵站、配套 48 米雨污水重力管道和检查井等。建设目标为水浸

点区域及下游的雨水管渠设计重现期不低于5年一遇重现期标准；内涝防治标准能有效应对不低于20年一遇暴雨。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资4333.84万元，其中：工程费用3409.07万元、工程建设其他费607.45万元、预备费317.32万元。本项目建设资金由市、区财政安排解决，其中市财政出资1733.54万元，花都区财政出资2600.3万元。

四、建设管理模式。项目由广州市花都区水务建设管理中心负责建设管理。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期2年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前3个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：广州市工程招标核准意见表

广州市花都区发展和改革局

2023年9月12日

公开方式：主动公开

抄送：区财政局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区交通运输局、市规划和自然资源局花都区分局、区统计局、区城市管理综合执法局、区税务局、市生态环境局花都分局、区应急管理局。

花都区发展和改革局

2023年9月12日印发

附件

广州市工程招标核准意见表

项目名称：两龙南街及启源大道雨水管网完善工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察设计	核准			核准	核准		
建安工程	核准			核准	核准		
监理							
设备							
重要材料							
其他							

审批部门核准意见说明：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，本项目的勘察设计、建安工程核准为公开招标。

招标核准意见建立在项目建设单位提供的招标基本情况表基础上，如果资金来源、资金组成方式或有关费用发生变化，需依据有关法律、法规执行。



