

# 华南农业大学人才公寓新装 6×1000KVA+2× 800KVA 专变用电工程（项目编号： JG2024-1069）答疑文件（第 01 号）

## 一、招标文件答疑

1. 3#-8#专变，有 12 台半绝缘 HXGN 环网柜，其中图纸中的负荷开关型号是 ISARC，该型号压气式开关，是早期意大利 VEI 公司原装进口产品，目前该品牌已经消失

答：按招标文件品牌表要求为准。

2. 10KV 开关房内有 5 台全绝缘全封闭单元式环网柜，其中的 K/D/R/B 等规格都是南网典型方案，该环网柜开关全部密封在气箱内，合资品牌只有整柜，均无法单独提供满足技术要求的开关元器件。建议由推荐的高低压柜成套厂家选用符合技术要求的国产品牌自行优化，请明确！

答：按招标文件品牌表要求为准。

3. 设置企业资信中的建筑工程绿色施工评价体系认证，该得分条件违反了《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条第（二）项，设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关，明显为特定单位中标。请修改，否则将向招标人或监管部门投诉

答：已作出修改，详见华南农业大学人才公寓新装 6×1000KVA+2×800KVA 专变用电工程（项目编号：JG2024-1069）补充公告。

4、品牌推荐表中，高低压开关的品牌推荐不合理，前三个都是合资品牌，只有第四个是国产品牌，有明显的推荐倾向，建议再增加两个项目所在地的国产一线品牌，此举有利于主要设备供货的保障和品质。

答：按招标文件品牌表要求为准。

5、根据《技术标详细审查评分表》评标项 1.1 技术负责人、1.2 质量负责人、1.3 安全负责人要求考核各负责人的高级工程师年限，又要求考核各负责人的工作年限，前后明显冲突，该评分项设置完全不合理，请修改。

答：已作出修改，详见华南农业大学人才公寓新装 6×1000KVA+2×800KVA 专变用电工程（项目编号：JG2024-1069）补充公告。



6、招标文件无法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托书格式，是否由投标人自拟格式？

答：请投标人自拟格式。

7、技术评分已经要求中技术负责人具有机电类或电气类相关专业高级工程师年限为加分项，为何还要以工作年限作为加分项？这种无意义的功能重复、双重设定的评分点，是否存在排斥潜在投标人的嫌疑？

答：已作出修改，详见华南农业大学人才公寓新装 6×1000KVA+2×800KVA 专变用电工程（项目编号：JG2024-1069）补充公告。

8、评分要求的企业资信部分 ISO 认证，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系设置要求合理，但建筑工程绿色施工评价体系认证与本项目内容毫无关系，应删除不纳入评分项。

答：已作出修改，详见华南农业大学人才公寓新装 6×1000KVA+2×800KVA 专变用电工程（项目编号：JG2024-1069）补充公告。

## 二、招标人澄清

华南农业大学人才公寓新装 6×1000KVA+2×800KVA 专变用电工程招标公告第七点第 6 条“在投标登记时，投标人应按要求在交易系统中填写《施工项目管理团队人员信息表》（详见附件二），表中的项目管理团队人员信息作为投标文件的一部分，将由交易系统提取后供各相关单位在中标人履约时进行比对、查核。”本项目不适用，投标人无需在交易系统中填写《施工项目管理团队人员信息表》。

## 三、相关说明

本澄清及答疑文件为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本澄清及答疑文件为准。

招标单位：华南农业大学

招标代理：广东建瀚工程管理有限公司

2024 年 3 月 20 日

