

# 大石街山西狮子泵闸工程施工

## 答疑纪要（三）

项目名称：大石街山西狮子泵闸工程施工

项目编号：JG2024-2247

根据招标日程安排，招标人对大石街山西狮子泵闸工程施工[JG2024-2247]项目采取网上答疑或澄清。招标人现就投标人对本项目提出的相关问题进行回答，并对招标文件的相关内容进行澄清，相关事项纪要如下：

### 一、招标人对各投标人提出问题的答复

1. 补充公告下载的工程量文件“建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)”这个工作表的表头“建设项目招标控制价汇总表”是否可以自行修改为“建设项目投标报价汇总表”？

答：不可以自行修改。已调整该表表头，详见附件《大石街山西狮子泵闸工程（泵闸+外电合并）——工程量清单20240607》。

2. “建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)”中的“绿色施工安全防护措施费的”1 大石街山西狮子泵闸工程（泵闸工程）“的1.4中填写了费用，请问1这要不要汇总？

答：要，需汇总。

3. 补充公告下载的“大石街山西狮子泵闸工程（泵闸+外电合并）——工程量清单”中，单位工程“大石街山西狮子泵闸工程-10kV电房电气”报表中出现了两次“综合单价计算表”，投标人是否能只提供一次即可？



答：已删除重复的“综合单价计算表”，详见附件《大石街山西狮子泵闸工程（泵闸+外电合并）——工程量清单20240607》。

4. “外电”工程的所有单位工程的报表都附在同一个工作表中，转成PDF会导致页面混乱，投标人在是否可以自行考虑报表不附于同一个EXCEL工作表中，只要保证已标价工程量清单的实质性内容与招标人提供的清单内容一致即可？

答：已修改工程量清单表格格式，详见附件《大石街山西狮子泵闸工程（泵闸+外电合并）——工程量清单20240607》。

5. 在不影响清单实质性内容的前提下，不同的造价编制软件，报表的内容描述字眼有所差别，是否会构成废标？

答：是否构成废标以评标委员会意见为准。

6. 在补充公告下载的清单文件（10kV电房电气、低压电气、发电机配套及环保工程、管廊部分、专用电房土建（营业））的报表格式里，‘工料机汇总表’并不是2013清单规范报表格式表格，我单位在造价编制软件中没有找到这表格格式。请问投标人是否可按造价软件提供‘承包人提供主要材料和工程设备一览表’或‘单位工程人材机汇总表’代替‘工料机汇总表’？

答：不可以替换。按发布的工程量清单为准，详见附件《大石街山西狮子泵闸工程（泵闸+外电合并）——工程量清单20240607》。

## 二、招标人对招标文件的澄清（修改及补充）

重新发布工程量清单，电子招标文件的GZZB版本已作修改，详见本答疑纪要（三）附件。

注：凡本项目招标公告、补充公告、招标文件与本答疑纪要（三）不一致之处，以本答疑纪要（三）为准。本答疑纪要（三）作为本项目招标公告及招标文件的一部分，请各位投标人仔细阅读本答疑纪要（三），认真编制投标文件。

招 标 人：广州市番禺区水务工程建管中心  
（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

日 期： 2024年6月7日

