

广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程工程

招标工程量清单

招标人：广东省人民医院

---

单位盖章

造价咨询人：

---

单位盖章

年月日

广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程工程

招标工程量清单

招标人： 广东省人民医院  
单位盖章

造价咨询人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		电气安装工程							
		电气安装工程合计							
		防雷系统							
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格型号:40x4镀锌扁钢 3. 其它:满足设计及相关规范要求 4. 综合考虑安装、调试	m	4.38				0
2	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格型号:Φ12热镀锌圆钢 3. 其它:满足设计及相关规范要求 4. 综合考虑安装、调试	m	6.3				0
3	030409008004	局部等电位端子板	1. 名称:局部等电位端子板 2. 其它:满足设计及相关规范要求 4. 综合考虑安装、调试	台	21				0
4	030409008005	设备接地端子板	1. 名称:设备接地端子板 2. 其它:满足设计及相关规范要求 4. 综合考虑安装、调试	个	2				0
		防雷系统合计							
		动力照明系统							
1	030404017001	配电箱 20ALE	1. 名称:配电箱20ALE 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0

2	030404017002	配电箱 20ALGG	1. 名称:配电箱20ALGG 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 两套8路16A, 一套4路16A 4. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
3	030404017008	配电箱 20ALZ	1. 名称:配电箱20ALZ 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
4	030404017009	配电箱 20AL-ZYFH	1. 名称:配电箱20AL-ZYFH 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
5	030404017010	配电箱 20APKT	1. 名称:配电箱20APKT 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
6	030404017011	配电箱 20AT1	1. 名称:配电箱20AT1 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
7	030404017012	配电箱 20AT2	1. 名称:配电箱20AT2 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
8	030404017013	配电箱 AP-KSQ1	1. 名称:配电箱AP-KSQ1 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相	台	2				0

			关规范要求						
9	030404017014	配电箱 AP-KSQ2	1. 名称:配电箱AP-KSQ2 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	2				0
10	030404017015	配电箱 BFAL	1. 名称:配电箱BFAL 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	16				0
11	030404017016	配电箱 BGAL	1. 名称:配电箱BGAL 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	9				0
12	030404017017	配电箱 FJAT1	1. 名称:配电箱FJAT1 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
13	030404017018	配电箱 SJAL	1. 名称:配电箱SJAL 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	2				0
14	030404017019	配电箱 XFKX1	1. 名称:配电箱XFKX1 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 棚其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
15	030404017020	配电箱 XFKX2	1. 名称:配电箱XFKX2 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
16	030404017021	配电箱 XFKX3	1. 名称:配电箱XFKX3	台	1				0

			2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求						
17	030404017022	配电箱 XFKX4	1. 名称:配电箱XFKX4 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
18	030404017023	配电箱 XFKX5	1. 名称:配电箱XFKX5 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
19	030404017024	配电箱 ZLAL	1. 名称:配电箱ZLAL 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	2				0
20	030404017026	配电箱 ZBFAL	1. 名称:配电箱ZBFAL 2. 含本体安装、配套元器件、查校线、接线、接地、补漆 3. 其它:满足设计及相关规范要求	台	2				0
21	030411002005	金属线槽 100*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格型号:100*100mm 3. 线槽敷设、盖板及中间隔板等附件和配件、标示、接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	67.43				0
22	030411002002	金属线槽 150*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格型号:150*100mm 3. 线槽敷设、盖板及中间隔板等附件和配件、标示、接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	70.51				0
23	030411002003	金属线槽 200*100	1. 名称:金属线槽	m	24.57				0

			2. 规格型号:200*100mm 3. 线槽敷设、盖板及中间隔板等附件和配件、标示、接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求						
24	030411002004	金属线槽 300*150	1. 名称:金属线槽 2. 规格型号:300*150mm 3. 线槽敷设、盖板及中间隔板等附件和配件、标示、接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	9.6				0
25	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	1456.84				0
26	030411001038	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	1399.93				0
27	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	113.04				0
28	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG32 3. 配置形式:暗敷 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	4.46				0
29	030411001039	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG32 3. 配置形式:明敷 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	1.76				0
30	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢电线管	m	38.57				0

			2. 规格型号:JDG40 3. 配置形式:明敷 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求						
31	030411004007	配线WDZB-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZB-BYJ- 2.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	5526.08				0
32	030411004008	配线WDZB-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZB-BYJ- 4 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	5988.75				0
33	030411004010	配线WDZB-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZB-BYJ- 6 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	3409.56				0
34	030411004009	配线WDZB-BYJ-10	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZB-BYJ- 10 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	120				0
35	030408001001	矿物绝缘电缆-5*10	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格型号:5*10 3. 电缆敷设、揭(盖)盖 板 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	39.53				0
36	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY- 4*185+1*95 3. 电缆敷设、揭(盖)盖 板 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	82				0
37	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-	m	6				0



			4*25+116 3. 电缆敷设、揭(盖)盖板 4. 其它:满足设计及相关规范要求						
38	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*16 3. 电缆敷设、揭(盖)盖板 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	82				0
39	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:矿物绝缘电缆-4*25+1*16 3. 电缆敷设、揭(盖)盖板 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	164				0
40	030408006001	电力电缆头16mm2	1. 名称:电力电缆头 2. 规格型号:16mm2 3. 电缆头制作安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
41	030408006002	电力电缆头185mm2	1. 名称:电力电缆头 2. 规格型号:185mm2 3. 电缆头制作安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
42	030408006004	电力电缆头25mm2	1. 名称:电力电缆头 2. 规格型号:25mm2 3. 电缆头制作安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	4				0
43	030408006003	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格型号:25mm2 3. 电缆头制作安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	4				0
44	030412001001	LED灯盘600x600	1. 名称:LED灯盘 2. 规格型号:600x60032W 3. 其它:满足设计及相	套	116				0

			关规范要求						
45	030412001002	LED灯盘300x300	1. 名称:LED灯盘 2. 规格型号:300x30010W 3. 其它:满足设计及相关规范要求	m	60				0
46	030412004001	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格型号:综合考虑 3. 其它:满足设计及相关规范要求	m	25.95				0
47	030412004011	暗藏线条灯（墙身）	1. 名称:暗藏线条灯（墙身） 2. 规格型号:综合考虑 3. 其它:满足设计及相关规范要求	m	24				0
48	030412004012	存放柜暗藏灯带	1. 名称:存放柜暗藏灯带 2. 规格型号:综合考虑 3. 其它:满足设计及相关规范要求	m	8.26				0
49	030412004002	LED防雾筒灯	1. 名称:LED防雾筒灯 2. 规格型号:9W 3. 其它:满足设计及相关规范要求	套	8				0
50	030412004003	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格型号:9W 3. 其它:满足设计及相关规范要求	套	74				0
51	030412004004	LED圆形射灯	1. 名称:LED圆形射灯 2. 规格型号:6W 3. 其它:满足设计及相关规范要求	套	79				0
52	030412006001	灯光指示标识	1. 名称:灯光指示标识 2. 其它:满足设计及相关规范要求	套	2				0
53	030412001003	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格型号:20W 3. 其它:满足设计及相关规范要求	套	5				0
54	030404035001	安全型二、三孔插座	1. 名称:安全型二、三孔插座 2. 规格型号:250V, 10A 3. 其它:满足设计及相	个	288				0

			关规范要求						
55	030404035003	消毒机安全型二、三孔插座	1. 名称:消毒机安全型二、三孔插座 2. 规格型号:250V, 10A 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	8				0
56	030404035002	防水安全型三孔开水器插座	1. 名称:防水安全型三孔开水器插座 2. 规格型号:250V, 20A 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
57	030404034003	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:250V, 10A 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	20				0
58	030404034008	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V, 10A 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	26				0
59	030404034009	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格型号:250V, 10A 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	34				0
60	030404034010	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格型号:250V, 10A 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
61	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 规格型号:86 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	476				0
62	030414007001	UPS电源15KW	1. 名称:UPS电源 2. 规格型号:15KW含电池、电池柜等配件, 续航时间至少大于30分钟 3. 其它:综合考虑调试, 满足设计及相关规范要求	套	1				0
63	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	77				0
64	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架	kg	118.68				0

			2. 其它:满足设计及相 关规范要求						
65	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟 槽修补 2. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	532.69				0
66	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试	系统	13				0
67	030408011001	电缆插接箱	1. 名称:电缆插接箱 2. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	2				0
68	030412005004	单支日光灯	1. 名称:单支日光灯 2. 规格型号 :5000K24W2400lm 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	套	1				0
		动力照明系统合计							
		空调配电系统							
1	030404017025	风机控制箱	1. 名称:风机控制箱 2. 含本体安装、配套元 器件、查校线、接线、 接地、补漆 3. 其它:满足设计及相 关规范要求 4. 综合考虑安装、调试	台	5				0
2	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	577.32				0
3	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	46.32				0
4	030411001040	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG25 3. 配置形式:明敷 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	15.06				0

5	030411004011	配线WDZB-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 规格型号: WDZB-BYJ-2.5 3. 配线形式: 综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	2776.2				0
6	030411004040	配线WDZB-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 规格型号: WDZB-BYJ-4 3. 配线形式: 综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	1107.6				0
7	030411004041	配线WDZN-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 规格型号: WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式: 综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	48.12				0
8	030411004042	配线WDZB-RVS-2x1.5	1. 名称:配线 2. 规格型号: WDZB-RVS-2x1.5 3. 配线形式: 综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 配线形式: 综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	19.49				0
9	030411004012	配线KVV-5*1.5	1. 名称:配线 2. 规格型号: KVV-5*1.5 3. 配线形式: 综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	241.76				0
10	030404034011	现场隔离检修开关	1. 名称:现场隔离检修开关 2. 规格型号: 250V, 10A 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	8				0
11	030404019001	温度控制面板	1. 名称:温度控制面板 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	67				0
12	030411006004	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 规格型号: 86 3. 其它:满足设计及相	个	75				0

			关规范要求						
13	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽及沟槽修补 2. 其它: 满足设计及相关规范要求	m	13.8				0
		空调配电系统合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		给排水系统							
		给排水系统合计							
		新建给排水工程							
1	031001006001	PPR管(冷水)DN15	1. 名称: PPR管 2. 规格型号: DN15壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式: 热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 其它: 满足设计及相关规范要求	m	262.83				0
2	031001006002	PPR管(冷水)DN20	1. 名称: PPR管 2. 规格型号: DN20壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式: 热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 其它: 满足设计及相关规范要求	m	30.24				0
3	031001006003	PPR管(冷水)DN25	1. 名称: PPR管 2. 规格型号: DN25壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式: 热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 棚内增加费 6. 其它: 满足设计及相关规范要求	m	36.92				0
4	031001006004	PPR管(冷水)DN32	1. 名称: PPR管 2. 规格型号: DN32壁厚及工作压力需满足设计	m	14.8				0

			图纸要求 3. 连接方式:热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 其它:满足设计及相关规范要求						
5	031001006005	PPR管(冷水) DN40	1. 名称:PPR管 2. 规格型号:DN40壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式:热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	24.2				0
6	031001006017	PPR管(冷水) DN50	1. 名称:PPR管 2. 规格型号:DN50 3. 连接方式:热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	35				0
7	031001006032	PPR管(冷水) DN65	1. 名称:PPR管 2. 规格型号:DN65壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式:热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	25				0
8	031001006019	PPR管(冷水) DN80	1. 名称:PPR管 2. 规格型号:DN80壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式:热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	7				0
9	031001006013	塑料管(热水) DN15	1. 名称:PPR管 2. 规格型号:DN15壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式:热熔连接	m	104.2				0

			4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 类B1级泡沫橡塑制品/超细玻璃棉28mm 6. 其它:满足设计及相关规范要求						
10	031001006014	塑料管 (热水) DN20	1. 名称:PPR管 2. 规格型号:DN20壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式:热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 类B1级泡沫橡塑制品/超细玻璃棉28mm 6. 其它:满足设计及相关规范要求	m	11.09				0
11	031001006006	塑料管 (热水) DN25	1. 名称:PPR管 2. 规格型号:DN25壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式:热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. 类B1级泡沫橡塑制品/超细玻璃棉28mm 6. 其它:满足设计及相关规范要求	m	23.12				0
12	031001006012	塑料管 (热水) DN40	1. 名称:PPR管 2. 规格型号:DN40壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式:热熔连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及消毒、水冲洗 5. B1级泡沫橡塑制品/超细玻璃棉28mm 6. 其它:满足设计及相关规范要求	m	18.48				0
13	031001006020	塑料管 (热水) DN50	1. 名称:PPR管 2. 规格型号:DN50壁厚及工作压力需满足设计图纸要求 3. 连接方式:热熔连接 4. 管道及管件安装, 水	m	20				0



			压试验及消毒、水冲洗 5. B1级泡沫橡塑制品 /超细玻璃棉28mm 6. 其它:满足设计及相 关规范要求						
14	031001006021	塑料管（热水）DN65	1. 名称:PPR管 2. 规格型号:DN65壁厚 及工作压力需满足设计 图纸要求 3. 连接方式:热熔连接 4. 管道及管件安装, 水 压试验及消毒、水冲洗 5. B1级泡沫橡塑制品 /超细玻璃棉28mm 6. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	25				0
15	031001006008	FRPP塑料排水管DN50	1. 名称:FRPP塑料排水 管 2. 规格型号:DN50壁厚 需满足设计图纸要求 3. 连接方式:粘接 4. 含清扫口、检查口、 管件安装, 灌水试验、 通球试验 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	65.62				0
16	031001006009	FRPP塑料排水管DN75	1. 名称:FRPP塑料排水 管 2. 规格型号:DN75壁厚 需满足设计图纸要求 3. 连接方式:粘接 4. 含清扫口、检查口、 管件安装, 灌水试验、 通球试验 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	61.95				0
17	031001006010	FRPP塑料排水管DN100	1. 名称:FRPP塑料排水 管 2. 规格型号:DN100壁厚 需满足设计图纸要求 3. 连接方式:粘接 4. 含清扫口、检查口、 管件安装, 灌水试验、 通球试验 5. 其它:满足设计及相	m	187.88				0

			关规范要求						
18	031001006011	FRPP塑料排水管DN150	1. 名称:FRPP塑料排水管 2. 规格型号:DN150壁厚需满足设计图纸要求 3. 连接方式:粘接 4. 含清扫口、检查口、管件安装,灌水试验、通球试验 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	62.56				0
19	031004006001	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 延时自闭冲洗阀 3. 含水箱、存水弯、管件安装、所需五金配件等 4. 其它:满足设计及相关规范要求	组	5				0
20	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 红外线感应式龙头 3. 含下水管、角阀、管件安装、支架、所需五金配件等 4. 其它:满足设计及相关规范要求	组	42				0
21	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 延时自闭冲洗阀 3. 含存水弯、管件安装、所需五金配件等 4. 其它:满足设计及相关规范要求	组	1				0
22	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 软管、角阀、管件安装、所需五金配件等 3. 其它:满足设计及相关规范要求	套	20				0
23	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 延时自闭冲洗阀 3. 含水箱、存水弯、管件安装、所需五金配件等 4. 其它:满足设计及相关规范要求	组	19				0
24	031004014001	清洁口DN50	1. 名称:清洁口	个	2				0

			2. 规格型号:DN50 3. 其它:满足设计及相 关规范要求						
25	031004014002	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 规格型号:DN75 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	45				0
26	031003001002	闸阀 DN15	1. 名称:闸阀 2. 规格型号:DN15 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	2				0
27	031003001014	闸阀 DN20	1. 名称:闸阀 2. 规格型号:DN20 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	4				0
28	031003001004	闸阀 DN25	1. 名称:闸阀 2. 规格型号:DN25 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	16				0
29	031003001005	闸阀 DN32	1. 名称:闸阀 2. 规格型号:DN32 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	2				0
30	031003001006	闸阀 DN40	1. 名称:闸阀 2. 规格型号:DN40 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
31	031003006001	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 规格型号:DN25 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	组	16				0
32	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 金属管道支架除锈后 刷樟丹二道, 灰色调和 漆二道 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	kg	7.43				0
		新建给排水工程合计							
		合计							
		消防工程							
		消防工程合计							

		消火栓系统							
		消火栓系统合计							
		合计							
		新建工程							
1	030901002014	内外热镀锌钢管 DN65	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 规格型号:DN65壁厚需满足设计图纸要求 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5. 刷红色调和漆二道 6. 其它:满足设计及相关规范要求	m	23.58				0
2	030901010003	室内消火栓	1. 名称:室内消防栓 2. 规格型号:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,长度25m,软管卷盘Φ19*L25m,消防泵报警按钮。消防箱箱体材料为铝合金 3. 其它:满足设计及相关规范要求	套	5				0
3	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其它:满足设计及相关规范要求	kg	13.72				0
4	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 其它:满足设计及相关规范要求	点	5				0
5	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格型号:MF/ABC5型 3. 棚内增加费 4. 其它:满足设计及相关规范要求	具	10				0
		新建工程合计							
		喷淋系统							

1	030901002003	内外热镀锌钢管 DN150	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 规格型号:DN150壁厚 需满足设计图纸要求 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道及管件安装, 水压 试验及水冲洗 5. 刷红色调和漆二道 6. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	120.06				0
2	030901002004	内外热镀锌钢管 DN100	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 规格型号:DN100壁厚 需满足设计图纸要求 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道及管件安装, 水压 试验及水冲洗 5. 刷红色调和漆二道 6. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	15.87				0
3	030901002005	内外热镀锌钢管 DN80	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 规格型号:DN80壁厚 需满足设计图纸要求 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道及管件安装, 水压 试验及水冲洗 5. 刷红色调和漆二道 6. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	17.06				0
4	030901002006	内外热镀锌钢管 DN65	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 规格型号:DN65壁厚 需满足设计图纸要求 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道及管件安装, 水压 试验及水冲洗 5. 刷红色调和漆二道 6. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	31.21				0
5	030901002007	内外热镀锌钢管 DN50	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 规格型号:DN50壁厚 需满足设计图纸要求 3. 连接方式:丝扣连接	m	52.55				0

			4. 管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 5. 刷红色调和漆二道 6. 其它:满足设计及相关规范要求						
6	030901002008	内外热镀锌钢管 DN40	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 规格型号:DN40壁厚需满足设计图纸要求 3. 连接方式:丝扣连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 5. 刷红色调和漆二道 6. 其它:满足设计及相关规范要求	m	46. 07				0
7	030901002009	内外热镀锌钢管 DN32	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 规格型号:DN32壁厚需满足设计图纸要求 3. 连接方式:丝扣连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 5. 刷红色调和漆二道 6. 其它:满足设计及相关规范要求	m	173. 79				0
8	030901002010	内外热镀锌钢管 DN25	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 规格型号:DN25壁厚需满足设计图纸要求 3. 连接方式:丝扣连接 4. 管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 5. 刷红色调和漆二道 6. 其它:满足设计及相关规范要求	m	599. 61				0
9	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称:水流指示器 2. 规格型号:DN150 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
10	031003003001	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 规格型号:DN150 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
11	031003001013	末端试水阀 DN25	1. 名称:末端试水阀	个	1				0

			2. 规格型号:DN25 3. 其它:满足设计及相 关规范要求						
12	030901003002	喷头 DN25	1. 名称:喷头 2. 规格型号:DN25 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	313				0
13	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 金属管道支架除锈后 刷樟丹二道,灰色调和 漆二道 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	kg	350.26				0
14	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:喷淋灭火系统 调试 2. 其它:满足设计及相 关规范要求	点	1				0
		喷淋系统合计							
		自动报警系统							
1	030411002006	金属线槽 100*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格型号:100*100mm 3. 线槽敷设、盖板及中 间隔板等附件和配件、 标示、接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	22.63				0
2	030411001015	配管 JDG20	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	722.5				0
3	030411001016	配管 JDG25	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	126.31				0
4	030411004015	配线WDZN-BYJ-2x1.5	1. 名称:管内配线 2. 规格型号:WDZN-BYJ- 1.5 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	85.92				0

5	030411004016	配线WDZN-RVSP-2x1.5	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZN-RVSP-2x1.5 3. 其它:满足设计及相关规范要求	m	714.04				0
6	030411004021	配线WDZN-RVSP-2x2.5	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZN-RVSP-2x2.5 3. 其它:满足设计及相关规范要求	m	140.74				0
7	030411004019	配线WDZN-RVVP-2X1.5	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZN-RVVP-2X1.5 3. 其它:满足设计及相关规范要求	m	149.2				0
8	030411004020	配线WDZN-KYY-7X1.5	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZN-KYY-7X1.5 3. 其它:满足设计及相关规范要求	m	10.54				0
9	030904008001	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
10	030904003001	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	8				0
11	030904003003	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	5				0
12	030904008002	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	6				0
13	030904008003	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	8				0
14	030904008005	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	12				0
15	030904008006	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0



16	030904001001	点型感烟火灾探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	85				0
17	030904005003	火灾声光警报器	1. 名称:火灾声光警报器 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	8				0
18	030904007001	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	21				0
19	030904006001	火警电话	1. 名称:火警电话 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	3				0
20	030904006002	区域显示器	1. 名称:区域显示器 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
21	030413001002	桥架支架	1. 名称: 桥架支架 2. 其它:满足设计及相关规范要求	kg	33.22				0
22	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 其它:满足设计及相关规范要求	系统	1				0
		自动报警系统合计							
		消防设备电源监控系统							
1	030411001017	配管 JDG25	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	5.66				0
2	030411004023	配线WDZN-RVSP-2x1.0	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZN-RVSP-2x1.0 3. 其它:满足设计及相关规范要求	m	5.66				0
3	030411004024	配线WDZN-RVS-2x1.5	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZN-RVS-2x1.5	m	5.66				0

			3. 其它:满足设计及相 关规范要求						
4	030904008007	消防电源监测器	1. 名称:消防电源监测 器 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	1				0
5	030904009001	监控分机	1. 名称:监控分机 2. 棚内增加费 3. 其它:满足设计及相 关规范要求 4. 综合考虑安装、调试	台	1				0
		消防设备电源监控系统合计							
		电气火灾监控系统							
1	030411001019	配管 JDG20	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	8.42				0
2	030411004025	配线WDZN-RYSP-2x1.5	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZN- RYSP-2x1.5 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	8.42				0
3	030904008008	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控 探测器 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	3				0
		电气火灾监控系统合计							
		应急照明系统							
1	030411001011	配管 JDG20	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	391.67				0
2	030411001027	配管 JDG25	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG25	m	24.69				0

			3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求						
3	030411001037	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG40 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	160				0
4	030408001007	矿物绝缘电缆-5*6	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格型号:5*6 3. 电缆敷设、揭(盖)盖板 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	160				0
5	030411004014	配线WDZN-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 规格型号: WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式: 综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	777.86				0
6	030411004034	配线KNX 2x2x0.8	1. 名称:控制线 2. 规格型号:KNX2x2x0.8 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	146.93				0
7	030404034013	照明开关	1. 名称:四联八键智能控制面板 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
8	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:8路开关控制模块 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
9	030412004005	多信息灯具A型	1. 名称:多信息灯具A型 2. 规格型号: 1W, DC36V 3. 其它:满足设计及相关规范要求	套	3				0
10	030412004006	疏散标志灯(单向)	1. 名称:疏散标志灯(单向)) 2. 规格型号: 1W, DC24V, 巡检、频	套	19				0

			闪 3. 其它:满足设计及相 关规范要求						
11	030412004007	疏散标志灯(双面单向)	1. 名称:疏散标志灯(双 面单向) 2. 规格型号 : 1W,DC24V,巡检、频 闪、灭灯功能 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	套	5				0
12	030412004009	疏散出口标志灯E	1. 名称:疏散出口标志 灯E 2. 规格型号 : 1W,DC24V,巡检、频 闪、灭灯功能 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	套	3				0
13	030412004010	疏散出口标志灯S	1. 名称:疏散出口标志 灯S 2. 规格型号 : 1W,DC24V,巡检、频 闪、灭灯功能 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	套	8				0
14	030412004008	自带电源疏散照明灯 (A型)	1. 名称:自带电源疏散 照明灯(A型) 2. 规格型号 : 16W,DC24V 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	套	36				0
15	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟 槽修补 2. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	39.6				0
16	030411004043	配线 WDZ-RYY3*1.5	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ- RYY3*1.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	10				0
17	030502005007	双绞线缆 UTP Cat6	1. 名称:配线 2. 规格型号:UTPCat6 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相	m	10				0

			关规范要求						
18	080609004001	电源模块	1. 名称: 电源模块 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
19	080609004002	时钟控制模块	1. 名称: 时钟控制模块 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
20	080609003001	通讯网关	1. 名称: 通讯网关 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
		应急照明系统合计							
		防排烟系统							
1	030701003015	消防高温轴流风机 P(Y)-1	1. 名称:消防高温轴流 风机P(Y)-1 2. 参数 :L=36000m3/hH=600PaN =11KW 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 , 防雷接地 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	1				0
2	030702001011	镀锌钢板风管 0.75mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格型号:厚度 0.75mm 3. 设备支架制作、安装 , 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m2	2.9				0
3	030702001012	镀锌钢板风管 1mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格型号:厚度1mm 3. 设备支架制作、安装 , 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m2	114.15				0
4	030702001013	镀锌钢板风管 1.2mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格型号:厚度1.2mm 3. 设备支架制作、安装 , 防雷接地 4. 其它:满足设计及相	m2	38.73				0

			关规范要求						
5	031208003005	通风管道绝热	1. 名称:岩棉板厚25mm 2. 其它:满足设计及相关规范要求	m3	4.03				0
6	031208003006	通风管道绝热	1. 名称:防火板厚8mm 2. 其它:满足设计及相关规范要求	m3	1.3				0
7	030703001024	280度高气密防火调节阀(常开) 800*300	1. 名称:280度高气密防火调节阀(常开) 2. 规格型号:800*300 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
8	030703001025	280度高气密排烟防火阀(常开)	1. 名称:280度高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格型号:800*320 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	4				0
9	030703001026	280度高气密排烟防火阀(常开)	1. 名称:280度高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格型号:1300*400 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
10	030703001027	280度高气密全自动排烟阀(常闭)	1. 名称:280度高气密全自动排烟阀(常闭) 2. 规格型号:800*300 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	4				0
11	030703007037	单层百叶 400*400	1. 名称:单层百叶 2. 规格型号:400*400 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	16				0
12	030703007038	防雨百叶 1400*1200	1. 名称:防雨百叶 2. 规格型号:1400*1200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
13	030704001004	通风工程检测、调试	1风管漏光试验 风管漏风试验	系统	1				0

		防排烟系统合计							
		暖通工程							
		暖通工程合计							
		空调水							
1	031001001001	无缝钢管 DN25	1. 名称:无缝钢管 2. 规格型号:DN25壁厚 需满足设计图纸要求 3. 橡塑发泡复合隔热厚 度30mm 4. 手工除锈, 刷红丹防 锈漆、调和漆各二道 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	151.04				0
2	031001001002	无缝钢管 DN32	1. 名称:无缝钢管 2. 规格型号:DN32壁厚 需满足设计图纸要求 3. 橡塑发泡复合隔热厚 度33mm 4. 手工除锈, 刷红丹防 锈漆、调和漆各二道 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	280.74				0
3	031001001003	无缝钢管 DN50	1. 名称:无缝钢管 2. 规格型号:DN50壁厚 需满足设计图纸要求 3. 橡塑发泡复合隔热厚 度36mm 4. 手工除锈, 刷红丹防 锈漆、调和漆各二道 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	62.15				0
4	031001002001	无缝钢管 DN65	1. 名称:无缝钢管 2. 规格型号:DN65壁厚 需满足设计图纸要求 3. 橡塑发泡复合隔热厚 度36mm 4. 手工除锈, 刷红丹防 锈漆、调和漆各二道 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	98.69				0
5	031001002002	无缝钢管 DN80	1. 名称:无缝钢管 2. 规格型号:DN80壁厚 需满足设计图纸要求 3. 橡塑发泡复合隔热厚	m	152.41				0

			度40mm 4. 手工除锈, 刷红丹防锈漆、调和漆各二道 5. 其它:满足设计及相关规范要求						
6	031001002003	无缝钢管 DN100	1. 名称:无缝钢管 2. 规格型号:DN100壁厚需满足设计图纸要求 3. 橡塑发泡复合隔热厚度40mm 4. 手工除锈, 刷红丹防锈漆、调和漆各二道 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	27.43				0
7	031001006015	冷凝水管 DN25	1. 名称:冷凝水管 2. 规格型号:DN25给水塑料管, 连接为胶接壁厚需满足设计图纸要求 3. 橡塑发泡复合隔热厚度30mm 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	288.17				0
8	031001006016	冷凝水管 DN32	1. 名称:冷凝水管 2. 规格型号:DN32给水塑料管, 连接为胶接壁厚需满足设计图纸要求 3. 橡塑发泡复合隔热厚度40mm 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	79.84				0
9	031003001016	蝶阀 DN80	1. 名称:蝶阀 2. 规格型号:DN80 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	4				0
10	031003001017	蝶阀 DN100	1. 名称:蝶阀 2. 规格型号:DN100 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
11	031003001018	静态平衡阀 DN80	1. 名称:静态平衡阀 2. 规格型号:DN80 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
12	031003001019	静态平衡阀 DN100	1. 名称:静态平衡阀 2. 规格型号:DN100	个	1				0



			3. 其它:满足设计及相 关规范要求						
13	030413001005	支架	1. 名称: 支架 2. 金属管道支架除锈后 刷樟丹二道, 灰色调和 漆二道 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	kg	310.82				0
		空调水合计							
		排风系统							
1	030701003002	管道风机 PF-20-1	1. 名称:管道风机PF- 20-1 2. 参数 :L=300m <sup>3</sup> /hH=200PaN= 0.125kWU=220V噪音 =29dB(A) 具体详见设计 图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 , 防雷接地, 减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	1				0
2	030701003003	管道风机 PF-20-2	1. 名称:管道风机PF- 20-2 2. 参数 :L=400m <sup>3</sup> /hH=200PaN= 0.125kWU=220V噪音 =29dB(A) 具体详见设计 图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 , 防雷接地, 减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	1				0
3	030701003004	管道风机 PF-20-3	1. 名称:管道风机PF- 20-3 2. 参数 :L=500m <sup>3</sup> /hH=190PaN= 0.125kWU=220V噪音 =29dB(A) 具体详见设计 图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 , 防雷接地, 减震措施	台	1				0

			5. 其它:满足设计及相 关规范要求						
4	030701003005	管道风机 PF-20-4	1. 名称:管道风机PF- 20-4 2. 参数 :L=300m <sup>3</sup> /hH=200PaN= 0.125kWU=220V噪音 =29dB(A) 具体详见设计 图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 ， 防雷接地， 减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	1				0
5	030701003006	管道风机 PF-20-5	1. 名称:管道风机PF- 20-5 2. 参数 :L=400m <sup>3</sup> /hH=200PaN= 0.125kWU=220V噪音 =29dB(A) 具体详见设计 图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 ， 防雷接地， 减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	1				0
6	030701003007	管道风机 PF-20-6	1. 名称:管道风机PF- 20-6 2. 参数 :L=600m <sup>3</sup> /hH=200PaN= 0.145kWU=220V噪音 =35dB(A) 具体详见设计 图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 ， 防雷接地， 减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	1				0
7	030701003008	管道风机 PF-20-7	1. 名称:管道风机PF- 20-7 2. 参数 :L=400m <sup>3</sup> /hH=200PaN= 0.125kWU=220V噪音 =29dB(A) 具体详见设计 图参数	台	1				0

			3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装，防雷接地，减震措施 5. 其它:满足设计及相关规范要求						
8	030701003009	管道风机 PF-20-7	1. 名称:管道风机PF-20-7 2. 参数: $L=800m^3/h$ $H=250Pa$ $N=0.192kW$ $U=220V$ 噪音=37dB(A) 具体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装，防雷接地，减震措施 5. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
9	030404033001	天花式排气扇 PQ-1	1. 名称:天花式排气扇PQ-1 2. 参数:排风量(CMH) 150余压(Pa) 160功率(W) 28噪声限值dB(A) 45具体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装，防雷接地 5. 其它:满足设计及相关规范要求	台	18				0
10	030702001004	镀锌钢板风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格型号:厚度0.5mm 3. 设备支架制作、安装，防雷接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m2	85.73				0
11	030702001005	镀锌钢板风管 0.6mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格型号:厚度0.6mm 3. 设备支架制作、安装，防雷接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m2	16.53				0
12	030703001005	风管止回阀 160*160	1. 名称:风管止回阀 2. 规格型号:160*160 3. 本体安装，防雷接地 4. 其它:满足设计及相	个	1				0

			关规范要求						
13	030703001006	风管止回阀 200*120	1. 名称:风管止回阀 2. 规格型号:200*120 3. 本体安装, 防雷接地 4. 棚内增加费 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
14	030703001007	风管止回阀 160*200	1. 名称:风管止回阀 2. 规格型号:160*200 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
15	030703001028	风管止回阀 200*160	1. 名称:风管止回阀 2. 规格型号:200*160 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
16	030703001008	70度高气密防火调节 阀(常开) 160*160	1. 名称:70度高气密防 火调节阀(常开) 2. 规格型号:160*160 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
17	030703001009	70度高气密防火调节 阀(常开) 200*120	1. 名称:70度高气密防 火调节阀(常开) 2. 规格型号:200*120 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
18	030703001010	70度高气密防火调节 阀(常开) 160*200	1. 名称:70度高气密防 火调节阀(常开) 2. 规格型号:160*200 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
19	030703001029	70度高气密防火调节 阀(常开) 200*160	1. 名称:70度高气密防 火调节阀(常开) 2. 规格型号:200*160 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
20	030703001011	对开多叶调节阀 160*160	1. 名称:对开多叶调节 阀 2. 规格型号:160*160	个	2				0

			3. 本体安装，防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求						
21	030703007003	单层百叶排风口 150*150	1. 名称:单层百叶排风 口 2. 规格型号:150*150 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	12				0
22	030703007004	单层百叶排风口 200*150	1. 名称:单层百叶排风 口 2. 规格型号:200*150 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	4				0
23	030703007005	单层百叶排风口 300*150	1. 名称:单层百叶排风 口 2. 规格型号:300*150 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	4				0
24	030703007006	单层百叶排风口 300*200	1. 名称:单层百叶排风 口 2. 规格型号:300*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	2				0
25	030703007007	双层层百叶排风口 400*200	1. 名称:双层层百叶排 风口 2. 规格型号:400*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
26	030703007039	防雨百叶 200*150	1. 名称:防雨百叶 2. 规格型号:200*150 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
27	030703007040	防雨百叶 300*200	1. 名称:防雨百叶 2. 规格型号:300*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
28	030703007008	防雨百叶 300*300	1. 名称:防雨百叶	个	7				0

			2. 规格型号:300*300 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求						
29	030703007009	防雨百叶 400*250	1. 名称:防雨百叶 2. 规格型号:400*250 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
30	030703007010	防雨百叶 400*300	1. 名称:防雨百叶 2. 规格型号:400*300 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	2				0
31	030703021001	接管箱	1. 名称:接管箱 2. 规格型号 :500*300*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	3				0
32	030703021002	接管箱	1. 名称:接管箱 2. 规格型号 :400*300*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
33	030703019001	风管软性接头	1. 名称:风管软性接头 2. 其它:满足设计及相 关规范要求	m2	5.46				0
		排风系统合计							
		新风系统							
1	030701003010	吊顶式新风处理机组 XF-20-1	1. 名称:吊顶式新风处 理机组XF-20-1 2. 参数 :L=1500m <sup>3</sup> /hH=250PaN =0.55kWU=380V≤53dBQ 冷=20.85Kw具体详见设 计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 , 防雷接地, 减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	1				0

2	030701003011	吊顶式新风处理机组 XF-20-2	1. 名称:吊顶式新风处理机组XF-20-2 2. 参数 :L=1500m <sup>3</sup> /hH=250PaN=0.55kWU=380V≤53dbQ冷=20.85Kw具体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装, 防雷接地, 减震措施 5. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
3	030701003012	吊顶式新风处理机组 XF-20-3	1. 名称:吊顶式新风处理机组XF-20-3 2. 参数 :L=1500m <sup>3</sup> /hH=250PaN=0.55kWU=380V≤53dbQ冷=20.85Kw具体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装, 防雷接地, 减震措施 5. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
4	030701003013	吊顶式新风处理机组 XF-20-4	1. 名称:吊顶式新风处理机组XF-20-3 2. 参数 :L=1500m <sup>3</sup> /hH=250PaN=0.55kWU=380V≤53dbQ冷=20.85Kw具体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装, 防雷接地, 减震措施 5. 其它:满足设计及相关规范要求	台	1				0
5	030701003014	吊顶式新风处理机组 XF-20-5	1. 名称:吊顶式新风处理机组XF-20-3 2. 参数 :L=2000m <sup>3</sup> /hH=300Pa≤55dbN=0.55kWU=380VQ冷=25.71Kw具体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装, 防雷接地, 减震措施	台	1				0

			5. 其它:满足设计及相 关规范要求						
6	030702001006	镀锌钢板风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格型号:厚度0.5mm 3. 设备支架制作、安装 ，防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m2	196.66				0
7	030702001007	镀锌钢板风管 0.6mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格型号:厚度0.6mm 3. 设备支架制作、安装 ，防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m2	39.67				0
8	030703001012	70度高气密防火调节 阀(常开)200*120	1. 名称:70度高气密防 火调节阀(常开) 2. 规格型号:200*120 3. 本体安装，防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
9	030703001013	风管对开多叶调节阀 150*120	1. 名称:风管对开多叶 调节阀 2. 规格型号:150*120 3. 本体安装，防雷接地 4. 棚内增加费 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	8				0
10	030703001014	风管对开多叶调节阀 150*160	1. 名称:风管对开多叶 调节阀 2. 规格型号:150*160 3. 本体安装，防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
11	030703001015	风管对开多叶调节阀 160*120	1. 名称:风管对开多叶 调节阀 2. 规格型号:160*120 3. 本体安装，防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
12	030703001016	风管对开多叶调节阀 160*160	1. 名称:风管对开多叶 调节阀 2. 规格型号:160*160 3. 本体安装，防雷接地 4. 其它:满足设计及相	个	1				0



			关规范要求						
13	030703001017	风管对开多叶调节阀 200*120	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格型号:200*120 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	24				0
14	030703001018	风管对开多叶调节阀 200*200	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格型号:200*200 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
15	030703001019	风管对开多叶调节阀 250*120	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格型号:250*120 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
16	030703001020	风管对开多叶调节阀 320*160	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格型号:320*160 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
17	030703001021	风管对开多叶调节阀 450*150	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格型号:450*150 3. 本体安装, 防雷接地 4. 棚内增加费 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
18	030703001022	风管对开多叶调节阀 1000*300	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格型号:1000*300 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	4				0
19	030703001023	风管对开多叶调节阀 1400*300	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格型号:1400*300 3. 本体安装, 防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0

20	030703007011	双层百叶送风口 100*100	1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格型号:100*100 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
21	030703007012	双层百叶送风口 150*100	1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格型号:150*100 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	10				0
22	030703007013	双层百叶送风口 150*150	1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格型号:150*150 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	13				0
23	030703007014	双层百叶送风口 200*150	1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格型号:200*150 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	2				0
24	030703007015	双层百叶送风口 200*200	1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格型号:200*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
25	030703007016	双层百叶送风口 250*200	1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格型号:250*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	4				0
26	030703007017	双层百叶送风口 300*150	1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格型号:300*150 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	19				0
27	030703007018	双层百叶送风口 400*200	1. 名称:双层百叶送风口	个	2				0

			2. 规格型号:400*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求						
28	030703007019	单层百叶 300*200	1. 名称:单层百叶 2. 规格型号:300*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	4				0
29	030703007020	防雨百叶 1000*300	1. 名称:防雨百叶 2. 规格型号:1000*300 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	4				0
30	030703007021	防雨百叶 1400*300	1. 名称:防雨百叶 2. 规格型号:1400*300 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
31	030703020001	消声器500*200	1. 名称:消声器 2. 规格型号:500*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	4				0
32	030703021003	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格型号:1500x1000x400 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
33	030703019002	风管软性接头	1. 名称:风管软性接头 2. 其它:满足设计及相关规范要求	m2	10.8				0
34	031208003003	通风管道绝热	1. 名称:橡塑发泡保温层 2. 厚度30mm 3. 棚内增加费 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m2	243.73				0
		新风系统合计							
		空调风系统							
1	030701004001	风机PG-2	1. 名称:风机PG-2 2. 参数:额定风量	台	7				0

			(m3/h) 360机外余压 (Pa) 30电功率0.054噪 声限值38工作压力 1.6额定供热量1.13具 体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 ， 防雷接地， 减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求						
2	030701004002	风机PG-3	1. 名称:风机PG-3 2. 参数:额定风量 (m3/h) 560机外余压 (Pa) 30电功率0.057噪 声限值39工作压力 1.6额定供热量1.81具 体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 ， 防雷接地， 减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	15				0
3	030701004003	风机PG-4	1. 名称:风机PG-4 2. 参数:额定风量 (m3/h) 710机外余压 (Pa) 30电功率0.073噪 声限值40工作压力 1.6额定供热量2.26具 体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 ， 防雷接地， 减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	2				0
4	030701004004	风机PG-5	1. 名称:风机PG-5 2. 参数:额定风量 (m3/h) 830机外余压 (Pa) 30电功率0.086噪 声限值44工作压力 1.6额定供热量2.68具 体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 ， 防雷接地， 减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	20				0

5	030701004005	风机PG-6	1. 名称:风机PG-6 2. 参数:额定风量 (m3/h)1080机外余压 (Pa)30电功率0.121噪 声限值46工作压力 1.6额定供热量3.08具 体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 ，防雷接地，减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	11				0
6	030701004006	风机PG-7	1. 名称:风机PG-7 2. 参数:额定风量 (m3/h)1250机外余压 (Pa)30电功率0.134噪 声限值47工作压力 1.6额定供热量3.97具 体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 ，防雷接地，减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	4				0
7	030701004007	风机PG-8	1. 名称:风机PG-8 2. 参数:额定风量 (m3/h)1400机外余压 (Pa)30电功率0.147噪 声限值47工作压力 1.6额定供热量4.45具 体详见设计图参数 3. 本体安装 4. 设备支架制作、安装 ，防雷接地，减震措施 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	8				0
8	030702001008	镀锌钢板风管 0.6mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格型号:厚度0.6mm 3. 设备支架制作、安装 ，防雷接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m2	17.56				0
9	030702001009	镀锌钢板风管 0.75mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格型号:厚度 0.75mm	m2	232.33				0

			3. 设备支架制作、安装，防雷接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求						
10	030702001010	镀锌钢板风管 1.0mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格型号:厚度1.0mm 3. 设备支架制作、安装，防雷接地 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m2	90.6				0
11	030703007022	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格型号:250*250 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	7				0
12	030703007023	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格型号:300*300 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	12				0
13	030703007024	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格型号:400*400 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	29				0
14	030703007025	回风百叶 500*300	1. 名称:回风百叶 2. 规格型号:500*300 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	7				0
15	030703007026	回风百叶 500*200	1. 名称:回风百叶 2. 规格型号:500*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	3				0
16	030703007027	回风百叶 600*300	1. 名称:回风百叶 2. 规格型号:600*300 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	32				0
17	030703007028	回风百叶 600*320	1. 名称:回风百叶 2. 规格型号:600*320 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0

			关规范要求						
18	030703007029	回风百叶 600*450	1. 名称:回风百叶 2. 规格型号:600*450 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	8				0
19	030703007030	回风百叶 650*200	1. 名称:回风百叶 2. 规格型号:650*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
20	030703007031	回风百叶 950*200	1. 名称:回风百叶 2. 规格型号:950*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	11				0
21	030703007032	回风百叶 1100*200	1. 名称:回风百叶 2. 规格型号:1100*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	4				0
22	030703007033	送风百叶 500*200	1. 名称:送风百叶 2. 规格型号:500*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	3				0
23	030703007034	送风百叶 650*200	1. 名称:送风百叶 2. 规格型号:650*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	1				0
24	030703007035	送风百叶 950*200	1. 名称:送风百叶 2. 规格型号:950*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	11				0
25	030703007036	送风百叶 1100*200	1. 名称:送风百叶 2. 规格型号:1100*200 3. 本体安装 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	4				0
26	031208003004	通风管道绝热	1. 名称:橡塑发泡保温 层	m2	223.6				0

			2. 厚度30mm 3. 其它:满足设计及相 关规范要求						
		空调风系统合计							
		智能化工程							
		智能化工程合计							
		综合布线系统							
1	030411002007	金属线槽 100*50mm	1. 名称:金属线槽 2. 规格型号:100*50mm 3. 线槽敷设、盖板及中 间隔板等附件和配件、 标示、接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	82.5				0
2	030411002008	金属线槽 200*100mm	1. 名称:金属线槽 2. 规格型号:200*100mm 3. 线槽敷设、盖板及中 间隔板等附件和配件、 标示、接地 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	78.5				0
3	030411001028	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	1742.22				0
4	030502012002	信息插座	1. 名称:内网信息插座 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	126				0
5	030502004001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	19				0
6	030502004002	语音插座	1. 名称:语音插座 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	39				0
7	030502005001	双绞线缆 UTP Cat6	1. 名称:配线 2. 规格型号:UTPCat6 3. 配线形式:综合考虑	m	8622.1				0



			4. 其它:满足设计及相 关规范要求 5. 综合考虑安装、调试						
8	030411006006	接线盒	1. 名称:插座盒 2. 规格型号:86 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	224				0
9	030413002003	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽及沟 槽修补 2. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	300.2				0
10	030413001004	支吊架	1. 名称:支吊架 2. 其它:满足设计及相 关规范要求	kg	127.75				0
11	030502007001	12芯单模光缆	1. 名称:12芯单模光缆 2. 配线形式:综合考虑 3. 其它:满足设计及相 关规范要求 4. 综合考虑安装、调试	m	51.25				0
12	030502007002	4芯单模光缆	1. 名称:4芯单模光缆 2. 配线形式:综合考虑 3. 其它:满足设计及相 关规范要求 4. 综合考虑安装、调试	m	51.25				0
13	030502006001	50对大对数电缆	1. 名称:50对大对数电 缆 2. 配线形式:综合考虑 3. 其它:满足设计及相 关规范要求 4. 综合考虑安装、调试	m	51.25				0
14	030501010003	内网无线AP	1. 名称:内网无线AP 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	20				0
15	030501010004	外网无线AP	1. 名称:外网无线AP 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	20				0
16	030501012004	24口POE网络交换机	1. 名称:24口POE网络交 换机 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	2				0

17	030501012005	48口网络交换机	1. 名称:48口网络交换机 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	3				0
18	030501008001	50对语音配线架	1. 名称:50对语音配线架 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
19	030501008002	12芯光纤配线架	1. 名称:12芯光纤配线架 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	2				0
20	030501008003	48口数据配线架	1. 名称:48口数据配线架 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	5				0
21	030501005001	42U弱电机柜	1. 名称:42U弱电机柜 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
22	030502012003	HDMI网络信息接口	1. 名称:HDMI网络信息接口 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	4				0
		综合布线系统合计							
		出入口控制系统							
1	030411001029	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	12.15				0
2	030411001034	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	10				0

3	030502005002	双绞线缆 UTP Cat6	1. 名称:配线 2. 规格型号:UTPCat6 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	2.41				0
4	030411004027	配线 WDZ-RVV3*1.5	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-RVV3*1.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	76.87				0
5	030411004028	配线 WDZ-RYY-2*1.0	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-RYY-2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	2.36				0
6	030411004029	配线 WDZ-RYY-4*1.0	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-RYY-4*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	5.13				0
7	030411004030	配线 WDZ-RYY-6*1.0	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-RYY-6*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	4.87				0
8	030904003004	按钮	1. 名称:开门按钮 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	2				0
9	030507005001	读卡器	1. 名称:读卡器 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	2				0
10	030507007001	门磁	1. 名称:门磁 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	2				0
11	030507006001	门禁控制器	1. 名称:门禁控制器 2. 其它:满足设计及相关规范要求	台	3				0

			3. 综合考虑安装、调试						
12	030507006002	门禁控制主机	1. 名称:门禁控制主机 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
13	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	6				0
14	030413002004	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽及沟槽修补 2. 其它:满足设计及相关规范要求	m	6				0
		出入口控制系统合计							
		视频监控系统							
1	030411001030	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	91.41				0
2	030502005003	双绞线缆 UTP Cat6	1. 名称:配线 2. 规格型号:UTPCat6 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	692.72				0
3	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球型摄像头 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	19				0
4	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86 3. 棚内增加费 4. 其它:满足设计及相关规范要求	个	19				0
5	030501012002	24口POE交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
6	030501012003	24口安防交换机	1. 名称:24口安防交换机 2. 其它:满足设计及相	台	1				0

			关规范要求 3. 综合考虑安装、调试						
7	080606002001	27寸监控显示屏	1. 名称:27寸监控显示屏 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
8	030507012001	24路高清解码器	1. 名称:24路高清解码 器 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
9	030501004001	存储阵列(含10个6T硬 盘)	1. 名称:存储阵列(含 10个6T硬盘) 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
10	030501013001	视频安防监控兼门禁 系统工作站	1. 名称:视频安防监控 兼门禁系统工作站 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
11	030608003001	发卡机	1. 名称:发卡机 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	1				0
12	030501013002	出入口控制系统服务 器	1. 名称:出入口控制系 统服务器 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
13	030501013003	流媒体服务器	1. 名称:流媒体服务器 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
		视频监控系统合计							
		可视对讲系统							
1	030411001031	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	882.05				0

2	030411001033	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	22.37				0
3	030411004031	配线 WDZ-RYY-2*1.0	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-RYY- 2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	111.39				0
4	030502005004	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格型号:UTPCat6 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求 5. 综合考虑安装、调试	m	4993.96				0
5	030904003005	按钮	1. 名称:报警按钮 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	18				0
6	030506001001	医护对讲呼叫分机	1. 名称:病床呼叫分机 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	80				0
7	030506001002	医护对讲呼叫分机	1. 名称:病房门口机 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	18				0
8	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟 槽修补 2. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	184.8				0
9	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	122				0
10	080703004001	智能廊屏	1. 名称:智能廊屏 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	4				0
11	080904002001	呼叫任务工作站	1. 名称:呼叫任务工作	台	2				0

			站 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试						
12	030501012006	核心交换机	1. 名称: 核心交换机 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
13	030501012007	楼层交换机 (POE)	1. 名称: 楼层交换机 (POE) 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
14	030501013004	服务器	1. 名称: 服务器 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
15	030506001003	智能呼叫主机	1. 名称:智能呼叫主机 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	2				0
16	080901010002	iPad交互智能平板	1. 名称:iPad交互智能 平板 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	2				0
		可视对讲系统合计							
		入侵报警系统							
1	030411001032	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	105.45				0
2	030411004033	配线 WDZ-RVV-2*1.0	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-RVV- 2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	191.09				0
3	030411004035	配线 WDZ-RVV3*1.5	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ- RVV3*1.5	m	20				0

			3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求						
4	030502005008	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格型号:UTPCat6 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	20				0
5	030904005004	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	1				0
6	030904003006	按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	6				0
7	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	个	7				0
8	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟 槽修补 2. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	7.5				0
		入侵报警系统合计							
		风机盘管温控面板控 制系统							
1	030411001035	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	3.16				0
2	030411001036	配管	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	837.33				0
3	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟 槽修补 2. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	47				0



4	030411004037	配线 RVVP2*1.0	1. 名称:配线 2. 规格型号:RVVP2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	242.02				0
5	030411004038	配线 RVVP4*1.0	1. 名称:配线 2. 规格型号:RVVP4*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	353.29				0
6	030411004039	配线 RVVP10*1.0	1. 名称:配线 2. 规格型号 :RVVP10*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	242.02				0
7	030502005006	双绞线缆 UTP5E	1. 名称:配线 2. 规格型号:UTP5E 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相 关规范要求	m	3.16				0
8	030404017028	配电箱DCC	1. 名称:配电箱DCC 2. 含本体安装、配套元 器件、查校线、接线、 接地、补漆 3. 其它:满足设计及相 关规范要求	台	1				0
		风机盘管温控面板控 制系统合计							
		医疗气体工程							
1	031008003001	二级稳压箱	1. 名称:二级减压箱 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
2	031103023002	医气阀门箱	1. 名称:医气阀门箱 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	个	1				0
3	030607005001	信号报警装置柜、箱	1. 名称:区域气体压力 报警装置 2. 其它:满足设计及相 关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0

4	031008013001	医疗设备带	1. 名称:医疗设备带 2. 材质:铝质 3. 规格:单槽体 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	149.46				0
5	030412001004	床头灯	1. 名称:床头灯 2. 其它:满足设计及相关规范要求	套	80				0
6	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	80				0
7	030404035005	插座	1. 名称:五孔插座 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	480				0
8	030404034012	照明开关	1. 名称:一字开关 2. 其它:满足设计及相关规范要求	个	80				0
9	030411001021	配管 JDG25	1. 名称:镀锌钢电线管 2. 规格型号:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 接线盒 5. 其它:满足设计及相关规范要求	m	27.77				0
10	030411004026	配线 WDZ-RYJ-6x1.2	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-RYJ-6x1.2 3. 配线形式:综合考虑 4. 其它:满足设计及相关规范要求	m	27.77				0
11	031001004001	铜管 $\phi 10 \times 1.0$	1. 材质:无缝脱脂铜管 2. 规格: $\phi 10 \times 1.0$ 3. 焊接方法:硬钎焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:按用户需求及技术要求 5. 管道标识设计要求:按设计图纸要求 6. 管道按设计图纸要求脱脂、安装 7. 其它:综合考虑铜管管件,满足设计及相关规范要求	m	394.13				0
12	031001004002	铜管 $\phi 12 \times 1.0$	1. 材质:无缝脱脂铜管 2. 规格: $\phi 12 \times 1.0$	m	352.04				0

			3. 焊接方法:硬钎焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:按用户需求及技术要求 5. 管道标识设计要求:按设计图纸要求 6. 管道按设计图纸要求脱脂、安装 7. 其它:综合考虑铜管管件,满足设计及相关规范要求						
13	031001004003	铜管 $\phi 15 \times 1.2$	1. 材质:无缝脱脂铜管 2. 规格: $\phi 15 \times 1.2$ 3. 焊接方法:硬钎焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:按用户需求及技术要求 5. 管道标识设计要求:按设计图纸要求 6. 管道按设计图纸要求脱脂、安装 7. 其它:综合考虑铜管管件,满足设计及相关规范要求	m	136.31				0
14	031001004004	铜管 $\phi 22 \times 1.2$	1. 材质:无缝脱脂铜管 2. 规格: $\phi 22 \times 1.2$ 3. 焊接方法:硬钎焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:按用户需求及技术要求 5. 管道标识设计要求:按设计图纸要求 6. 管道按设计图纸要求脱脂、安装 7. 其它:综合考虑铜管管件,满足设计及相关规范要求计及相关规范要求	m	12.14				0
15	031001004005	铜管 $\phi 35 \times 1.5$	1. 材质:无缝脱脂铜管 2. 规格: $\phi 35 \times 1.5$ 3. 焊接方法:硬钎焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:按用户需求及技术要求 5. 管道标识设计要求:按设计图纸要求	m	136.96				0

			6. 管道按设计图纸要求脱脂、安装 7. 其它:综合考虑铜管管件, 满足设计及相关规范要求						
16	031001004006	铜管 $\phi 42 \times 1.5$	1. 材质:无缝脱脂铜管 2. 规格: $\phi 42 \times 1.5$ 3. 焊接方法:硬钎焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:按用户需求及技术要求 5. 管道标识设计要求:按设计图纸要求 6. 管道按设计图纸要求脱脂、安装 7. 其它:综合考虑铜管管件, 满足设计及相关规范要求	m	11.98				0
17	031003001008	截止阀 $\phi 10$	1. 名称:截止阀 2. 规格: $\phi 10$ 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	44				0
18	031003001009	截止阀 $\phi 12$	1. 名称:截止阀 2. 规格: $\phi 12$ 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	44				0
19	031003001010	截止阀 $\phi 22$	1. 名称:截止阀 2. 规格: $\phi 22$ 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	3				0
20	031003001011	球阀 $\phi 22$	1. 名称:球阀 2. 规格: $\phi 22$ 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
21	031003001012	球阀 $\phi 42$	1. 名称:球阀 2. 规格: $\phi 42$ 3. 其它:满足设计及相关规范要求	个	1				0
22	080902007001	流量计	1. 名称:流量计 2. 其它:满足设计及相关规范要求 3. 综合考虑安装、调试	台	1				0
23	031002003001	PVC套管 DN20	1. 名称:PVC套管DN20 2. 其它:满足设计及相	个	88				0

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		0				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	212948.41		
2	暂估价	50000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	50000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	47269.41		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		310217.82		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	212948.41	
合计			212948.41	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	抗震支撑架	按设计图纸要求设置抗震支架,具体深化设计由专业公司完成,最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定,满足设计图纸要求	50000			
合计			50000			



# 总承包服务费计价表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	01B001	拆除及外运	1. 按图纸及施工现场要求拆除原有室内外砖墙、隔墙、天花吊顶、门窗等，以及铲除原有地面、墙面、天花饰面及饰面上附属装饰、设备、管线、零星构件、卷闸、玻璃隔断、打洞等阻碍新装修工程进行或必须拆除的项目 2. 现场杂物拆除外运，设备拆除，拆除及外运时间综合考虑，需满足业主要求 3. 综合考虑安装工程包括但不限于水电、空调、消防、弱电、医气相关的拆除 4. 按图纸及现场实际拆除, 综合考虑清洁方式、拆除方式、场内多次转运、垂直运输方式及高度、外运方式、场内外运距等 5. 建筑垃圾外运、按运距25km以上综合考虑 6. 包含建筑垃圾消纳费 7. 拆除的金属废料（不含拆除设备）由施工单位回收处理 8. 改造装修范围内拆除工程按项进行包干，结算不作调整。	项	1				0
2	01B002	场地原有设备、病床、床头柜、座椅、办	1. 场地原有设备、病床、床头柜、座椅、办公	项	1				0

		公桌等搬运	桌等搬运至业主指定位置 2. 搬运时间综合考虑，需满足业主要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
3	01B003	拆除下层原天花并恢复原状	1. 下层天花保护性拆除，相关工程完成后并利用原材料恢复原状 2. 工程量暂定，结算以现场确认工程量为准 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	33				0
		拆除工程合计							
		砌筑工程							
1	穗 011210007001	蒸压加气混凝土板墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100mm厚蒸压加气混凝土板墙 2. 安装高度:建筑楼板底或梁底 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 蒸压加气混凝土板施工13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造图集》 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	1021.8				0
2	穗 011210007002	蒸压加气混凝土板墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压加气混凝土板墙 2. 安装高度:建筑楼板底或梁底	m2	191.26				0

			3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 蒸压加气混凝土板施工13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造图集》 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用						
3	010401012004	门窗洞填充	1. 门窗洞填充部位:原门窗拆除封洞口 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	m3	0.74				0
4	010401012001	管道包封	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间/茶水间/污洗间各类排水管立管的包饰 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	m3	1.23				0
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
1	010801001001	管井隐门	1. 门代号及尺寸:管井隐门, 600mm(宽)×1800mm(高) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3mm镀锌	樘	9				0

			方管 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格、颜色:B0-01树脂板(8mm厚木纹) 5. 门框装饰线:MT-07不锈钢(2.0mm厚玫瑰金色) 6. 包含十字铰链等所需五金配件 7. 做法:详见图纸ED-01/03、ED-02/04 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
2	010801001002	消防栓隐门	1. 门代号及尺寸:消防栓隐门,800mm(宽)×2000mm(高) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3mm镀锌方管、50*50*5mm镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格、颜色:B0-01树脂板(8mm厚木纹) 5. 门框装饰线:MT-07不锈钢(2.0mm厚玫瑰金色) 6. 包含弹性磁吸闭门器、天地轴等所需五金配件 7. 做法:详见图纸ED-04/14、15 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	樘	2				0
3	010802003001	单扇平开木纹转印钢	1. 门代号及类型:单扇	樘	11				0

		板门	平开木纹转印钢板门 (M01) 2. 门框或扇外围尺寸 :1000mm (宽) ×2400mm (高) 3. 门扇尺寸 :920×2100mm (MT-08木纹转印钢板, 1.2mm厚) 4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板, 1.2mm厚 5. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁 (ZK锁体)、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
4	010802003002	单扇平开木纹转印钢板门 (带观察窗)	1. 门代号及类型:单扇平开木纹转印钢板门 (M02) 2. 门框或扇外围尺寸 :1000mm (宽) ×2400mm (高) 3. 门扇尺寸 :920×2100mm (MT-08木纹转印钢板, 1.2mm厚) 4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板, 1.2mm厚 5. 门扇观察窗 :180mm×1800mm、GL-02玻璃 (8mm厚钢化超白)、边框装饰线采用MT-05不锈钢 (1.5mm厚深灰色) 6. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁 (ZK锁体)、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶	樘	6				0

			<p>条及其他配件、周边塞缝等</p> <p>7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用</p>						
5	010802003003	单扇平开木纹转印钢板门(带观察窗)	<p>1. 门代号及类型:单扇平开木纹转印钢板门(M03)</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:1000mm(宽)×2400mm(高)</p> <p>3. 门扇尺寸:920×2100mm(MT-08木纹转印钢板,1.2mm厚)</p> <p>4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板,1.2mm厚</p> <p>5. 门扇观察窗:180mm×1800mm、GL-02玻璃(8mm厚钢化超白)、边框装饰线采用MT-05不锈钢(1.5mm厚深灰色)</p> <p>6. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁(ZK锁体)、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等</p> <p>7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用</p>	樘	8				0
6	010802003004	单扇平开木纹转印钢板门	<p>1. 门代号及类型:单扇平开木纹转印钢板门(M04)</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:900mm(宽)×2400mm(高)</p> <p>3. 门扇尺寸</p>	樘	2				0

			:820×2100mm (MT-08木纹转印钢板, 1.2mm厚) 4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板, 1.2mm厚 5. 下冒:MT-06不锈钢 (3.0mm厚深灰色) 6. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁 (ZK锁体)、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
7	010802001001	单扇平开铝合金门	1. 门代号及类型:单扇平开铝合金门 (M05) 2. 门框或扇外围尺寸:1000mm (宽) ×2400mm (高) 3. 门扇尺寸、材质:920×2100mm白色铝合金 (壁厚2.0mm) 4. 门头板、门框、门套线、门套板:白色铝合金 (壁厚1.6mm) 5. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁 (ZK锁体)、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	樘	3				0
8	010802001002	单扇平开铝合金门	1. 门代号及类型:单扇平开铝合金门 (M06) 2. 门框或扇外围尺寸	樘	1				0

			:800mm（宽） ）×2400mm（高） 3. 门扇尺寸、材质 :720×2100mm白色铝合金（壁厚2.0mm） 4. 门头板、门框、门套线、门套板:白色铝合金（壁厚1.6mm） 5. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁（ZK锁体）、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
9	010802001007	单扇平开铝合金门	1. 门代号及类型:单扇平开铝合金门（M06） 2. 门框或扇外围尺寸:900mm（宽） ）×2400mm（高） 3. 门扇尺寸、材质:820×2100mm白色铝合金（壁厚2.0mm） 4. 门头板、门框、门套线、门套板:白色铝合金（壁厚1.6mm） 5. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁（ZK锁体）、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	樘	22				0
10	010802003005	双扇（子母）平开木纹转印钢板门（带观察窗）	1. 门代号及类型:双扇（子母）平开木纹转印钢板门（M07）	樘	16				0



			<p>2. 门框或扇外围尺寸 :1300mm（宽） ）×2400mm（高）</p> <p>3. 门扇尺寸 :920×2100mm/300×2100mm（MT-08木纹转印钢板, 1.2mm厚）</p> <p>4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板, 1.2mm厚</p> <p>5. 中冒及下冒:MT-06不锈钢（3.0mm厚深灰色）</p> <p>6. 门扇观察窗 :180mm×980mm、GL-02玻璃（8mm厚钢化超白）、边框装饰线采用MT-05不锈钢(1.5mm厚深灰色)</p> <p>7. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁（ZK锁体/暗装插销）、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等</p> <p>8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用</p>						
11	010802003006	双扇平开木纹转印钢板门（带观察窗）	<p>1. 门代号及类型:双扇平开木纹转印钢板门（M08）</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸 :1500mm（宽） ）×2400mm（高）</p> <p>3. 门扇尺寸 :710×2100mm×2（MT-08木纹转印钢板, 1.2mm厚）</p> <p>4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板, 1.2mm厚</p> <p>5. 门扇观察窗 :180mm×1800mm×2、GL-02玻璃（8mm厚钢化</p>	樘	1				0

			<p>超白）、边框装饰线采用MT-05不锈钢</p> <p>(1.5mm厚深灰色)</p> <p>6. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁（ZK锁体/暗装插销）、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等</p> <p>7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用</p>						
12	010802003007	双扇平开木纹转印钢板门（带观察窗）	<p>1. 门代号及类型:双扇平开木纹转印钢板门（M09）</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:1500mm（宽）×2400mm（高）</p> <p>3. 门扇尺寸:710×2100mm×2（MT-08木纹转印钢板,1.2mm厚）</p> <p>4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板,1.2mm厚</p> <p>5. 门扇观察窗:180mm×1800mm×2、GL-02玻璃（8mm厚钢化超白）、边框装饰线采用MT-05不锈钢（1.5mm厚深灰色）</p> <p>6. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁（ZK锁体/暗装插销）、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等</p> <p>7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用</p>	樘	1				0

13	010802003008	单扇平开木纹转印钢板门	<p>1. 门代号及类型:单扇平开木纹转印钢板门(M10)</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:700mm(宽)×2400mm(高)</p> <p>3. 门扇尺寸:620×2100mm(MT-08木纹转印钢板,1.2mm厚)</p> <p>4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板,1.2mm厚</p> <p>5. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁(ZK锁体)、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等</p> <p>6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用</p>	樘	1				0
14	010802001003	铝合金玻璃门连窗	<p>1. 门代号及类型:铝合金玻璃门连窗(M11)</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:2655mm(宽)×2900mm(高)</p> <p>3. 门扇尺寸、材质:895×2100mm银色铝合金(壁厚2.2mm)</p> <p>4. 框、扇材质:银色铝合金(壁厚1.8mm)</p> <p>5. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(8+12A+8)</p> <p>6. 防雨百叶(喷涂银色)</p> <p>7. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等</p> <p>8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属</p>	樘	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
15	010802003009	单扇平开木纹转印钢板/甲级防火门	1. 门代号及类型:单扇平开甲级防火门 (FM甲01) 2. 门框或扇外围尺寸:1000mm (宽) × 2400mm (高) 3. 门扇尺寸:920×2100mm (MT-08木纹转印钢板, 2.0mm厚) 4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板, 2.0mm厚 5. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁 (防火锁体及双面钥匙锁芯)、加强型大合页、不锈钢止门器、不锈钢闭门器 (暗装)、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	樘	2				0
16	010802003010	双扇平开木纹转印钢板/甲级防火门 (带观察窗)	1. 门代号及类型:双扇平开甲级防火门 (FM甲02) 2. 门框或扇外围尺寸:1500mm (宽) × 2400mm (高) 3. 门扇尺寸:710×2100mm×2 (MT-08木纹转印钢板, 2.0mm厚) 4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板, 2.0mm厚 5. 中冒及下冒:MT-06不锈钢 (3.0mm厚深灰色) 6. 门扇观察窗	樘	2				0

			:180mm×980mm、防火玻璃（8mm厚,耐火极限≥1.5h）、边框装饰线采用MT-05不锈钢（1.5mm厚深灰色） 7. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁（防火锁体及双面钥匙锁芯）、加强型大合页、不锈钢止门器、不锈钢闭门器（暗装）、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
17	010802003011	单扇平开木纹转印钢板/乙级防火门	1. 门代号及类型:单扇平开乙级防火门（FM乙01） 2. 门框或扇外围尺寸:1000mm（宽）×2400mm（高） 3. 门扇尺寸:920×2100mm（MT-08木纹转印钢板,2.0mm厚） 4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板,2.0mm厚 5. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁（防火锁体及双面钥匙锁芯）、加强型大合页、不锈钢止门器、不锈钢闭门器（暗装）、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	樘	2				0
18	010802003012	双扇平开木纹转印钢板/乙级防火门（带观	1. 门代号及类型:双扇平开乙级防火门（FM乙	樘	1				0

		察窗)	02) 2. 门框或扇外围尺寸 :1300mm (宽) ) ×2400mm (高) 3. 门扇尺寸 :610×2100mm×2 (MT-08木纹转印钢板, 2. 0mm厚) 4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板, 2. 0mm厚 5. 门扇观察窗 :180mm×1800mm×2、防火玻璃 (6mm厚, 耐火极限≥1. 0h)、边框装饰线采用MT-05不锈钢 (1. 5mm厚深灰色) 6. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁 (防火锁体及双面钥匙锁芯)、加强型大合页、不锈钢止门器、不锈钢闭门器 (明装)、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
19	010802003013	双扇平开木纹转印钢板/乙级防火门 (带观察窗)	1. 门代号及类型:双扇平开乙级防火门 (FM乙03) 2. 门框或扇外围尺寸 :1800mm (宽) ) ×2400mm (高) 3. 门扇尺寸 :860×2100mm×2 (MT-08木纹转印钢板, 2. 0mm厚) 4. 门头板、门框、门套线、门套板:MT-08木纹转印钢板, 2. 0mm厚 5. 中冒及下冒:MT-06不锈钢 (3. 0mm厚深灰色) 6. 门扇观察窗	樘	2				0

			:180mm×980mm、防火玻璃(6mm厚,耐火极限≥1.0h)、边框装饰线采用MT-05不锈钢(1.5mm厚深灰色) 7. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁(防火锁体及双面钥匙锁芯)、加强型大合页、不锈钢止门器、不锈钢闭门器(明装)、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
20	010802001004	双扇平开玻璃/乙级防火门	1. 门代号及类型:双扇平开玻璃乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:2190mm(宽)×2400mm(高) 3. 门框、扇材质:MT-06不锈钢(3.0mm厚深灰色) 4. 玻璃品种、厚度:防火玻璃(8mm厚,耐火极限≥1.5h) 5. 综合考虑防撞条(腰线贴纸)、LOGO字(白色水晶字体) 6. 包含不锈钢门拉手、不锈钢门锁(防火锁体及双面钥匙锁芯)、地弹簧、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	樘	10				0
21	010802001005	铝合金玻璃门连窗	1. 门代号及类型:铝合金玻璃门连窗(M12) 2. 门框或扇外围尺寸	樘	1				0

			:2655mm（宽） ）×2900mm（高） 3. 门扇尺寸、材质 :895×2100mm银色铝合金（壁厚2.2mm） 4. 框、扇材质:银色铝合金（壁厚1.8mm） 5. 玻璃品种、厚度:中空玻璃（8+12A+8） 6. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用						
22	010807002001	乙级防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :2875*1900 2. 框、扇材质:铝合金（壁厚综合考虑） 3. 玻璃品种、厚度:防火玻璃(8mm厚,耐火极限≥1.5h) 4. 可开启面积≥2m² 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	10.93				0
23	010802001006	铝合金推拉门	1. 门代号及类型:铝合金玻璃门连窗（M13） 2. 门框或扇外围尺寸 :2550mm（宽） ）×2900mm（高） 3. 门扇尺寸、材质 :895×2100mm银色铝合金（壁厚2.2mm） 4. 框、扇材质:银色铝合金（壁厚1.8mm） 5. 玻璃品种、厚度:中空玻璃（8+12A+8）	樘	6				0



			6. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁、不锈钢轴承合页、不锈钢止门器、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
24	010802003014	钢质防火门	1. 门代号及类型:单扇平开乙级防火门(FM丙02) 2. 门框或扇外围尺寸:700mm(宽)×1800mm(高) 3. 门框、扇材质:不锈钢丙级防火门 4. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁(防火锁体及双面钥匙锁芯)、加强型大合页、不锈钢止门器、不锈钢闭门器(明装)、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	樘	23				0
25	010802003015	钢质防火门	1. 门代号及类型:单扇平开乙级防火门(FM丙01) 2. 门框或扇外围尺寸:700mm(宽)×1800mm(高) 3. 门框、扇材质:不锈钢丙级防火门 4. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁(防火锁体及双面钥匙锁芯)、加强型大合页、不锈钢止门器、不锈钢闭门器(明装)、密封胶条及	樘	5				0

			其他配件、周边塞缝等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
26	010802003016	钢质防火门	1. 门代号及类型:单扇平开乙级防火门 (FM丙01) 2. 门框或扇外围尺寸:600mm (宽) ×1800mm (高) 3. 门框、扇材质:不锈钢丙级防火门 4. 包含不锈钢门把手、不锈钢门锁 (防火锁体及双面钥匙锁芯)、加强型大合页、不锈钢止门器、不锈钢闭门器 (明装)、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	樘	4				0
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (楼6)	1. 7厚聚合物水泥防水砂浆 (防水2) 四周反300MM, 试水测试24小时 2. 2厚聚合物水泥防水涂料 (II 型), 四周翻起至天花板同高 (防水1) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	43.62				0
2	010904002002	楼(地)面涂膜防水 (楼7)	1. 1.5厚JS II 聚合物水泥基防水涂料, 沿四周墙身上翻高于完成面	m2	82.73				0

			300mm, (第一道防水, 闭水试验24小时) 2. 20厚WMM20防水砂浆防水层, 沿四周墙身上翻高于地面2000mm(第二道防水, 闭水试验24小时) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
3	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚WMM20防水砂浆防水层 2. 沉降式防水地面(楼7):沿四周墙身上翻高于地面2000mm(第二道防水, 闭水试验24小时) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	297.05				0
4	010903002002	墙面涂膜防水	1. 2厚聚合物水泥基防水涂料(2000mm高) 2. 10厚1:2水泥砂浆保护层, 表面扫毛 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	297.05				0
		屋面及防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	010904002003	楼地面找平层(楼6)	1. 混凝土垫层或混凝土结构楼板, 面层清理 2. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 3. M20水泥砂浆找坡层, 最低处15厚 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m2	43.62				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
2	010904002004	楼地面找平层（楼7）	1. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 2. 最薄处20厚WSM20水泥砂浆找平找坡, 找坡I=2%, 坡向泄水口 3. 铺CL10塑料蓄排水板疏水兼保护层 4. 空铺土工布隔离层200g/m2 5. LC7.5轻骨料混凝土填充层 6. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡, 找坡i=1%, 坡向地漏 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	82.73				0
3	011103002001	橡胶卷材楼地面 FG-01 (3mm厚浅啡色)	1. 混凝土结构楼板, 面层清理 2. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 3. 50厚M20水泥砂浆找平层 4. 2厚108胶水泥腻子批嵌平整. 5. 水泥自流平界面剂. 6. 6mm厚自流平找平层. 7. XY401胶粘剂粘结. 8. 3厚进口品牌橡胶地板(与室内地砖面平), 耐磨等级≥P. 符合环保标准产品. 综合考虑接缝、收口等。 9. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	123.94				0

4	011103002002	橡胶卷材楼地面 FG-02 (3mm厚米白色)	1. 混凝土结构楼板, 面层清理 2. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 3. 50厚M20水泥砂浆找平层 4. 2厚108胶水泥腻子批嵌平整. 5. 水泥自流平界面剂. 6. 6mm厚自流平找平层. 7. XY401胶粘剂粘结. 8. 3厚进口品牌橡胶地板(与室内地砖面平), 耐磨等级 $\geq$ P. 符合环保标准产品. 综合考虑接缝、收口等。 9. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	158.37				0
5	011103002003	橡胶卷材楼地面 FG-01 (3mm厚浅啡色) 利用原橡胶地面找平	1. 基层清理 2. 2厚108胶水泥腻子批嵌平整. 3. 水泥自流平界面剂. 4. 6mm厚自流平找平层. 5. XY401胶粘剂粘结. 6. 3厚进口品牌橡胶地板(与室内地砖面平), 耐磨等级 $\geq$ P. 符合环保标准产品. 综合考虑接缝、收口等。 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	495.78				0
6	011103002004	橡胶卷材楼地面 FG-02 (3mm厚米白色) 利用原橡胶地面找平	1. 基层清理 2. 2厚108胶水泥腻子批嵌平整. 3. 水泥自流平界面剂. 4. 6mm厚自流平找平层. 5. XY401胶粘剂粘结. 6. 3厚进口品牌橡胶地	m2	633.47				0

			板(与室内地砖面平),耐磨等级≥P.符合环保标准产品.综合考虑接缝、收口等。 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
7	011102003001	块料楼地面 CT-01 (抛光砖 600×600×10mm米白色)	1. 混凝土垫层或混凝土结构楼板,面层清理 2. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 3. 30厚M20干硬性水泥砂浆结合层 4. 撒素水泥面,洒适量清水 5. 铺CT-01抛光砖 (600×600×10mm米白色),同色美缝胶擦缝. 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	63.97				0
8	011102003002	块料楼地面 CT-02 (防滑砖 600×600×10mm深灰色)	1. 15厚M25水泥砂浆结合层 2. 铺CT-02防滑砖 (600×600×10mm深灰色),同色美缝胶擦缝. 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	43.62				0
9	011102003003	块料楼地面 CT-03 (防滑砖 300×300×6mm深灰色)	1. 25厚DSM20预拌砂浆. 2. CT-03防滑砖 (300×300×6mm深灰色),水泥浆擦缝 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m2	82.73				0

			其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用						
10	011108001001	门槛石 ST-01 (20mm厚浅啡网大理石)	1. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 2. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 3. 30厚M20干硬性水泥砂浆结合层 4. 撒素水泥面, 洒适量清水 5. 铺20mm厚浅啡网大理石, 水泥浆擦缝. 6. 石材六面防护、结晶、养护 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	12.99				0
11	011105003001	块料踢脚线	1. 混凝土墙(柱)或轻质砖砌体墙基层. 2. 基层清理, 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 3. 15厚M15水泥石灰砂浆找平层. 4. 5厚水泥浆结合层. 5. 10厚瓷砖(款式选择)踢脚, 同色美缝胶擦缝 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	5.47				0
12	011105004001	橡胶卷材踢脚线 FG-01/FG-02	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 专用胶粘剂 3. 面层材料种类、规格、颜色: FG-01/FG-02橡胶地板3mm厚卷材) 4. 橡胶地板配套铝合金地脚线构件 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单	m2	89.96				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
13	011502001004	金属装饰线（MT-05不锈钢）	1. 线条规格、尺寸：5mm宽（展开尺寸100mm） 2. 线条材料品种、颜色：MT-05不锈钢（1.5mm厚深灰色） 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m	18.93				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 基层清理，刷水泥浆一道（内掺水重8%108胶） 3. 10厚M15水泥石灰砂浆，抹灰打底 4. 5厚M15水泥砂浆，抹灰找平 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	1356.24				0
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 15厚M15水泥砂浆找平 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	819.05				0



3	011204003001	块料墙面（CT-05抛光砖）	1. 钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 素水泥浆结合层一道（内掺水重3~5%的白乳胶） 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 8厚1:3水泥砂浆罩面压实抹光 5. 4~5厚专用瓷砖胶镶贴 6. CT-05抛光砖（300X600X8mm纯白色）拼缝2mm宽，同色美缝剂勾缝。 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	438.99				0
4	011204003002	块料墙面（CT-04抛光砖）	1. 钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 基层清理，刷水泥浆一道（内掺水重8%108胶） 3. 15厚M15水泥石灰砂浆找平层 4. 5厚水泥浆结合层 5. CT-04抛光砖（600X1200X10mm仿石纹、浅米黄），同色美缝胶擦缝。 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	9.75				0
5	011207001001	墙面装饰板（B0-01树脂板）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：20*30X3铝合金600X600网格龙骨，M8膨胀螺栓焊接。竖龙骨不少于两个支点焊接到混凝土。 2. 基层材料种类、规格	m2	814.82				0

			:9mm厚阻燃夹板底板 3. 面层材料品种、规格、颜色:BO-01树脂板(8mm厚木纹) 4. 线条材料品种、颜色:成品铝合金收边条(T型) 详见ED-02/05树脂板密拼收口大样图 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用						
6	011207001002	嵌入式电视墙凹槽背景(MT-05不锈钢)	1. 凹槽尺寸:1560mm(长)×960mm(宽)×150mm(深) 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板(双层) 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-05不锈钢(1.5mm厚深灰色) 4. 做法:详见大样图ED-03/09 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	个	2				0
7	011304001001	墙面泛光灯槽(MT-05不锈钢)	1. 灯槽规格、尺寸:70mm(70+170+70mm)宽 2. 灯槽基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板+6mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:MT-05不锈钢(1.5mm厚深灰色),展开尺寸11+5+70+20mm 4. 满刮腻子二遍,面打磨平整 5. 刷底漆一遍,无机涂	m	9.6				0

			料（白色）二遍（PT-01） 6. 做法: 详见大样图ED-03/09 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
8	010808004001	电梯厅门套（MT-06不锈钢）	1. 基层材料种类: 6mm厚阻燃夹板+9mm厚阻燃夹板 2. 面层材料品种、规格: MT-06不锈钢 (3.0mm厚深灰色) 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	19.46				0
9	011207001003	墙面装饰板（电梯门头, MT-06不锈钢）	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨. 2. 基层材料种类、规格: 9mm厚阻燃夹板底板 3. 面层材料品种、规格、颜色: MT-06不锈钢 (3.0mm厚深灰色) 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	6.46				0
10	011304001002	墙面泛光灯槽（GL-04透光片）	1. 灯槽规格、尺寸: 90mm（15+60+15mm）宽 2. 灯槽基层材料种类、规格: 6mm厚阻燃夹板+12mm厚阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格: GL-04透光片 (5mm厚磨砂面) 4. 线条规格、尺寸: 15mm宽（展开尺寸	m	14.4				0

			15+15+5+8mm) 5. 线条材料品种、颜色 :MT-05不锈钢(1.5mm厚 深灰色) 6. 做法:详见大样图ED- 01/01 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 超高增加费等所有费用						
11	011207001004	墙面装饰板 (GL-01玻 璃)	1. 基层材料种类:9mm厚 阻燃夹板 (双层) 2. 镜面玻璃品种、规格 :GL-01玻璃(8mm厚钢化 烤漆乳白色) 3. 做法:详见大样图ED- 01/01 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 超高增加费等所有费用	m2	2.07				0
12	011207001005	墙面装饰板 (GL-02玻 璃)	1. 镜面玻璃品种、规格 :GL-02玻璃(8mm厚钢化 超白) 2. 固定配件种类:卡槽 固定 (含密封条) 3. 部位:重病房观察窗 4. 做法:详见大样图ED- 04/13 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 超高增加费等所有费用	m2	4.8				0
13	011207001006	墙面装饰板 (GL-03玻 璃)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:木枋 2. 基层材料种类:9mm厚 阻燃夹板 3. 镜面玻璃品种、规格 :GL-03玻璃(8mm厚钢化 烤漆蓝色)	m2	56.59				0

			4. 做法:详见大样图ED-03/13 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
14	010808004002	金属门窗套 (MT-05不锈钢)	1. 窗代号及洞口尺寸:重病房观察窗 2. 门窗套展开宽度:5+10+184+10+5mm 3. 基层材料种类:9mm厚阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格:MT-05不锈钢(1.5mm厚深灰色) 5. 做法:详见大样图ED-04/13 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	3.77				0
15	011208001001	包圆柱面装饰板 (B0-01树脂板)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*30*3mm铝合金龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板底板 3. 面层材料品种、规格、颜色:B0-01树脂板(8mm厚木纹) 4. 部位:休息区柱子 5. 做法:详见大样图ED-06/22 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	8.49				0
16	011208001002	包圆柱面装饰板 (WD-02烤漆板)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*30*3mm铝合金龙骨 2. 背板、层板材料品种	m2	9.74				0

			、规格、颜色:WD-02烤漆板厚20mm 3. 部位:休息区柱子 4. 做法:详见大样图ED-06/22 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
17	011502001001	金属装饰线 (MT-05不锈钢)	1. 线条规格、尺寸:10mm宽 (展开尺寸11+10+11mm) 2. 线条材料品种、颜色:MT-05不锈钢(1.5mm厚深灰色) 3. 做法:详见大样图ED-03/08 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m	4.6				0
18	011502001002	金属装饰线 (MT-05不锈钢)	1. 线条规格、尺寸:5mm宽 (展开尺寸13+5+13mm) 2. 线条材料品种、颜色:MT-05不锈钢(1.5mm厚深灰色) 3. 做法:详见大样图ED-02/07、ED-03/13 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m	32.2				0
19	011502001003	金属装饰线 (MT-07不锈钢)	1. 线条规格、尺寸:5mm宽 (展开尺寸13+5+13mm) 2. 线条材料品种、颜色:MT-07不锈钢(2.0mm厚玫瑰金色) 3. 做法:详见大样图ED-	m	3.07				0

			02/07 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚 (MT-01 铝扣板)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净. 2. 配套M8镀锌吊杆. 3. 配套轻钢龙骨(不同类型板材按国家标准图集) 4. MT-01铝扣板 (600×1200×1.5mm厚白色) 5. W型金属收边条 6. 天花内部距离超过1500mm,按规范增加钢结构转换层 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	232.41				0
2	011302001002	吊顶天棚 (MT-02 铝扣板)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净. 2. 配套M8镀锌吊杆. 3. 配套轻钢龙骨(不同类型板材按国家标准图集) 4. MT-02铝扣板 (600×1200×1.5mm厚冲孔白色) 孔径Φ1.5mm,开孔率9.5~19.1%) 5. W型金属收边条 6. 天花内部距离超过1500mm,按规范增加钢结构转换层 7. 其他:包括根据图纸	m2	16.56				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
3	011302001003	吊顶天棚（MT-03 铝扣板）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 配套M8镀锌吊杆。 3. 配套轻钢龙骨（不同类型板材按国家标准图集） 4. MT-03铝扣板（600×600×0.8mm厚白色） 5. W型金属收边条 6. 天花内部距离超过1500mm, 按规范增加钢结构转换层 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	677.47				0
4	011302001004	吊顶天棚（MT-04 铝扣板）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 配套M8镀锌吊杆。 3. 配套轻钢龙骨（不同类型板材按国家标准图集） 5. MT-04铝扣板（300×300×0.5mm厚白色） 6. W型金属收边条 7. 天花内部距离超过1500mm, 按规范增加钢结构转换层 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	117.95				0
5	011302001005	吊顶天棚（MT-05 不锈钢）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 吊杆采用Φ10膨胀螺	m2	2.16				0



			栓焊接 3. 轻钢龙骨标准骨架 :主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距600. 4. 9mm厚阻燃夹板 +6mm厚硅酸钙板 5. MT-05不锈钢 (1. 5mm厚玫瑰金磨砂) 6. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 超高增加费等所有费用						
6	011302001006	吊顶天棚 (PT-01 无机涂料)	1. 钢筋混凝土板底面清 理干净. 2. 吊杆采用 $\Phi 10$ 膨胀螺 栓焊接 3. 轻钢龙骨标准骨架 :主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距600. 4. 6厚+6厚 (1220mm $\times$ 2440mm) 双层 硅酸钙板, 自攻螺钉拧 牢, 孔眼涂防锈漆, 再用 腻子填平 5. 满刮腻子二遍, 面打 磨平整 6. 刷底漆一遍, 无机涂 料 (白色) 二遍 (PT- 01) 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 超高增加费等所有费用	m2	380.8				0
7	011302005001	吊顶天棚 (SM-01透光软膜)	1. 钢筋混凝土板底面清 理干净. 2. 吊杆采用 $\Phi 10$ 膨胀螺 栓焊接 3. 轻钢龙骨标准骨架 :主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距	m2	28.77				0

			300, 横撑龙骨中距600. 4. 9mm厚阻燃夹板、 6mm厚硅酸钙板 5. 吊顶高差侧面封板 (9mm厚阻燃夹板、 6mm厚硅酸钙板) 6. SM-01透光软膜 (0. 28mm厚, A级防火膜 , 防火纤维透光膜) 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 超高增加费等所有费用						
8	011304001003	灯槽 (SM-01透光软膜)	1. 灯带型式、尺寸 :140mm宽×150mm高 2. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:吊杆采用 Φ10膨胀螺栓焊接 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨标准 骨架:主龙骨中距 ≤1000mm, 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距600. 4. 基层及侧面封板材料 品种、规格:9mm厚阻燃 夹板、6mm厚硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格 :SM-01透光软膜 (0. 28mm厚, A级防火膜) 6. 做法:详见图纸DT- 01/04、DT-03/08 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 超高增加费等所有费用	m	40. 71				0
9	011304001004	灯槽 (PT-01)	1. 灯带型式、尺寸 :100mm宽 × (80/150) mm高 2. 基层、面层材料种类 、规格:9mm厚阻燃夹板 、6mm厚硅酸钙板 3. 刮腻子遍数:满刮腻	m	13. 42				0

			子二遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,无机涂料(白色)二遍(PT-01) 5. 做法:详见图纸DT-02/06、DT-03/08 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
10	011304001005	灯槽(LED灯区域)	1. 灯带型式、尺寸:60mm宽×35mm高 2. 基层、面层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板、6mm厚硅酸钙板 3. 做法:详见图纸DT-02/07 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m	343.46				0
11	010810003001	窗帘盒(PT-01)	1. 窗帘盒规格:150mm宽×150mm高 2. 基层、面层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板+6mm厚硅酸钙板 3. 刮腻子遍数:满刮腻子二遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,无机涂料(白色)二遍(PT-01) 5. 做法:详见图纸DT-01/01、02 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m	16.57				0
		天棚工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工							

		程							
1	011406001001	墙面无机涂料 (PT-01)	1. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:面刷PT-01无机涂料(白色),一底两面 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	1088.35				0
2	011406001002	墙面无机涂料 (PT-03)	1. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:面刷PT-03无机涂料(浅啡色),一底两面 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	27.01				0
3	011406001003	墙面无机涂料 (PT-04)	1. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:面刷PT-04无机涂料(浅蓝色),一底两面 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	32.19				0
4	011406001004	墙面无机涂料 (防污)	1. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:面刷PT-01无机涂料(白色),一底两面 3. 防护材料种类:耐高分子污涂膜两遍,可按色彩要求,涂膜(防污、防水、防菌)A级防火 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m2	96.46				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
5	011406001005	涂料平顶（PT-01）	1. 采用水泥砂浆找平 2. 钢筋混凝土顶板刷混凝土界面处理剂 3. 耐水腻子3遍 4. 刷底漆一遍,无机涂料（白色）二遍（PT-01） 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	25.63				0
6	011406001006	涂料平顶（PT-02）	1. 采用水泥砂浆找平 2. 钢筋混凝土顶板刷混凝土界面处理剂 3. 耐水腻子3遍 4. 刷底漆一遍,无机涂料（白色防潮）二遍（PT-02） 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	15.26				0
		油漆、涂料、裱糊工程合计							
		其他装饰工程							
1	011210003001	玻璃高隔断	1. 边框材料种类、规格:100mm厚白色铝合金框(2.0mm壁厚铝合金) 2. 玻璃品种、规格、颜色:双层6mm厚超白玻璃，中间夹白色铝合金百叶帘（其中一块6mm厚钢化清玻璃,一块6mm厚钢化防火玻璃(耐火极限 $\geq 1.0h$ )） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m2	43.3				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
2	011210006001	10mm厚硅酸钙板双层轻钢龙骨隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2. 填充层材料种类、规格:内填岩棉,耐火极限 $\geq 1.0h$ 3. 隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚硅酸钙板双面 4. 详见国标图集13J502-1 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m <sup>2</sup>	74.11				0
3	011210006002	复合木纹防火板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2. 填充层材料种类、规格:75防火岩棉(岩棉容重100kg/m <sup>3</sup> ) 3. 隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚石膏板双面 4. 饰面层材料品种、规格、颜色:复合木纹防火板 5. 做法:详见大样ED-06/25 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m <sup>2</sup>	5.76				0
4	011502006002	成品铝合金收边条	1. 线条规格、尺寸:15mm宽 $\times$ 15mm高(R5) 2. 线条材料品种、颜色:成品铝合金收边条 3. 做法:详见ED-	m	157.79				0

			03/10主任室墙身树脂板收口大样图 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
5	011502007001	PVC阳角防护/防撞角线	1. 线条材料品种、规格、颜色:PVC阳角防护/防撞角线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m	472				0
6	010809004001	石材窗台板 (ST-02石英石)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02石英石(20mm厚纯白色) 3. 做法:详见大样ED-03/11 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m2	13.45				0
7	011505008001	纸巾筒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾筒 (成品采购) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	个	21				0
8	011505007001	低位挂钩	1. 材料品种、规格、颜色:低位挂钩 2. 部位:无障碍卫生间 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	21				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用						
9	011505005001	安全抓杆（抗菌尼龙扶手）	1. 材料品种、规格、颜色:安全抓杆(订做)(抗菌尼龙扶手) 2. 部位:无障碍卫生间/洗脸盆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	个	21				0
10	011505005002	安全扶手（卫生间）	1. 材料品种、规格、颜色:安全扶手 2. 部位:重病房卫生间、普通病房卫生间 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	个	21				0
11	011505006002	毛巾杆(架)	1. 材料品种、规格、颜色:毛巾架(选购) 2. 部位:重病房卫生间、普通病房卫生间 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	套	21				0
12	011503007001	安全扶手（防撞扶手）	1. 扶手材料种类、规格:安全扶手(设计配合选型) 2. 固定配件种类:金属支架 3. 部位:病区走廊 4. 做法:详见大样ED-04/13 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	161.42				0



			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用						
13	010810005001	浴帘导轨	1. 材料品种、规格、颜色:浴帘导轨(设计配合选型) 2. 部位:卫生间	m	28.78				0
14	010810005002	隔帘导轨	1. 材料品种、规格、颜色:隔帘导轨(设计配合选型) 2. 部位:病房 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	m	478.97				0
15	010810005003	输液挂钩导轨	1. 材料品种、规格、颜色:输液挂钩导轨(设计配合选型) 2. 部位:病房 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	m	368.37				0
16	粤 030507021001	吊装电视支架	1. 材料品种、规格、颜色:吊装电视支架(设计配合选型) 2. 部位:病房 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	个	18				0
17	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm玻璃银镜(按设计尺寸定制) 2. 框材质、断面尺寸:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m2	17.25				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
18	011505001001	洗漱台（ST-01大理石）	1. 规格:690mm（长）×250mm（高）×550mm（深） 2. 台面材料品种、规格、颜色:ST-01大理石（25mm厚深啡网） 3. 支架、配件品种、规格:50*50*5mm镀锌角钢 4. 综合考虑挡水条（50mm高, R=5mm）、凹槽、磨边、开孔等 5. 部位:男卫生间 6. 做法:详见大样ED-03/12 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	套	1				0
19	011505001002	洗漱台（ST-01大理石）	1. 规格:800mm（长）×250mm（高）×550mm（深） 2. 台面材料品种、规格、颜色:ST-01大理石（25mm厚深啡网） 3. 支架、配件品种、规格:50*50*5mm镀锌角钢 4. 综合考虑挡水条（50mm高, R=5mm）、凹槽、磨边、开孔等 5. 部位:女卫生间 6. 做法:详见大样ED-03/12 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	套	19				0
20	011505001003	洗漱台（ST-01大理石）	1. 台柜规格:800mm（长）×550mm（高）×500mm（深）	套	2				0

			<p>2. 台面品种、规格、颜色:ST-01大理石 (25mm厚深啡网)</p> <p>3. 支架、配件品种、规格:50*50*5mm镀锌角钢</p> <p>4. 置物板材料品种、规格、颜色:SM-03抗倍特板,760mm×380mm</p> <p>5. 置物板吊架品种、规格:300mm高 ,10*20*2mm玫瑰金不锈钢</p> <p>6. 综合考虑挡水条 (50mm高,R=5mm)、凹槽、磨边、开孔等</p> <p>7. 做法:详见大样ED-05/19</p> <p>8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用</p>						
21	011505001004	柜子台面 (ST-02石英石)	<p>1. 材料品种、规格、颜色:ST-02石英石 (20mm厚纯白色)</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:40*40*4mm镀锌角钢</p> <p>3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板</p> <p>4. 挡水条(30mm高,R=5mm)、磨边等</p> <p>5. 部位:病区一走廊</p> <p>6. 做法:详见大样ED-04/16</p> <p>7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用</p>	m2	7.37				0
22	穗 011501021001	洗漱台柜 (ST-02石英石)	<p>1. 台柜规格:530mm (高)×5600mm (深)</p> <p>2. 台面品种、规格、颜色:ST-02石英石 (20mm厚纯白色)</p>	m	1.67				0

			3. 支架、配件品种、规格:50*50*5mm镀锌角钢 4. 综合考虑挡水条(50mm高, R=5mm)、实木线(颜色与WD-01防火板相同)、柜制作及安装、开孔等 5. 部位:护士长办公室 6. 做法:详见大样ED-06/21 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
23	011505011002	(壁龛/双层)块料墙面	1. 壁龛规格:200mm(宽)*900mm(高)*200mm(高) 2. 壁龛内饰面、隔层材料品种、规格:CT-05抛光砖(300X600X8mm纯白色) 3. 部位:普通病房卫生间 4. 做法:详见立面图IE-16/36 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	个	20				0
24	011501010001	走廊吊柜(WD-01复合木纹防火板)	1. 台柜规格:800mm(高)×350mm(深) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:20*30*3mm铝合金龙骨 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板、18mm厚阻燃夹板 4. 面层材料种类、规格:WD-01复合木纹防火板(1.5mm厚木纹),与B0-01树脂板木纹相同或相似	m	8.78				0

			5. 综合考虑各种五金、防护、油漆等 6. 部位:病区一走廊 7. 做法:详见大样ED-04/16 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
25	011501009001	重病房低柜 (WD-01复合木纹防火板)	1. 台柜规格:970mm (高) × 570mm (深) 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板、18mm厚阻燃夹板 3. 面层种类、规格:WD-01复合木纹防火板 (1.5mm厚木纹) 4. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02石英石 (20mm厚纯白色) 5. 挡水条 (30mm高, R=5mm)、实木线 (颜色与WD-01防火板相同) 6. 综合考虑各种五金、防护、油漆等 7. 部位:病区一重病房 8. 做法:详见大样ED-05/18 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m	7.8				0
26	011501009002	普通病房低柜 (WD-01复合木纹防火板)	1. 台柜规格:970mm (高) × 570mm (深) 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板、18mm厚阻燃夹板 3. 面层种类、规格:WD-01复合木纹防火板 (1.5mm厚木纹) 4. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02石英石	m	52.3				0

			(20mm厚纯白色) 5. 实木线(颜色与WD-01防火板相同) 6. 综合考虑各种五金、防护、油漆等 7. 部位:普通病房 8. 做法:详见大样ED-05/20 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用						
27	011501010002	护士长办公室吊柜 (WD-01复合木纹防火板)	1. 台柜规格: :(650+250+106)mm(高)×350mm(深) 2. 基层材料种类、规格: :9mm厚阻燃夹板、18mm厚阻燃夹板 3. 面层材料种类、规格: :WD-01复合木纹防火板(1.5mm厚木纹) 4. 综合考虑各种五金、防护、油漆等 5. 部位:护士长办公室 6. 做法:详见大样ED-06/21 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的超高增加费等所有费用	m	1.67				0
28	011501010003	示教室、医生办公室吊柜(WD-01复合木纹防火板)	1. 台柜规格: :(650+250+106)mm(高)×350mm(深) 2. 基层材料种类、规格: :9mm厚阻燃夹板、18mm厚阻燃夹板 3. 面层材料种类、规格: :WD-01复合木纹防火板(1.5mm厚木纹) 4. 综合考虑各种五金、防护、油漆等 5. 部位:示教室、医生	m	10.49				0

			办公室 6. 做法: 详见大样ED-06/21 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用						
29	011501020001	护士站台	1. 台柜规格: 800mm (宽) × 1150 (750) mm (高) 2. 台面石材质、规格、颜色: ST-02 石英石 (20mm 厚纯白色) 3. 基层材料种类: 50*50*5mm 镀锌角钢、9mm 厚阻燃夹板 4. 柜体饰面层种类、规格: ST-02 石英石 (20mm 厚纯白色) 5*5mm 凹槽、WD-01 防火板 (1.5mm 厚木纹) 5. 踢脚线 MT-05 不锈钢 (1.5mm 厚深灰色), 100mm 高 6. 实木线 (颜色与 WD-01 防火板相同) 7. 综合考虑各种柜门、托盘托、抽屉等柜体的制作及安装、各种五金配件、防护、LOGO 字、油漆等 8. 做法: 详见大样 CD-01、CD-02 9. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的超高增加费等所有费用	m	13.24				0
30	011508002001	LOGO 字定制	1. 镏字材料品种、颜色: LOGO 字定制 2. 字体规格: 病区一护士站及英文字 3. 其他: 包括根据图纸	个	36				0

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		0				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 $\leq \delta < 1$ 式中： $\delta$ =合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	214845.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	30201.55		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		245046.76		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		214845.21	
合计			214845.21	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼20层病房装修工程-装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----