

广东粤电大埔电厂二期工程第五批辅机设备（第 17 包：电缆桥架）采购（第二次招标）

第 1 次澄清回复/修改

尊敬的各投标单位：

现就广东粤电大埔电厂二期工程第五批辅机设备（第 17 包：电缆桥架）采购（第二次招标）（招标编号：0724-2320N1473260（2））作如下第 1 次澄清回复/修改公布：

除特别声明外，当招标文件（含澄清文件）在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

第一部分、招标答疑

1、技术规范中《第三章 技术资料 and 交付进度》第二项资料提交的基本要求：提供 600mm 宽梯级式桥架样品一节（长 2 米，含盖板、螺丝扣锁、直接片、弯接片、护罩等），以供评标时参考。现问：1、提供的样品长度是多少？因样品需要带现场供评标时参考，我方建议样品不要提供太长，太长不方便携带，建议样品提供 400mm 长。2、桥架样品的具体材质是什么？

答复：需求携带 600mm 宽梯级式桥架样品一节（长 400mm，高 150mm，含盖板、螺丝扣锁、直接片、弯接片、护罩等），以供评标时参考；材质为铝合金。

第二部分、澄清修改

1、本项目线上及线下投标文件递交的截止时间(即投标截止时间/开标时间)澄清修改为 2024 年 9 月 26 日 09:00(北京时间)

招标人：广东粤电大埔发电有限公司

日期：2024 年 9 月 26 日

