

广东粤电大埔电厂二期工程第五批辅机设备（第 17 包：电缆桥架）采购（第二次招标）

第 2 次澄清回复/修改

尊敬的各投标单位：

现就广东粤电大埔电厂二期工程第五批辅机设备（第 17 包：电缆桥架）采购（第二次招标）（招标编号：0724-2320N1473260（2））作如下第 2 次澄清回复/修改公布：

除特别声明外，当招标文件（含澄清文件）在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

第一部分、招标答疑

无

第二部分、澄清修改

1、技术规范书 4.1.2 材料要求中，“铝合金桥架外表进行阳极氧化处理，为泳黄色。现场划线、划格法试验，油漆应不剥离。”修改为“铝合金桥架外表进行阳极氧化处理，厚度不低于 10 μm 。”

2、本项目递交投标文件截止时间（开标时间）、开标地点澄清修改如下：

递交投标文件截止时间（开标时间）：2024 年 9 月 29 日 10:30（北京时间）。

开标地点：广州公共资源交易中心开标室；具体开标室见开标当天交易中心电子信息屏幕或网站上的安排。

招标人：广东粤电大埔发电有限公司

日期：2024 年 月 日

