

广州花园酒店P层花园中心会所升级改造项目工程

招标工程量清单

招标人： 广州花园酒店有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州花园酒店P层花园中心会所升级改造项目工程

招标工程量清单

招标人： 广州花园酒店有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通设备工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		A区暖通部分							
		A区暖通部分合计							
		空调风系统							
1	030701004006	风机盘管	1. 名称:FP-34暗装卧式 风机盘管（带回风箱和 回风口带滤网） 2. 规格:风量 :340m3/h、冷量 :1.8KW、热量:3KW、机 外静压:30Pa、噪声 ≤45dB(A) 参考功率 :100W、两管制 3. 含支架制作安装	台	1				0
2	030701004007	风机盘管	1. 名称:FP-51暗装卧式 风机盘管（带回风箱和 回风口带滤网） 2. 规格:风量 :510m3/h、冷量 :2.7KW、热量:4.2KW、 机外静压:30Pa、噪声 ≤45dB(A) 参考功率 :100W、两管制 3. 含支架制作安装	台	12				0
3	030701004008	风机盘管	1. 名称:FP-68暗装卧式 风机盘管（带回风箱和 回风口带滤网） 2. 规格:风量 :680m3/h、冷量 :3.6KW、热量:5.4KW、 机外静压:30Pa、噪声 ≤45dB(A) 参考功率 :100W、两管制 3. 含支架制作安装	台	13				0
4	030701004009	风机盘管	1. 名称:FP-85暗装卧式	台	1				0

			风机盘管（带回风箱和回风口带滤网） 2. 规格:风量:850m3/h、冷量:4.5KW、热量:4.4KW、机外静压:30Pa、噪声≤45dB(A) 参考功率:150W、两管制 3. 含支架制作安装						
5	030701004010	风机盘管	1. 名称:FP-136暗装卧式风机盘管（带回风箱和回风口带滤网） 2. 规格:风量:1360m3/h、冷量:7.2KW、热量:10.8KW、机外静压:30Pa、噪声≤45dB(A) 参考功率:200W、两管制 3. 含支架制作安装	台	5				0
		空调风系统合计							
		新风系统							
1	030701003013	新风空调器	1. 名称:PAU-02新风空调器 2. 规格:风量:2500m3/h、冷量:28KW、机外余压:250Pa、噪声≤58dB(A) 参考功率:1100W 3. 含支架制作安装	台	1				0
		新风系统合计							
		B区暖通部分							
		B区暖通部分合计							
		空调风系统							
1	030701003014	空调器	1. 名称:ACN2.2超薄风管式普通型多联机空调（智能变频）室内机（含提升泵） 2. 规格:风量:420m3/h、冷量:2.2KW、热量:2.5KW、机外静压:30Pa、噪声	台	2				0

			≤32dB(A) 参考功率:50W 3. 含支架制作安装						
2	030701003015	空调器	1. 名称:ACN4.5超薄风管式普通型多联机空调(智能变频)室内机(含提升泵) 2. 规格:风量:570m ³ /h、冷量:4.5KW、热量:5KW、机外静压:50Pa、噪声≤32dB(A) 参考功率:150W 3. 含支架制作安装	台	6				0
3	030701003016	空调器	1. 名称:ACN5.6超薄风管式普通型多联机空调(智能变频)室内机(含提升泵) 2. 规格:风量:1056m ³ /h、冷量:5.6KW、热量:6.3KW、机外静压:50Pa、噪声≤32dB(A) 参考功率:200W 3. 含支架制作安装	台	8				0
4	030701003017	空调器	1. 名称:ACN2.2S超薄风管式温湿平衡型(三管制)室内机(含提升泵) 2. 规格:风量:380m ³ /h、冷量:2.2KW、热量:2.5KW、机外静压:50Pa、噪声≤29dB(A) 参考功率:40W 3. 含支架制作安装	台	10				0
5	030701003018	空调器	1. 名称:ACN4.5S超薄风管式温湿平衡型(三管制)室内机(含提升泵) 2. 规格:风量:600m ³ /h、冷量:4.5KW、热量:5KW、机外静压:50Pa、噪声≤36dB(A) 参考功率	台	1				0

			:60W 3. 含支架制作安装						
6	030701003019	空调器	1. 名称:ACN5. 6S超薄风管式温湿平衡型(三管制)室内机 (含提升泵) 2. 规格:风量:690m3/h、冷量:5. 6KW、热量:6. 3KW、机外静压:50Pa、噪声≤36dB (A) 参考功率:60W 3. 含支架制作安装	台	1				0
7	030701003020	空调器	1. 名称:ACN7. 1S超薄风管式温湿平衡型(三管制)室内机 (含提升泵) 2. 规格:风量:900m3/h、冷量:7. 1KW、热量:8KW、机外静压:50Pa、噪声≤37dB (A) 参考功率:80W 3. 含支架制作安装	台	4				0
8	030701003021	空调器	1. 名称:ACW-01温湿平衡型多联机空调(智能变频)室外机20HP (顶出风型(三管制)) 2. 规格:冷量:56. 5KW、热量:63KW、参考功率:18kw	台	1				0
9	030701003022	空调器	1. 名称:ACW-02多联空调室外机 2. 规格:冷量:28KW、热量:31. 5KW、室外机余压:110Pa、参考功率:8kw、IPLV (C) 限值:8. 0	台	1				0
10	030701003023	空调器	1. 名称:ACW-03多联空调室外机 2. 规格:冷量:83. 9KW、热量:94KW、室外机余压:110Pa、参考功率:25kw、IPLV (C) 限值:8. 0	台	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通设备工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通设备工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	27220.12		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：暖通设备工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		27220.12	
合计			27220.12	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通设备工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通设备工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：暖通设备工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通设备工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：暖通设备工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		AB区消防							
		AB区消防合计							
		应急照明							
1	030404017011	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源ALE1k 2. 安装方式:悬挂	台	1				0
2	030411004032	配线	1. 名称:WDZBN-RYS-B1-BYJ-2*2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	422.33				0
3	030411001023	配管	1. 名称:镀锌电线管（含接线盒） 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	401.88				0
4	030412004058	装饰灯	1. 名称:集中控制型疏散出口疏散标志灯 2. 规格:36V	套	16				0
5	030412004059	装饰灯	1. 名称:集中控制型单面不可调疏散标志灯 2. 规格:36V	套	25				0
6	030412004060	装饰灯	1. 名称:集中控制型消防应急照明灯 2. 规格:5W36V	套	40				0
		应急照明合计							
		火灾自动报警系统							
1	030904012001	联动型火灾报警控制器（柜式）FC720R	1. 联动型火灾报警控制器（柜式）FC720R（含消防电话主机和24组多线控制盘及打印机）	台	1				0
2	030904001001	点型探测器OP720-CN	1. 名称:智能型感烟探测器（含接线盒）	个	95				0

3	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能型感温探测器 (含接线盒)	个	21				0
4	030904003007	按钮	1. 名称:带电话插孔地址式手动报警按钮 (含接线盒)	个	21				0
5	030904003008	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 (含接线盒)	个	21				0
6	030904003009	按钮	1. 名称:挡烟垂壁控制盒 (含接线盒)	个	4				0
7	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器	个	4				0
8	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:嵌入式安装扬声器箱(3W)	个	28				0
9	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	21				0
10	030904008009	模块	1. 名称:输出模块	个	1				0
11	030904008010	模块	1. 名称:输入模块	个	4				0
12	030904008011	模块	1. 名称:输入输出模块	个	26				0
13	030904008012	模块箱	1. 名称:消防接线箱	个	1				0
14	030411004033	配线	1. 名称:ZB1N-BYJF2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	539.06				0
15	030411004034	配线	1. 名称:WDZB1N-BYJ1*2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	720				0
16	030411004035	配线	1. 名称:ZB1N-RYS-2*2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	225.16				0
17	030411004036	配线	1. 名称:ZB1N-RYS-2*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	1360				0
18	030411004037	配线	1. 名称:WDZB1N-KYJY-4*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	220				0
19	030411004038	配线	1. 名称:WDZB1N-KYJY-7*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	50				0
20	030411001024	配管	1. 名称:焊接钢管 (含接线盒) 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	1530				0

21	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 规格:256点以下	系统	1				0
		火灾自动报警系统合计							
		消火栓系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:消火栓热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 含管道标识色环	m	105				0
2	030901013001	灭火器	1. 名称:MF/ABC5型干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	32				0
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4				0
4	030901010001	室内消火栓	1. 名称:单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格:尺寸=700*1800*200 3. 附件材质、规格:室内消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m。消火栓箱下部配置灭火器	套	20				0
5	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆和调和漆各两道 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	21.43				0
6	031002001005	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	148.5				0

			2. 材质:综合考虑						
7	031201003007	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	148.5				0
8	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 系统形式:消火栓灭火系统	点	20				0
		消火栓系统合计							
		喷淋系统							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式卡箍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 含管道标识色环	m	65				0
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 含管道标识色环	m	43				0
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 含管道标识色环	m	63				0
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋热镀锌钢管	m	45				0

			2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 含管道标识色环						
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 含管道标识色环	m	212				0
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 含管道标识色环	m	1100				0
7	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格、压力等级:DN25	组	2				0
8	031003001076	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
9	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式洒水喷头(直立型喷头) 2. 安装部位:有吊顶 3. 材质、型号、规格:68℃、快速响应K115K80	个	530				0
10	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆和调和漆各两道 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆	m2	148.3				0

			两遍						
11	031002001006	管道支架	1. 名称:管道支架制作 安装 2. 材质:综合考虑	kg	1600				0
12	031201003008	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、 调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度 :各两遍	kg	1600				0
13	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装 置调试 2. 系统形式:自动喷水 灭火系统	点	1				0
		喷淋系统合计							
		防排烟系统							
1	030108003001	SEF-01 轴流排烟风机	1. 名称:SEF-01轴流排 烟风机 2. 规格:风量: 36000、 风压: 850pa、电机功 率18.50kw、供电电压 : 3PH/380V/50HZ、转 速: ≤1450, 含消防风 机电控箱 3. 减振底座形式、数量 :采用减震器	台	1				0
2	030702001022	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:<1000mm 4. 板材厚度: $\delta=1\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶 漆两遍、岩棉 $\delta=50\text{mm}$	m2	113.75				0
3	030702001023	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:≤2000mm 4. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热	m2	256.99				0

			:人工除锈、防霉乳胶漆两遍、岩棉 $\delta=50\text{mm}$						
4	030702001024	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:圆形 3. 长边长: $\leq 1250\text{mm}$ 4. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶漆两遍、岩棉 $\delta=50\text{mm}$	m2	3.97				0
5	030702008009	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:不燃材料软接 3. 形式:综合考虑	m2	1.45				0
6	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:电动卷帘式挡烟垂壁 2. 材质:防火玻璃 3. 启动装置品种、规格:含电动/手动启动装置和控制箱	m2	14.2				0
7	030703001025	碳钢阀门	1. 类型:280度排烟阀 2. 规格:1000*250	个	12				0
8	030703001026	碳钢阀门	1. 类型:280度排烟防火调节阀 2. 规格:直径1150	个	1				0
9	030703001027	碳钢阀门	1. 类型:280度排烟防火阀 2. 规格:1000*250	个	12				0
10	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:800*200	个	48				0
11	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:防雨百叶 2. 规格:2000*2000	个	1				0
12	030703021015	静压箱	1. 类型:静压箱 2. 规格:2000*400*3000	个	1				0
13	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 排烟风管漏光试验、漏风试验	m2	374.71				0
14	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				0
		防排烟系统合计							
		紧急报警							
		紧急报警合计							

		A区							
1	030904003010	按钮	1. 名称:紧急按钮	个	4				0
2	030411004039	配线	1. 名称:ZR-RVV-4*1 2. 配线形式:综合考虑	m	83.39				0
3	030411004040	配线	1. 名称:ZR-RVV-2*1 2. 配线形式:综合考虑	m	140.43				0
4	030411001025	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	50.13				0
		A区合计							
		B区							
1	030904003011	按钮	1. 名称:紧急按钮	个	4				0
2	030904016001	备用电源及电池主机 (柜)	1. 名称:12V蓄电池电源	套	1				0
3	030501012013	交换机	1. 名称:交换机	台	1				0
4	030411004041	配线	1. 名称:ZR-RVV-4*1 2. 配线形式:综合考虑	m	48.54				0
5	030411004042	配线	1. 名称:ZR-RVV-2*1 2. 配线形式:综合考虑	m	45.5				0
6	030411001026	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	94.03				0
		B区合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007002	高层施工增加		项	1				0
2	031301017002	脚手架搭拆费-1		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	54596.52		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		54596.52	
合计			54596.52	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内会所装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		A区							
		A区合计							
		拆除工程							
1	011703001001	拆除工程	1. 拆除内容：按图纸及现场实际包含建筑装饰、机电设备管线（含下层排污管拆除）、固定家具、活动家具等所有需拆除的内容，以及施工过程中的二次拆除 2. 拆除废料外运：运距≥20km，由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价（建筑废料堆放、垂直运输、二次运输、消纳费等综合考虑在内） 3. 对原建筑物部分进行拆除施工，必须达到拆除后能满足项目各专业能正常开展施工作业，投标人踏勘现场，承担一定的风险 4. 包含因拆除工作所需的脚手架、支撑等措施项目费 5. 按其他：未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 6. 按建筑面积计算	m2	914.33				0
		拆除工程合计							
		新建结构、砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种：蒸压加气	m3	40.83				0

			混凝土砌块 2. 墙体类型、厚度：内墙100mm、200mm 3. 专用砌筑砂浆						
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型、厚度：内墙150mm、200mm 3. 专用砌筑砂浆	m3	18.1				0
3	穗 011210007001	非承重隔墙	新建轻钢龙骨墙 1. 轻钢龙骨 2. 双层12mm石膏板，内填充岩棉 3. 墙体厚度详见图纸	m2	80.1				0
4	穗 011210007002	非承重隔墙	新建钢结构隔音棉墙体 1. 镀锌方钢钢结构 2. 隔音棉 3. 墙体厚度详见图纸	m2	155.28				0
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土等级：C30	m3	2.8				0
6	010503004001	圈、过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土等级：C30	m3	2.46				0
7	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土等级：C25 3. 部位：新建轻钢龙骨墙下部导墙	m3	2.22				0
8	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土等级：C20 3. 部位：卫生间及备餐间等潮湿区域墙体需设200mm高混凝土反梁	m3	2.67				0
9	010501001001	垫层	1. 陶粒、轻骨料混凝土垫层	m3	110.78				0
10	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土等级：C30抗渗等级P6 3. 部位：冰池/泡池底板、侧壁	m3	15.82				0

11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ 10以内	t	0.184				0
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ 25以内	t	0.549				0
13	010515001005	现浇构件钢筋 箍筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内	t	0.245				0
14	010515001007	现浇构件钢筋 箍筋	1. 现浇构件箍筋螺纹钢 Φ 25以内	t	0.339				0
15	010516003001	植筋	1. 植筋钢筋直径 (mm) 10	根	961				0
		新建结构、砌筑工程 合计							
		门窗工程							
1	010801001001	木质门（单扇）消防 栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸 ：消防栓暗门700*2300 2. 门饰面为ST-01浅米 色泥客石，镀锌角钢骨 架干挂 3. 综合考虑MT-01深古 铜色不锈钢5*5mm装饰 工艺线及MT-01深古铜 色不锈钢收边装饰线 4. 综合考虑门铰、转轴 、按弹器、隐形门锁、 防撞条等 5. 详见设计大样图 02/AD-10	樘	2				0
2	010801001002	木质门（单扇）消防 栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸 ：消防栓暗门700*2300 2. 门饰面：WD-01深色 木饰面 3. 门基层：9mm厚阻燃 夹板 4. 综合考虑MT-01深古 铜色不锈钢5*5mm装饰 工艺线及MT-01深古铜 色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑门铰、转轴 、按弹器、磁吸、隐形 门锁、防撞条等 6. 详见设计大样图 01/BD-06A	樘	1				0
3	010801001004	木质门（单扇）消防 栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸 ：消防栓暗门750*2300	樘	3				0

			2. 门饰面：ST-05浅灰色水磨石 3. 门基层：9mm厚阻燃夹板 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑门铰、转轴、按弹器、磁吸、隐形门锁、防撞条等 6. 详见设计大样图 02/BD-06A、04/BD-06A						
4	010801002001	木质门带套（双扇）M1	1. 门代号及洞口尺寸：健康中心入口门 M1L1600*H3200（2800+400）带门头门套 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：GL-03压纹玻璃 3. 饰面为MT-01深古铜色不锈钢，MT-06工艺金属，ST-13玉石 4. 门套为WD-05金属烤漆面 5. 综合考虑地弹簧等 6. 详见设计图纸大样DR-01	樘	5				0
5	010805005001	电动趟门 M2	1. 门代号及洞口尺寸：洗头区门 M2L790*H2800带门套 2. 框材质：MT-01深古铜色不锈钢 3. 玻璃品种、厚度：GL-01钢化超白玻璃 4. 综合考虑电动装置等 5. 详见设计图纸大样DR-02	樘	1				0
6	010801002002	木质门带套（单扇）M3	1. 门代号及洞口尺寸：储物间门 M3L710*H2800带门套 2. 饰面为PT-05浅米色艺术涂料，WD-02浅色木饰面 3. 门套为MT-01深古铜色不锈钢， 4. 综合考虑门把手，防	樘	2				0

			撞条等 5. 详见设计图纸大样 DR-03						
7	010801002003	木质门带套（单扇） M4	1. 门代号及洞口尺寸 :走道门 M4L1050*H2800带门套 2. 饰面为MT-01深古铜色不锈钢，WD-02浅色木饰面，ST-13玉石，MT-06工艺金属， 3. 门套为WD-05金属烤漆面 4. 综合考虑地弹簧等 5. 详见设计图纸大样 DR-04	樘	7				0
8	010805005002	地弹门 M6	1. 门代号及洞口尺寸 :干蒸门 M6L700*H2500带门套 2. 框材质:MT-01深古铜色不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:GL-01钢化超白玻璃 4. 综合考虑玻璃门夹，门把手，地弹簧等 5. 详见设计图纸大样 DR-06	樘	10				0
9	010801002005	木质门带套（单扇） M7	1. 门代号及洞口尺寸 :卫生间门 M7L700*H2500带门套 2. 饰面为WD-02浅色木饰面 3. 门套为WD-02浅色木饰面 4. 综合考虑暗门铰，门把手，防撞条等 5. 详见设计图纸大样 DR-07	樘	4				0
10	010801002009	木质门带套（单扇） M13	1. 门代号及洞口尺寸 :男女等候区门 M13L580*H2800带门头门套 2. 饰面为WP-03米灰色硬包，WD-01深色木饰面 3. 门套为MT-01深古铜	樘	1				0

			色不锈钢 4. 综合考虑暗装铰链，门把手，防撞条等 5. 详见设计图纸大样DR-13						
		门窗工程合计							
		固定家具工程							
1	011501001002	美发前台	1. 台柜规格:L1750*W1070*H1000 2. 台面: PT-05浅米色艺术涂料, MT-01深古铜色不锈钢 3. 柜体: PT-05浅米色艺术涂料, MT-01深古铜色不锈钢, WD-02浅色木饰面, 30*30镀锌方通 4. 综合考虑门铰等 5. 详见设计大样图FU-01、FU-02	个	1				0
2	011501001003	接待台	1. 台柜规格:L1900*W930*H1200 2. 台面: ST-07白色人造石, ST-15可丽耐 3. 柜体: ST-07白色人造石, ST-15可丽耐, WD-02浅色木饰面, MT-01深古铜色不锈钢, 30*30镀锌方通 4. 综合考虑导轨等 5. 详见设计大样图FU-03、FU-04	个	1				0
3	011501001005	美发造型柱	1. 台柜规格:L1000*W780*H2800 2. 柜体: MT-01深古铜色不锈钢, MR-01钢化银镜, 透光亚克力, 50*50镀锌方通 3. 综合考虑灯槽等 4. 详见设计大样图FU-07、FU-08	个	1				0
4	011501001006	入口造型柱	1. 台柜规格:L3840*W3130*H3200 2. 柜体: MT-03镜面不	个	2				0

			锈钢，MT-01深古铜色 不锈钢，OS-01光膜 ， 10mm磨砂亚克力 ， 20*40镀锌方通 ， 50*50镀锌方通 3. 综合考虑灯槽等 4. 详见设计大样图FU-09、FU-10、FU-11						
5	011501020001	服务总台	1. 台柜规格 :L4770*W1380*H1200 2. 台面：ST-07白色人造石，ST-15可丽耐 3. 柜体：ST-07白色人造石，ST-15可丽耐 ， MT-01深古铜色不锈钢，WD-02浅色木饰面 ， 50*50镀锌方通 4. 综合考虑灯槽、门铰等 5. 详见设计大样图FU-12、FU-13、FU-14	个	1				0
6	011501001007	悬空展柜	1. 台柜规格 :L1250*W500*H2800 2. 台面：MT-01深古铜色不锈钢 3. 柜体：MT-01深古铜色不锈钢，GL-01清玻璃，30*30镀锌方通 4. 综合考虑灯槽等 5. 详见设计大样图FU-15、FU-16、FU-17	个	1				0
7	011501008001	普拉提私教区壁柜	1. 台柜规格 :L680*W315*H3000 2. 柜体：CU-01皮革 ， WD-01深色木饰面 ， ST-07白色人造石 ， MT-01深古铜色不锈钢 3. 综合考虑灯槽、门铰等	个	1				0
8	011501001009	储存柜	1. 台柜规格 :W500*H2500 2. 柜体：WD-02木饰面 ， MT-01深古铜色不锈钢，ST-05暖灰色水磨	m	28.4				0

			石，30*30镀锌方通 3. 综合考虑灯槽、导轨、门铰、按弹器等 4. 详见墙身大样图BD-10/01						
9	011501001010	食物台	1. 台柜规格:L1800*W1200*H2500 2. 柜体: MT-01深古铜色不锈钢, ST-05暖灰色水磨石 3. 详见墙身大样图AE-27/06	个	1				0
10	011501001011	食物台	1. 台柜规格:L1170*W1200*H2270 2. 柜体: MT-01深古铜色不锈钢, ST-05暖灰色水磨石 3. 详见墙身大样图AE-40/06	个	1				0
		固定家具工程合计							
		装修工程							
		装修工程合计							
		入口							
		入口合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001001	石材楼地面ST-03	1. 面层: ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆铺贴, 装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 25mm厚1:3水泥砂浆(内掺建筑胶) 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板	m2	108				0
2	011102001003	石材楼地面ST-03(门槛石)	1. 面层: ST-03深灰色水磨石(门槛石) 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	1.6				0

			合比：素水泥浆铺贴 ，装饰型高分子益胶泥 擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：25mm厚1:3水泥 砂浆（内掺建筑胶）						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204001001	石材墙面ST-01（干挂 ）	1. 面层：ST-01浅米色 泥客石 2. 安装方式：镀锌型材 钢骨架干挂 3. 综合考虑MT-01深古 铜色不锈钢5*5mm装饰 工艺线及MT-01深古铜 色不锈钢收边 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲 面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 AD-01、03/BD-01-01	m2	88.04				0
2	011204001004	石材墙面ST-02（干挂 ）	1. 面层：ST-02造型泥 客石 2. 安装方式：镀锌型材 钢骨架干挂 3. 综合考虑MT-01深古 铜色不锈钢5*5mm装饰 工艺线及MT-01深古铜 色不锈钢收边装饰线 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲 面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 01、02、03/AD-01	m2	5.03				0
3	011207001001	墙面装饰板MT-01	1. 龙骨：镀锌型材钢骨 架 2. 基层：双层9mm厚阻 燃夹板、圆弧处四层 5mm阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜 色不锈钢 4. 综合考虑圆弧型、曲 面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样	m2	10.5				0

			01/AD-01、03/AD-07、 02/BD-01、03/BD-09						
4	011502001001	造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢U型装饰线150+100+150mm 4. 详见设计图纸大样a/AD-01	m	33.2				0
5	011207001006	墙面装饰板GL-02	1. 面层：GL-02纹样玻璃（夹丝夹画） 2. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、固定支架 3. 综合考虑开槽、拉槽 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 04/AD-01、05/AD-01、 02/AD-02、02/AD-05、 04/AD-09、04/BD-02	m2	10.5				0
6	011105006001	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	23.52				0
7	011105006002	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样d/AD-01 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	23.52				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							

1	011302001001	吊顶天棚（平面）	纸面石膏板吊顶（平面） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层9.5mm防水石膏板	m2	15.05				0
2	011302001003	吊顶天棚（跌级）	纸面石膏板吊顶（跌级） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层9.5mm防水石膏板 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等-9	m2	90.25				0
3	011302001006	吊顶天棚MT-01	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：双层9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等-2	m2	3.42				0
4	011302001007	吊顶天棚MT-02	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-02黑色镜面不锈钢（1.2mm底覆蜂窝板） 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等	m2	11.64				0
5	011406001010	抹灰面油漆PT-04	PT-04深灰色肌理漆 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平	m2	107.22				0

			6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
		天棚工程合计							
		美发区（美发、洗头区、VIP区、储物间）							
		美发区（美发、洗头区、VIP区、储物间）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003003	块料楼地面CT-01	1. 面层：CT-01深灰色耐磨砖300×600 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条	m2	6.79				0
2	011102001008	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板	m2	46.51				0
3	011102001010	石材楼地面ST-03（门槛石）	1. 面层：ST-03深灰色水磨石（门槛石）	m2	1.25				0

			2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶）						
4	011104003002	金属复合地板MT-04	1. 找平层：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 2. 双层9mm阻燃夹板，枪钉固定 3. MT-04镜面不锈钢（腐蚀面）	m2	0.08				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001038	墙面装饰板GL-02	1. 面层：GL-02纹样玻璃（夹丝夹画） 2. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、固定支架 3. 综合考虑开槽、拉槽 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 04/AD-01、05/AD-01、02/AD-02、02/AD-05、04/AD-09、04/BD-02	m2	20.04				0
2	011207001049	墙面装饰板GL-09	1. 基层：9mm厚阻燃夹板 2. 面层：GL-09水纹玻璃（茶镜底） 3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 03/AD-02	m2	3.14				0
3	011207001050	墙面装饰板GL-10	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板	m2	0.02				0

			3. 面层：GL-10纹样亚克力 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 06/AD-01、04/BD-10						
4	011406001016	抹灰面油漆PT-05（含基层板）	PT-05浅米色艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布（直接乳胶漆面漆无此道工序） 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液（或乳化光油）防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序），横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整 8. 面层：9mm石膏板 9. 基层：9mm厚阻燃夹板 10. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型	m2	130.14				0
5	011406001018	抹灰面油漆PT-01（无基层板）	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布（直接乳胶漆面漆无此道工序） 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液（或乳化光油）防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序），横纵方向各	m2	37.49				0

			刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
6	011105006003	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	48.03				0
7	011105006004	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样d/AD-01 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	48.03				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001016	吊顶天棚（平面）	纸面石膏板吊顶（平面） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层9.5mm防水石膏板	m2	6.79				0
2	011302001018	吊顶天棚（跌级）	纸面石膏板吊顶（跌级） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层9.5mm防水石膏板 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等-8	m2	62.73				0
3	011406001021	抹灰面油漆PT-01	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道	m2	6.79				0

			3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
4	011406001025	抹灰面油漆PT-05	PT-05浅米色艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	62.73				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505006004	置物层板	1. 规格：1450*200*60mm 2. 9mm厚阻燃夹板，外饰面MT-01深古铜色不锈钢，磨砂亚克力灯片 3. 综合考虑开槽、拉槽、墙面固定件及灯槽造型 4. 详见设计图纸大样	套	1				0

			b/AD-02 5. 部位：洗头区						
		其他装饰工程合计							
		走道							
		走道合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001015	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板	m2	100.29				0
2	011102001017	石材楼地面ST-03（门槛石）	1. 面层：ST-03深灰色水磨石（门槛石） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶）	m2	8				0
3	011101005003	自流坪楼地面	1. 30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 20mm厚M20水泥砂浆找平 3. 5mm水泥自流平 4. 部位：储物间	m2	0.83				0
4	011104003003	金属复合地板MT-04	1. 找平层：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 2. 双层9mm阻燃夹板，枪钉固定 3. MT-04镜面不锈钢（腐蚀面）	m2	0.44				0

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001028	石材墙面ST-01（无骨架胶粘）	1. 面层：ST-01浅米色泥客石 2. 石材专用背胶、专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 5. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样 03/AD-04、03/AD-05	m2	129.61				0
2	011207001065	墙面装饰板MT-01	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板、圆弧处四层5mm阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 01/AD-01、03/AD-07、02/BD-01、03/BD-09	m2	40.21				0
3	011207001067	墙面装饰板MT-02	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-02黑色镜面不锈钢（1.2mm底覆蜂窝板） 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 03/AD-03	m2	2.25				0
4	011207001069	墙面装饰板MT-03（含	1. 龙骨：镀锌型材钢骨	m2	122.3				0

		骨架+基层板)	架 2. 基层: 双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层: MT-03镜面不锈钢 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、实木收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样04/AD-03、05/BD-02						
5	011207001074	墙面装饰板GL-05 (双层)	1. 面层: GL-053D打印透光树脂 (双层) 2. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 3. 综合考虑开槽、拉槽、活动门板及门夹 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样03/AD-04	m2	18.14				0
6	011207001083	墙面装饰板GL-10	1. 龙骨: 镀锌型材钢骨架 2. 基层: 双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层: GL-10纹样亚克力 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样06/AD-01、04/BD-10	m2	0.02				0
7	011207001088	墙面装饰板WD-01 (造型柱)	1. 龙骨: 镀锌型材钢骨架 2. 基层: 双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层: WD-01深色木饰面 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线	m2	14.56				0

			、实木收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 06/AD-04、03/BD-08 8. 部位：走道壁灯造型柱						
8	011406001032	抹灰面油漆PT-01（无基层板）	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	28.98				0
9	011105006005	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	103.14				0
10	011105006006	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 d/AD-01 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	103.14				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001031	吊顶天棚（平面）	纸面石膏板吊顶（平面） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层9.5mm防水石膏板	m2	197.65				0
2	011302001037	吊顶天棚MT-02	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-02黑色镜面不锈钢（1.2mm底覆蜂窝板） 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等	m2	7.46				0
3	011302001044	吊顶天棚OS-01	1. 面层：天花软膜、光膜	m2	1.24				0
4	011406001035	抹灰面油漆PT-01	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布（直接乳胶漆面漆无此道工序） 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液（或乳化光油）防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序），横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	3				0
5	011406001040	抹灰面油漆PT-06	PT-06深灰色防水艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布（直接乳胶漆面漆无此道工序）	m2	192.82				0

			4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
6	011406001041	抹灰面油漆PT-08	PT-08金色金属漆 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	5.54				0
		天棚工程合计							
		普拉提、私教区							
		普拉提、私教区合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001022	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-	m2	35.85				0

			01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001101	墙面装饰板MT-03（含骨架+基层板）	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-03镜面不锈钢 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、实木收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 04/AD-03、05/BD-02	m2	6.05				0
2	011207001103	墙面装饰板GL-02	1. 面层：GL-02纹样玻璃（夹丝夹画） 2. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、固定支架 3. 综合考虑开槽、拉槽 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 04/AD-01、05/AD-01、02/AD-02、02/AD-05、04/AD-09、04/BD-02	m2	12.78				0
3	011207001125	墙面装饰板WP-01	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：9mm厚阻燃夹板 3. 面层：WP-01刺绣硬包 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜	m2	72.71				0

			色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 01/AD-05、07/AD-04						
4	011406001046	抹灰面油漆PT-01（无基层板）	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布（直接乳胶漆面漆无此道工序） 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液（或乳化光油）防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序），横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	29.03				0
5	011105006007	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	57.36				0
6	011105006008	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 d/AD-01 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	57.36				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							

1	011302001046	吊顶天棚（平面）	纸面石膏板吊顶（平面） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层 9.5mm防水石膏板	m2	2.78				0
2	011302001048	吊顶天棚（跌级）	纸面石膏板吊顶（跌级） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层 9.5mm防水石膏板 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等-7	m2	39.95				0
3	011406001049	抹灰面油漆PT-01	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	2.78				0
4	011406001053	抹灰面油漆PT-05	PT-05浅米色艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道	m2	42.05				0

			(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
		其他装饰工程合计							
		禅修室							
		禅修室合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001029	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板	m2	17.07				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001133	墙面装饰板MT-03（含骨架+基层板）	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-03镜面不锈钢 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、实木收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲	m2	5.32				0

			面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 04/AD-03、05/BD-02						
2	011207001135	墙面装饰板GL-02	GL-02纹样玻璃（夹丝夹画）GL-02U型玻璃（夹画） 2. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、固定支架 3. 综合考虑开槽、拉槽 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 04/AD-01、05/AD-01、02/AD-02、02/AD-05、04/AD-09、04/BD-02	m2	12.48				0
3	011207001157	墙面装饰板WP-01	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：9mm厚阻燃夹板 3. 面层：WP-01刺绣硬包 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 01/AD-05、07/AD-04	m2	55.29				0
4	011105006009	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	23.33				0
5	011105006010	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线	m	23.33				0

			4. 详见设计图纸大样 d/AD-01 5. 部位：墙顶收边 20mm高						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001063	吊顶天棚（跌级）	纸面石膏板吊顶（跌级） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层 9.5mm防水石膏板 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等-12	m2	17.07				0
2	011406001067	抹灰面油漆PT-05	PT-05浅米色艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	17.07				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
		其他装饰工程合计							
		酒店女宾区（化妆室、更衣室、卫生间、淋浴区、干蒸、湿蒸、休息区、储物间）							
		酒店女宾区（化妆室							

		、更衣室、卫生间、淋浴区、干蒸、湿蒸、休息区、储物间) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003011	块料楼地面CT-01	1. 面层: CT-01深灰色耐磨砖300×600 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆铺贴, 装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 25mm厚1:3水泥砂浆(内掺建筑胶) 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条	m2	2.29				0
2	011102001036	石材楼地面ST-03	1. 面层: ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆铺贴, 装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 25mm厚1:3水泥砂浆(内掺建筑胶) 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板	m2	92.2				0
3	011102001038	石材楼地面ST-03(门槛石)	1. 面层: ST-03深灰色水磨石(门槛石) 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆铺贴, 装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 25mm厚1:3水泥砂浆(内掺建筑胶)	m2	8				0
4	011104002011	木地板WD-03	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 防腐木龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	13.4				0

			：9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色：WD-03桑拿板						
5	011104002012	木地板WD-04	1. WD-04老木头踏步板，老榆木150mm厚	m2	0.36				0
6	011104003006	金属复合地板MT-04	1. 找平层：25mm厚 1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 2. 双层9mm阻燃夹板，枪钉固定 3. MT-04镜面不锈钢（腐蚀面）	m2	2.2				0
7	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1:3防水砂浆保护层	m2	20.8				0
8	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料两道2-3mm厚	m2	20.8				0
9	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚JS聚合物水泥防水涂膜	m2	20.8				0
10	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚水泥基渗透结晶性防水涂料	m2	20.8				0
11	011101001012	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚M20水泥砂浆找平层	m2	20.8				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010903002006	墙面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料两道2-3mm厚	m2	152.57				0
2	011204003016	块料墙面CT-03	1. 面层：CT-03浅蓝色马赛克 2. 瓷砖专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆找平层 4. 详见设计图纸大样02/AD-06、03/AD-07 5. 部位：湿蒸	m2	31.69				0
3	011204003017	块料墙面CT-03（坐凳、靠背）	1. 面层：CT-03浅蓝色马赛克（坐凳、靠背） 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：9mm阻燃夹板 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型	m2	9.23				0

			6. 详见设计图纸大样 02/AD-06、05/AD-07-02 7. 5. 部位：湿蒸						
4	011204001070	石材墙面ST-05（无骨架胶粘）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 石材专用背胶、专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 5. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样 03/AD-05、04/AD-05、01/AD-06、02/AD-07、01/BD-09、02/BD-09、06/BD-10	m2	213.23				0
5	011210003006	玻璃隔断GL-01	1. 玻璃品种、规格：GL-01钢化超白玻璃 2. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢边框及收边装饰线 3. 部位：A区男宾泳池	m2	7.2				0
6	011207001175	墙面装饰板GL-08	1. 面层：GL-08水纹玻璃（夹胶） 2. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、固定支架 3. 综合考虑开槽、拉槽 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 04/AD-01	m2	9.2				0
7	011207001188	墙面装饰板WD-03（无骨架）	1. 基层：9mm阻燃夹板 2. 面层：WD-03桑拿板 3. 综合考虑开槽、拉槽 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样	m2	23.33				0

			03/AD-06、04/AD-07 6. 部位：干蒸						
8	011205005006	块料墙面WD-03（坐凳、靠背）	1. 面层：WD-03桑拿板（坐凳、靠背） 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：双层9mm阻燃夹板 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 03/AD-06、04/AD-07、01/BD-11 7. 部位：干蒸	m2	5.97				0
9	011406001074	抹灰面油漆PT-01（无基层板）	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	17.91				0
10	011105006011	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	92.11				0
11	011105006012	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板	m	92.11				0

			3. 面层: MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样d/AD-01 5. 部位: 墙顶收边20mm高						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012006	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中距: 按设计图纸要求	t	5.836				0
2	011302001076	吊顶天棚(平面)	纸面石膏板吊顶(平面) 1. 吊杆、龙骨: 钢筋吊杆, 轻钢龙骨 2. 基层、面层: 双层9.5mm防水石膏板-7	m2	2.29				0
3	011302001078	吊顶天棚(跌级)	纸面石膏板吊顶(跌级) 1. 吊杆、龙骨: 钢筋吊杆, 轻钢龙骨 2. 基层、面层: 双层9.5mm防水石膏板 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等-10	m2	165.45				0
4	011302001090	吊顶天棚WD-03	1. 吊杆、龙骨: 钢筋吊杆, 轻钢龙骨 2. 基层: 9mm阻燃夹板 3. 面层: WD-03桑拿板 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等	m2	13.4				0
5	011406001077	抹灰面油漆PT-01	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平	m2	2.29				0

			6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
6	011406001082	抹灰面油漆PT-06	PT-06深灰色防水艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	152.05				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505010021	镜箱MR-01	1. 材料：MR-01钢化银镜 2. MT-01深古铜色不锈钢边框，暗藏灯带 3. 9mm阻燃夹板基层 4. 详见设计图纸大样04/AD-05、01/AD-06、BD-14、BD-15	m2	5.59				0
2	011505001016	洗漱台ST-07	1. 材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造石 2. 骨架：镀锌型钢骨架 3. 双层9mm阻燃夹板 4. 详见设计图纸大样01/AD-06、BD-14、BD-15	m2	3.75				0

		其他装饰工程合计							
		酒店男宾区（化妆室、更衣室、卫生间、淋浴区、干蒸、湿蒸、休息区、储物间）							
		酒店男宾区（化妆室、更衣室、卫生间、淋浴区、干蒸、湿蒸、休息区、储物间）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003013	块料楼地面CT-01	1. 面层：CT-01深灰色耐磨砖300×600 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条	m2	7.27				0
2	011102001043	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板	m2	103.38				0
3	011102001045	石材楼地面ST-03（门槛石）	1. 面层：ST-03深灰色水磨石（门槛石） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝	m2	7.8				0

			3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶）						
4	011104002013	木地板WD-03	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：防腐木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色：WD-03桑拿板	m2	28.06				0
5	011104002014	木地板WD-04	1. WD-04老木头踏步板，老榆木150mm厚	m2	0.36				0
6	011104003007	金属复合地板MT-04	1. 找平层：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 2. 双层9mm阻燃夹板，枪钉固定 3. MT-04镜面不锈钢（腐蚀面）	m2	2.64				0
7	011101001013	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1:3防水砂浆保护层	m2	34.2				0
8	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料两道2-3mm厚	m2	34.2				0
9	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚JS聚合物水泥防水涂膜	m2	34.2				0
10	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚水泥基渗透结晶性防水涂料	m2	34.2				0
11	011101001014	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚M20水泥砂浆找平层	m2	34.2				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010903002007	墙面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料两道2-3mm厚	m2	127.05				0
2	011204003019	块料墙面CT-03	1. 面层：CT-03浅蓝色马赛克 2. 瓷砖专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆找平层 4. 详见设计图纸大样02/AD-06、03/AD-07-01 5. 部位：湿蒸	m2	38.13				0

3	011204003020	块料墙面CT-03（坐凳、靠背）	1. 面层：CT-03浅蓝色马赛克（坐凳、靠背） 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：9mm阻燃夹板 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 02/AD-06、05/AD-07 7. 5. 部位：湿蒸	m2	17.23				0
4	011204001083	石材墙面ST-05（无骨架胶粘）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 石材专用背胶、专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 5. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样 03/AD-05、04/AD-05、01/AD-06、02/AD-07、01/BD-09、02/BD-09、06/BD-10	m2	334.59				0
5	011210003007	玻璃隔断GL-01	1. 玻璃品种、规格：GL-01钢化超白玻璃 2. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢边框及收边装饰线 3. 部位：A区男宾泳池	m2	6.62				0
6	011207001207	墙面装饰板GL-08	1. 面层：GL-08水纹玻璃（夹胶） 2. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、固定支架 3. 综合考虑开槽、拉槽 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 04/AD-01	m2	11.75				0

7	011207001220	墙面装饰板WD-03（无骨架）	1. 基层：9mm阻燃夹板 2. 面层：WD-03桑拿板 3. 综合考虑开槽、拉槽 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 03/AD-06、04/AD-07 6. 部位：干蒸	m2	41.53				0
8	011205005007	块料墙面WD-03（坐凳、靠背）	1. 面层：WD-03桑拿板（坐凳、靠背） 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：双层9mm阻燃夹板 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 03/AD-06、04/AD-07、01/BD-11 7. 部位：干蒸	m2	16.07				0
9	011406001088	抹灰面油漆PT-01（无基层板）	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布（直接乳胶漆面漆无此道工序） 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液（或乳化光油）防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序），纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	46.34				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012007	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中距：按设计图纸要求	t	5.836				0

2	011302001091	吊顶天棚（平面）	纸面石膏板吊顶（平面） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层 9.5mm防水石膏板-6	m2	7.27				0
3	011302001093	吊顶天棚（跌级）	纸面石膏板吊顶（跌级） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层 9.5mm防水石膏板 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等-5	m2	141.45				0
4	011302001105	吊顶天棚WD-03	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：9mm阻燃夹板 3. 面层：WD-03桑拿板 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等	m2	28.06				0
5	011406001091	抹灰面油漆PT-01	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	8.7				0
6	011406001096	抹灰面油漆PT-06	PT-06深灰色防水艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道	m2	113.39				0

			3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505010025	镜箱MR-01	1. 材料：MR-01钢化银镜 2. MT-01深古铜色不锈钢边框，暗藏灯带 3. 9mm阻燃夹板基层 4. 详见设计图纸大样 04/AD-05、01/AD-06、BD-14、BD-15	m2	3.35				0
2	011505001019	洗漱台ST-07	1. 材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造石 2. 骨架：镀锌型钢骨架 3. 双层9mm阻燃夹板 4. 详见设计图纸大样 01/AD-06、BD-14、BD-15	m2	1.68				0
		其他装饰工程合计							
		B区							
		B区合计							
		拆除工程							
1	011703001002	拆除工程	1. 拆除内容：按图纸及现场实际包含建筑装饰、机电设备管线（含下层排污管拆除）、固定家具、活动家具等所有需拆除的内容，以及施工过程中的二次拆除	m2	832.27				0

			2. 拆除废料外运：运距 $\geq 20\text{km}$ ，由投标人根据 施工现场实际情况自行 考虑，决定报价（建筑 废料堆放、垂直运输、 二次运输、消纳费等综 合考虑在内） 3. 对原建筑物部分进行 拆除施工，必须达到拆 除后能满足项目各专业 能正常开展施工作业 ，投标人踏勘现场，承 担一定的风险 4. 包含因拆除工作所需 的脚手架、支撑等措施 项目费 5. 按其他：未尽事项参 照招标图纸、招标文件 及国家规范的相关要求 完成此项目 6. 按建筑面积计算						
		拆除工程合计							
		新建结构、砌筑工程							
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种：蒸压加气 混凝土砌块 2. 墙体类型、厚度：内 墙100mm、200mm 3. 专用砌筑砂浆	m3	75.68				0
2	穗 011210007004	非承重隔墙	新建轻钢龙骨墙 1. 轻钢龙骨 2. 双层12mm石膏板，内 填充岩棉 3. 墙体厚度详见图纸	m2	100.09				0
3	穗 011210007005	非承重隔墙	新建钢结构隔音棉墙体 1. 镀锌方钢钢结构 2. 隔音棉 3. 墙体厚度详见图纸	m2	296.65				0
4	穗 011210007006	非承重隔墙	淋浴间钢结构墙体 1. 镀锌方钢钢结构 ， $\Phi 6$ 圆钢 2. 详见设计图纸大样 02/BD-10	m2	18.69				0
5	010501001002	垫层	1. 陶粒、轻骨料混凝土 垫层	m3	93.76				0

6	010401012001	零星砌砖	1. 砌零星构件台阶 2. 专用砌筑砂浆	m2	3.77				0
7	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土等级：C30抗渗等级P6 3. 部位：冰池/泡池底板、侧壁	m3	19.84				0
8	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土等级：C30	m3	1.07				0
9	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土等级：C25 3. 部位：新建轻钢龙骨墙下部导墙	m3	0.67				0
10	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土等级：C20 3. 部位：卫生间及备餐间等潮湿区域墙体需设200mm高混凝土反梁	m3	3.46				0
11	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10以内	t	0.781				0
12	010515001012	现浇构件钢筋 箍筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10以内	t	0.046				0
13	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合考虑 2. 综合考虑除锈、油漆	t	0.05				0
14	010516003002	植筋	1. 植筋钢筋直径(mm)10	根	1158				0
		新建结构、砌筑工程合计							
		门窗工程							
1	010801001005	木质门（单扇）消防栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸：消防栓暗门700*2300 2. 门饰面为ST-01浅米色泥客石，镀锌角钢骨架干挂 3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线	樘	1				0

			4. 综合考虑门铰、转轴、按弹器、隐形门锁、防撞条等 5. 详见设计大样图 02/AD-10						
2	010801001006	木质门（单扇）消防栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸：消防栓暗门700*2300 2. 门饰面：WD-01深色木饰面 3. 门基层：9mm厚阻燃夹板 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑门铰、转轴、按弹器、磁吸、隐形门锁、防撞条等 6. 详见设计大样图 01/BD-06A	樘	1				0
3	010801001007	木质门（单扇）消防栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸：消防栓暗门885*2800 2. 门饰面：GL-06纹样玻璃 3. 门基层：9mm厚阻燃夹板 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑门铰、转轴、按弹器、磁吸、隐形门锁、防撞条等	樘	1				0
4	010801001008	木质门（单扇）消防栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸：消防栓暗门750*2300 2. 门饰面：ST-05浅灰色水磨石 3. 门基层：9mm厚阻燃夹板 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑门铰、转轴、按弹器、磁吸、隐形门锁、防撞条等 6. 详见设计大样图 02/BD-06A、04/BD-06A	樘	4				0

5	010801002010	木质门带套（双扇）M1	1. 门代号及洞口尺寸：健康中心入口门 M1L1600*H3200（2800+400）带门头门套 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：GL-03压纹玻璃 3. 饰面为MT-01深古铜色不锈钢，MT-06工艺金属，ST-13玉石 4. 门套为WD-05金属烤漆面 5. 综合考虑地弹簧等 6. 详见设计图纸大样DR-01	樘	2				0
6	010801002012	木质门带套（单扇）M4	1. 门代号及洞口尺寸：走道门 M4L1050*H2800带门套 2. 饰面为MT-01深古铜色不锈钢，WD-02浅色木饰面，ST-13玉石，MT-06工艺金属， 3. 门套为WD-05金属烤漆面 4. 综合考虑地弹簧等 5. 详见设计图纸大样DR-04	樘	4				0
7	010801002013	木质门带套（单扇）M5	1. 门代号及洞口尺寸：楼梯间门 M5L1010*H2800带门套 2. 饰面为ST-01浅米色泥客石，WD-02浅色木饰面 3. 门套为MT-01深古铜色不锈钢 4. 综合考虑暗门铰，门把手，防撞条等 5. 详见设计图纸大样DR-05	樘	1				0
8	010805005006	地弹门 M6	1. 门代号及洞口尺寸：干蒸门 M6L700*H2500带门套 2. 框材质：MT-01深古铜色不锈钢 3. 玻璃品种、厚度：GL-01钢化超白玻璃 4. 综合考虑玻璃门夹	樘	4				0

			，门把手，地弹簧等 5. 详见设计图纸大样 DR-06						
9	010801002014	木质门带套（单扇） M7	1. 门代号及洞口尺寸 :卫生间门 M7L700*H2500带门套 2. 饰面为WD-02浅色木 饰面 3. 门套为WD-02浅色木 饰面 4. 综合考虑暗门铰，门 把手，防撞条等 5. 详见设计图纸大样 DR-07	樘	8				0
10	010801002015	木质门带套（单扇） M8	1. 门代号及洞口尺寸 :B区当代艺术展览门 M8L700*H2800带门头门 套 2. 饰面为WD-01深色木 饰面 3. 门套为MT-01深古铜 色不锈钢 4. 综合考虑地弹簧，暗 拉手等 5. 详见设计图纸大样 DR-08	樘	1				0
11	010805005007	地弹门 M9	1. 门代号及洞口尺寸 :B区威士忌酒吧门 M9L760*H2800带门套 2. 框材质:MT-01深古铜 色不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:GL- 06纹样玻璃 4. 综合考虑地弹簧等 5. 详见设计图纸大样 DR-09	樘	2				0
12	010805005008	平移推拉门 M10	1. 门代号及洞口尺寸 :B区多功能区门 M10L2800*H2800带门套 2. 框材质:MT-01深古铜 色不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:GL- 06纹样玻璃 4. 综合考虑导轨等 5. 详见设计图纸大样	樘	1				0

			DR-10						
13	010801002016	木质门带套（单扇） M11	1. 门代号及洞口尺寸 :B区卫生间门 M11L700*H2800带门头 门套 2. 饰面为WD-01深色木 饰面，ST-03深灰色水 磨石 3. 门套为MT-01深古铜 色不锈钢 4. 综合考虑暗装铰链 ， 门把手，防撞条等 5. 详见设计图纸大样 DR-11	樘	2				0
14	010801002017	木质门带套（双扇） M12	1. 门代号及洞口尺寸 :B区后勤门 M12L1100*H2800带门头 门套 2. 饰面为WD-01深色木 饰面 3. 门套为MT-01深古铜 色不锈钢 4. 综合考虑暗装铰链 ， 门把手，防撞条等 5. 详见设计图纸大样 DR-12	樘	2				0
15	010801002018	木质门带套（单扇） M13	1. 门代号及洞口尺寸 :男女等候区门 M13L580*H2800带门头 门套 2. 饰面为WP-03米灰色 硬包，WD-01深色木饰 面 3. 门套为MT-01深古铜 色不锈钢 4. 综合考虑暗装铰链 ， 门把手，防撞条等 5. 详见设计图纸大样 DR-13	樘	1				0
		门窗工程合计							
		固定家具工程							
1	011501001012	备餐柜	1. 台柜规格 :L1200*W515*H2800 2. 柜门：WD-01深色木	个	1				0

			饰面，MT-01深古铜色 不锈钢 3. 柜体：GL-09水纹夹 镜玻璃，ST-07白色人 造石 4. 综合考虑导轨、门铰 、灯槽等 5. 详见设计大样图FD- 03、FD-04						
2	011501001015	产品柜	1. 台柜规格 :L740*W440*H2910 2. 台面：MT-01深古铜 色不锈钢 3. 柜体：MT-01深古铜 色不锈钢，GL-01清玻 璃，ST-04深色石材 4. 综合考虑灯槽等 5. 详见设计大样图FU- 05、FU-06	个	2				0
3	011501020002	服务总台	1. 台柜规格 :L4770*W1380*H1200 2. 台面：ST-07白色人 造石，ST-15可丽耐 3. 柜体：ST-07白色人 造石，ST-15可丽耐 ，MT-01深古铜色不锈 钢，WD-02浅色木饰面 ，50*50镀锌方通 4. 综合考虑灯槽、门铰 等 5. 详见设计大样图FU- 12、FU-13、FU-14	个	1				0
4	011501001018	悬空展柜	1. 台柜规格 :L1250*W500*H2800 2. 台面：MT-01深古铜 色不锈钢 3. 柜体：MT-01深古铜 色不锈钢，GL-01清玻 璃，30*30镀锌方通 4. 综合考虑灯槽等 5. 详见设计大样图FU- 15、FU-16、FU-17	个	2				0
5	011501015002	水吧展柜	1. 台柜规格 :L2300*W700*H2700 2. 台面：MT-01深古铜	个	3				0

			色不锈钢 3. 柜体：MT-01深古铜色不锈钢，GL-01清玻璃 4. 综合考虑灯槽、门铰、导轨等 5. 详见设计大样图FU-22、FU-23、FU-24、FU-25						
6	011501014004	水吧台	1. 台柜规格：L3510*W1260*H1200 2. 台面：ST-07白色人造石 3. 柜体：GL-053D打印透光树脂，WD-02浅色木饰面，MT-01深古铜色不锈钢，50*50镀锌方通 4. 综合考虑灯槽、门铰等 5. 详见设计大样图FU-26、FU-27	个	1				0
7	011501001019	男宾毛巾柜	1. 台柜规格：L1540*W500*H2500 2. 柜体：ST-07白色人造石，WD-02木饰面，MT-01深古铜色不锈钢，ST-05暖灰色水磨石 3. 综合考虑灯槽、导轨等 4. 详见墙身大样图BD-16/03	个	2				0
8	011501001020	储存柜	1. 台柜规格：W500*H2500 2. 柜体：WD-02木饰面，MT-01深古铜色不锈钢，ST-05暖灰色水磨石，30*30镀锌方通 3. 综合考虑灯槽、导轨、门铰、按弹器等 4. 详见墙身大样图BD-10/01	m	19				0
		固定家具工程合计							
		装修工程							

		装修工程合计							
		服务区（入口）							
		服务区（入口）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001050	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板-3	m2	34.8				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001093	石材墙面ST-01（无骨架胶粘）	1. 面层：ST-01浅米色泥客石 2. 石材专用背胶、专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 5. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样03/AD-04、03/AD-05-01	m2	31.52				0
2	011207001232	墙面装饰板GL-02（含骨架+基层板）	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：9mm厚阻燃夹板 3. 面层：GL-02纹样玻璃（夹丝夹画）	m2	19.09				0

			4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、固定支架 5. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 04/AD-01、05/AD-01、02/AD-02、02/AD-05、04/AD-09、04/BD-02						
3	011105006015	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	9.99				0
4	011105006016	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样d/AD-01 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	9.99				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012008	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中距：按设计图纸要求	t	1.54				0
2	011302001111	吊顶天棚MT-01	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：双层9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等-1	m2	2.3				0
3	011302001112	吊顶天棚MT-02	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊	m2	32.77				0

			杆，轻钢龙骨 2. 基层：9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-02黑色镜面不锈钢（1.2mm底覆蜂窝板） 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等						
		天棚工程合计							
		电梯大堂							
		电梯大堂合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001057	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板-2	m2	44.43				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001105	石材墙面ST-01（干挂）	1. 面层：ST-01浅米色泥客石 2. 安装方式：镀锌型钢骨架干挂 3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样AD-01、03/BD-01	m2	53.96				0

2	011204001106	石材墙面（干挂）	1. 面层：西班牙米黄石 2. 安装方式：镀锌型材钢骨架干挂 3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型	m2	14				0
3	011207001258	墙面装饰板MT-01	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板、圆弧处四层5mm阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 01/AD-01、03/AD-07、02/BD-01、03/BD-09-3	m2	30.79				0
4	011207001275	墙面装饰板GL-10	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：GL-10纹样亚克力 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 06/AD-01、04/BD-10-11	m2	0.75				0
5	011207001276	墙面装饰板GL-04	1. 面层：GL-04纹样玻璃（金属网）、MT-01深古铜色不锈钢，吊挂安装 2. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 3. 综合考虑开槽、拉槽 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样	m2	10.7				0

			01、02/BD-02						
6	011105006017	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	16.65				0
7	011105006018	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样d/AD-01 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	16.65				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012009	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中距：按设计图纸要求	t	1.54				0
2	011302001123	吊顶天棚（跌级）	纸面石膏板吊顶（跌级） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层9.5mm防水石膏板 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等-4	m2	49.34				0
3	011406001119	原有天花油漆翻新	1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳	m2	58				0

			化光油)防潮涂料两道 (用防水石膏板时无此道工序), 横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌, 并用嵌缝纸带粘压平整						
4	011406001122	抹灰面油漆PT-04	PT-04深灰色肌理漆 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道 (用防水石膏板时无此道工序), 横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌, 并用嵌缝纸带粘压平整	m2	56.2				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011507003001	灯箱	1. 美发室LOGO灯箱 2. 做法及要求按照施工规范及业主需求	个	1				0
2	011508004001	导向牌	1. 不锈钢材质 450*600*60mm 2. 做法及要求按照施工规范及业主需求	个	3				0
3	011505004019	电视金属框	1. 规格 : 560×360×100mm 2. 做法及要求按照施工规范及业主需求	个	3				0
		其他装饰工程合计							
		男女等候区							
		男女等候区合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102001064	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板-5	m2	15.28				0
2	011102001066	石材楼地面ST-03（门槛石）	1. 面层：ST-03深灰色水磨石（门槛石） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶）	m2	1.03				0
3	011104001010	地毯楼地面CP-03	CP-03纹样地毯 1. 8-10厚地毯拼缝粘结（拼缝处用烫带或狭条麻袋布条粘结），门口处用铝合金收口条收口（粘铺弹性地毯时，墙角四周距立墙或踢脚板8-10处用“刺猬木条固定”） 2. 5厚橡胶海绵地毯衬垫 3. 10厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 25厚1:3水泥砂浆找平层（内加建筑胶） 6. 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条	m2	23.53				0
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001314	墙面装饰板WD-01	1. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 2. 面层：WD-01深色木饰面 3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、实木收边装饰线 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 01/BD-06、02/BD-06	m2	22.27				0
2	011207001320	墙面装饰板WP-03	1. 基层：9mm厚阻燃夹板 2. 面层：WP-03浅米色硬包 3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 03/BD-06	m2	35.02				0
3	011105006019	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	20.46				0
4	011105006020	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 d/AD-01	m	20.46				0

			5. 部位：墙顶收边 20mm高						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012010	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中 距：按设计图纸要求	t	1.54				0
2	011302001136	吊顶天棚（平面）	纸面石膏板吊顶（平面） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊 杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层 9.5mm防水石膏板-5	m2	7.65				0
3	011302001138	吊顶天棚（跌级）	纸面石膏板吊顶（跌级） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊 杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层 9.5mm防水石膏板 3. 综合考虑灯槽、窗帘 盒、高差侧面加强板、 护角条、造型石膏线等 -3	m2	20.46				0
4	011302001143	吊顶天棚MT-03	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊 杆，轻钢龙骨 2. 基层：9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-03黑色镜 面不锈钢（1.2mm底覆 蜂窝板） 4. 综合考虑灯槽、窗帘 盒、高差侧面加强板、 护角条、造型石膏线等	m2	7.55				0
5	011406001133	抹灰面油漆PT-01	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基 布（直接乳胶漆面漆无 此道工序） 4. 满刮2厚面层耐水腻 子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻 子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液（或乳 化光油）防潮涂料两道	m2	7.65				0

			(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
6	011406001136	抹灰面油漆PT-04	PT-04深灰色肌理漆 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	29.47				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505006024	置物层板	1. 规格：380*250*5mm 2. 饰面MT-01深古铜色不锈钢（防刮处理） 3. 综合考虑开槽、拉槽、墙面固定件及灯槽造型 4. 详见设计图纸大样01/BD-07、01/BD-08 5. 部位：男女等候区	套	8				0
		其他装饰工程合计							
		男宾水疗区（化妆室、更衣室、卫生间、淋浴区、干蒸、湿蒸、休息区、泡池）							
		男宾水疗区（化妆室、更衣室、卫生间、淋浴区、干蒸、湿蒸、休息区、泡池）合							

		计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003022	块料楼地面CT-03	1. 面层：CT-03浅蓝色 马赛克 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：素水泥浆铺贴 ，装饰型高分子益胶泥 擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：25mm厚1:3水泥 砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT- 01深古铜色不锈钢铜条 收边及压条	m2	2.5				0
2	011102001071	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色 水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：素水泥浆铺贴 ，装饰型高分子益胶泥 擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：25mm厚1:3水泥 砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT- 01深古铜色不锈钢铜条 收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检 修盖板及支架、镀锌钢 板	m2	139.4				0
3	011102001072	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色 水磨石（糙面） 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：石材专用粘接剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚C20细石 混凝土找平层 4. 综合考虑拉槽、开孔 、灯槽、MT-01深古铜 色不锈钢铜条收边及压 条 5. 综合考虑地漏水沟检 修盖板及支架、镀锌钢 板 6. 部位：淋浴间地面	m2	5.32				0
4	011102001073	石材楼地面ST-03（门	1. 面层：ST-03深灰色	m2	3.37				0

		槛石)	水磨石 (门槛石) 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆铺贴, 装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 25mm厚1:3水泥砂浆 (内掺建筑胶)						
5	011102001074	石材楼地面ST-05	1. 面层: ST-05浅灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆铺贴, 装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 25mm厚1:3水泥砂浆 (内掺建筑胶) 4. 综合考虑拉槽、开孔、灯槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板	m2	28.62				0
6	011107001011	石材台阶面ST-05	1. 面层: ST-05浅灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆铺贴, 装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 25mm厚1:3水泥砂浆 (内掺建筑胶) 4. 综合考虑拉槽、开孔、灯槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条	m2	7.33				0
7	010401014011	排水沟	1. 1.2mm304不锈钢成品排水沟 2. 尺寸详见图纸	m	2				0
8	011104002021	木地板WD-03	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 防腐木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板	m2	5.02				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色：WD-03桑拿板						
9	011104002022	木地板WD-04	1. WD-04老木头踏步板，老榆木150mm厚	m2	0.44				0
10	011104003011	金属复合地板MT-04	1. 找平层：25mm厚 1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 2. 双层9mm阻燃夹板，枪钉固定 3. MT-04镜面不锈钢（腐蚀面）	m2	0.9				0
11	011101001021	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1:3防水砂浆保护层	m2	0.44				0
12	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料两道2-3mm厚	m2	77.65				0
13	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚JS聚合物水泥防水涂料	m2	1				0
14	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚水泥基渗透结晶性防水涂料	m2	1				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010903002011	墙面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料两道2-3mm厚	m2	260.85				0
2	011505004022	装饰件CT-02	1. 规格：CT-02琉璃砖 2. 详见设计图纸大样04/BD-13 3. 部位：泡池栏板	个	4				0
3	011204003031	块料墙面CT-03	1. 面层：CT-03浅蓝色马赛克 2. 瓷砖专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆找平层 4. 详见设计图纸大样02/AD-06、03/AD-07 5. 部位：湿蒸	m2	14.92				0
4	011204003033	块料墙面CT-03（坐凳、靠背）	1. 面层：CT-03浅蓝色马赛克（坐凳、靠背） 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：9mm水泥压力板 4. 综合考虑开槽、拉槽	m2	5.69				0

			5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样02/BD-11 7. 5. 部位：湿蒸						
5	011204001136	石材墙面ST-05（无骨架胶粘）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 石材专用背胶、专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 5. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样03/AD-05、04/AD-05、01/AD-06、02/AD-07、01/BD-09、02/BD-09、06/BD-10	m2	351.69				0
6	011204001137	石材墙面ST-05（无骨架胶粘）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 石材专用背胶、专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 镀锌钢丝网 5. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样02/BD-10 9. 部位：淋浴区	m2	9.35				0
7	011204001139	石材墙面ST-05（含骨架+基层板）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：9mm厚阻燃夹	m2	27.39				0

			板 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 02/BD-08、05/BD-10、02/BD-13						
8	011204001140	石材墙面ST-05（镶贴）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 04/BD-08 7. 部位：泡池栏板	m2	30.46				0
9	011204001141	石材墙面ST-05（坐凳）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：9mm水泥压力板 4. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 04/BD-08、04/BD-12 7. 部位：休息区/泡池坐凳	m2	10.97				0
10	011207001322	墙面装饰板MT-01	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板、圆弧处四层	m2	1.82				0

			5mm阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 01/AD-01、03/AD-07、02/BD-01、03/BD-09-2						
11	011207001337	墙面装饰板GL-08（含骨架+基层板）	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：9mm厚阻燃夹板 3. 面层：GL-08水纹玻璃（夹胶） 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、固定支架 5. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 04/AD-01	m2	53.73				0
12	011207001347	墙面装饰板WD-03	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：WD-03桑拿板 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、实木收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 06/AD-05	m2	22.52				0
13	011205005011	块料墙面WD-03（坐凳、靠背）	1. 面层：WD-03桑拿板（坐凳、靠背） 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：双层9mm阻燃夹板 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 03/AD-06、04/AD-07、	m2	6.67				0

			01/BD-11 7. 部位：干蒸						
14	011105006021	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	129.86				0
15	011105006022	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样d/AD-01 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	180.49				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012011	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中距：按设计图纸要求	t	1.54				0
2	011302001151	吊顶天棚（平面）	纸面石膏板吊顶（平面） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层9.5mm防水石膏板-4	m2	38.55				0
3	011302001153	吊顶天棚（跌级）	纸面石膏板吊顶（跌级） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层9.5mm防水石膏板 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等-2	m2	104.69				0
4	011302001161	吊顶天棚（艺术造型）	艺术造型天花 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨，吊挂件	m2	12.65				0

			2. 基层：GRC（波浪曲面） 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等 4. 综合考虑圆弧形、球形、曲面等造型 5. 详见天花大样11、12/DT-04						
5	011302001163	吊顶天棚（艺术造型）	纸面石膏板吊顶（艺术造型） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：双层9.5mm防水石膏板、9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等 5. 详见设计图纸大样14/TD-05、17/TD-06-03	m2	30.87				0
6	011302001165	吊顶天棚WD-03	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：9mm阻燃夹板 3. 面层：WD-03桑拿板 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等	m2	8.16				0
7	011406001152	抹灰面油漆PT-06	PT-06深灰色防水艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各	m2	243.79				0

			刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505010033	镜箱MR-01	1. 材料：MR-01钢化银镜 2. MT-01深古铜色不锈钢边框，暗藏灯带 3. 9mm阻燃夹板基层 4. 详见设计图纸大样 04/AD-05、01/AD-06、BD-14、BD-15	m2	4.5				0
2	011505001025	洗漱台ST-07	1. 材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造石 2. 骨架：镀锌型钢骨架 3. 双层9mm阻燃夹板 4. 详见设计图纸大样 01/AD-06、BD-14、BD-15	m2	9.29				0
3	011503005017	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：ST-05浅灰色水磨石靠墙扶手150mm高 2. 5mm钢板立柱，9mm阻燃夹板基层，ST-05浅灰色水磨石饰面 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 02/BD-13 7. 部位：休息区/泡池	m	3.61				0
		其他装饰工程合计							
		女宾水疗区（化妆室、更衣室、卫生间、淋浴区、干蒸、湿蒸、休息区、泡池）							
		女宾水疗区（化妆室、更衣室、卫生间、淋浴区、干蒸、湿蒸、休息区、泡池）合计							

		楼地面装饰工程							
1	011102001078	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板-7	m2	101.53				0
2	011102001079	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石（糙面） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：石材专用粘接剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚C20细石混凝土找平层 4. 综合考虑拉槽、开孔、灯槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板 6. 部位：淋浴间地面	m2	3.92				0
3	011102001080	石材楼地面ST-03（门槛石）	1. 面层：ST-03深灰色水磨石（门槛石） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶）	m2	2.23				0
4	011102001081	石材楼地面ST-05	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥	m2	17.03				0

			擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、开孔、灯槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板						
5	011107001012	石材台阶面ST-05	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、开孔、灯槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条	m2	12.7				0
6	010401014012	排水沟	1. 1.2mm304不锈钢成品排水沟 2. 尺寸详见图纸	m	1.6				0
7	011104002023	木地板WD-03	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：防腐木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色：WD-03桑拿板	m2	5.36				0
8	011104002024	木地板WD-04	1. WD-04老木头踏步板，老榆木150mm厚	m2	0.44				0
9	011104003012	金属复合地板MT-04	1. 找平层：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 2. 双层9mm阻燃夹板，枪钉固定 3. MT-04镜面不锈钢（腐蚀面）	m2	2.54				0
10	011101001023	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1:3防水砂浆	m2	2.98				0

			保护层						
11	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料 料两道2-3mm厚	m2	59.48				0
12	010904002019	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚JS聚合物水泥防 水涂膜	m2	1				0
13	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚水泥基渗透结晶 性防水涂料	m2	1				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	010903002012	墙面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料 料两道2-3mm厚	m2	256.21				0
2	011505004024	装饰件CT-02	1. 规格: CT-02琉璃砖 2. 详见设计图纸大样 04/BD-13 3. 部位: 泡池栏板	个	4				0
3	011204003034	块料墙面CT-03	1. 面层: CT-03浅蓝色 马赛克 2. 瓷砖专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆找平层 4. 详见设计图纸大样 02/AD-06、03/AD-07 5. 部位: 湿蒸	m2	14.27				0
4	011204003036	块料墙面CT-03 (坐凳 、靠背)	1. 面层: CT-03浅蓝色 马赛克 (坐凳、靠背) 2. 骨架: 镀锌型材钢骨 架 3. 基层: 9mm水泥压力 板 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲 面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 02/BD-11 7. 5. 部位: 湿蒸	m2	4.74				0
5	011204001149	石材墙面ST-05 (无骨 架胶粘)	1. 面层: ST-05浅灰色 水磨石 2. 石材专用背胶、专用 粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 5. 综合考虑MT-01深古 铜色不锈钢5*5mm装饰	m2	222.21				0

			工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样 03/AD-05、04/AD-05、01/AD-06、02/AD-07、01/BD-09、02/BD-09、06/BD-10						
6	011204001150	石材墙面ST-05（无骨架胶粘）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 石材专用背胶、专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 镀锌钢丝网 5. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样 02/BD-10 9. 部位：淋浴区	m2	12.55				0
7	011204001152	石材墙面ST-05（含骨架+基层板）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：9mm厚阻燃夹板 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 02/BD-08、05/BD-10、02/BD-13-01	m2	10.42				0
8	011204001153	石材墙面ST-05（镶贴）	1. 面层：ST-05浅灰色	m2	24.03				0

)	水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样04/BD-08 7. 部位：泡池栏板						
9	011204001154	石材墙面ST-05（坐凳）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：9mm水泥压力板 4. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样04/BD-08、04/BD-12 7. 部位：休息区/泡池坐凳	m2	10.85				0
10	011204001157	石材墙面ST-08（无骨架胶粘）	1. 面层：ST-08浅米色泥客石 2. 石材专用背胶、专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 5. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样02/BD-09	m2	34				0
11	011207001354	墙面装饰板MT-01	1. 龙骨：镀锌型材钢骨	m2	1				0

			架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板、圆弧处四层5mm阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢 4. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 5. 详见设计图纸大样 01/AD-01、03/AD-07、02/BD-01、03/BD-09-1						
12	011207001369	墙面装饰板GL-08（含骨架+基层板）	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：9mm厚阻燃夹板 3. 面层：GL-08水纹玻璃（夹胶） 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、固定支架 5. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 04/AD-01	m2	36.54				0
13	011207001379	墙面装饰板WD-03	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：WD-03桑拿板 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、实木收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 06/AD-05	m2	23.57				0
14	011205005012	块料墙面WD-03（坐凳、靠背）	1. 面层：WD-03桑拿板（坐凳、靠背） 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：双层9mm阻燃夹板 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲	m2	6.94				0

			面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 03/AD-06、04/AD-07、 01/BD-11 7. 部位：干蒸						
15	011105006023	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻 燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜 色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢 脚）20mm高	m	110.28				0
16	011105006024	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻 燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜 色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 d/AD-01 5. 部位：墙顶收边 20mm高	m	139.22				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012012	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中 距：按设计图纸要求	t	1.54				0
2	011302001166	吊顶天棚（平面）	纸面石膏板吊顶（平面） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊 杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层 9.5mm防水石膏板-3	m2	50.62				0
3	011302001168	吊顶天棚（跌级）	纸面石膏板吊顶（跌级） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊 杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层 9.5mm防水石膏板 3. 综合考虑灯槽、窗帘 盒、高差侧面加强板、 护角条、造型石膏线等 -1	m2	42.96				0

4	011302001176	吊顶天棚（艺术造型）	艺术造型天花 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨，吊挂件 2. 基层：GRC（波浪曲面） 3. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等 4. 综合考虑圆弧形、球形、曲面等造型 5. 详见天花大样11、12/DT-04	m2	7.25				0
5	011302001178	吊顶天棚（艺术造型）	纸面石膏板吊顶（艺术造型） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：双层9.5mm防水石膏板、9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等 5. 详见设计图纸大样14/TD-05、17/TD-06-01	m2	33.37				0
6	011302001180	吊顶天棚WD-03	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：9mm阻燃夹板 3. 面层：WD-03桑拿板 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等	m2	9.1				0
7	011406001166	抹灰面油漆PT-06	PT-06深灰色防水艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布（直接乳胶漆面漆无此道工序） 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液（或乳	m2	158.63				0

			化光油)防潮涂料两道 (用防水石膏板时无此道工序), 横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌, 并用嵌缝纸带粘压平整						
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505010037	镜箱MR-01	1. 材料: MR-01钢化银镜 2. MT-01深古铜色不锈钢边框, 暗藏灯带 3. 9mm阻燃夹板基层 4. 详见设计图纸大样 04/AD-05、01/AD-06、BD-14、BD-15	m2	7.14				0
2	011505001028	洗漱台ST-07	1. 材料品种、规格、颜色: ST-01白色人造石 2. 骨架: 镀锌型钢骨架 3. 双层9mm阻燃夹板 4. 详见设计图纸大样 01/AD-06、BD-14、BD-15	m2	11.08				0
3	011503005019	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格: ST-05浅灰色水磨石靠墙扶手150mm高 2. 5mm钢板立柱, 9mm阻燃夹板基层, ST-05浅灰色水磨石饰面 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 02/BD-13 7. 部位: 休息区/泡池	m	4.97				0
		其他装饰工程合计							
		当代艺术展览							
		当代艺术展览合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001085	石材楼地面ST-03	1. 面层: ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	31.15				0

			合比：素水泥浆铺贴 ，装饰型高分子益胶泥 擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：25mm厚1:3水泥 砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT- 01深古铜色不锈钢铜条 收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检 修盖板及支架、镀锌钢 板						
2	011104003013	金属复合地板MT-04	1. 找平层：25mm厚 1:3水泥砂浆（内掺建 筑胶） 2. 双层9mm阻燃夹板 ，枪钉固定 3. MT-04镜面不锈钢 （腐蚀面）	m2	11.9				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011207001389	墙面装饰板MT-03（含 骨架+基层板）	1. 龙骨：镀锌型材钢骨 架 2. 基层：双层9mm厚阻 燃夹板 3. 面层：MT-03镜面不 锈钢 4. 综合考虑MT-01深古 铜色不锈钢5*5mm装饰 工艺线及MT-01深古铜 色不锈钢收边装饰线、 实木收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲 面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 04/AD-03、05/BD-02- 01	m2	33.3				0
2	011207001396	墙面装饰板GL-05（含 骨架+基层）	1. 龙骨：镀锌型材钢骨 架 2. 基层：双层9mm厚阻 燃夹板 3. 面层：GL-053D打印 透光树脂	m2	25.75				0

			4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽、活动门板及门夹 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 01/BD-03、02/BD-03、02/BD-04						
3	011207001409	墙面装饰板WD-01（含骨架+基层板）	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：WD-01深色木饰面 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、实木收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 05/BD-02、04/BD-06、01/BD-07	m2	49.53				0
4	011105006025	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	43.81				0
5	011105006026	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 d/AD-01 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	43.81				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012013	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中距：按设计图纸要求	t	1.54				0
2	011302001181	吊顶天棚（平面）	纸面石膏板吊顶（平面） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层9.5mm防水石膏板-2	m2	29.19				0
3	011502001026	造型装饰线MT-01	1. 线条材料、规格：MT-01深古铜色不锈钢造型装饰线69+100+150mm 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 详见设计图纸大样02/TD-01	m	1.19				0
4	011302001193	吊顶天棚（艺术造型）	纸面石膏板吊顶（艺术造型） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：双层9.5mm防水石膏板、9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等 5. 详见设计图纸大样14/TD-05、17/TD-06-02	m2	11.98				0
5	011406001178	抹灰面油漆PT-04	PT-04深灰色肌理漆 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳	m2	29.19				0

			化光油)防潮涂料两道 (用防水石膏板时无此道工序), 横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌, 并用嵌缝纸带粘压平整						
6	011406001180	抹灰面油漆PT-06	PT-06深灰色防水艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道 (用防水石膏板时无此道工序), 横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌, 并用嵌缝纸带粘压平整	m2	18.69				0
		天棚工程合计							
		威士忌酒吧、沙发区							
		威士忌酒吧、沙发区合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001092	石材楼地面ST-03	1. 面层: ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆铺贴, 装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 25mm厚1:3水泥砂浆(内掺建筑胶) 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检	m2	20.99				0

			修盖板及支架、镀锌钢板						
2	011102001098	石材楼地面ST-16	1. 面层：ST-04普拉达绿石材 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、开孔、灯槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条	m2	70.05				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001422	墙面装饰板MT-03（含基层板）	1. 隔离层：隔音棉、隔音毡 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板、阻尼隔音板 3. 面层：MT-02黑色镜面不锈钢 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、实木收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样04/BD-05	m2	17.69				0
2	011210005014	隔断屏风GL-03	屏风 1. 隔断材料品种、规格、颜色：GL-03压纹玻璃，MT-06工艺金属把手，ST-13玉石装饰 2. 边框：MT-01深古铜色不锈钢 3. 详见设计图纸大样01/BD-06b	m2	3.36				0
3	011207001429	墙面装饰板GL-06（含	1. 隔离层：隔音棉、隔	m2	96.68				0

		基层)	音毡 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板、阻尼隔音板 3. 面层：GL-06纹样玻璃 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽、活动门板及门夹 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 01/BD-04、01/BD-05、02/BD-05、03/BD-05						
4	011105006027	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	6.42				0
5	011105006028	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 d/AD-01-1 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	6.42				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012014	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中距：按设计图纸要求	t	1.54				0
2	011302001207	吊顶天棚（艺术造型）	艺术造型天花 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 隔离层：龙骨空腔内填充隔音棉、隔音毡 3. 基层：双层9.5mm防水石膏板（圆弧形）、	m2	91.81				0

			9mm阻燃夹板、阻尼隔音板 4. 面层：MT-02黑色镜面不锈钢（圆弧形） 5. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等 6. 综合考虑圆弧形、球形、曲面等造型 7. 详见天花大样13/DT-05						
3	011406001191	抹灰面油漆PT-03	PT-03浅灰色肌理漆 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，纵横方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	49.61				0
		天棚工程合计							
		多功能区							
		多功能区合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001099	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条	m2	10.11				0

			收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板-12						
2	011102001101	石材楼地面ST-03（门槛石）	1. 面层：ST-03深灰色水磨石（门槛石） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶）	m2	0.52				0
3	011102001105	石材楼地面ST-16	1. 面层：ST-04普拉达绿石材 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、开孔、灯槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条	m2	4.78				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001473	墙面装饰板WD-01（含骨架+基层板）	1. 龙骨：镀锌型材钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：WD-01深色木饰面 4. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、实木收边装饰线 5. 综合考虑开槽、拉槽 6. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 7. 详见设计图纸大样 05/BD-02、04/BD-06、	m2	27.91				0

			01/BD-07						
2	011207001478	墙面装饰板WP-02	1. 基层：9mm厚阻燃夹板 2. 面层：WP-02刺绣硬包 3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 01/BD-06、02/BD-06	m2	6.54				0
3	011105006029	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	13.2				0
4	011105006030	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 d/AD-01 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	13.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012015	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中距：按设计图纸要求	t	1.54				0
2	011302001217	吊顶天棚MT-02	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-02黑色镜面不锈钢（1.2mm底覆蜂窝板） 4. 综合考虑灯槽、窗帘	m2	13.92				0

			盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等						
		天棚工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001106	石材楼地面ST-03	1. 面层：ST-03深灰色水磨石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条 5. 综合考虑地漏水沟检修盖板及支架、镀锌钢板	m2	10.96				0
2	011102001108	石材楼地面ST-03（门槛石）	1. 面层：ST-03深灰色水磨石（门槛石） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶）	m2	0.26				0
3	010904002024	楼(地)面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料两道2-3mm厚	m2	11.22				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010903002016	墙面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料两道2-3mm厚	m2	26				0
2	011204001202	石材墙面ST-05（无骨架胶粘）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 石材专用背胶、专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层	m2	26				0

			4. 界面剂 5. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样 03/AD-05、04/AD-05、01/AD-06、02/AD-07、01/BD-09、02/BD-09、06/BD-10-01						
3	011204001210	石材墙面ST-04（无骨架胶粘）	1. 面层：ST-04普拉达绿石材 2. 石材专用背胶、专用粘结剂粘贴 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 5. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 6. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 7. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 8. 详见设计图纸大样	m2	9.39				0
4	011207001493	墙面装饰板GL-06（含基层）	1. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 2. 面层：GL-06纹样玻璃 3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 4. 综合考虑开槽、拉槽、活动门板及门夹 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 01/BD-04、01/BD-05、02/BD-05、03/BD-05	m2	6.13				0
5	011207001506	墙面装饰板WD-01	1. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 2. 面层：WD-01深色木饰面	m2	2.26				0

			3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢5*5mm装饰工艺线及MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线、实木收边装饰线 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样 01/BD-06、02/BD-06-01						
6	011105006031	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	13.45				0
7	011105006032	金属造型装饰线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样 d/AD-01 5. 部位：墙顶收边20mm高	m	13.45				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012016	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中距：按设计图纸要求	t	1.54				0
2	011302001226	吊顶天棚（平面）	纸面石膏板吊顶（平面） 1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层、面层：双层9.5mm防水石膏板-1	m2	3.51				0
3	011302001232	吊顶天棚MT-02	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-02黑色镜	m2	8.54				0

			面不锈钢（1.2mm底覆蜂窝板） 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等						
4	011406001218	抹灰面油漆PT-02	PT-02白色防水无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	3.51				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505010041	镜箱MR-01	1. 材料：MR-01钢化银镜 2. MT-01深古铜色不锈钢边框，暗藏灯带 3. 9mm阻燃夹板基层 4. 详见设计图纸大样 04/AD-05、01/AD-06、BD-14、BD-15	m2	0.85				0
2	011505001031	洗漱台ST-07	1. 材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造石 2. 骨架：镀锌型钢骨架 3. 双层9mm阻燃夹板 4. 详见设计图纸大样 01/AD-06、BD-14、BD-15	m2	0.76				0
		其他装饰工程合计							
		储物间、强弱电间							
		储物间、强弱电间合							

		计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003033	块料楼地面CT-01	1. 面层：CT-01深灰色耐磨砖300×600 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条	m2	31.93				0
2	011102001115	石材楼地面ST-03（门槛石）	1. 面层：ST-03深灰色水磨石（门槛石） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶）	m2	1.24				0
3	011101001034	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚M20水泥砂浆找平层	m2	1.94				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001228	抹灰面油漆PT-01（无基层板）	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布（直接乳胶漆面漆无此道工序） 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液（或乳化光油）防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序），横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝	m2	142.46				0

			石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001231	抹灰面油漆PT-01	PT-01白色无机涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	15.18				0
2	011406001234	抹灰面油漆PT-04	PT-04深灰色肌理漆 1. 面漆2道 2. 底漆1道 3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整	m2	9.97				0
3	011406001236	抹灰面油漆PT-06	PT-06深灰色防水艺术涂料 1. 面漆2道 2. 底漆1道	m2	9				0

			3. 刷氯偏乳液粘帖海基布(直接乳胶漆面漆无此道工序) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 6. 满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)，横纵方向各刷一道 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整						
		天棚工程合计							
		户外散座区							
		户外散座区合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001125	石材楼地面CT-05	1. 面层：CT-05仿石材瓷砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆铺贴，装饰型高分子益胶泥擦缝 3. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 综合考虑拉槽、开孔、灯槽、MT-01深古铜色不锈钢铜条收边及压条	m2	205.3				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010903002018	墙面涂膜防水	1. JS聚合物水泥防水涂料两道2-3mm厚	m2	253.02				0
2	011204001234	石材墙面ST-05（坐凳、靠背）	1. 面层：ST-05浅灰色水磨石 2. 骨架：镀锌型材钢骨架 3. 基层：9mm水泥压力板	m2	44.53				0

			4. 综合考虑开槽、拉槽、壁龛 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样03/BD-12 7. 部位：户外散座区坐凳						
3	011204001235	石材墙面ST-08（干挂）	1. 面层：ST-08浅米色泥客石 2. 安装方式：镀锌型材钢骨架干挂 3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样01/BD-12、02/BD-12、01/BD-13 7. 部位：户外散座区造型墙	m2	200.18				0
4	011204001236	石材墙面ST-09（干挂）	1. 面层：ST-09深色劈开石 2. 安装方式：镀锌型材钢骨架干挂 3. 综合考虑MT-01深古铜色不锈钢收边装饰线 4. 综合考虑开槽、拉槽 5. 综合考虑圆弧型、曲面、灯槽等造型 6. 详见设计图纸大样01/BD-12、02/BD-12、01/BD-13 7. 部位：户外散座区造型墙	m2	52.84				0
5	011105006035	金属踢脚线MT-01	1. 龙骨：镀锌型钢骨架 2. 基层：双层9mm厚阻燃夹板 3. 面层：MT-01深古铜色不锈钢造型线 4. 详见设计图纸大样b/AD-01 5. 部位：墙底收边（踢脚）20mm高	m	48.89				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	010606012018	天花钢结构马道	1. 材料种类、规格、中距：按设计图纸要求	t	1.54				0
2	011302001264	吊顶天棚MT-03	1. 吊杆、龙骨：钢筋吊杆，轻钢龙骨 2. 基层：双层9mm阻燃夹板 3. 面层：MT-03镜面不锈钢 4. 综合考虑灯槽、窗帘盒、高差侧面加强板、护角条、造型石膏线等	m2	56.51				0
		天棚工程合计							
		装饰工程2							
		装饰工程2合计							
		A区电气部分							
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱A区照明配电箱AL-CR 2. 安装方式：悬挂	台	1				0
2	030404017003	配电箱	1. 名称：配电箱APC3 2. 安装方式：悬挂	台	1				0
3	030411004001	配线	1. 名称：WDZB-BYJ-B2.5 2. 配线形式：综合考虑	m	782.3				0
4	030411004002	配线	1. 名称：WDZB-BYJ-B4 2. 配线形式：综合考虑	m	2016.14				0
5	030411004003	配线	1. 名称：ZR-BV2.5 2. 配线形式：综合考虑	m	8292.03				0
6	030411004004	配线	1. 名称：WDZC-RYSP-2*1.0（灯光控制线） 2. 配线形式：综合考虑	m	2764				0
7	030411001001	配管	1. 名称：镀锌电线管（含接线盒） 2. 材质：JDG 3. 规格：20 4. 配置形式：综合考虑	m	2583.45				0
8	030411001002	配管	1. 名称：镀锌电线管（含接线盒） 2. 材质：JDG 3. 规格：25	m	5.82				0

			4. 配置形式:综合考虑						
9	030411003001	桥架	1. 型号、规格:200*150 2. 材质:钢制	m	84.58				0
10	030411003002	桥架	1. 型号、规格 :100*100 (照明控制线 桥架) 2. 材质:钢制	m	84.58				0
11	030412004001	L01t LED 铝合金灯条	1. 名称:L01tLED铝合金 灯条 2. 规格:出光角度 120° , 色温:2700K, 光 源 :SMD2835LED5W/m, 80Lm /W, CRI90, IP44, 需另 配DC24VLED调光电子变 压器, 进口芯片	m	66.35				0
12	030412004002	L01t- LED 铝合金灯 条	1. 名称:L01t-LED铝合 金灯条 2. 规格:出光角度 120° , 色温:4000K, 光 源 :SMD2835LED5W/m, 80Lm /W, CRI90, IP44, 需另 配DC24VLED调光电子变 压器, 进口芯片	m	4.35				0
13	030412004003	L2t LED COF无光斑软 灯带	1. 名称:L2tLEDCOF无光 斑软灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:2700K, 光 源 :SMD3528LED10W/m, 80L m/W, CRI90, IP44, 需另 配DC24VLED调光电子变 压器, 进口芯片	m	12.6				0
14	030412004004	L2t- LED COF无光斑 软灯带	1. 名称:L2t-LEDCOF无 光斑软灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:4000K, 光 源 :SMD3528LED10W/m, 80L m/W, CRI90, IP44, 需另 配DC24VLED调光电子变 压器, 进口芯片	m	27.38				0
15	030412004005	L3t LED 防水柔性霓	1. 名称:L3tLED防水柔	m	69.29				0

		虹灯带	性霓虹灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:2700K, 光源:OSRAMSMD2835耐高温灯珠9W/m80灯/m, 灯珠距12.5mm, IP65, 需另配DC12V专用安全隔离开关变压器, 进口芯片						
16	030412004006	M1-LED 防眩埋地灯	1. 名称:M1-LED防眩埋地灯 2. 规格 :Ø55×(H)100mm, 25°光学透镜 , 2700K, 8WLED80Lm/W, IP67, 外置LED可调光电子变压器, 配安装预埋桶, 内置防眩遮光器,	套	4				0
17	030412004007	R2t LED 防水柔性霓虹灯带	1. 名称:R2tLED防水柔性霓虹灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:2700K, 光源 :SMDLED120Pcs5W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需另配DC24VLED调光电子变压器, 进口芯片	m	151.12				0
18	030412004008	R2t- LED 防水柔性霓虹灯带	1. 名称:R2t-LED防水柔性霓虹灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:4000K, 光源 :SMDLED120Pcs5W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需另配DC24VLED调光电子变压器, 进口芯片	m	2.42				0
19	030412004009	R3t LED 防水柔性霓虹灯带	1. 名称:R3tLED防水柔性霓虹灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:2700K, 光源 :SMDLED120Pcs12W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需另配DC24VLED调光电子变压器, 进口芯片	m	120.66				0

20	030412004010	R3t- LED 防水柔性霓虹灯带	1. 名称:R3t-LED防水柔性霓虹灯带 2. 规格:出光角度120° , 色温:4000K, 光源:SMDLED120Pcs15W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需另配DC24VLED调光电子变压器, 进口芯片	m	22.02				0
21	030412004011	R4t LED 防水柔性霓虹灯带	1. 名称:R4tLED防水柔性霓虹灯带 2. 规格:120° 出光, 乳白高透光聚酯化合物, 色温:2700K, 光源:SMDLED120Pcs18W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需另配DC24VLED调光电子变压器, 进口芯片	m	24.96				0
22	030412004012	R6t LED 3D洗墙灯	1. 名称:R6tLED3D洗墙灯 2. 规格:10° *35° , 色温:2700K, 光源:SMDLED(3Pcs/100mm)30W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需另配DC24VLED调光电子变压器, 进口芯片	m	55.01				0
23	030412004013	R6t- LED 3D洗墙灯	1. 名称:R6t-LED3D洗墙灯 2. 规格:10° *35° , 色温:4000K, 光源:SMDLED(3Pcs/100mm)30W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需另配DC24VLED调光电子变压器, 进口芯片	m	13.88				0
24	030412004014	S02ht LED 嵌入式可调角度射灯(黑边黑镜灯体)	1. 名称:S02htLED嵌入式可调角度射灯(黑边黑镜灯体) 2. 规格:Ø59x(H)73mm, 24° 黑色镜面反射器, LED5W406Lm, CRI90, 3000K, 外置LED可调光电子变压器	套	3				0

25	030412004015	S12ht LED 嵌入式可调角度射灯(黑边黑镜灯体)	1. 名称:S12htLED嵌入式可调角度射灯(黑边黑镜灯体) 2. 规格 :Ø59x(H)73mm, 24° 黑色镜面反射器 , LED7W505Lm, CRI90 , 3000K, 外置LED可调光电子变压器	套	2				0
26	030412004016	S12t LED 无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体)	1. 名称:S12tLED无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体) 2. 规格 :Ø53x(H)96mm, 24° 黑色镜面反射器 , LED7W489Lm, CRI90 , 3000K, 外置LED可调光电子变压器	套	96				0
27	030412004017	S13 LED 无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体)	1. 名称:S13LED无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体) 2. 规格 :Ø53x(H)96mm, 36° 黑色镜面反射器 , LED7W577Lm, CRI90 , 3000K, 外置LED可调光电子变压器	套	6				0
28	030412004018	S13t LED 无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体)	1. 名称:S13tLED无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体) 2. 规格 :Ø53x(H)96mm, 36° 黑色镜面反射器 , LED7W577Lm, CRI90 , 3000K, 外置LED可调光电子变压器	套	24				0
29	030412004019	S32t- LED 无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体)	1. 名称:S32t-LED无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体) 2. 规格 :Ø53x(H)96mm, 24° 黑色镜面反射器 , LED13W678Lm, CRI90 , 4000K, 外置LED可调光电子变压器	套	11				0

30	030412004020	S33- LED 无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体)	1. 名称:S33-LED无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体) 2. 规格:Ø53x(H)96mm, 36° 黑色镜面反射器, LED13W793Lm, CRI90, 4000K, 外置LED可调光电子变压器	套	2				0
31	030412004021	S33t- LED 无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体)	1. 名称:S33t-LED无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体) 2. 规格:Ø53x(H)96mm, 36° 黑色镜面反射器, LED13W793Lm, CRI90, 4000K, 外置LED可调光电子变压器	套	4				0
32	030412004022	艺术装置处软灯带-软灯带	1. 名称:艺术装置处软灯带-软灯带 2. 规格:10W/m	m	424				0
33	粤 030503011001	电梯按钮	1. 名称:更换电梯按钮	台	5				0
34	030412004023	电梯到站灯	1. 名称:更换电梯到站灯	套	8				0
35	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控扳把开关(含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	8				0
36	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控扳把开关(含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	5				0
37	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控扳把开关(含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	23				0
38	030404035001	插座	1. 名称:二三插座(含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	52				0
39	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三孔插座(带防溅盒)(含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	10				0
40	030404035003	插座	1. 名称:空调二三插座(含接线盒)	个	12				0

			2. 安装方式:暗装						
41	030404035004	插座	1. 名称:带USB插座 (含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	1				0
42	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架、线槽支吊架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆、调和漆 5. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	255				0
		A区电气部分合计							
		A区弱电部分							
		A区弱电部分合计							
		监控							
1	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:综合考虑	m	437.1				0
2	030411001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	69.47				0
3	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:室内监控摄像半球机POE供电1080P (含支架)	台	8				0
4	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试	系统	9				0
		监控合计							
		综合布线							
1	030502005002	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:综合考虑	m	1238.55				0
2	030411001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	137.2				0
3	030411001005	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:综合考虑	m	10.45				0

4	030411002001	线槽	1. 材质:弱电线槽 2. 规格:100*100	m	35.89				0
5	030502004001	POS插座	1. 名称:POS插座 (含模块和接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	2				0
6	030502004002	电话、信息插座	1. 名称:信息插座 (含模块和接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	4				0
7	030502004003	电话、信息插座	1. 名称:双口信息插座 (含模块和接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	2				0
8	030501009001	路由器	1. 名称:无线AP	台	14				0
9	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架、线槽支吊架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆、调和漆 5. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	54				0
10	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试五类以上	链路	22				0
		综合布线合计							
		有线电视							
1	030502004004	电视、电话插座	1. 名称:电视终端插口 (含模块和接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	4				0
2	030411001006	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	47.9				0
3	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:SYWV-75-5-4P 2. 配线形式:综合考虑	m	240.35				0
		有线电视合计							
		A区给排水部分							
		A区给排水部分合计							
		给排水							
1	031001006001	给水管DN65	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管	m	73.52				0

			DN65 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒						
2	031001006002	给水管DN50	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN50 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	24.94				0
3	031001006003	给水管DN40	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN40 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	27.9				0
4	031001006004	给水管DN32	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN32 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	2.29				0
5	031001006005	给水管DN25	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN25 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	8.47				0
6	031001006006	给水管DN20	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN20 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	26.9				0
7	031001006007	给水管DN15	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN15 3. 连接形式:焊接连接	m	183.42				0

			4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒						
8	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	3				0
9	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
10	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
11	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
12	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
13	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
14	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
15	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN20 3. 连接方式:螺纹连接	个	2				0
16	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式:螺纹连接	个	4				0
17	031208002001	管道绝热	1. 名称:闭泡橡塑防结露保温 2. 规格:20mm厚	m3	1.16				0
18	031002001001	管道支架	1. 名称:铜管水管管道支架制作安装	kg	123.75				0

			2. 材质:综合考虑						
19	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN80	个	1				0
20	031002003002	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN65	个	12				0
21	031002003003	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN50	个	3				0
22	031002003004	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN25	个	1				0
23	031002003005	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN15	个	17				0
		给排水合计							
		废水							
1	031001006008	排水管DN100	1. 介质:废水 2. 材质、规格:PPR管, DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗	m	22.7				0
2	031001006009	排水管DN75	1. 介质:废水 2. 材质、规格:PPR管, DN75 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗	m	32.53				0
3	031001006010	排水管DN50	1. 介质:废水 2. 材质、规格:PPR管, DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗	m	44.39				0
4	031208002002	管道隔音棉	1. 名称:管道隔音棉 2. 规格:30mm厚	m3	0.98				0
5	031002003006	套管	1. 名称:一般钢套管制	个	8				0

			作安装（包开孔修复） 2. 材质、规格:DN100						
6	031002003007	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装（包开孔修复） 2. 材质、规格:DN75	个	10				0
		废水合计							
		污水							
1	031001006011	排水管DN150	1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U, DN150 3. 连接形式:承插粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗	m	19.92				0
2	031001006012	排水管DN100	1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U, DN100 3. 连接形式:承插粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗	m	18.41				0
3	031004006001	智能全自动坐便器	1. 名称:智能全自动坐便器 2. 规格、类型:411*725*497mm 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:进水角阀、盖板、金属软管、法兰圈等一切所需附件配件	组	4				0
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地面清扫口	个	8				0
5	031004014002	浴室间地漏	1. 材质:304不锈钢地漏 2. 含存水弯	个	17				0
6	031004014003	不锈钢地漏	1. 材质:304不锈钢地漏 2. 含存水弯	个	3				0
7	031004010001	淋浴器	1. 完饰面:CP/抛光镀铬 2. 组装形式:成套安装 3. 附件名称、数量:顶喷、手持花洒、按键	套	12				0
8	031004007001	小便器	1. 名称:埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 材质:陶瓷	组	6				0

			3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:带埋入式感应式冲洗阀和截止阀						
9	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:综合考虑 3. 组装形式:台下式安装 4. 附件名称、数量:感应冷热龙头、排水附件、进水角阀、金属软管等一切所需附件配件	组	10				0
10	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:地面预留洗头床给水	个	4				0
11	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:地面预留洗头床排水	个	2				0
12	031208002003	管道隔音棉	1. 名称:管道隔音棉 2. 规格:30mm厚	m3	0.58				0
13	031002003008	排污排粪楼板钻孔修复	1. 名称:排污排粪楼板钻孔修复(包开孔修复) 2. 材质、规格:综合考虑	个	42				0
14	031002003009	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN150	个	4				0
15	031002003010	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN100	个	4				0
		污水合计							
		排水铸铁管拆除							
1	031001005001	铸铁管	1、排水铸铁管拆除DN50	m	9.61				0
2	031001005002	铸铁管	1、排水铸铁管拆除DN75	m	36.36				0
3	031001005003	铸铁管	1、排水铸铁管拆除DN100	m	381.34				0
4	031001005004	铸铁管	1、排水铸铁管拆除DN150	m	99.58				0
5	011302001271	吊顶天棚修复	1、吊顶天棚修复	m2	35				0

		排水铸铁管拆除合计							
		A区暖通部分							
		A区暖通部分合计							
		空调风系统							
1	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:1000*200	个	3				0
2	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:1400*200	个	6				0
3	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:1800*200	个	4				0
4	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:3000*200	个	1				0
5	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:600*150	个	4				0
6	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:600*200	个	14				0
7	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:800*150	个	6				0
8	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:800*200	个	29				0
9	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <1000mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热:人工除锈、防霉乳胶漆两遍、橡塑保温 $\delta = 30\text{mm}$	m2	0.83				0
10	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <1000mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热:人工除锈、防霉乳胶漆两遍、橡塑保温	m2	85.56				0

			$\delta = 30\text{mm}$						
11	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <2000mm 4. 板材厚度: $\delta = 1\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热:人工除锈、防霉乳胶漆两遍、橡塑保温 $\delta = 30\text{mm}$	m2	57.86				0
12	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:不燃材料软接 3. 形式:综合考虑	m2	14.97				0
13	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:出水闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				0
14	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:出水闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	26				0
15	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:进水闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				0
16	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:进水闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	26				0
17	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:电动双位开关二通阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				0
18	031003001013	螺纹阀门	1. 名称:电动双位开关二通阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	26				0
19	031003009001	补偿器	1. 名称:金属软管(金属铜管补偿器)	个	52				0

			2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:焊接连接						
20	031003009002	补偿器	1. 名称:金属软管 (金属铜管补偿器) 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:焊接连接	个	12				0
21	031003008001	除污器 (过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	6				0
22	031003008002	除污器 (过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	26				0
23	031003001014	螺纹阀门	1. 名称:冷凝水管闸阀 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	32				0
24	030404019001	风机调速开关	1. 名称:风机调速开关	个	32				0
25	030404022001	控制器	1. 名称:室内温度控制器	个	32				0
26	030902001001	无缝钢管	1. 名称:空调供回水系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=25\text{mm}$	m	7.95				0
27	030902001002	无缝钢管	1. 名称:空调供回水系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN70mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=25\text{mm}$	m	39.21				0
28	030902001003	无缝钢管	1. 名称:空调供回水系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50mm	m	9.35				0

			4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=25\text{mm}$						
29	030902001004	无缝钢管	1. 名称:空调供回水系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=25\text{mm}$	m	48.06				0
30	030902001005	无缝钢管	1. 名称:空调供回水系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=25\text{mm}$	m	79.26				0
31	030902001006	无缝钢管	1. 名称:空调供回水系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=25\text{mm}$	m	23.92				0
32	030902001007	无缝钢管	1. 名称:空调供回水系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN20mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=25\text{mm}$	m	112.99				0
33	030902001008	无缝钢管	1. 名称:冷凝水管系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=20\text{mm}$	m	10.88				0
34	030902001009	无缝钢管	1. 名称:冷凝水管系统	m	50.91				0

			2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=20\text{mm}$						
35	030902001010	无缝钢管	1. 名称:冷凝水管系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=20\text{mm}$	m	40.05				0
36	030902001011	无缝钢管	1. 名称:冷凝水管系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN20mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=20\text{mm}$	m	65.54				0
37	030703021001	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:3400*300*200	个	1				0
38	030703021002	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:800*300*200	个	14				0
39	030703021003	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:2200*300*200	个	2				0
40	030703021004	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:1000*300*200	个	35				0
41	030703021005	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:1200*300*200	个	3				0
42	030703021006	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:1600*300*200	个	6				0
43	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:风管支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	595				0
44	031002001002	管道支架	1. 名称:无缝钢管、镀锌钢管管道支架制作安装 2. 材质:综合考虑	kg	1186.5				0

		空调风系统合计							
		排风系统							
1	030404033001	风扇	1. 名称:CF-12天花式排气扇 2. 规格:风量120M3/H风压50PA功率0.05kW噪声39DB自带止回装置	台	6				0
2	030108001001	管道式静音风机	1. 名称:EAF-03管道式静音风机 2. 规格:风量:1200m3/h、风压:400Pa、噪声≤48dB(A)、参考功率:0.37kW、转速:≤900 3. 含支架制作安装	台	1				0
3	030108001002	柜式离心风机	1. 名称:EAF-04柜式离心风机 2. 规格:风量:4000m3/h、风压:400Pa、噪声≤58dB(A)、参考功率:1.5kW、转速:≤900 3. 含支架制作安装	台	1				0
4	030703001001	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:120*120	个	1				0
5	030703001002	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:160*120	个	7				0
6	030703001003	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:160*160	个	1				0
7	030703001004	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:200*120	个	1				0
8	030703001005	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:200*160	个	1				0
9	030703001006	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:250*120	个	1				0
10	030703001007	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:320*250	个	1				0
11	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口(带调节阀) 2. 规格:150*100	个	16				0
12	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板	m2	76.06				0

			2. 形状:矩形 3. 长边长: <320mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热:人工除锈、防霉乳胶漆两遍						
13	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <450mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热:人工除锈、防霉乳胶漆两遍	m2	16.09				0
14	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <1000mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热:人工除锈、防霉乳胶漆两遍	m2	23.31				0
15	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:圆形 3. 长边长: <200mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热:人工除锈、防霉乳胶漆两遍	m2	1				0
16	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 材质:不锈钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <200mm 4. 板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 5. 接口形式:电焊 6. 支架:吊架(型钢综合)	m2	20				0

) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶 漆两遍						
17	030702008002	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:不燃材料软接 3. 形式:综合考虑	m2	1.95				0
18	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:风管支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、 调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度 :各两遍	kg	473				0
		排风系统合计							
		新风系统							
1	030703001008	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:120*120	个	1				0
2	030703001009	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:160*120	个	5				0
3	030703001010	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:200*120	个	2				0
4	030703001011	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:200*160	个	2				0
5	030703001012	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:250*160	个	1				0
6	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:<320mm 4. 板材厚度: $\delta =0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶 漆两遍、橡塑保温 $\delta =30\text{mm}$	m2	43.06				0
7	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:<450mm 4. 板材厚度: $\delta =0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合	m2	5.09				0

) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶 漆两遍、橡塑保温 $\delta=30\text{mm}$						
8	030702001010	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: $<1000\text{mm}$ 4. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶 漆两遍、橡塑保温 $\delta=30\text{mm}$	m2	12.66				0
9	030702008003	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:不燃材料软接 3. 形式:综合考虑	m2	0.66				0
10	031003001015	螺纹阀门	1. 名称:旁通清洗阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
11	031003001016	螺纹阀门	1. 名称:压差无关型平 衡电动调节阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
12	031003001017	螺纹阀门	1. 名称:电动二通阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
13	030611002001	仪表附件	1. 名称:温度计 2. 规格、压力等级 :DN25	个	2				0
14	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、压力等级 :DN25	台	3				0
15	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
16	031003001018	螺纹阀门	1. 名称:泄水阀	个	1				0

			2. 规格、压力等级 :DN32 3. 连接形式:螺纹连接						
17	031003008003	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
18	031003001019	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
19	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:风管支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、 调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度 :各两遍	kg	250				0
		新风系统合计							
		A区音响部分							
		A区音响部分合计							
		普拉提、私教区							
1	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:8寸全频吸顶扬声器 2. 规格:低频: 1x8英寸 低频单元 高频: 1x1英寸同轴压缩单元 频率响应 : 60Hz~20kHz (-3dB) 频率响应 : 52Hz~20kHz (-10dB) 标称覆盖范围: 135度 锥形 功率 (AES测试标准)): 长期连续150W, 峰值600W 功率 (BOSE测试标准)): 长期连续125W, 峰值500W 灵敏度 (@1m/1W): 91dB 最大SPL@1米, AES测试 标准: 113dB (119dB峰值)	台	6				0

			最大SPL@1米，BOSE测试标准 ： 112dB（118dB峰值） 额定阻抗8 定压 70V： 2.5W， 5W, 10W, 20W, 40W, 80W旁通定压 100V： 5W, 10W, 20W, 40W， 80W， 旁通 外径尺寸（网罩直径x深度）： 409mmx255mm 后盖尺寸（直径x深度）： 342mmx241mm 开孔直径： 349mm						
2	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:8寸低频吸顶扬声器 2. 规格:低频: 1x8英寸 低频单元 频率响应 ： 45Hz~117Hz(-3dB) 频率响应 ： 38Hz~155Hz(-10dB) 标称覆盖范围: 低于200Hz, 全指向 功率（AES测试标准）： 长期连续180W, 峰值720W 功率（BOSE测试标准）： 长期连续150W, 峰值600W 灵敏度 （@1m/1W）： 89dB 最大SPL@1米， AES测试标准： 112dB（118dB峰值） 最大SPL@1米， BOSE测试标准 ： 111dB（117dB峰值） 额定阻抗8 定压 70V： 20W, 40W, 80W, 150W, 旁通定压 100V： 40W, 80W, 150W， 旁通 外径尺寸（网罩直径x深度）： 409mmx255mm 后盖尺寸（直径x深度	台	2				0

) : 342mmx241mm 开孔直径: 349mm						
3	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:四通道功放 2. 规格:•功放功率 : 4x300W (THD+N<0.04% , 1kHz, 4-8Ω, 70/100V) •频率响应: 4- 8Ω:20Hz - 20kHz (+/- 1dB@1W); •动态范围 : ≥100dBA (额定功率) •通道隔离 (串扰) : >80dB@1kHz, >65dB @20kHz •A/D和D/A转换器: 24- bit/48kHz •输入通道: 4路平衡输 入 (Euroblock); 2路 非平衡 (RCA) •输入阻抗: 10kΩ •输入灵敏度: - 10dBV/4dBu/14dBu •输出通道: 4路 (8口 接线端子连接扬声器) •输出通道: 1路MOH音 乐保留辅助输出 (Euroblock); 1路平 衡辅助输出 (Euroblock) •机械尺寸 : 44mmx483mmx414mm •净重: 6.6kg	台	2				0
4	030506001003	扩声系统设备	1. 名称:音频信号处理 器 2. 规格:•先进的数字信 号处理技术, 支持采样 率为48kHz/24-bit的音 频, 采用浮点开放式架 构的DSP, 并在低延迟 状态下运行。 •内置Amplink输出, 可 使用标准的CAT5线, 输 出8通道无压缩的数字 音频信号, 至含有 Amplink的Bose®功放。 •Bose®ControlSpace®D	台	1				0

			<p>esigner™软件，集中提供了大量的信号处理模块，例如自动话筒混音器、多段图示和参量均衡、Bose®扬声器均衡库、信号发生器、路由器、混音器、自动增益控制、duckers、噪声门、压缩器、音源选择器和延时器。</p> <ul style="list-style-type: none"> •多样化的控制选项 <ul style="list-style-type: none"> ——ControlSpace®ESP产品兼容可编程BoseCC-64和CC-16控制器、ControlCenter区域控制器和ControlSpaceRemote。 •支持行业标准的控制系统，通过板载的RS-232和以太网端口的串口协议，支持AMX和Crestron-based系统。 						
5	030506001004	扩声系统设备	<p>1. 名称:16路数字调音台</p> <p>2. 规格:16个单声道输入（XLR+TRS）</p> <p>3立体声输入（TRS）</p> <p>4个立体声FX回报</p> <p>16路公交车</p> <p>12混音输出（LR，单声道混音1-4，1-3立体声混音）</p> <p>4FX引擎</p> <p>AES数字输出</p> <p>19“机架式</p> <p>移动推子</p> <p>回想一下能</p> <p>AnaLOGIQ™前置放大器</p> <p>在USB硬盘驱动器皇后区直接多轨录音/回放</p> <p>800×480的触摸屏</p> <p>的iLiveFX库</p> <p>dSNAKE远程音频端口</p> <p>兼容ME个人混音系统</p> <p>曲垫iPad应用程序</p> <p>USB音频流</p> <p>DAWMIDI控制</p>	台	1				0

			4静音组 4DCA组 内饰方面, 极性 , HPF门, 插入, 4波段 PEQ, 压缩和延迟上的 所有输入 插入, 1/3倍频程 GEQ, 压缩和延迟的主 要LR和单声道混音输出 插入, 4波段PEQ, 压缩 和延迟的立体声混音输 出 内置的信号发生器 RTA峰值带宽指示						
6	030506001005	扩声系统设备	1. 名称:手持无线话筒 2. 规格:数字式无线手 持话筒系统 QLXD4分集接收机, 多达 77个兼容系统, 清晰 24位数字音频, 可拆式 1/2波长天线 以太网连接及网络扫描 功能, 背光LCD显示屏 , 频率和电源锁定, 背面 音量控制 结实金属底板, XLR和 6. 35mm输出, 尺寸(高 X宽X深)41x197x151毫 米 QLXD2/BETA58超心形动 圈手持手持发射器, 自 动发射机设置 带超时特性的LCD显示 屏, 频率和功率锁定 , 5段电池电量指示 两节AA电池9小时供电 , 尺寸规格:256x51毫米 , 重量:347g	套	1				0
7	粤 030503011002	触摸屏及按键面板	1. 名称:无线控制屏 2. 规格:10.9寸触摸屏 , 64G/LAN	台	1				0
8	030501012001	电源时序器	1. 名称:8路电源时序器 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本清单项目所需	台	1				0

			的一切相关工作						
9	030506005001	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试-9	系统	1				0
		普拉提、私教区合计							
		禅修室							
1	030506001006	扩声系统设备	1. 名称:8寸全频吸顶扬声器 2. 规格:低频: 低频 : 1x8英寸低频单元 高频: 1x1英寸同轴压缩单元 频率响应 : 60Hz~20kHz (-3dB) 频率响应 : 52Hz~20kHz (-10dB) 标称覆盖范围: 135度 锥形 功率 (AES测试标准) : 长期连续150W, 峰值600W 功率 (BOSE测试标准) : 长期连续125W, 峰值500W 灵敏度 (@1m/1W): 91dB 最大SPL@1米, AES测试标准: 113dB (119dB峰值) 最大SPL@1米, BOSE测试标准 : 112dB (118dB峰值) 额定阻抗8 定压 70V: 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W, 80W旁通定压 100V: 5W, 10W, 20W, 40W, 80W, 旁通 外径尺寸 (网罩直径x深度): 409mmx255mm 后盖尺寸 (直径x深度): 342mmx241mm 开孔直径: 349mm	台	4				0
2	030506004002	背景音乐系统设备	1. 名称:四通道功放 2. 规格:•功放功率 : 4x300W (THD+N<0.04%, 1kHz, 4-8Ω, 70/100V)	台	1				0

			<ul style="list-style-type: none"> •频率响应：4-8Ω:20Hz - 20kHz (+/-1dB@1W)； •动态范围：≥100dBA(额定功率) •通道隔离（串扰）：>80dB@1kHz, >65dB@20kHz •A/D和D/A转换器：24-bit/48kHz •输入通道：4路平衡输入（Euroblock）；2路非平衡（RCA） •输入阻抗：10kΩ •输入灵敏度：-10dBV/4dBu/14dBu •输出通道：4路（8口接线端子连接扬声器） •输出通道：1路MOH音乐保留辅助输出（Euroblock）；1路平衡辅助输出（Euroblock） •机械尺寸：44mmx483mmx414mm •净重：6.6kg 						
3	030506005002	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试-8	系统	1				0
		禅修室合计							
		美发区							
1	030506001008	扩声系统设备	1. 名称:8寸全频吸顶扬声器 2. 规格:低频: 类型：同轴两分频吸顶天花音箱，定压/定阻双工作模式 单元：8英寸低音单元，1英寸软球顶高音单元 定阻功率：连续音乐功率180瓦，连续粉红噪声功率90瓦，阻抗8欧 定压功率：60/30/15/7.5瓦（70V），60/30/15瓦（100V）	台	6				0

			灵敏度：92dB 最大声压级：112d，峰值118dB 频率范围：58Hz-20kHz 频率响应：80Hz-16kHz 覆盖角度：90°（圆锥覆盖） 分频点：12dB 颜色：白色/黑色 体积（直径X深）：307mmx274mm 天花开孔直径：282mm（附纸板开孔模板） 重量：6.4kg（单个扬声器）						
2	030506004003	背景音乐系统设备	1. 名称:四通道功放 2. 规格:额定功率：500瓦x4（8欧）/750瓦x4（8欧） 频率响应（@1watt）：20Hz至20kHz（+0dB，-1dB） 信噪比（相对于8Ω额定输出功率，A计权）>100dB 总谐波失真+噪声（THD+N）（全功率，@1kHz）<1% 互调失真（IMD）（60Hz&7kHz@4:1）由全功率至-30dB：<0.35% 阻尼因数（8Ω）10Hz至400Hz>120 串音（相对于8Ω额定输出功率）@1kHz>70dB；@10kHz>55dB 输入阻抗（额定）10KΩ平衡，5KΩ非平衡 电源（±10%）AC：220V50-60Hz 输入灵敏度：1.4v额定	台	1				0

			功率@8Ω 负载 净重量: 7.7kg						
3	030506005003	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试-7	系统	1				0
		美发区合计							
		其他区域							
1	030506001010	扩声系统设备	1. 名称:6.5寸全频吸顶扬声器 2. 规格:低频: 同轴两分频吸顶天花音箱, 定压/定阻双工作模式 6.5英寸低音单元, 3/4英寸软球顶高音单元 定阻: 连续音乐功率100瓦, 连续粉红噪声功率50瓦, 阻抗8欧 定压: 30/15/7.5/3.8瓦(70V), 30/15/7.5瓦(100V) 灵敏度91dB, 最大声压级108dB(峰值116dB) 频率范围62Hz-20kHz, 频率响应96Hz-15kHz 覆盖角度110° (圆锥覆盖), 分频点12dB, 颜色: 白色/黑色 体积(直径X深): 253x225, 重量3.4kg(单个扬声器) 天花开孔直径223mm(附纸板开孔模板)	台	26				0
2	030506004004	背景音乐系统设备	1. 名称:功放机 2. 规格:频率响应: 20Hz~20kHz±0.25dB(1W/4Ω) 相位响应: ±15° (1W、20Hz~20kHz) 单通道功率:475W/8ohm, 800W/4ohm, 1000W/2ohm 定压功率:800W/70V, 桥接定压功率	台	1				0

			:1600W/140V 桥接功率 :1600W/8ohm, 桥接 2000W/4ohm, 2U机箱高 度 体积(高X宽X深)89X483X318mm, 净重量 9.97kg						
3	030506005004	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试-3	系统	1				0
		其他区域合计							
		管线、开关							
1	030404034004	音量开关	1. 名称:音量开关(含 接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	3				0
2	030411001007	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	181.66				0
3	030411004005	配线	1. 名称:RVVP2*2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	181.66				0
		管线、开关合计							
		A区泡池水工艺系统							
1	030109001001	离心式泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:自带毛发聚集 器 Q=5M3/H, H=15M, N=0.7 5KW/220V	台	1				0
2	030109001002	离心式泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:自带毛发聚集 器 Q=4M3/H, H=15M, N=0.7 5KW/220V	台	1				0
3	031003001020	真空释放器	1. 名称:真空释放器 2. 规格:2000S, 符合 ASMEA112.19.8-2007标 准要求	个	2				0
4	031006004001	智能补水装置	1. 名称:智能补水装置 2. 规格:自动补停水	台	2				0
5	031006008001	紫外消毒器	1. 名称:紫外消毒器 2. 规格:316腔体	台	1				0

			, Q≥5M3/H, 接口DN40						
6	031006008002	紫外消毒器	1. 名称:紫外消毒器 2. 规格:316腔体 , Q≥4M3/H, 接口DN40	台	1				0
7	031006008003	过滤砂缸	1. 名称:过滤砂缸 2. 规格:0.25MPa, 顶式 自动砂缸头。 立式 , Φ500MM, 玻璃钢材质 , 耐压等	台	2				0
8	030404016001	水质监测仪	1. 名称:水质监测仪 2. 规格:监测PH、ORP值 , 支持远程通讯。	台	2				0
9	031006008004	投药泵及桶	1. 名称:投药泵及桶 2. 规格:投加量 9L/H, 40L-PE桶	台	2				0
10	030601001001	温度显示器和液位探 头	1. 名称:温度显示器和 液位探头	支	2				0
11	030113001001	风冷制冷机	1. 名称:风冷制冷机 2. 规格 :N=1.5KW/220V, 制冷量 5KW, 循环水口DN40	台	2				0
12	031004014006	D200排水器	1. 材质:D200排水器	个	3				0
13	031004014007	D50溢水器	1. 材质:D50溢水器	个	4				0
14	031004014008	DN40可调布水器	1. 材质:DN40可调布水 器	个	4				0
15	030412004024	LED水下灯	1. 材质:LED水下灯	套	4				0
16	031003001021	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级 :DN10 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
17	031003001022	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级 :DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
18	031003001023	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	12				0
19	031003001024	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级 :DN50	个	18				0

			3. 连接形式:螺纹连接						
20	031003001025	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN63 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
21	031003001026	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN10 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
22	031003001027	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
23	031003001028	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
24	031003001029	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN63 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
25	031003001030	螺纹阀门	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
26	030601001002	温度计	1. 名称:温度计	支	4				0
27	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、压力等级:DN50	台	6				0
28	030601002003	压力仪表	1. 名称:真空表 2. 规格、压力等级:DN63	台	2				0
29	031003008004	除污器(过滤器)	1. 名称:60目Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	2				0
30	031003008005	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	2				0
31	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水	m	1.5				0

			3. 材质、规格:给水用 PPR, DE75, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗						
32	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用 PPR, DE63, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	13.54				0
33	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用 PPR, DE50, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	16.8				0
34	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用 PPR, DE40, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	25				0
35	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用 PPR, DE32, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	25				0
36	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用 PPR, DE25, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水	m	25				0

			冲洗						
37	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用PPR, DE15, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	25				0
38	031001006020	塑料管	1. 名称:四氟管 2. 规格:直径10	m	25				0
39	031208002004	管道绝热	1. 名称:B1级铝箔橡塑保温 2. 规格:20mm厚	m3	0.07				0
40	031208002005	管道绝热	1. 名称:阻燃聚氨酯成型壳保温 2. 规格:50mm厚	m3	0.19				0
41	031002003011	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN65	个	8				0
42	031002003012	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN50	个	4				0
		A区泡池水工艺系统合计							
		A区干湿蒸工艺系统							
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:不锈钢管 4. 型号、规格:DN50mm*1.5 5. 连接方式:卡环连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	11.83				0
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:不锈钢管 4. 型号、规格:DN40mm*1.5 5. 连接方式:卡环连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进	m	13.86				0

			行压力试验、冲洗消毒						
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:不锈钢管 4. 型号、规格:DN25mm*1.2 5. 连接方式:卡环连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	0.3				0
4	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:不锈钢管 4. 型号、规格:DN15mm*1 5. 连接方式:卡环连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	23.77				0
5	030902001012	无缝钢管	1. 名称:蒸汽管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 玻璃棉保温管壳 $\delta=30\text{mm}$	m	10				0
6	030902001013	无缝钢管	1. 名称:蒸汽管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 玻璃棉保温管壳 $\delta=30\text{mm}$	m	85				0
7	031001006021	铜管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管DN20 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	20.63				0
8	031001006022	紫铜管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:紫铜管	m	25.12				0

			DN32 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒						
9	031001006023	排水管 Φ22	1. 介质:排水 2. 材质、规格:PVC-U, Φ22 3. 连接形式:承插粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗	m	1.18				0
10	031001006024	硅胶管	1. 名称:硅胶管 2. 规格、压力等级:Φ8	m	2.57				0
11	031003001031	螺纹阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
12	031003001032	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
13	031003001033	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	8				0
14	031003001034	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
15	031003001035	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
16	031003001036	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
17	031003001037	螺纹阀门	1. 名称:疏水阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
18	031003001038	螺纹阀门	1. 名称:疏水阀	个	2				0

			2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接						
19	031004014009	不锈钢地漏	1. 材质:铜镀铬 , 100X100, DN50防臭地漏 2. 含存水弯	个	5				0
20	031004010002	检修口-450X450MM木质	1. 名称:检修口-450X450MM木质	套	1				0
21	031004010003	淋浴器	1. 名称:冷水清洗花洒-铜镀铬, 含控制把手、双速喷头及软管	套	3				0
22	031004010004	木桶木勺-4L, 木质	1. 名称:木桶木勺-4L, 木质	套	2				0
23	030111007001	桑拿炉	1. 名称:桑拿炉 2. 规格:18KW/380V, 带专用桑拿石	台	3				0
24	030601001003	沙漏计时器-木质	1. 名称:沙漏计时器-木质	支	2				0
25	030601001004	温湿度计-0-100℃	1. 名称:温湿度计-0-100℃	支	2				0
26	031004014010	长条隐藏地漏	1. 材质:长条隐藏地漏-600*80, 不锈钢材质 2. 含存水弯	个	3				0
27	031004014011	蒸汽出口	1. 材质:蒸汽出口-Φ100不锈钢材质 2. 含存水弯	个	2				0
28	030903006001	蒸汽发生器	1. 名称:蒸汽发生器 2. 规格:12KW/380V, 蒸汽量16KG/H	台	3				0
29	030903006002	蒸汽加热管及控制装置	1. 名称:蒸汽加热管及控制装置	套	1				0
30	030903006003	蒸汽散热排管	1. 名称:Φ50紫铜散热排管, 3000X600MM架, 带低位疏水阀(机房安装)	套	2				0
31	030903006004	自动洒水系统	1. 名称:自动洒水系统-含:控制器、不锈钢喷头、管路	套	3				0
32	031208002006	管道绝热	1. 名称:聚氨酯保温 2. 规格:20mm厚	m3	0.09				0
33	030411004006	配线	1. 名称:RVV-2*1.5	m	80				0

			2. 配线形式:综合考虑						
34	030408001001	电力电缆	1. 型号:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:电缆敷设	m	40				0
35	030411004007	配线	1. 名称:KVVP-2*1 2. 配线形式:综合考虑	m	59.43				0
36	030411004008	配线	1. 名称:KVVP-4*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	31.75				0
37	030411004009	配线	1. 名称:KVVP-6*1 2. 配线形式:综合考虑	m	24.16				0
38	030411004010	配线	1. 名称:RVV-4*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	100.67				0
39	030411004011	配线	1. 名称:V110-2*10 2. 配线形式:综合考虑	m	41.14				0
40	030411004012	配线	1. 名称:WDZ-YJY2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	1024.12				0
41	030411004013	配线	1. 名称:WDZ-YJY6 2. 配线形式:综合考虑	m	62.62				0
42	030411001008	配管	1. 名称:焊接钢管(含接线盒) 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	514.18				0
43	030411001009	配管	1. 名称:镀锌电线管(含接线盒) 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:综合考虑	m	37.61				0
44	030411001010	配管	1. 名称:金属软管 2. 材质:DN 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	7.2				0
45	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	2				0
46	031005006001	发热地席	1. 名称:发热地席 2. 规格:150W/m ² , Φ3mm超薄型,带自粘纤维布	m ²	35.3				0
47	030412004025	LED凳下灯带	1. 名称:LED凳下灯带 2. 规格:12V/10W耐热可调光灯带,防护等级	m	37.19				0

			IP65						
48	030412004026	凳下清洁灯	1. 名称:凳下清洁灯 2. 规格:防爆玻璃面罩, 12V/40W	套	5				0
49	030412004027	防雾射灯	1. 名称:防雾射灯 2. 规格:防爆玻璃面罩, LED光源, 12V/4. 5W	套	10				0
50	030412004028	光纤灯	1. 名称:光纤灯 2. 规格:45W七彩LED光源机, Φ 3黑皮光纤随机, 仿星空布置, 60点位带水晶头	套	2				0
51	030412004029	光纤灯	1. 名称:光纤灯 2. 规格:45W七彩LED光源机, Φ 1~3光纤随机仿星空布置, 200点位	套	2				0
52	030904007001	耐热扬声器	1. 名称:耐热扬声器1-白色 Φ 100, IP68, 定阻4 Ω , 20W, 耐温80℃	个	8				0
53	030412004030	清洁筒射灯	1. 名称:清洁筒射灯 2. 规格:防爆玻璃面罩, 卤素光源, 12V/35W	套	8				0
54	030904003001	紧急按钮	1. 名称:红色背景光, 塑料耐热材质, 木质面板, 红色字体	个	6				0
55	030904003002	紧急按钮	1. 名称:D22, 红色环形背景光, 不锈钢材质面板, 红色字体	个	2				0
56	030904003003	洒水按钮	1. 名称:绿色背景光, 塑料耐热材质, 木质面板, 黑色字体	个	3				0
57	粤 030503011003	外控器-液晶触摸屏	1. 名称:外控器-液晶触摸屏	台	2				0
58	粤 030503011004	温控器-86型, 液晶触摸屏	1. 名称:温控器-86型, 液晶触摸屏	台	4				0
59	030404017004	电控箱	1. 名称:电控箱-PLC智能远程控制, 7"触摸屏 2. 安装方式:悬挂	台	2				0
60	030404031001	小电器	1. 名称:灯变压器	个	12				0
61	030404031002	接驳器	1. 名称:接驳器 2. 规格:18KW	个	3				0

62	粤 030503011005	桑拿炉控制器-液晶触摸屏	1. 名称:桑拿炉控制器-液晶触摸屏	台	3				0
63	030503006001	传感器	1. 名称:温度传感器	支	4				0
64	030503006002	传感器	1. 名称:水位传感器	支	1				0
65	030503006003	香薰机	1. 名称:香薰机	台	2				0
66	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:UPVC排风管 DN110	m	26.11				0
67	030702001011	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <320mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合)	m ²	10.67				0
68	030702008004	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:不燃材料软接 3. 形式:综合考虑	m ²	0.26				0
69	030902001014	无缝钢管	1. 名称:冷凝水管系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta = 20\text{mm}$	m	8.79				0
70	030108001003	管道风机	1. 名称:管道风机(含排风罩) 2. 含支架制作安装	台	2				0
71	030108001004	管道风机	1. 名称:耐热风机(含排风罩) 2. 含支架制作安装	台	2				0
72	030108001005	不锈钢冷凝桶	1. 名称:不锈钢冷凝桶	台	2				0
73	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:新、排风口 2. 规格:DN100	个	7				0
74	030703001013	碳钢阀门	1. 类型:开关风阀 2. 规格:DN100	个	4				0
		A区干湿蒸工艺系统合计							
		A区照明调光系统							
1	030904008001	12路0~10V调光模块	1. 名称:12路0~10V调光模块 2. 规格:DM1210-FD-S	个	7				0

2	030904008002	12路开关量模块	1. 名称:12路开关量模块 2. 规格:DR1220-LC-S	个	7				0
3	030404034005	10键面板	1. 名称:10键面板 (含接线盒) 2. 规格:DCP-9系列	个	16				0
4	030904008003	时钟	1. 名称:时钟 2. 规格:TD-600	个	1				0
5	030501009002	网关	1. 名称:网关 2. 规格:DR485-TCP/IP	台	1				0
6	030404017005	调光模块电箱	1. 名称:调光模块电箱	台	1				0
		A区照明调光系统合计							
		B区电气部分							
1	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱B区照明配电箱AL-SPA 2. 安装方式:悬挂	台	1				0
2	030404017007	配电箱	1. 名称:B区配电箱APC4 2. 安装方式:悬挂	台	1				0
3	030404017008	配电箱	1. 名称:B区配电箱APE-P-XF 2. 安装方式:悬挂	台	1				0
4	030408001002	电力电缆	1. 型号:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B2-5*10 3. 敷设方式:电缆敷设	m	74				0
5	030408001003	电力电缆	1. 型号:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B2-5*16 3. 敷设方式:电缆敷设	m	36.21				0
6	030408001004	电力电缆	1. 型号:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B2-5*6 3. 敷设方式:电缆敷设	m	36.91				0
7	030408001005	电力电缆	1. 型号:铜芯电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-B1-5*10 3. 敷设方式:电缆敷设	m	58.51				0
8	030408001006	电力电缆	1. 型号:铜芯电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-B1-4*10 3. 敷设方式:电缆敷设	m	20				0

9	030411004014	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-B2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	843.13				0
10	030411004015	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-B4 2. 配线形式:综合考虑	m	2536.78				0
11	030411004016	配线	1. 名称:WDZBN-BYJF-B4 2. 配线形式:综合考虑	m	382.23				0
12	030411004017	配线	1. 名称:ZR-BV2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	10059.05				0
13	030411004018	配线	1. 名称:WDZBN-BYJF-B2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	156.28				0
14	030411004019	配线	1. 名称:WDZCN-KYJY-B1-4*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	100				0
15	030411004020	配线	1. 名称:WDZCN-KYJY-B1-5*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	100				0
16	030411004021	配线	1. 名称:WDZCN-RYS-B1-2*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	200				0
17	030411004022	配线	1. 名称:WDZC-RYSP-2*1.0 (灯光控制线) 2. 配线形式:综合考虑	m	3353				0
18	030411001011	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	2724.38				0
19	030411001012	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:综合考虑	m	87.23				0
20	030411001013	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:40 4. 配置形式:综合考虑	m	20				0
21	030411001014	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	400				0

			4. 配置形式:综合考虑						
22	030411001015	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:综合考虑	m	55.04				0
23	030411003003	桥架	1. 型号、规格:300*150 2. 材质:钢制	m	100.17				0
24	030411003004	桥架	1. 型号、规格 :100*100 (照明控制线 桥架) 2. 材质:钢制	m	100.17				0
25	030408006002	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	6				0
26	030412004031	L01t LED 铝合金灯条	1. 名称:L01tLED铝合金 灯条 2. 规格:出光角度 120° , 色温:2700K, 光 源 :SMD2835LED5W/m, 80Lm /W, CRI90, IP44, 需另 配DC24VLED调光电子变 压器, 进口芯片	m	58.26				0
27	030412004032	L2t LED COF无光斑软 灯带	1. 名称:L2tLEDCOF无光 斑软灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:2700K, 光 源 :SMD3528LED10W/m, 80L m/W, CRI90, IP44, 需另 配DC24VLED调光电子变 压器, 进口芯片	m	42.52				0
28	030412004033	L3t LED 防水柔性霓 虹灯带	1. 名称:L3tLED防水柔 性霓虹灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:2700K, 光 源:OSRAMSMD2835耐高 温灯珠9W/m80灯/m, 灯 珠距12.5mm, IP65, 需另 配DC12V专用安全隔离 开关变器, 进口芯片	m	53.95				0
29	030412004034	M1-LED 防眩埋地灯	1. 名称:M1-LED防眩埋 地灯 2. 规格	套	6				0

			:Ø55×(H)100mm, 25° 光学透镜 , 2700K, 8WLED80Lm/W , IP67, 外置LED可调 光电子变压器, 配安装 预埋桶, 内置防眩遮光 器,						
30	030412004035	R2t LED 防水柔性霓虹灯带	1. 名称:R2tLED防水柔 性霓虹灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:2700K, 光源 :SMDLED120Pcs5W/m, 8 0Lm/W, CRI90, IP65, 需 另配DC24VLED调光电子 变压器, 进口芯片	m	425.74				0
31	030412004036	R3t LED 防水柔性霓虹灯带	1. 名称:R3tLED防水柔 性霓虹灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:2700K, 光源 :SMDLED120Pcs12W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需另配DC24VLED调光电 子变压器, 进口芯片	m	210.93				0
32	030412004037	R5t LED 防水柔性霓虹灯带	1. 名称:R5tLED防水柔 性霓虹灯带 2. 规格:出光角度 120° , 色温:RGBW四合 一芯片W=3000K, 光源 :SMDLED120Pcs15W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需外置LED电子变压器 需另配DMX512变色控制 系统, 进口芯片	m	73.96				0
33	030412004038	R6t LED 3D洗墙灯	1. 名称:R6tLED3D洗墙 灯 2. 规格:10° *35° , 色 温:2700K, 光源 :SMDLED(3Pcs/100mm)3 0W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需另配 DC24VLED调光电子变压 器, 进口芯片	m	88.3				0
34	030412004039	R7t LED 3D洗墙灯	1. 名称:R7tLED3D洗墙	m	105.31				0

			灯 2. 规格:RGBW四合一芯片W=3000K, 光源:SMDLED(3Pcs/100mm)30W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需外置LED电子变压器需另配DMX512变色控制系统, 进口芯片						
35	030412004040	T1a-LED 上照线性灯	1. 名称:T1a-LED上照线性灯 2. 规格:120° 、RGBW四合一芯片W=3000K, 光源:SMDLED(3Pcs/100mm)15W/m, 80Lm/W, CRI90, IP65, 需外置LED电子变压器需另配DMX512变色控制系统, 进口芯片	m	36.81				0
36	030412004041	S02ht LED 嵌入式可调角度射灯(黑边黑镜灯体)	1. 名称:S02htLED嵌入式可调角度射灯(黑边黑镜灯体) 2. 规格:Ø59x(H)73mm, 24° 黑色镜面反射器, LED5W406Lm, CRI90, 3000K, 外置LED可调光电子变压器	套	17				0
37	030412004042	S12ht LED 嵌入式可调角度射灯(黑边黑镜灯体)	1. 名称:S12htLED嵌入式可调角度射灯(黑边黑镜灯体) 2. 规格:Ø59x(H)73mm, 24° 黑色镜面反射器, LED7W505Lm, CRI90, 3000K, 外置LED可调光电子变压器	套	13				0
38	030412004043	S12t LED 无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体)	1. 名称:S12tLED无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体) 2. 规格:Ø53x(H)96mm, 24° 黑色镜面反射器, LED7W489Lm, CRI90, 3000K, 外置LED可调光电子变压器	套	75				0
39	030412004044	S13 LED 无边框嵌入	1. 名称:S13LED无边框	套	10				0

		式可调角度射灯(白边白镜灯体)	嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体) 2. 规格 :Ø53x(H)96mm, 36° 黑色镜面反射器 , LED7W577Lm, CRI90 , 3000K, 外置LED可调光电子变压器						
40	030412004045	S13t LED 无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体)	1. 名称:S13tLED无边框嵌入式可调角度射灯(白边白镜灯体) 2. 规格 :Ø53x(H)96mm, 36° 黑色镜面反射器 , LED7W577Lm, CRI90 , 3000K, 外置LED可调光电子变压器	套	30				0
41	030412004046	D2 LED 磁吸格栅射灯(黑色灯体)	1. 名称:D2LED磁吸格栅射灯(黑色灯体) 2. 规格 :24° , LED6W, 90lm/W , 3000K, 需另配外置式LED可调光电子变压器, IP44	套	4				0
42	030412004047	T11t LED 无边框嵌入式可伸缩调角度射灯(黑镜灯体)	1. 名称:T11tLED无边框嵌入式可伸缩调角度射灯(黑镜灯体) 2. 规格:15° 黑色镜面反射器 , LED5W400Lm, CRI90 , 3000K, 需另配外置式LED可调光电子变压器	套	8				0
43	030412004048	T11t LED 无边框嵌入式可伸缩调角度射灯(黑镜灯体)	1. 名称:T11tLED无边框嵌入式可伸缩调角度射灯(黑镜灯体) 2. 规格:15° 黑色镜面反射器 , LED5W400Lm, CRI90 , 3000K, 需另配外置式LED可调光电子变压器	套	8				0
44	030404034006	照明开关	1. 名称:单联单控扳把开关(含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	9				0

45	030404034007	照明开关	1. 名称:双联单控扳把开关 (含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	1				0
46	030404034008	照明开关	1. 名称:三联单控扳把开关 (含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	32				0
47	030404035005	插座	1. 名称:二三插座 (含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	86				0
48	030404035006	插座	1. 名称:单相二、三孔插座(带防溅盒) (含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	20				0
49	030404035007	插座	1. 名称:隐藏式地面五孔插座 (含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	8				0
50	030404035008	插座	1. 名称:空调二三插座 (含接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	28				0
51	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架、线槽支吊架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆、调和漆 5. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	150				0
		B区电气部分合计							
		B区弱电部分							
		B区弱电部分合计							
		监控							
1	030502005003	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:综合考虑	m	37.9				0
2	030411001016	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	37.9				0
3	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:室外高清网络红外筒形摄像机, POE供电, 1080P, 50M红外夜视	台	2				0

			,H=3. 5M, 防尘防水 IP67（含支架）						
4	030501012005	交换机	1. 名称:24口POE交换机	台	1				0
5	030501012006	交换机	1. 名称:24口交换机	台	1				0
6	030414007001	不间断电源	1. 名称:不间断电源UPS 2. 规格:3KVA, 30min	台	1				0
7	030409001001	接地极	1. 名称:电源防雷接地	根	1				0
8	030501004001	存储设备	1. 名称:16路 NVR1080P储存 2. 规格:30天24小时(硬 盘16T)	台	1				0
9	030507017002	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试	系统	1				0
		监控合计							
		综合布线							
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:22U机柜	台	2				0
2	031103025001	分线箱(盒)	1. 名称:电话分线箱迁 移	个	2				0
3	031103025002	分线箱(盒)	1. 名称:原有交流箱迁 移	个	1				0
4	030502004005	POS插座	1. 名称:POS插座（含模 块和接线盒） 2. 安装方式:暗装	个	1				0
5	030502004006	电话、信息插座	1. 名称:信息插座（含 模块和接线盒） 2. 安装方式:暗装	个	5				0
6	030502004007	电话、信息插座	1. 名称:双口信息插座 （含模块和接线盒） 2. 安装方式:暗装	个	3				0
7	030502005004	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:综合考虑	m	498.9				0
8	030502007001	光缆	1. 名称:12芯光缆 2. 敷设方式:综合考虑	m	200				0
9	030502013001	光纤盒	1. 名称:光纤分线盒	个	2				0
10	030904008004	光纤模块	1. 名称:光纤模块	个	2				0
11	030411001017	配管	1. 名称:镀锌电线管 （含接线盒） 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	234.26				0

12	030411001018	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:综合考虑	m	37.19				0
13	030411002002	线槽	1. 材质:弱电线槽 2. 规格:100*100	m	35.32				0
14	030502004008	HDMI预留	1. 名称:HDMI预留(含 模块和接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	1				0
15	030502004009	HDMI预留	1. 名称:VGA预留(含模 块和接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	1				0
16	030501009003	路由器	1. 名称:无线AP	台	12				0
17	030413001004	铁构件	1. 名称:桥架、线槽支 吊架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆、 调和漆 5. 涂刷遍数、漆膜厚度 :各两遍	kg	54				0
18	030502019002	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试五 类以上	链路	20				0
		综合布线合计							
		有线电视							
1	030502004010	电视、电话插座	1. 名称:电视终端插口 (含模块和接线盒) 2. 安装方式:暗装	个	5				0
2	030505013001	分配网络	1. 名称:二分支器 2. 安装方式:暗装	个	3				0
3	030505013002	分配网络	1. 名称:三分配器 2. 安装方式:暗装	个	1				0
4	030505013003	分配网络	1. 名称:四分支器 2. 安装方式:暗装	个	2				0
5	030505013004	分配网络	1. 名称:75Ω匹配电阻 2. 安装方式:暗装	个	3				0
6	030411001019	配管	1. 名称:镀锌电线管 (含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	85.5				0

			4. 配置形式:综合考虑						
7	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:SYWV-75-5-4P 2. 配线形式:综合考虑	m	85.5				0
		有线电视合计							
		B区给排水部分							
		B区给排水部分合计							
		给排水							
1	031001006025	给水管DN65	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN65 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	107.48				0
2	031001006026	给水管DN50	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN50 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	36.72				0
3	031001006027	给水管DN40	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN40 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	105.36				0
4	031001006028	给水管DN32	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN32 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	20.95				0
5	031001006029	给水管DN25	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN25 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	8.52				0

6	031001006030	给水管DN20	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN20 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	41.65				0
7	031001006031	给水管DN15	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN15 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	182.06				0
8	031003001039	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
9	031003001040	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
10	031003001041	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
11	031003001042	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				0
12	031003001043	螺纹阀门	1. 名称:计量阀门 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
13	031003001044	螺纹阀门	1. 名称:计量阀门 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
14	031003013003	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接方式:螺纹连接	个	2				0
15	031003013004	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN20	个	1				0

			3. 连接方式: 螺纹连接						
16	031208002007	管道绝热	1. 名称: 闭泡橡塑防结露保温 2. 规格: 20mm厚	m3	1.81				0
17	031002001003	管道支架	1. 名称: 铜管水管管道支架制作安装 2. 材质: 综合考虑	kg	242.25				0
18	031002003013	套管	1. 名称: 一般钢套管制作安装 (包开孔修复) 2. 材质、规格: DN65	个	8				0
19	031002003014	套管	1. 名称: 一般钢套管制作安装 (包开孔修复) 2. 材质、规格: DN50	个	1				0
20	031002003015	套管	1. 名称: 一般钢套管制作安装 (包开孔修复) 2. 材质、规格: DN40	个	1				0
21	031002003016	套管	1. 名称: 一般钢套管制作安装 (包开孔修复) 2. 材质、规格: DN32	个	1				0
22	031002003017	套管	1. 名称: 一般钢套管制作安装 (包开孔修复) 2. 材质、规格: DN15	个	2				0
		给排水合计							
		废水							
1	031001006032	排水管DN150	1. 介质: 废水 2. 材质、规格: PPR管, DN150 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行压力试验、冲洗	m	23.11				0
2	031001006033	排水管DN100	1. 介质: 废水 2. 材质、规格: PPR管, DN100 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行压力试验、冲洗	m	22.7				0
3	031001006034	排水管DN75	1. 介质: 废水 2. 材质、规格: PPR管, DN75 3. 连接形式: 热熔连接	m	32.53				0

			4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗						
4	031001006035	排水管DN50	1. 介质:废水 2. 材质、规格:PPR管, DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗	m	44.39				0
5	031208002008	管道隔音棉	1. 名称:管道隔音棉 2. 规格:30mm厚	m ³	1.51				0
6	031002003018	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN150	个	3				0
7	031002003019	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN100	个	4				0
8	031002003020	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN75	个	3				0
9	031002003021	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN50	个	1				0
		废水合计							
		污水							
1	031001006036	排水管DN150	1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U, DN150 3. 连接形式:承插粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗	m	12.85				0
2	031001006037	排水管DN100	1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U, DN100 3. 连接形式:承插粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗	m	12.91				0
3	031001006038	排水管DN100 (B区户外排水)	1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-	m	100				0

			U, DN100 3. 连接形式:承插粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗						
4	031001006039	排水管DN50	1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U, DN50 3. 连接形式:承插粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗	m	3.79				0
5	031001006040	不锈钢排水槽	1. 不锈钢排水槽	m	40				0
6	031004006002	智能全自动坐便器	1. 名称:智能全自动坐便器 2. 规格、类型:411*725*497mm 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:进水角阀、盖板、金属软管、法兰圈等一切所需附件配件	组	6				0
7	031004014012	给、排水附(配)件	1. 名称:地面清扫口	个	4				0
8	031004014013	浴室间地漏	1. 材质:304不锈钢地漏 2. 含存水弯	个	16				0
9	031004014014	不锈钢地漏	1. 材质:304不锈钢地漏 2. 含存水弯	个	3				0
10	031004010005	淋浴器	1. 完饰面:CP/抛光镀铬 2. 组装形式:成套安装 3. 附件名称、数量:顶喷、手持花洒、按键	套	10				0
11	031004007002	小便器	1. 名称:埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:带埋入式感应式冲洗阀和截止阀	组	2				0
12	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:综合考虑 3. 组装形式:台下式安装	组	14				0

			4. 附件名称、数量:感应冷热龙头、排水附件、进水角阀、金属软管等一切所需附件配件						
13	031208002009	管道隔音棉	1. 名称:管道隔音棉 2. 规格:30mm厚	m3	0.42				0
14	031002003022	排污排粪楼板钻孔修复	1. 名称:排污排粪楼板钻孔修复(包开孔修复) 2. 材质、规格:综合考虑	个	41				0
15	031002003023	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN150	个	4				0
16	031002003024	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN100	个	1				0
		污水合计							
		排水铸铁管拆除							
1	031001005005	铸铁管	1、排水铸铁管拆除DN50	m	43.33				0
2	031001005006	铸铁管	1、排水铸铁管拆除DN75	m	24.46				0
3	031001005007	铸铁管	1、排水铸铁管拆除DN100	m	160.17				0
4	031001005008	铸铁管	1、排水铸铁管拆除DN150	m	31.6				0
5	011302001272	吊顶天棚修复	1、吊顶天棚修复	m2	35				0
		排水铸铁管拆除合计							
		B区暖通部分							
		B区暖通部分合计							
		空调风系统							
1	030702001012	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:<1000mm 4. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热	m2	97.01				0

			:人工除锈、防霉乳胶漆两遍、橡塑保温 $\delta=30\text{mm}$						
2	030702001013	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: $<1000\text{mm}$ 4. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶漆两遍、橡塑保温 $\delta=30\text{mm}$	m2	52.13				0
3	030702008005	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:不燃材料软接 3. 形式:综合考虑	m2	15.04				0
4	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:1000*150	个	16				0
5	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:1000*200	个	8				0
6	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:1400*200	个	1				0
7	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:3000*150	个	2				0
8	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:500*150	个	19				0
9	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:500*200	个	7				0
10	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:600*200	个	2				0
11	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:800*150	个	1				0
12	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:800*200	个	2				0
13	031001004001	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格、压力等级:6.4 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作	m	99.44				0

			内容。 5. 橡塑保温20mm厚						
14	031001004002	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格、压力等级:9.5 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 5. 橡塑保温20mm厚	m	59.56				0
15	031001004003	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格、压力等级:12.7 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 5. 橡塑保温20mm厚	m	99.44				0
16	031001004004	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格、压力等级:15.9 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 5. 橡塑保温20mm厚	m	112.6				0
17	031001004005	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格、压力等级:19.1 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 5. 橡塑保温20mm厚	m	71.82				0
18	031001004006	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格、压力等级:28.6 3. 连接形式:焊接	m	44.19				0

			4. 压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 5. 橡塑保温20mm厚						
19	031001004007	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格、压力等级:31.8 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 5. 橡塑保温20mm厚	m	57.18				0
20	031001004008	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格、压力等级:38.1 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 5. 橡塑保温20mm厚	m	23.49				0
21	030903005001	铜管管件	1. 名称:分歧器 2. 规格、压力等级:综合考虑	个	29				0
22	030411003005	桥架	1. 名称:冷媒管桥架 2. 规格:综合考虑	m	12				0
23	030902001015	无缝钢管	1. 名称:冷凝水管系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=20\text{mm}$	m	51.8				0
24	030902001016	无缝钢管	1. 名称:冷凝水管系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗	m	59.28				0

			6. 橡塑保温 $\delta = 20\text{mm}$						
25	030902001017	无缝钢管	1. 名称:冷凝水管系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN20mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta = 20\text{mm}$	m	64.41				0
26	030703021007	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:1500*300*200	个	4				0
27	030703021008	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:800*300*200	个	2				0
28	030703021009	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:1000*300*200	个	3				0
29	030703021010	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:1200*300*200	个	20				0
30	030703021011	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:700*300*200	个	27				0
31	030703021012	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:1800*300*200	个	2				0
32	030703021013	接管箱	1. 类型:接管箱 2. 规格:3200*300*200	个	2				0
33	031201003004	金属结构刷油	1. 名称:风管支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	542				0
34	031002001004	管道支架	1. 名称:无缝钢管、镀锌钢管管道支架制作安装 2. 材质:综合考虑	kg	132				0
		空调风系统合计							
		排风系统							
1	030404033002	风扇	1. 名称:CF-12天花式排气扇 2. 规格:风量120M3/H 风压50PA 功率0.05kW 噪声39DB 自带止回装置	台	6				0
2	030404033003	风扇	1. 名称:CF-30天花式排气扇	台	1				0

			2. 规格:风量300M3/H风压50PA功率0.05kW噪声39DB自带止回装置						
3	030108001006	管道式静音风机	1. 名称:EAF-01管道式静音风机 2. 规格:风量:1400m3/h、风压:400Pa、噪声≤48dB(A)、参考功率:0.37kW、转速:≤900 3. 含支架制作安装	台	1				0
4	030108001007	柜式离心风机	1. 名称:EAF-02柜式离心风机 2. 规格:风量:4000m3/h、风压:400Pa、噪声≤58dB(A)、参考功率:1.5kW、转速:≤1450 3. 含支架制作安装	台	1				0
5	030703001014	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:120*120	个	1				0
6	030703001015	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:160*120	个	4				0
7	030703001016	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:200*120	个	4				0
8	030703001017	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:250*160	个	2				0
9	030703001018	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:320*160	个	1				0
10	030703001019	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:400*120	个	1				0
11	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口(带调节阀) 2. 规格:150*100	个	36				0
12	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:防雨百叶 2. 规格:2000*2000	个	1				0
13	030702001014	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:≤320mm 4. 板材厚度:δ=0.5mm 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合	m2	81.9				0

) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶 漆两遍						
14	030702001015	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <450mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶 漆两遍	m2	31.31				0
15	030702001016	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <1000mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶 漆两遍	m2	21.23				0
16	030702001017	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:圆形 3. 长边长: <200mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶 漆两遍	m2	1.4				0
17	030702008006	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:不燃材料软接 3. 形式:综合考虑	m2	2				0
18	030703021014	静压箱	1. 类型:静压箱 2. 规格:2000*400*3000	个	1				0
19	031201003005	金属结构刷油	1. 名称:风管支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、 调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度	kg	548				0

			:各两遍						
		排风系统合计							
		新风系统							
1	030703001020	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:120*120	个	2				0
2	030703001021	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:160*120	个	7				0
3	030703001022	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:200*120	个	2				0
4	030703001023	碳钢阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:250*120	个	1				0
5	030702001018	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <320mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶漆两遍、橡塑保温 $\delta = 30\text{mm}$	m2	44.97				0
6	030702001019	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <450mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶漆两遍、橡塑保温 $\delta = 30\text{mm}$	m2	23.36				0
7	030702001020	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: <1000mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 除锈、刷油、绝热 :人工除锈、防霉乳胶漆两遍、橡塑保温	m2	2.93				0

			$\delta = 30\text{mm}$						
8	030702008007	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:不燃材料软接 3. 形式:综合考虑	m2	0.61				0
9	031003001045	螺纹阀门	1. 名称:旁通清洗阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
10	031003001046	螺纹阀门	1. 名称:压差无关型平衡电动调节阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
11	031003001047	螺纹阀门	1. 名称:电动二通阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
12	030611002002	仪表附件	1. 名称:温度计 2. 规格、压力等级:DN25	个	2				0
13	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、压力等级:DN25	台	3				0
14	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
15	031003001048	螺纹阀门	1. 名称:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
16	031003008006	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
17	031003001049	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
18	031201003006	金属结构刷油	1. 名称:风管支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、	kg	290				0

			调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度 :各两遍						
		新风系统合计							
		B区音响部分							
		B区音响部分合计							
		酒吧音响							
1	030506001012	扩声系统设备	1. 名称:10寸全频扬声器（包含原厂吊挂架） 2. 规格:•单只最大声压级: 130dB; •低频单元: 10"x1; •频率响应(-5dB): 60Hz-18kHz; •覆盖角度: 75° Hx50° V（号角可90° 旋转）; •功率: 200W/1200W (RMS/PEAK); •重量: 13Kg; •音箱尺寸: 283x580x350mm (WxHxD)	台	8				0
2	030506001013	扩声系统设备	1. 名称:低频扬声器（包含原厂吊挂架） 2. 规格:•单只最大声压级: 122dB; •低频单元: 6.5"x2; •频率响应(-5dB): 43Hz-170Hz/43Hz-125Hz; •功率: 200W/800W (RMS/PEAK); •重量: 17Kg; •音箱尺寸: 436x170x580mm (WxHxD)	台	4				0
3	030506004005	背景音乐系统设备	1. 名称:四通道功放 2. 规格:•四通道数字功率放大器 : CF=12dB, 4x600W/4欧、4x600W/8欧;	台	3				0

			<ul style="list-style-type: none"> •灵活的输出功率共享技术； •4个平衡模拟信号输入接口，1个Dante数字输入输出接口； •每通道内置1个8段参量均衡（PEQ）； •内置数字信号处理器（DSP）：每通道具有独立的EQ、延时、滤波、远场补偿/近场衰减等功能，内置扬声器处理预设； •具有远程监控RJ45接口，采用OCA控制协议，可实现对功放进行远程检测、监视及控制；可监视功放的工作状态，包括功放的负载情况、输入状态、动态余量、DSP温度、输出功率、电源状态等，同时可设定报警信号；可控制功放输出哑音、进入睡眠状态、调节功放处理参数； •具有5针的输入或输出GPIO接口，GPIO支持VCA功能，可外接10KΩ变阻器，外接第三方面板； •Dante采样率：48kHz/96kHz； •模拟/数字输入延时：1.1/<3msec •1RUx9.5“超紧凑设计。 						
4	030506001014	扩声系统设备	1. 名称:16路数字调音台 2. 规格:16个单声道输入（XLR+TRS） 3立体声输入（TRS） 4个立体声FX回报 16路公交车 12混音输出（LR，单声道混音1-4，1-3立体声混音）	台	1				0

			4FX引擎 AES数字输出 19 “机架式 移动推子 回想一下能 AnaLOGIQ™前置放大器 在USB硬盘驱动器皇后 区直接多轨录音/回放 800×480的触摸屏 的iLiveFX库 dSNAKE远程音频端口 兼容ME个人混音系统 曲垫iPad应用程序 USB音频流 DAWMIDI控制 4静音组 4DCA组 内饰方面，极性 ，HPF门，插入，4波段 PEQ，压缩和延迟上的 所有输入 插入，1/3倍频程 GEQ，压缩和延迟的主 要LR和单声道混音输出 插入，4波段PEQ，压缩 和延迟的立体声混音输 出 内置的信号发生器 RTA峰值带宽指示						
5	030506001015	扩声系统设备	1. 名称:手持无线话筒 2. 规格:数字式无线手 持话筒系统 QLXD4分集接收机, 多达 77个兼容系统, 清晰 24位数字音频, 可拆式 1/2波长天线 以太网连接及网络扫描 功能, 背光LCD显示屏 , 频率和电源锁定, 背面 音量控制 结实金属底板, XLR和 6. 35mm输出, 尺寸(高 X宽X深)41x197x151毫 米 QLXD2/BETA58超心形动 圈手持手持发射器, 自 动发射机设置	套	2				0

			带超时特性的LCD显示屏, 频率和功率锁定, 5段电池电量指示 两节AA电池9小时供电, 尺寸规格:256x51毫米, 重量:347g						
6	030506001016	扩声系统设备	1. 名称:CD播放机 2. 规格:播放媒体: SD/SDHC卡, USB闪存驱动器, CD-DA, CD-R, CD-RW 播放格式: WAV, MP3, CD-DA, MP2, WMA, AAC 录制格式: WAV, MP3 不平衡输出: RCA 标称输出电平: -10dBV 最大输出电平: +6dBV 输出阻抗: 200 Ω 均衡输出: XLR-32 (1: GND2: HOT, 3: 冷) 标称输出电平: +4dBu 最大输出电平: +20dBu 输出阻抗: 200 Ω PHONESOUT: 6.3毫米 (1/4英寸) 立体声耳机插孔 最大输出电平: 为20mW+20mW功率 (THD0.1%, 32 Ω 加载) DIGITALOUT COAXIAL: RCA 输出阻抗: 75 Ω 支持的信号格式: IEC60958-3 (S/PDIF) 光学: TOS (JEITARC-5720C) 支持的信号格式: IEC60958-3 (S/PDIF) 电源: 美国, 加拿大: 60HZ/EUR: 230VAC, 50HZ/澳大利亚: 240VAC, 120VAC, 50	台	1				0

			HZ 耗电量：11W 尺寸：（宽x高x深）毫米481x94.5x298 重量：4.7kg						
7	030506001017	扩声系统设备	1. 名称:专业声卡 2. 规格:•4进4出USB音频接口 •4低噪音麦克风前置功放XLR组合插孔 •吉他和其他高阻抗源Hi-z输入 •MIDI输入输出端口 •硬件压缩器/限幅器 •广泛屏蔽，低噪音设计 •坚固紧凑的金属结构 •醒目易读的指示灯显示重要讯息 •低延迟类兼容驱动程序 •附带AbletonLiveLite	台	1				0
8	030501009004	路由器	1. 名称:无线路由器 2. 产品类型：智能无线路由器 频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） 最高传输速率：1200Mbps 网络接口：1个10/100MbpsWAN口4个10/100Mbps...>> 天线数量：4根 天线增益：5dBi	台	1				0
9	粤 030503011006	触摸屏及按键面板	1. 名称:无线控制屏 2. 规格:10.9寸触摸屏，64G/LAN	台	1				0
10	030501017001	软件	1. 名称:控制软件 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
11	030501012007	电源时序器	1. 名称:8路电源时序器 2. 其他详见招标图纸、	台	1				0

			招标文件、国家相关规范 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030506005005	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试-6	系统	1				0
		酒吧音响合计							
		酒吧灯光							
1	030412004049	装饰灯	1. 名称:180瓦光束灯 2. 规格:工作电压: AC95V-245V/50Hz 功率: 180W 光源: 1颗150W白光灯珠 通道: 国际通用DMX512, 12通道 水平和垂直: 540° ;270° 14个图案9个颜色18棱镜 控制模式: DMX512, 主/从机, 自走, 声控 0~100%超平滑调光 频闪:20次/秒	套	16				0
2	030412004050	装饰灯	1. 名称:1.2W全彩动画激光灯 2. 规格:1.2W全彩动画激光 功率: 绿300mw (532nm), 红400mw (650nm) 蓝500mw (450nm) 播放系统: DMX512、声控、自动、 控制系统: 高速振镜; 扫描角度±20° 节目效果: 在三维空间展示光束效果, 增强空间想象, 给人真实的感觉; 可以打出万花筒圆柱等几十种立体图形, 程序丰富动感。 控制接口: DMX512 (6/12/22个控制通道) 电源: AC110/220V50/60HZ	套	4				0

3	030501003001	控制设备	<p>1. 名称:中央处理器</p> <p>2. 规格:开关/调光 : 10路开关控制, 2路可控硅调光。单独控制, 亦可通过DMX512控制。</p> <p>摇唛检测: 内置220V摇唛检测, 智能切换摇唛效果, 让房间的舞台效果更加个性化。</p> <p>器件保护: 特殊的控制电路, 有效延长高负荷器件工作寿命。</p> <p>灯具电源管理: 灯具电源时序管理, 根据场景合理关闭电源, 环保节能并延长灯具寿命。</p> <p>DMX512功能: 配置网口和卡侬输出接口, 支持512个通道。</p> <p>调光台学习: 配置调光台输入学习接口, 学习时无需手动拨插线路, 实现智能切换。</p> <p>协议转换: 只需一个接线盒, 就可以与任何一家点歌机或外设厂家对接。</p> <p>歌曲声光联动: 灯光效果跟随各家点歌系统歌曲分类等条件进行变化, 综合场景多达50个。</p> <p>节奏声光联动: 灯光效果跟随音频节奏变化, 内置音频全频分析模块, 让灯光和音乐配合得更加完美。</p> <p>电脑软件: 通过电脑设置参数、调试效果, 全新的软件架构轻松兼容Win7/8/10系统。</p> <p>无线调试: 效果调试、下载参数都可通过WIFI无线方式完成, 工程师可在房间任何位置轻松调试。</p> <p>云灯库技术: 可建立多</p>	台	1			0
---	--------------	------	--	---	---	--	--	---

			<p>达400个虚拟灯具800个程序素材的灯库效果，任意场景随意调用。</p> <p>快捷调试：运用灯库快速满足K场效果要求，效果调试快捷简单，满足初级工程师轻松上手。</p> <p>U盘功能：通过U盘升级程序、下载参数、更新配线程序等，升级的麻烦一次解决。</p> <p>工程管理：用户管理权限设置，所有设置和效果均可保存到电脑进行备份，保障系统安全运行。</p>						
4	粤 030503011007	触摸屏及按键面板	<p>1. 名称:触控面板</p> <p>2. 规格:采用RS485通讯协议</p> <p>RS485，双网口</p> <p>8个按键</p> <p>采用钢化玻璃面板、锌合金边框、电容式触摸按键，操控舒适、手感极佳；采用86式底盒安装、施工方便。呼叫服务、灯光场景调节等</p>	台	1				0
		酒吧灯光合计							
		户外流动							
1	030506001018	扩声系统设备	<p>1. 名称:有源全频扬声器（可调指向性阵列扬声器）</p> <p>2. 规格:系统类型：有源全频扬声器</p> <p>单元：8只2.25"中高频驱动单元；1只12"低频驱动单元</p> <p>频率响应：52Hz~15.5kHz（-3dB）</p> <p>频率响应：43Hz~20kHz（-10dB）</p> <p>指向性：100°（H）x40°（V）（C型）</p>	台	2				0

			<p>最大声压级 ：132dB（峰值）</p> <p>系统功率：1000W</p> <p>控制：音量、信号输入选择、前端LED功能选择、EQ选择、开机/关机</p> <p>尺寸 ：26.1"Hx13.1"Wx14.6"D(664.66x334.3x372.5mm)</p> <p>净重 ：44.5lbs(20.18kg)</p>						
2	030506001019	扩声系统设备	<p>1. 名称:有源低频扬声器</p> <p>2. 规格:系统类型：有源低频扬声器</p> <p>单元：2只10"长行程驱动单元</p> <p>频率响应 ：40Hz~250Hz(-3dB)</p> <p>频率响应 ：38Hz~250Hz(-10dB)</p> <p>最大声压级 ：136dB（峰值）</p> <p>系统功率：1000W</p> <p>控制：音量、信号输入选择、前端LED功能选择、EQ选择、开机/关机</p> <p>尺寸 ：27"Hx16.1"Wx17.6"D(688x410.16x448.5mm)</p> <p>净重：55lbs(24.9kg)</p>	台	2				0
3	030506001020	扩声系统设备	<p>1. 名称:调音台</p> <p>2. 规格:40个输入通道处理能力</p> <p>16个Midas经典PRO系列话放</p> <p>25条混音母线</p> <p>现场扩声及录音棚的数字调音台M32R拥有40路全处理输入通道</p> <p>16个获奖无数的Midas经典话放</p> <p>25条统一延时且相位一</p>	台	1				0

			<p>致的混音母线</p> <p>支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出</p> <p>开放式的架构未来将能兼容96kHz采样率192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能</p> <p>40位浮点数字信号处理</p> <p>8个DCA编组和6个静音编组</p> <p>8个立体声效果器</p> <p>17个100mmMidasPRO电动推子</p> <p>调音台外形由Bentley宾利汽车设计师设计</p> <p>采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造而成机架式设计为调音台提供较大的灵活性</p> <p>17个100mmMidasPRO电动推子</p> <p>5寸日光全彩TFT显示屏</p>						
4	030506001021	扩声系统设备	<p>1. 名称:手持无线话筒</p> <p>2. 规格:数字式无线手持话筒系统</p> <p>QLXD4分集接收机, 多达77个兼容系统, 清晰24位数字音频, 可拆式1/2波长天线</p> <p>以太网连接及网络扫描功能, 背光LCD显示屏, 频率和电源锁定, 背面音量控制</p> <p>结实金属底板, XLR和6.35mm输出, 尺寸(高X宽X深)41x197x151毫米</p> <p>QLXD2/BETA58超心形动圈手持手持发射器, 自动发射机设置</p> <p>带超时特性的LCD显示屏, 频率和功率锁定, 5段电池电量指示</p> <p>两节AA电池9小时供电</p>	套	2				0

			, 尺寸规格:256x51毫米 , 重量:347g						
5	030501012008	电源时序器	1. 名称:8路电源时序器 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
6	030506005006	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试-5	系统	1				0
		户外流动合计							
		户外背景音乐							
1	030506001022	扩声系统设备	1. 名称:全天候壁挂式 扬声器 2. 规格:类型: 二分频 全天候全频音箱, 内置 隐形球安装硬件 单元: 5.25寸玻璃纤维 锥盘低音, 0.75寸聚乙 烯亚胺膜高音 功率: 节目功率200瓦 , 峰值功率400瓦, 阻 抗8欧 最大声压级: 110dB 灵敏度: 90dB 覆盖角度 : 100° x100° 频率范围 (- 10dB): 60Hz-20kHz 频率响应 (±3dB): 85Hz- 17kHz 体积 (高X宽X深) 243x188x145mm 当隐形球壁挂安装时深 度: 203mm 颜色: 黑色/白色	台	8				0
2	030506004006	背景音乐系统设备	1. 名称:四通道功放 2. 规格:额定功率 : 500瓦x4 (8欧) /750瓦x4 (8欧) 频率响应 (@1watt): 20Hz至 20kHz (+0dB, 1dB) 信噪比 (相对于8Ω 额	台	2				0

			定输出功率，A计权) >100dB 总谐波失真+噪声 (THD+N) (全功率 , @1kHz) <1% 互调失真 (IMD) (60Hz&7kHz@4:1) 由全功率至- 30dB: <0.35% 阻尼因数 (8Ω) 10Hz至 400Hz>120 串音 (相对于8Ω 额定 输出功率) @1kHz>70dB; @10kHz >55dB 输入阻抗 (额定) 10KΩ 平衡, 5KΩ 非 平衡 电源 (±10%) AC: 220V50- 60Hz 输入灵敏度: 1.4v额定 功率@8Ω 负载 净重量: 7.7kg						
3	030506005007	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试-4	系统	1				0
		户外背景音乐合计							
		多功能区							
1	030506001023	扩声系统设备	1. 名称:8寸全频吸顶扬 声器 2. 规格:低频: 1x8英寸 低频单元 高频: 1x1英寸同轴压 缩单元 频率响应 : 60Hz~20kHz (-3dB) 频率响应 : 52Hz~20kHz (-10dB) 标称覆盖范围: 135度 锥形 功率 (AES测试标准): 长期连续150W, 峰 值600W 功率 (BOSE测试标准): 长期连续125W, 峰	台	4				0

			值500W 灵敏度 （@1m/1W）：91dB 最大SPL@1米，AES测试 标准：113dB（119dB峰 值） 最大SPL@1米，BOSE测 试标准 ：112dB（118dB峰值） 额定阻抗8 定压 70V：2.5W，5W，10W，20 W，40W，80W旁通定压 100V：5W，10W，20W，40W ，80W，旁通 外径尺寸（网罩直径 x深度）：409mmx255mm 后盖尺寸（直径x深度 ）：342mmx241mm 开孔直径：349mm						
2	030506004007	背景音乐系统设备	1. 名称:四通道功放 2. 规格:•功放功率 ：4x300W (THD+N<0.04% ,1kHz,4-8Ω,70/100V) •频率响应:4- 8Ω:20Hz-20kHz (+/- 1dB@1W); •动态范围 :≥100dBA(额定功率) •通道隔离(串扰): >80dB@1kHz,>65dB @20kHz •A/D和D/A转换器:24- bit/48kHz •输入通道:4路平衡输 入(Euroblock);2路 非平衡(RCA) •输入阻抗:10kΩ •输入灵敏度:- 10dBV/4dBu/14dBu •输出通道:4路(8口 接线端子连接扬声器) •输出通道:1路MOH音 乐保留辅助输出 (Euroblock);1路平 衡辅助输出 (Euroblock)	台	1				0

			•机械尺寸 : 44mmx483mmx414mm •净重: 6.6kg						
3	030501012009	电源时序器	1. 名称:8路电源时序器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030506005008	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试	系统	1				0
		多功能区合计							
		展厅							
1	030506001025	扩声系统设备	1. 名称:8寸全频吸顶扬声器 2. 规格:低频: 1x8英寸 低频单元 高频: 1x1英寸同轴压缩单元 频率响应 : 60Hz~20kHz (-3dB) 频率响应 : 52Hz~20kHz (-10dB) 标称覆盖范围: 135度 锥形 功率 (AES测试标准)): 长期连续150W, 峰值600W 功率 (BOSE测试标准)): 长期连续125W, 峰值500W 灵敏度 (@1m/1W): 91dB 最大SPL@1米, AES测试标准: 113dB (119dB峰值) 最大SPL@1米, BOSE测试标准 : 112dB (118dB峰值) 额定阻抗8 定压 70V: 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W, 80W旁通定压 100V: 5W, 10W, 20W, 40W, 80W, 旁通 外径尺寸 (网罩直径	台	4				0

			x深度)：409mmx255mm 后盖尺寸(直径x深度) ：342mmx241mm 开孔直径：349mm						
2	030506004008	背景音乐系统设备	1. 名称:四通道功放 2. 规格:•功放功率 : 4x300W (THD+N<0.04% , 1kHz, 4-8 Ω, 70/100V) •频率响应: 4- 8 Ω:20Hz - 20kHz (+/- 1dB@1W); •动态范围 : ≥100dBA(额定功率) •通道隔离(串扰): >80dB@1kHz, >65dB @20kHz •A/D和D/A转换器: 24- bit/48kHz •输入通道: 4路平衡输入 (Euroblock); 2路 非平衡(RCA) •输入阻抗: 10k Ω •输入灵敏度: - 10dBV/4dBu/14dBu •输出通道: 4路(8口 接线端子连接扬声器) •输出通道: 1路MOH音 乐保留辅助输出 (Euroblock); 1路平 衡辅助输出 (Euroblock) •机械尺寸 : 44mmx483mmx414mm •净重: 6.6kg	台	1				0
3	030506001027	扩声系统设备	1. 名称:手持无线话筒 2. 规格:数字式无线手 持话筒系统 QLXD4分集接收机, 多达 77个兼容系统, 清晰 24位数字音频, 可拆式 1/2波长天线 以太网连接及网络扫描 功能, 背光LCD显示屏 , 频率和电源锁定, 背面 音量控制 结实金属底板, XLR和	套	1				0

			6.35mm输出, 尺寸(高X宽X深)41x197x151毫米 QLXD2/BETA58超心形动圈手持手持发射器, 自动发射机设置 带超时特性的LCD显示屏, 频率和功率锁定, 5段电池电量指示 两节AA电池9小时供电, 尺寸规格:256x51毫米, 重量:347g						
4	030501012010	天线放大器	1. 名称:天线放大器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030501012011	天线	1. 名称:天线 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	2				0
6	030506005009	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试	系统	1				0
		展厅合计							
		其他区域							
1	030506001028	扩声系统设备	1. 名称:6.5寸全频吸顶扬声器 2. 规格:同轴两分频吸顶天花音箱, 定压/定阻双工作模式 6.5英寸低音单元, 3/4英寸软球顶高音单元 定阻: 连续音乐功率100瓦, 连续粉红噪声功率50瓦, 阻抗8欧 定压: 30/15/7.5/3.8瓦(70V), 30/15/7.5瓦(100V) 灵敏度91dB, 最大声压级108dB(峰值116dB)	台	26				0

			频率范围62Hz-20kHz，频率响应96Hz-15kHz 覆盖角度110°（圆锥覆盖），分频点12dB，颜色：白色/黑色 体积(直径X深)：253x225，重量3.4kg(单个扬声器) 天花开孔直径223mm(附纸板开孔模板)						
2	030506004009	背景音乐系统设备	1. 名称:功放机 2. 规格:频率响应：20Hz~20kHz±0.25dB(1W/4Ω) 相位响应：±15°(1W、20Hz~20kHz) 单通道功率：475W/8ohm, 800W/4ohm, 1000W/2ohm 定压功率:800W/70V, 桥接定压功率：1600W/140V 桥接功率：1600W/8ohm, 桥接2000W/4ohm, 2U机箱高度 体积(高X宽X深)89X483X318mm, 净重量9.97kg	台	1				0
3	030501012012	电源时序器	1. 名称:8路电源时序器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030506005010	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试-1	系统	1				0
		其他区域合计							
		管线、开关							
1	030404034009	音量开关	1. 名称:音量开关（含接线盒） 2. 安装方式:暗装	个	8				0
2	030411001020	配管	1. 名称:镀锌电线管	m	302.75				0

			(含接线盒) 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑						
3	030411004023	配线	1. 名称:RVVP2*2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	302.75				0
		管线、开关合计							
		B区泡池水工艺系统							
1	030109001003	离心式泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=15.5M3/H, H=15M, N=1.5KW/220V	台	2				0
2	030109001004	离心式泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=12M3/H, H=15M, N=1.1KW/220V	台	2				0
3	030109001005	离心式泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=13.5M3/H, H=15M, N=1.1KW/220V	台	1				0
4	030109001006	离心式泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=4M3/H, H=15M, N=0.75KW/220V	台	2				0
5	030109001007	离心式泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=17M3/H, H=15M, N=1.5KW/220V	台	1				0
6	030109001008	离心式泵	1. 名称:周身浴泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=21M3/H, H=18M, N=2.2KW/380V	台	1				0
7	030109001009	离心式泵	1. 名称:反射浴泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=21M3/H, H=18M, N=2.2KW/380V	台	4				0

8	030109001010	离心式泵	1. 名称:弧钩浴泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=25M3/H, H=12M, N=1.5KW/220V	台	2				0
9	030109001011	离心式泵	1. 名称:尖嘴水锤泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=15M3/H, H=16M, N=1.5KW/220V	台	1				0
10	030109001012	离心式泵	1. 名称:三位按摩泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=18M3/H, H=18M, N=2.2KW/380V	台	5				0
11	030109001013	离心式泵	1. 名称:鸭嘴浴泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=15M3/H, H=16M, N=1.5KW/220V	台	1				0
12	030109001014	离心式泵	1. 名称:涌泉及水锤泵 2. 规格:自带毛发聚集器 Q=15M3/H, H=16M, N=1.5KW/220V	台	2				0
13	031003001050	真空释放器	1. 名称:真空释放器 2. 规格:2000S, 符合ASMEA112.19.8-2007标准 准要求	个	11				0
14	031006004002	智能补水装置	1. 名称:智能补水装置 2. 规格:自动补停水	台	6				0
15	031006008005	紫外消毒器	1. 名称:紫外消毒器 2. 规格:316腔体, Q \geq 4M3/H, 接口DN40	台	2				0
16	031006008006	中压紫外消毒器	1. 名称:中压紫外消毒器 2. 规格: : \geq 40MJ/CM2 316腔体, Q \geq 30M3/H, 紫外线剂量	台	2				0
17	031006008007	中压紫外消毒器	1. 名称:中压紫外消毒器 2. 规格	台	2				0

			: $\geq 40\text{MJ}/\text{CM}^2$ 316腔体, $Q\geq 20\text{M}^3/\text{H}$,紫外线剂量						
18	031006008008	过滤砂缸	1. 名称:过滤砂缸 2. 规格:0.25MPa,顶式自动砂缸头。 立式, $\Phi 500\text{MM}$,玻璃钢材质,耐压等	台	2				0
19	031006008009	过滤砂缸	1. 名称:过滤砂缸 2. 规格:0.25MPa,顶式自动砂缸头。 立式, $\Phi 900\text{MM}$,玻璃钢材质,耐压等	台	3				0
20	031006008010	过滤砂缸	1. 名称:过滤砂缸 2. 规格:0.25MPa,顶式自动砂缸头。 立式, $\Phi 800\text{MM}$,玻璃钢材质,耐压等	台	3				0
21	030404016002	水质监测仪	1. 名称:水质监测仪 2. 规格:监测PH、ORP值,支持远程通讯。	台	6				0
22	031006008011	投药泵及桶	1. 名称:投药泵及桶 2. 规格:投加量9L/H,40L-PE桶	台	2				0
23	031006008012	投药泵及桶	1. 名称:投药泵及桶 2. 规格:投加量13L/H,100L-PE桶	台	8				0
24	030601001005	温度显示器和液位探头	1. 名称:温度显示器和液位探头	支	3				0
25	030113001002	风冷制冷机	1. 名称:风冷制冷机 2. 规格: $N=1.5\text{KW}/220\text{V}$,制冷量5KW,循环水口DN40	台	2				0
26	031004014015	D200排水器	1. 材质:D200排水器	个	4				0
27	031004014016	D50溢水器	1. 材质:D50溢水器	个	12				0
28	031004014017	DN40可调布水器	1. 材质:DN40可调布水器	个	7				0
29	031004014018	DN40可调布水器	1. 材质:DN50可调布水器	个	18				0
30	030412004051	LED水下灯	1. 材质:LED水下灯	套	18				0
31	030904003004	按钮	1. 名称:按摩按钮	个	19				0

32	030901003001	DN40水气按摩喷头	1. 名称:DN40水气按摩喷头	个	37				0
33	030901003002	尖嘴万向水锤	1. 名称:尖嘴万向水锤	个	1				0
34	030901003003	弧钩浴喷头	1. 名称:弧钩浴喷头	个	2				0
35	030901003004	鸭嘴按摩喷头	1. 名称:鸭嘴按摩喷头	个	1				0
36	030225003001	板式换热器	1. 名称:板式换热器 2. 规格:52KW, 2. 0M2, 316不锈钢板片。	台	1				0
37	030225003002	板式换热器	1. 名称:板式换热器 2. 规格:49KW, 2. 0M2, 316不锈钢板片。	台	1				0
38	030225003003	板式换热器	1. 名称:板式换热器 2. 规格:28KW, 1. 5M2, 316不锈钢板片。	台	1				0
39	030225003004	板式换热器	1. 名称:板式换热器 2. 规格:27KW, 1. 5M2, 316不锈钢板片。	台	1				0
40	031004014019	不锈钢排水器	1. 名称:不锈钢排水器 2. 规格:1400*300	个	2				0
41	031004014020	不锈钢排水器	1. 名称:不锈钢排水器 2. 规格:300*300	个	3				0
42	031004014021	不锈钢排水器	1. 名称:不锈钢涌泉垫 2. 规格:直径600	个	1				0
43	031003001051	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN10 3. 连接形式:螺纹连接	个	10				0
44	031003001052	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	15				0
45	031003001053	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	20				0
46	031003001054	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级	个	28				0

			:DN32 3. 连接形式:螺纹连接						
47	031003001055	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级 :DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	16				0
48	031003001056	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	32				0
49	031003001057	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级 :DN63 3. 连接形式:螺纹连接	个	28				0
50	031003001058	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级 :DN10 3. 连接形式:螺纹连接	个	10				0
51	031003001059	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				0
52	031003001060	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
53	031003001061	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级 :DN63 3. 连接形式:螺纹连接	个	20				0
54	031003001062	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级 :DN75 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
55	031003001063	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN63 3. 连接形式:螺纹连接	个	10				0
56	031003001064	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN75 3. 连接形式:螺纹连接	个	30				0

57	031003001065	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN90 3. 连接形式:螺纹连接	个	5				0
58	031003001066	螺纹阀门	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
59	031003001067	螺纹阀门	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				0
60	031003001068	螺纹阀门	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
61	030601001006	温度计	1. 名称:温度计	支	20				0
62	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力表	台	44				0
63	030601002006	压力仪表	1. 名称:真空表	台	24				0
64	031003008007	除污器(过滤器)	1. 名称:60目Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	2				0
65	031003008008	除污器(过滤器)	1. 名称:60目Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN63 3. 连接形式:螺纹连接	组	2				0
66	031003008009	除污器(过滤器)	1. 名称:60目Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:螺纹连接	组	2				0
67	031003008010	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	6				0
68	031003008011	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	组	2				0
69	031003008012	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN40	组	2				0

			3. 连接形式:螺纹连接						
70	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN63 3. 连接形式:螺纹连接	个	20				0
71	031003010004	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:螺纹连接	个	21				0
72	031003010005	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN90 3. 连接形式:螺纹连接	个	3				0
73	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用PPR, DE100, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	107.58				0
74	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用PPR, DE90, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	53.76				0
75	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用PPR, DE75, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	118.65				0
76	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用PPR, DE63, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水	m	401.39				0

			冲洗						
77	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用PPR, DE50, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	41.05				0
78	031001006046	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用PPR, DE40, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	50				0
79	031001006047	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用PPR, DE32, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	50				0
80	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用PPR, DE25, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	50				0
81	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泡池水 3. 材质、规格:给水用PPR, DE15, 1.0MPA 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	50				0
82	031001006050	塑料管	1. 名称:四氟管 2. 规格:直径10	m	50				0
83	031208002010	管道绝热	1. 名称:B1级铝箔橡塑	m3	1.76				0

			保温 2. 规格:20mm厚						
84	031208002011	管道绝热	1. 名称:阻燃聚氨酯成型壳保温 2. 规格:50mm厚	m3	4.67				0
85	031002003025	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN100	个	12				0
86	031002003026	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN75	个	10				0
87	031002003027	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN65	个	20				0
88	031002003028	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装(包开孔修复) 2. 材质、规格:DN50	个	2				0
		B区泡池水工艺系统合计							
		B区干湿蒸工艺系统							
1	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:不锈钢管 4. 型号、规格:DN50mm*1.5 5. 连接方式:卡环连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	26.75				0
2	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:不锈钢管 4. 型号、规格:DN40mm*1.5 5. 连接方式:卡环连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	30.62				0
3	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:不锈钢管 4. 型号、规格:DN25mm*1.2	m	4.33				0

			5. 连接方式:卡环连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒						
4	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:不锈钢管 4. 型号、规格:DN15mm*1 5. 连接方式:卡环连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	51.1				0
5	030902001018	无缝钢管	1. 名称:蒸汽管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 玻璃棉保温管壳 $\delta=30\text{mm}$	m	10				0
6	030902001019	无缝钢管	1. 名称:蒸汽管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 玻璃棉保温管壳 $\delta=30\text{mm}$	m	85				0
7	031001006051	铜管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:铜管 DN20 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	16.31				0
8	031001006052	紫铜管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:紫铜管 DN32 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗消毒	m	18.2				0
9	031001006053	排水管 $\Phi 22$	1. 介质:排水	m	1.18				0

			2. 材质、规格:PVC-U, $\Phi 22$ 3. 连接形式:承插粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行压力试验、冲洗						
10	031001006054	硅胶管	1. 名称:硅胶管 2. 规格、压力等级: $\Phi 8$	m	1.7				0
11	031003001069	螺纹阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
12	031003001070	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
13	031003001071	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	8				0
14	031003001072	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
15	031003001073	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
16	031003001074	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
17	031003001075	螺纹阀门	1. 名称:疏水阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
18	031004014022	不锈钢地漏	1. 材质:铜镀铬, 100X100, DN50防臭地漏 2. 含存水弯	个	4				0
19	031004010006	检修口-450X450MM木质	1. 名称:检修口-450X450MM木质	套	2				0

20	031004010007	淋浴器	1. 名称:冷水清洗花洒-铜镀铬, 含控制把手、双速喷头及软管	套	2				0
21	031004010008	木桶木勺-4L, 木质	1. 名称:木桶木勺-4L, 木质	套	2				0
22	030111007002	桑拿炉	1. 名称:桑拿炉 2. 规格:18KW/380V, 带专用桑拿石	台	2				0
23	030601001007	沙漏计时器-木质	1. 名称:沙漏计时器-木质	支	2				0
24	030601001008	温湿度计-0-100℃	1. 名称:温湿度计-0-100℃	支	2				0
25	031004014023	长条隐藏地漏	1. 材质:长条隐藏地漏-600*80, 不锈钢材质 2. 含存水弯	个	2				0
26	031004014024	蒸汽出口	1. 材质:蒸汽出口-Φ100不锈钢材质 2. 含存水弯	个	2				0
27	030903006005	蒸汽发生器	1. 名称:蒸汽发生器 2. 规格:12KW/380V, 蒸汽量16KG/H	台	2				0
28	030903006006	蒸汽加热管及控制装置	1. 名称:蒸汽加热管及控制装置	套	2				0
29	030903006007	蒸汽散热排管	1. 名称:Φ50紫铜散热排管, 3000X600MM架, 带低位疏水阀(机房安装)	套	2				0
30	030903006008	自动洒水系统	1. 名称:自动洒水系统-含:控制器、不锈钢喷头、管路	套	2				0
31	031208002012	管道绝热	1. 名称:聚氨酯保温 2. 规格:20mm厚	m3	0.09				0
32	030411004024	配线	1. 名称:RVV-2*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	80				0
33	030408001007	电力电缆	1. 型号:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:电缆敷设	m	40				0
34	030411004025	配线	1. 名称:KVVP-2*1 2. 配线形式:综合考虑	m	65.28				0
35	030411004026	配线	1. 名称:KVVP-4*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	28.06				0

36	030411004027	配线	1. 名称:KVVP-6*1 2. 配线形式:综合考虑	m	1.92				0
37	030411004028	配线	1. 名称:RVV-4*1.5 2. 配线形式:综合考虑	m	133.79				0
38	030411004029	配线	1. 名称:V110-2*10 2. 配线形式:综合考虑	m	31.23				0
39	030411004030	配线	1. 名称:WDZ-YJY2.5 2. 配线形式:综合考虑	m	966.24				0
40	030411004031	配线	1. 名称:WDZ-YJY6 2. 配线形式:综合考虑	m	28.35				0
41	030411001021	配管	1. 名称:焊接钢管(含接线盒) 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:综合考虑	m	534.24				0
42	030411001022	配管	1. 名称:镀锌电线管(含接线盒) 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:综合考虑	m	7.9				0
43	030408006003	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:16mm ² 以下	个	2				0
44	031005006002	发热地席	1. 名称:发热地席 2. 规格:150W/m ² , Φ3mm超薄型,带自粘纤维布	m ²	38.99				0
45	030412004052	LED凳下灯带	1. 名称:LED凳下灯带 2. 规格:12V/10W耐热可调光灯带,防护等级IP65	m	43.46				0
46	030412004053	凳下清洁灯	1. 名称:凳下清洁灯 2. 规格:防爆玻璃面罩,12V/40W	套	4				0
47	030412004054	防雾射灯	1. 名称:防雾射灯 2. 规格:防爆玻璃面罩,LED光源,12V/4.5W	套	7				0
48	030412004055	光纤灯	1. 名称:光纤灯 2. 规格:45W七彩LED光源机,Φ3黑皮光纤随机,仿星空布置,60点位带水晶头	套	3				0

49	030412004056	光纤灯	1. 名称:光纤灯 2. 规格:45W七彩LED光源机, $\Phi 1\sim 3$ 光纤随机仿星空布置, 200点位	套	1				0
50	030904007002	耐热扬声器	1. 名称:耐热扬声器1-白色 $\Phi 100$, IP68, 定阻 4Ω , 20W, 耐温 80°C	个	8				0
51	030412004057	清洁筒射灯	1. 名称:清洁筒射灯 2. 规格:防爆玻璃面罩, 卤素光源, 12V/35W	套	12				0
52	030904003005	紧急按钮	1. 名称:红色背景光, 塑料耐热材质, 木质面板, 红色字体	个	8				0
53	030904003006	洒水按钮	1. 名称:绿色背景光, 塑料耐热材质, 木质面板, 黑色字体	个	4				0
54	粤 030503011008	外控器-液晶触摸屏	1. 名称:外控器-液晶触摸屏	台	2				0
55	粤 030503011009	温控器-86型, 液晶触摸屏	1. 名称:温控器-86型, 液晶触摸屏	台	4				0
56	030404017009	电控箱	1. 名称:电控箱-PLC智能远程控制, 7"触摸屏 2. 安装方式:悬挂	台	2				0
57	030404031003	小电器	1. 名称:灯变压器	个	12				0
58	030404031004	接驳器	1. 名称:接驳器 2. 规格:18KW	个	2				0
59	粤 030503011010	桑拿炉控制器-液晶触摸屏	1. 名称:桑拿炉控制器-液晶触摸屏	台	2				0
60	030503006004	传感器	1. 名称:温度传感器	支	4				0
61	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:UPVC排风管 DN110	m	22.38				0
62	030702001021	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长: $< 320\text{mm}$ 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合)	m ²	12.44				0
63	030702008008	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:不燃材料软接 3. 形式:综合考虑	m ²	0.06				0

64	030902001020	无缝钢管	1. 名称:冷凝水管系统 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:焊接 5. 压力试验、吹扫:水压试验及水冲洗 6. 橡塑保温 $\delta=20\text{mm}$	m	10.12				0
65	030108001008	管道风机	1. 名称:管道风机 (含排风罩) 2. 含支架制作安装	台	2				0
66	030108001009	管道风机	1. 名称:耐热风机 (含排风罩) 2. 含支架制作安装	台	2				0
67	030108001010	不锈钢冷凝桶	1. 名称:不锈钢冷凝桶	台	2				0
68	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:新、排风口 2. 规格:DN100	个	6				0
69	030703001024	碳钢阀门	1. 类型:开关风阀 2. 规格:DN100	个	4				0
		B区干湿蒸工艺系统合计							
		B区照明调光系统							
1	030904008005	12路0~10V调光模块	1. 名称:12路0~10V调光模块 2. 规格:DM1210-FD-S	个	11				0
2	030904008006	12路开关量模块	1. 名称:12路开关量模块 2. 规格:DR1220-LC-S	个	11				0
3	030404034010	10键面板	1. 名称:10键面板 (含接线盒) 2. 规格:DCP-9系列	个	18				0
4	030904008007	时钟	1. 名称:时钟 2. 规格:TD-600	个	1				0
5	030501009005	网关	1. 名称:网关 2. 规格:DR485-TCP/IP	台	1				0
6	030501017002	监控软件二代	1. 名称:监控软件二代 2. 规格:DCS800	套	1				0
7	030404017010	调光模块电箱	1. 名称:调光模块电箱	台	1				0
8	030501017003	技术服务费 (图纸深化及设备调试)	1. 名称:技术服务费 (图纸深化及设备调试)	项	1				0

		B区照明调光系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:按图	m2	1746. 6				0
2	粤 011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:按图	m2	256. 81				0
3	粤 050405011001	施工围挡	1. 桁架+12mm夹板+广告布喷绘，4米高度 2. 综合考虑分期实施和拆除	m	52				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	69. 59				0
2	011702008001	圈、过梁	1. 圈、过梁模板	m2	164. 31				0
3	011702001001	设备基础	1. 设备基础模板 2. 部位：泡池底板、侧壁	m2	162. 49				0
4	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 垂直运输 2. 高度：详图 3. 其他：未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内会所装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内会所装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	968653.49		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室内会所装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	968653.49	
合计			968653.49	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内会所装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内会所装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室内会所装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室内会所装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室内会所装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----