

阳江市发展和改革局

阳发改投资〔2022〕63号

关于阳江市第二水厂至高新区供水管道工程 项目可行性研究报告的批复

市自来水有限公司：

报来《关于审批阳江市第二水厂至高新区供水管道工程项目可行性研究报告的请示》（阳水呈〔2022〕11号）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、为解决阳江高新区特别是临港工业园片区发展的用水需求，同意实施阳江市第二水厂至阳江高新区供水管道工程（项目代码：2108-441700-04-01-392386）。

二、项目建设地点：起点于第二水厂，沿新325国道、228国道、白沙街道北环北路、白沙大道、G234（原S277）、S540省道和高新区滨海大道至港务大桥。

三、项目建设规模和内容：新建供水管道总长约42100米，其中DN1600管约2350米、DN1200管约25300米、DN1000管约5050米、DN800管约9400米；建设内容包括土方开挖、安装阀门、砌筑检查井、顶管工程、路面、边沟修复工程及附属工程。

四、项目投资估算为 32800 万元，其中工程建设资金约 28500 万元，其他费用（含预备费）4300 万元。资金来源：工程建设资金由阳江市高新区管委会承担建安工程费的 50%，剩余部分由市自来水有限公司自筹解决。

五、请按规定办理相关审批手续，严格控制工程造价，严格进行设计，做好设计审查、概算审批等工作，进一步落实项目建设资金，按规定加强项目投资管理，相关手续办理前不得进行招标和开工建设。

六、工程招标核准意见附后。



附件

阳江市工程招标核准意见表

项目名称：阳江市第二水厂至高新区供水管道工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
设备							
重要材料							
其他							
审批部门核准意见说明：							
							

