

# 广州市南沙区发展和改革局

## 广州南沙经济技术开发区发展和改革局

项目代码：2020-440115-76-01-010199

### 广州市南沙区发展和改革局 广州南沙经济技术开发区发展和改革局关于南沙新区蕉东泵闸、蕉西泵站安全达标工程可行性研究报告的复函

穗南发改投批（2020）15号

水务局：

《关于申请审批南沙新区蕉东泵闸、蕉西泵站安全达标工程可行性研究报告的函》及有关材料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告函复如下：

一、经评审，原则同意你单位报来的南沙新区蕉东泵闸、蕉西泵站安全达标工程可行性研究报告。

二、建设规模和建设内容。项目对蕉东水闸进行改造，增设1道闸墩，2扇检修闸门，更换液压启闭机；对蕉东、蕉西泵站进行改造，更换水泵机组、电机及水泵拍门等。设计防洪潮标准为200年一遇，设计排涝标准为50年一遇。

三、投资估算及资金来源。项目估算投资12518.33万元。

项目建设所需资金由区级财政资金安排解决。

四、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

五、本审批文件有效期2年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前3个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：广州市工程招标核准意见表

广州市南沙区发展和改革局

广州南沙经济技术开发区发展和改革局

2020年10月14日

公开方式：主动公开

抄送：孙勇副区长，区财政局、档案局。

附件：

## 广州市工程招标核准意见表

建设项目名称：南沙新区蕉东泵闸、蕉西泵站安全达标工程

### 审批部门核准意见

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式
	全部 招标	部分 招标	委托 招标	自行 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	核准		核准		核准		
设计	核准		核准		核准		
建筑工程	核准		核准		核准		
安装工程	核准		核准		核准		
监理	核准		核准		核准		
设备							
重要材料							
其他							

核准意见：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》和《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的规定：勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理应按规定进行招标。若改变以上核准招标范围、形式和方式的，须按规定程序审批。



核准部门盖章  
2020年10月14日