

项目代码： 2404-440112-04-01-512881

# 广州市黄埔区发展和改革局文件 广州开发区发展和改革局

穗埔发改投批〔2024〕41号

## 黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局 关于长洲岛金洲路周边区域给排水管网查 漏补缺工程立项的复函

区水务局：

你局会区建管中心申报的《长洲岛金洲路周边区域给排水管网查漏补缺工程项目建议书》及有关材料收悉。经研究，现就项目建议书函复如下：

一、根据《广州市黄埔区 广州开发区政府投资工程建设项目建设方案联审决策委员会水务工程专业委员会关于稳定长洲岛金洲路周边区域给排水管网查漏补缺工程建设方案的意见》（穗埔水函〔2024〕457号），为解决长洲岛供排水管网缺陷，迎接黄埔军校百年庆典，提升长洲岛城市

---

品质，项目建设是必要的。同意该项目立项。

二、建设规模和建设内容。提升长洲岛金州路周边片区给排水管网系统，主要建设内容包括：1.补建消防给水管，新建金蝶路约 360 米 d600 消防水管，海虹路 200 米 d300 消防水管。2.补建污水管，在思亭路黄船公司长洲牌坊码头新建 200 吨/天污水泵井和在思亭路长洲自来水加压站附近新建 1000 吨/天污水泵井，新建 350 米 d100、600 米 d200 压力污水输送管及 500 米 d300 重力污水管。3.内涝点治理，在金州北路 150 号大院新建 110 米截洪沟，50 米 d500 雨水管；在黄船生活区（黄船二街区域）扩建现状 d400-d1000 雨水管为 1200\*1200-1500\*1500 雨水管，扩建渠箱长 230 米；对长 31 米的现状 d500 雨水管进行扩建至 d800 雨水管；对现状 d1500 雨水排口进行扩建至 d1800 排口并新建一处 d1000 排口；在南社坊路口（上庄牌坊）新建 145 米 d1000-d1500 雨水管；在深井南田坊沿圣堂山和番头岗附近山体新建 600 米截水沟；在福东坊东侧路新建 120 米雨水沟。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资为 2381 万元，其中建安工程费 1939 万元，工程建设其他费用 329 万元，预备费 113 万元。项目建设所需资金由区财政安排解决。

四、建设管理模式。由区水务局作为项目业主，区建管中心作为建设业主实施该项目。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、项目编号：20242539000400027

七、本审批文件有效期2年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前3个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：项目招投标核准意见

广州市黄埔区发展和改革委员会      广州开发区发展和改革委员会  
2024年4月7日

---

**公开方式：主动公开**

---

抄送：区财政局、规自局、住建局、财政局、文化广电旅游局、  
重点项目办、广州市生态环境局黄埔分局、长洲街道办事处、  
建管中心、海绵办。

---

广州市黄埔区  
广州开发区

发展和改革局办公室

2024年4月7日印发

---

附件

## 审核部门核准意见

项目名称：长洲岛金洲路周边区域给排水管网查漏补缺工程

事项	招标范围		招标组织形式		招标方式		可不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							√
设计							√
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理							√
重要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		

审核部门核准意见说明：

根据《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及《必须招标的工程项目规定》：施工单项合同估算价在400万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上，应按规定进行招标。

该核准意见是对项目招投标工作的原则核准意见。若改变以上核准招标范围、形式和方式的，须按规定程序审批。

广州市黄埔区发展和改革局



广州开发区发展和改革局



2024年4月7日

备注：