



- 说明:
- 1、地面为建筑标高。
  - 2、所注尺寸，除标高以外以(m)为单位外，其余均以(mm)为单位。
  - 3、如无注明本图内墙为80墙，除注明外所有门均为200墙端墙。
  - 4、与水、电、通风等设备工程有关的留孔、预埋件须参详各工程施工图，并以各工程施工图为准。
  - 5、坡道范围内走道天花拆除，拆除除顶面外走道天花破损原状修复，按200高轻钢龙骨600×600石膏板饰面按项考虑，面积约6.6 m<sup>2</sup>。
  - 6、室外台地面层和门厅位置门套墙脚600×600毫米光面墙：素水泥砂浆结合层一道：20厚1:2水泥砂浆找平；2厚聚氨基甲酸酯防水涂；面贴1:3水泥砂浆30厚，墙抹灰素水泥：8厚黑色面光砖(600×600)。
  - 7、生产调控制中心未封的窗户装纱窗和窗帘，选用百叶窗帘，窗帘金按设计见中施11JZ501第23页⑥。

附图16: 广东省潮州供水枢纽拦河闸、船闸机电控制设备改造工程生产调度控制中心改造建筑图(一)