

广州市增城区发展和改革局文件

穗增发改投批〔2021〕81号

项目代码：2105-440118-04-01-471734

广州市增城区发展和改革局关于仙村镇龙湖泵站新建工程可行性研究报告的复函

仙村镇人民政府：

报来《关于申请审批仙村镇龙湖泵站新建工程可行性研究报告的函》及有关资料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告函复如下：

一、经评审，原则同意你单位报来的仙村镇龙湖泵站新建工程可行性研究报告。

二、建设规模和建设内容：项目新建排涝泵站1座，设计排涝流量为 $15\text{m}^3/\text{s}$ 。龙湖泵站选用4台1200ZLB-125立式轴流泵，总装机功率为1000kW。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资 4810.63 万元，其中：工程费用 2365.62 万元、独立费用 610.49 万元、预备费 222.25 万元。项目建设所需资金为区财政资金统筹安排。

四、建设管理模式。项目由仙村镇人民政府组织实施建设。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期为 2 年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前 3 个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：招标核准意见表

广州市增城区发展和改革局

2021 年 6 月 4 日



附件

招 标 核 准 意 见 表

建设工程名称：仙村镇仙村泵站重建工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							核准
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理							核准
设备	核准			核准	核准		
重要材料							
其他							

审批部门核准意见说明：

- 1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》和《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令 第16号）的规定，对设计、建筑工程、安装工程、设备全部招标。
- 2、招标组织形式：委托招标。
- 3、招标方式：公开招标。
- 4、勘察、监理单项服务合同价低于100万元，不纳入必须招标范围。



注：如对本许可有异议，可自接到许可文件之日起六十日内向增城区人民政府或广州市发展和改革委员会申请行政复议（增城区人民政府行政复议办公室地址：增城区荔城街惠民路1号，联系电话：020-32829072；广州市发展改革委地址：越秀区府前路1号，联系电话：020-38920953）

招标基本情况

建设项目名称：仙村镇龙湖泵站新建工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	招标估算金额 (万元)	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标			
勘测							✓	75	
设计	✓			✓	✓			154.28	
建筑工程及临时工程	✓			✓	✓			2365.62	
监理							✓	99.36	
机电设备及安装工程+金属结构设备及安装工程	✓			✓	✓			1468.88	
重要材料									
其他									

情况说明：

- 1、招标范围：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，对项目建筑工程+临时工程、设计、机电设备及安装工程+金属结构设备及安装工程全部招标，监理、勘测不采用招标方式。
- 2、招标组织形式：委托招标。
- 3、招标方式：公开招标。



建设单位盖章
2021年6月2日

公开方式：主动公开

抄送：区财政局，区水务局。

广州市增城区发展和改革局办公室

2021年6月4日印发
