

南城阳光第五小学增容 1 台 SCB13-1000kVA
变配电工程（总容量 2000kVA）

（项目编号：JG2025-1662）

评标报告

南城阳光第五小学增容 1 台 SCB13-1000kVA 变配电工程
（总容量 2000kVA）评标委员会

二〇二五年五月十三日

一、工程概况

1、工程名称：南城阳光第五小学增容 1 台 SCB13-1000kVA 变配电工程（总容量 2000kVA）

2、建设地点：东莞市南城阳光第五小学。

3、建设规模：本项目为南城阳光第五小学增容 1 台 SCB13-1000kVA 变配电工程（总容量 2000kVA），（1）低压出线部分：新建电力电缆 VV-4*95、新建电力电缆 VV-5*16mm²、新建电力电缆头 95mm²、新建电力电缆头 16mm²、新建配电箱、新建桥架、新建 2 层 2 列排管行人转角井、新建 2 层 2 列排管行人三通井、新建 1 层 2 列排管行人三通井、新建 1 层 2 列排管行人转角井、新建 1 层 1 列行人排管、新建 1 层 2 列行人排管、新建 1 层 3 列行人排管、新建 1 层 4 列行人排管、拆除大理石砖路面、恢复大理石砖路面、拆除人行道砖路面、修复人行道砖路面、挖沟槽土方、回填方、余方弃置；（2）高压电房部分：拆除电力电缆、拆除电力电缆头、拆除高压柜、新建电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm²、新建冷缩式电力电缆头 3×70mm²、新建高压进线柜、新建高压计量柜、新建变压器出线柜、新建高压出线柜、新建干式变压器、新建低压出线柜、新建低压电容器补偿柜、新建低压联络柜、新建低压进线柜、新建低压封闭式插接母线槽等；（3）高压外线部分：新建电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×150mm²、新建冷缩中间头 3×150mm²、电缆试验、破复路面、新建 1 层 2 列行车排管、新建 1 层 2 列排管行车直线长井等（具体建设规模以施工图纸和工程量清单为准）。

4、项目类别：工程类

5、计划工期：150 日历天。（具体开竣工日期以开工报告、竣工报告为准）。

6、招标范围：施工图纸范围内的建筑、安装、调试、拆除工程以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作。（具体内容详见招标文件及施工图纸）。

7、标的物清单：本项目本次招标分为1个标段。

标段	标段名称	最大中标数量	项目招标控制价（元）	最高限价（元）	标书费（元）	投标保证金（元）
一	南城阳光第五小学增容 1 台 SCB13-1000kVA 变配电工程（总容量 2000kVA）	1	1,290,228.99	1,290,228.99	500	15000

二、投标及开标

1、接受投标登记及投标文件递交的情况

- (1) 投标登记截止时间：2025 年 4 月 25 日 17:00 时；
- (2) 在规定投标登记截止时间止，共有 6 家企业进行投标登记并经确认登记成功。
- (3) 在递交投标文件的截止时间止，共有 4 家投标人按时递交了投标文件，其中 4 家投标人的投标文件解密成功。

2、开标情况

- (1) 开标时间：2025 年 5 月 13 日 10:00 时；
- (2) 开标地点：广州公共资源交易中心第 3 开标室；
- (3) 开标情况：开标过程无异常，投标人无异议。详见《开标记录表》。

三、评标

1、评标办法

根据招标文件的规定，本次招标采用“综合评估法”进行评标，详细评标办法请见招标文件。

2、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2025 年 5 月 13 日 11:00 时至 2025 年 5 月 13 日 15:45 时
- (2) 评标地点：广州公共资源交易中心第 17 评标室。

3、评委守则

详见附件表格。

4、评标委员会组成情况

本项目评标委员会按国家与广东省的规定组建，设立 5 人 评标委员会，其中 1 名招标人代表，其余专家于 2025 年 5 月 12 日 从广东省综合评标专家库中随机抽取产生。

5、投标文件的评审

评标委员会根据招标文件规定的评标程序及方法对各投标人的投标文件进行了综合评审和打分，情况如下：

(1) 初步评审

初步评审包括形式评审、资格评审及响应性评审，评标委员会根据招标文件规定的评审标准对各投标人进行了评审。

① 形式评审

通过家数：4 家（全部通过）；具体情况详见附件表格。

② 资格审查

通过家数：4家（全部通过）；具体情况请见附件表格。

③ 响应性评审

通过家数：4家（全部通过）；具体情况请见附件表格。

初步评审最终结果详见附件表格

（2）详细评审打分

评标委员会按招标文件的评分标准对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审和打分，总分 100 分=技术评审 30 分+商务评审 40 分+价格评审 30 分：

①技术评审

各投标人的技术评审得分情况详见附件表格。

②商务评审

各投标人的商务评审得分情况详见附件表格。

③价格评审

各投标人的价格评审得分情况详见附件表格。

（3）澄清：没有要求投标人澄清。

6、串通投标情形的评审情况说明：没有发现串通投标情况。

四、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会在完成技术、商务、价格的全部评审后，汇总出各投标人的综合得分，并按得分由高至低的顺序进行排名，推荐前 3 名的投标人作为中标候选人（详见附件表格），具体情况如下：

序号	投标人名称	综合得分	投标总报价（元）	排名	推荐中标候选人
1	东莞市恒安电气维护有限公司	98.69	1286271.77	1	第一中标候选人
2	东莞市昌辉电气工程有限公司	79.38	1286828.99	2	第二中标候选人
3	东莞市塘安电气安装有限公司	78.87	1283661.60	3	第三中标候选人

五、附件

详见附件！

评标委员会全体成员签名：

日期：2025 年 5 月 13 日