



注:1. 电线管集中敷设穿过结构梁时,只允许单独布置。
2. 未注明的原理线路均为WDZ-BYJ-3x2.5,除属于注3.a情况外2~8根2.5mm²线穿PC25-WC,CC。
3. 按照甲方《防开裂、防渗漏》措施要求:
a. 在吊顶天花、屋面结构板(含露台)内敷设的电线管皆用JDG管,在某它结构板及墙体时兼时用阻燃PC管。

注：所有灯具安装高度大于2.5m，除注明外

 广州城建开发设计院有限公司
Guangzhou City Construction &
Development Design Institute CO., LTD

地址: 广州市天河北路天河北街9号首层
Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street,
Tianhe Bei Road, Guangzhou, China

资质：建筑工程甲级 证书号：A144019013
 资质：风景园林工程专项乙级 证书号：A244019010

定 Reviewed by	林和邦
核 Checked by	曾文
项目负责人 Project Manager	文耀庭 万汝鑫
专业负责人 Prof Engineer	朱均芳
校 对 Typed by	王碧惠
设 计 Designed by	吴小铃
校 图 Drawn by	吴小铃
图 章 Stamp	E2083001A
单位 Company	广州市从化育华电子科技有限公司
姓名 Name	广州市华美技牧员工宿舍和食堂工程
职 称 Position	二、三层平面布置图
工 号 No.	电气
设计阶段 Design Stage	施工图
日期 Date	2020.04.01
电子文件号 File Name	三施工

版权所有，未经许可，不得复制。