

景观装饰					
给排水	王一焜	电气	朱玲芳	暖通	赖焕栋
方案建筑					李达航
结构					

建筑构造用料做法表

（湾区V2. 0版）

室外工程

开敞楼梯间做法

类别	楼梯—内墙1	木模涂料面	1.楼梯间应挂ø0.7热镀锌电焊网，网12.7X12.7mm。
开敞楼梯间	开敞楼梯间墙面	1 防腐防水无机涂料，一底两面(燃烧性能等级A级)	2.挂网钉网钉中400x400，
		2 2厚刮腻子2遍，砂纸磨平	选用：混凝土墙用金属片挂网钉，砌块墙体用普通钢钉。
		3 15厚WP M10水泥石灰砂浆，分层抹平	
		4 刷素水泥浆一遍(内掺108胶：水=1:4)	
		5 5厚隔音涂料	
		6 墙体基层:普通土砌块/非铝模混凝土墙	
楼梯间(P)	楼梯—楼地面 开敞楼梯间平台、踏步	面砖面	
		1 8~12厚防滑陶瓷地砖(自带防滑条)	
		2 10厚水泥膏掺108胶（水泥：水：胶配比1:1:0.1）铺实拍平地砖,水泥浆填缝	
		3 20厚WS M20水泥砂浆找平，抹平压光	
		4 现浇钢筋混凝土楼板	
	楼梯—顶棚 开敞楼梯间顶棚	涂料面	
		1 防腐防水无机涂料，一底两面(燃烧性能等级A级)	
		2 2厚耐水腻子,分二遍刮平	
		3 现浇钢筋混凝土板打磨平整，清理干净	

类别	编 号	做 法 描 述	备 注
室外工程	室外—1 广场、人行道	广场砖路面	
		1 10厚广场砖,横向竖向留缝8—10mm(缝宽按现场实际分缝而定)，素水泥填缝	
		2 素水泥浆结合层（砖背面刮素水泥膏）	
		3 30厚1:3干硬水泥砂浆结合层	
		4 100厚C20素混凝土	
		5 100厚7%水泥石粉垫层	
		6 素土夯实，压实系数≥94%	
	室外—2 小区内行车道、可见消防车道	沥青混凝土路面	
		1 30厚AC10细沥青	
		2 乳化沥青粘层(0.5L/m²)	
		3 50厚AC16粗沥青	
		4 乳化沥青透层（1.1L/m²）及一层土工布防裂层	
		5 200厚C25素混凝土	
		6 200厚7%水泥石粉垫层	
		7 素土夯实，压实系数≥94%	
	室外—3 小区行车道、地面停车场、	普通混凝土路面	
		1 220厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	
		2 200厚7%水泥石粉垫层	
		3 素土夯实，压实系数≥94%	
	室外—4 园林步行道	透水砖路面	
		1 透水砖/砂基砖，细砂扫缝后洒水封缝	
		2 30厚1:6干性水泥砂浆	
		3 100厚C20无砂透水混凝土	
		4 150厚级配砂石垫层	
		5 素土夯实，压实系数≥94%	
	室外—5 人行路	透水混凝土路面（一）	
		1 60厚C20无砂透水混凝土	
		2 150厚级配砂石垫层	
		3 素土夯实，压实系数≥94%	
	室外—6 车行路	透水混凝土路面（二）	
		1 220厚C25素混凝土	
		2 200厚级配砂石垫层	
		3 素土夯实，压实系数≥94%	
	室外—6 绿化停车场	植草砖路面	
		1 60厚井字型植草砖	
		2 30厚种植土（25%中粗砂，15%中碎石，60%养泥土）	
		3 200厚C25素混凝土	
		4 200厚7%水泥石粉垫层	
		5 素土夯实，压实系数≥94%	

版本号	版本日期	版本号	版本日期
/	2023.11.02	VA4.0	2025.04
VA2.0	2025.01.07		
VA3.0	2025.01		
图 幅	A2	折算A1图幅数量	0.5
<div><div></div><div>广州城建开发设计院有限公司</div><div>Guangzhou City Construction &amp; Development Design Institute CO.,LTD</div><div>地址：广州市天河北路天河北街9号首层</div><div>Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street, Tianhe Bei Road, Guangzhou, China</div><div>资质：建筑工程甲级                      证书号：A144019013</div><div>资质：风景园林工程专项乙级      证书号：A244019010</div></div>			
审 定	杨忠旭		
Authorized by			
审 核	艾 达		
Processed by			
项目负责人	艾 达		
	万汶鑫		
专业负责人	李婉颖		
校 对	郝 娜		
Checked by			
设 计	李婉颖		
Designed by			
制 图	李婉颖		
Drafted by			
业务号	2308301A		
Project No.			
建设单位	广州市从化青龙科技基地有限公司		
Client			
工程名称	华美牧场员工宿舍和食堂工程		
Project			
图纸名称	建筑构造用料做法表（二）		
Title			
专 业	建筑	设计阶段	施工图
Subject		Phase	
图 号	A-T-N05	日 期	2025.04
Drawing No.		Date	
电子文件名			
File Name			
版权所有，未经授权，不得复制。 ALL RIGHTS RESERVED			