建筑装修一览表

编号	屋面		外墙		楼/地面	备注
	编号	说明	编号	说明	编号	
地面建筑						
宿舍	屋-2		外墙-2			
阳台、开敞外廊、开敞楼梯间	/		外墙-2			
食堂	屋-2		外墙-2			
风井、烟井、水电管井	/		外墙-2			
女儿墙内侧	/		外墙-2			
雨棚、飘板	/	详见构件-2	/	详见构件-2		

室内装修一览表

编号 / 部位	顶棚		内墙面		楼面		明	踢脚(墙裙)	备注
	编号	说明	编号	说明	编号	使用说	编号	说明	
宿舍首层									
外廊、阳台	顶-1		/		地-3		踢-4	阳台不做踢脚	
楼梯间	楼梯-顶棚		楼梯-内墙1		楼-5		踢-4		
宿舍房间	顶-3		内墙-1		地-1		踢-4		
员工宿舍卫生间	顶-2		内墙-3		地-3		/		
宿舍2-4层									
外廊、阳台	顶-1		/		楼-4		踢-4	阳台不做踢脚	
楼梯间	楼梯-顶棚		楼梯-内墙1		楼-5		踢-4		
宿舍房间	顶-3		内墙-1		楼-7		踢-4		
员工宿舍卫生间	顶-2		内墙-3		楼-6		/		
食堂									
员工就餐区	顶-1		内墙-1		地-1		踢-4		
厨房、洗碗间、西点间备餐间及餐具回收、消毒区	顶-2		内墙-2		地-3		/		
包间	顶-3		内墙-1		地-1		踢-4		
包间卫生间、二次更衣区	顶-5		内墙-3		地-3		/		
副食、主食存放库食品库	顶-1		内墙-1		地-1		踢-4		
储藏区、一次更衣区	顶-1		内墙-1		地-1		踢-4		
设备房 、井道、水池做法									
配电房	顶-1		内墙-1	仅做3~5点	地-1		踢-1		
风井、烟井、水电管井	顶-1		内墙-1	仅做3~5点	楼-8		/		

室内装修一览表

编号 / 部位	顶棚		内墙面		楼面		踢脚(墙裙)		备注
	编号	说明	编号	说明	编号	说明	编号	说明	

室外工程一览表

编号 / 部位			备注
	编号	说明	
机动车道	室外-3		
人行道	室外-5		

民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级表

类型	顶棚	墙面	地面	隔断	固定家具	窗帘	其他装饰	屋面保温	备注	等级	燃烧性能
幼儿园	A	A	B1	B1	B2	B1	B2	≥B2	避难层、避难走道、疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料 建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。	A	不燃性
老年人日间照料中心	A	A	B1	B1	B2	B1	B2	A		B1	难燃性
高层住宅(含配套裙楼)	A	B1	B1	B1	B2	B1	B1	≥B2		B2	可燃性
单多层住宅	B1	B1	B1	B1	B2	B2	B1	≥B2		B3	易燃性
避难层、避难走道	A	A	A	A	—	A	A	—			

①下列部位的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级：1、避难走道、避难层、避难间；2、疏散楼梯间及其前室；3、消防电梯前室或合用前室。
②消防控制室地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级，顶棚和墙面内部装修材料的燃烧性能均应为A级。下列设备用房的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级：1、消防水泵房、机械加压送风机房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间等消防设备间；2、配电室、油浸变压器室、发电机房、储油间；3、通风和空气调节机房；4、锅炉房。
③无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在《民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级表》规定的基础上提高一级。
④除遵守本表相关规定外，各部位选用装修材料的燃烧性能等级应满足《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017)及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022相关要求。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广州城建开发设计院有限公司
业务范围：建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号：A144019013
有效期至：2030年04月09日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：杨忠旭
注册号：4401901-024
有效期：至2026年06月

版本码	版本日期	版本码	版本日期
/	2023.11.02	VA4.0	2025.04
VA2.0	2025.01.07		
VA3.0	2025.01		
图 幅	A1	折算A1图幅数量	1

广州城建开发设计院有限公司
Guangzhou City Construction & Development Design Institute CO.,LTD
地址：广州市天河北路天河北街9号首层
Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street, Tianhe Bei Road, Guangzhou, China
资质：建筑工程甲级 证书号：A144019013
资质：风景园林工程专项乙级 证书号：A244019010

审 定 Authorized by	杨忠旭	
审 核 Processed by	艾 达	
项目负责人 Project Manager	艾 达	
	万汶鑫	
专业负责人 Chief Engineer	李婉颖	
校 对 Checked by	郝 娜	
设 计 Designed by	李婉颖	
制 图 Drafted by	李婉颖	

业务号 Project No.	2308301A
建设单位 Client	广州市从化青龙科技基地有限公司
工程名称 Project	华美牧场员工宿舍和食堂工程
图纸名称 Title	建筑构造用料做法表(三)

专业 Subject	建筑	设计阶段 Phase	施工图
图号 Drawing No.	A-T-N06	日期 Date	2025.04
电子文件名 File Name			

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED.

方案 建筑 结构 给排水 电气 暖通 景观 装饰