

中标候选人公示

湘桂线祁东北至谭子山 10kV 电力贯通线路大修项目施工总价承包重新招
标[招标编号：GDGC-2025-5, 项目编号：JG2025-2375]项目的招标评标工作已经
结束，共有 3 家单位递交了投标文件，经评标委员会评审，共 2 家单位投标文
件为有效投标文件，共否决 1 家投标人投标文件（被否决投标文件的情况为 1
家投标人未通过资格审查）。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人，所
有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公
示(公示时间从 2025 年__月__日__时:__分至 2025 年__月__日__时:__
分止)，具体如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	中铁电气化局集团第三工程有限公司	中铁八局集团电务工程 有限公司	/
投标报价（万元）	675.4329	675.5553	/
评分情况	95.3405	93.1738	/
项目经理	张建松	蒋川	/
执业证书编号	豫1412019202003307	川1512023202400266	/
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	/
承诺工期	365 日历天	365日历天	/
企业工程业绩	见附件	见附件	/
项目经理工程业绩	见附件	见附件	/

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或
其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人
提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当
暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应
当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提
出投诉。

异议受理部门(招标人)：中国铁路广州局集团有限公司衡阳供电段

联系人:李子颖

联系电话:18574613344

招投标监督部门：中国铁路广州局集团有限公司供电部

联系地址:广州市中山一路 151 号

联系电话:020-61323913

招标人名称：中国铁路广州局集团有限公司衡阳供电段
法定代表人或其委托代理人：



日期：2025 年 月 日



二、施工项目经理业绩公示表

序号	项目名称	业绩排名	时间	参加过的类似项目	担任何职	发包人
第一中标候选人	张建松		2007.09-2014.06	青藏铁路西宁至格尔木段增建第二线工程XGZHH1标段（营业线）	项目副指挥长	青藏铁路公司 0973-7123063
		2	2017.05-2017.12	太原北五场接触网改造工程	项目经理	太原市华威通水电工程有限公司 0351-2661020
		3	2019.05-2019.11	北同蒲线重雷区接触网加装避雷线	项目经理	大秦铁路股份有限公司大同西供电段 0352-7123403
		4	2020.12-2021.02	大同西供电段平朔线唐坪站锈蚀下锚拉线更换工程项目	项目经理	大秦铁路股份有限公司大同西供电段 0351-7022489
		5	2023.07-2023.09	郑州东京广场接触网专业标准化站场整治项目	项目经理	中国铁路郑州局集团有限公司 郑州高铁基础设施段 0371-68377153
第二中标候选人	蒋川	1	2013-2018	新建林夕至织金(新店)铁路站后工程	工程部部长	贵阳市域铁路有限公司/0851-8182334
		2	2019-2020	安康东编组站综合自动化系统工程及联锁设备升级改造工程施工IARDSG标段	项目副经理	中国铁路西安局集团有限公司 /21867
		3	2020-2023	新建盘县至兴义铁路“三电”及管线迁改工程PXQG-2标段	项目副经理	贵州安六铁路有限责任公司 /0858-6567056

一、施工企业工程业绩情况公示表

序号/ 内容	中标候选人	业绩 序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述	备注
第一中标候选人	中铁电气化局集团第三工程有限公司	1	哈枢纽重要高压电缆更新改造工程	黑龙江省哈尔滨市	中国铁路哈尔滨局集团有限公司既有铁路改造项目管理部	5344896元	2022年9月13日	2022年12月29日	本次改造线路路径基本保持不变，哈站一线沿铁路街方向既有电缆沟敷设至 35kV 变电所，哈站二线沿铁顺街方向既有电缆沟敷设至 35kV 变电所。将原有站区内直埋段改为沿既有电缆沟敷设。新设电缆分支箱在既有电缆井处安装，采用一进一出电缆进出线方式，并施做电缆分支箱基础。增设线路绝缘在线监测系统，全线电缆增加外护套保护层，并改造接地方式，将原交叉互联改为单端接地加护层电压限制器的方式，改造完成后进行全线电缆试验。	合格	刘新杰	王伟涛	本工程完成35kV高压电缆敷设 12.2公里，35kV电缆分支箱安装4台，35kV熔接式中间电缆头制作 15处，35kV户内电缆头制作安装30处，电缆护层保护器 48个，电缆外护层保护套安装 54km，全线35kV电源电缆接地方式更改 1所，电缆防火封堵电缆绝缘在线监测系统设备安装 1套等工程。	本项目为铁路电力工程，同时也是铁路营业线施工项目
		2	京广高铁安全标准示范线建设牵引供电系统达标工程	京广高铁安阳东至郑州东间(K509+886 - K677+812)上下行	中国铁路郑州局集团有限公司郑州高铁基础设施段	12611876元	2022年7月20日	2022年12月19日	京广高速铁路黄河桥南侧至郑州、武汉局分界区段 K677+812至K780+712，共计正线92.9km的接触网整体吊弦全部更换。对隔离开关接线端子、支持绝缘子引线压板、设备线夹、电连接本体等进行更换。	合格	孔分生	董瑞峰	本次工程更换接触网整体吊弦共计 236.05条公里。达速工程验收前完成分相、锚段关节等重要处所内共计 5490根接触网吊弦更换及其悬挂调整、精调等工程，剩余23946根吊弦更换工程在达速工程完成后根据相关施工计划陆续开展完成。隔离开关引线安装整治共计80处。增加道岔电连接线整治共计 28处（道岔电连接线为3根95平方软铜绞线）。	本项目为铁路电力工程，同时也是铁路营业线施工项目
		3	京杭运河浙江段三级航道整治杭州段配套沪昆铁路改建铁路”三电”改造工程	沪昆下行线沪昆铁路 K162+474至 K178+232(长安镇站（含）临平站（含）区间)	杭州地方铁路开发有限公司	22964586元	2022年3月1日	2022年11月10日	主要包括通信过渡迁改；电力线路迁改及高低压架空线路与高低压电缆线路；新建电力运动、综合变电所设备的安装、配线及调试；信号区间设备的安装、配线及调试；信号电缆工程等。 通信专业正式工程施工主要包括光电缆线路工程和区间通话柱设备安装两部分。 信号专业包括以下主要施工内容：长安镇至临平区间信号电缆及设备均新设；长安镇站区间室内设备利旧不变；临平站下行咽喉端区间室内设备全部新设；临平站新增区间逻辑检查功能。 本次改造工程中，电力专业分为四部分。 第一部分为长安镇至临平站区间，电力自闭、贯通电源的高压架空线路及高压电缆线路施工，完毕要点倒接。 第二部分为站区高低压电线路的敷设施工。 第三部分为远动间电力设备安装、配线调试施工，完毕要点接入正式电源。 第四部分为综合变电所设备安装、配线及调试，完毕要点倒接正式电源。	合格	邱杰	汤国军	京杭运河浙江段三级航道整治杭州段配套沪昆铁路改建铁路 ”三电”改造工程施工等内容。	本项目为铁路电力工程，同时也是铁路营业线施工项目
		4	衡阳供电段管内上跨股道的架空线路安全隐患整治	湖南省衡阳市	中国铁路广州局集团有限公司衡阳供电段	1820000元	2023年12月3日	2023年12月25日	施工范围包括衡阳供电段管内 11个站场的电力改造，分别是:滩头湾站、白鹤铺站、三塘站、谭子山站、鸡笼街站、衡阳西站、祁阳北站、茶陵站、皇图岭站、朱家堰站、大村甸站。	优良	张庆	郭永良	衡阳供电段管内上跨股道的架空线路安全隐患整治工程主要包括：高、低压架空线路，高、低压电力电缆线路敷设，顶管、电缆井制作，低压配电箱安装，投光灯(含一个控制灯箱)安装，电缆头制安，接地装置制安以及架空线路拆除电缆线路及供电设备试验调试，停电倒接等	本项目为铁路电力工程，同时也是铁路营业线施工项目

一、施工企业工程业绩情况公示表

序号/ 内容	中标候选人	业绩 序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述	备注
第二中标候选人	中铁八局集团电务工程有限公司	1	新建高兴站货场工程	四川省广安华蓥市高兴镇	中国铁路成都局集团有限公司工程管理所	11666.0918万元	2021年3月1日	2022年9月1日	施工总承包	合格	尚明乾	李河	新建高兴站货场工程位于四川省广安华蓥市高兴镇，主要工程内容包括： 通信：传输系统工程、接入网系统工程、电话交换系统工程、调度通信系统工程、数据网系统工程、视频监控系统工程、通信电源系统工程、电源及设备房屋环境监控系统工程、综合布线系统工程、平面调车系统工程。 信号：敷设电缆60.496公里，联锁道岔28组，利旧11组，信号机47架，新增(修改)轨道区段47个区段，计算机联锁系统1套。新增（修改）轨道区段3个区段，闭塞系统1套。信号监测系统1套。 电力：电缆敷设8.445公里，新建电缆沟浇筑180米，新建电力电缆排管105米，镀锌钢管敷设560m,新建箱式变电站3座，新建分支箱1座、高压开关柜2面、户外交流负荷隔离开关2组、微机综保装置2台、灯塔6座、双电源切换箱2座。 接触网：分别架设接触网、承力索11.48公里,支柱组立150根，其中预应力混凝土支柱92根(临时过渡3根)，钢柱58根;拉线基础及安装56处，软横跨架设28组，架空地线架设3.55条公里，回流线架设2.47条公里，安装隔离开关2台，分段绝缘器4台。	满足：2022年6月～2025年6月近3年内完成过铁路电力工程施工业绩。
		2	新建铁路广州至珠海城际轨道交通工程施工总承包ZH-3标段（新增翠亨站I类变更）	广东省	广东广珠城际轨道交通有限责任公司(曾用名：广东珠三角城际轨道交通有限责任公司)	359873.7950万元（其中：新增翠亨站I类变更为7917.9066万元）	2020年3月1日	2023年11月1日	施工总承包	合格	王文龙	熊声海	该工程属于高速铁路总承包施工，工程主要包含站场土石方、通信、信号、信息、电力及电力牵引供电、房屋和站台雨棚、其他运营生产设备及建筑物等专业。 新建铁路广州至珠海(含中山至江门)城际快速轨道交通工程“四电”部分原采用集成方式施工。该工程新增翠亨站位于城际轨道交通线路DK87+700处，“四电”专业施工为了与原集成系统匹配兼容，即采用集成方式。该工程属于既有高速铁路营业线施工。	满足：2022年6月～2025年6月近3年内完成过铁路电力工程施工业绩。