

食堂区域

阴影区域
非本次报建范围

候工楼区域
阴影区域非本次报建范围

首层动力平面图 1:100

首层平面图 1:100

版本号	日期	修 改 内 容	修订者
		修 订 栏	



总工程师	
审定	叶充
审核	黄莺
设计	
总负责人	
专业负责人	黄振超
陈世林	
校核	黄振超
陈世林	
设计	

建设单位	茂名广港码头有限公司
工程名称	茂名广港码头2#宿舍楼工程

业 务 号	23-939	专业	电气
设计阶段	施工图		

图 纸 名 称	首层动力平面图			
	图号	D-1-DP1	版本号	00
	出图日期	2025. 03	序号	000
	版权所有，不得复制、套用或公开。 ALL RIGHTS RESERVED.			

小型手孔井(做法详图集08D800-7第60页)
参考尺寸(井内净): 1500x1200x1100(KxLxH)

线型(除平面特殊说明外):

—— 室外电力线路

地面: 预埋钢管GxSC150, 埋深0.7米

图例:

TD	电缆桥架侧向抗震支架
LD	电缆桥架侧向抗震支架

规格	数量	单位
TD	0	套
LD	0	套

说明:
1、TD电缆桥架侧向抗震支架
2、LD电缆桥架侧向抗震支架

注: 底板浇筑时, 需要在室外手井直接预埋管道进线电。