
































消防应急照明灯具和疏散指示标志灯具图例表					
符 号	名 称	规 格	安装高度	安装方式	备 注
	A型应急照明集中电源	额定输出电压DC36V的应急照明集中电源	--	壁挂/落地	
	A型顶装疏散照明灯	LED 3W/DC36V 非持续型 (250lm) LED 5W/DC36V 非持续型 (500lm) LED 7W/DC36V 非持续型 (750lm) LED 9W/DC36V 非持续型 (1000lm)	--	吸顶安装	 自带电源型  表示灯具防护等级IP67
	A型壁装疏散照明灯	LED 3W/DC36V 非持续型 (250lm) LED 5W/DC36V 非持续型 (500lm) LED 7W/DC36V 非持续型 (750lm) LED 9W/DC36V 非持续型 (1000lm)	底边距地2.4m	壁装	 自带电源型  表示灯具防护等级IP67
	A型疏散出口标志灯	小型标志灯: LED 1W/DC36V 持续型 中型标志灯: LED 2W/DC36V 持续型 大、特大型标志灯: LED 3W/DC36V 持续型	疏散门上方0.2m	壁装/吊装	 自带电源型
	A型安全出口标志灯	小型标志灯: LED 1W/DC36V 持续型 中型标志灯: LED 2W/DC36V 持续型 大、特大型标志灯: LED 3W/DC36V 持续型	疏散门上方0.2m	壁装/吊装	 自带电源型
	火灾禁入标志灯	小型标志灯: LED 1W/DC36V 持续型	疏散门上方0.2m	壁装/吊装	 自带电源型
	可变指示状态疏散出口标志灯	小型标志灯: LED 1W/DC36V 持续型	疏散门上方0.2m	壁装/吊装	 自带电源型
	避难层(间)入口标志灯	小型标志灯: LED 1W/DC36V 持续型	疏散门上方0.2m	壁装/吊装	 自带电源型
	避难层(间)出口标志灯	小型标志灯: LED 1W/DC36V 持续型	疏散门上方0.2m	壁装/吊装	 自带电源型
	A型楼层标志灯	LED 1W/DC36V 持续型	底边距地2.4m	壁装/吊装	 自带电源型
	A型壁装式单面多信息复合标志灯	LED 1W/DC36V 持续型	底边距地2.4m	壁装	 自带电源型
	A型吊装式双面多信息复合标志灯	小型标志灯: LED 1W/DC36V 持续型 中型标志灯: LED 2W/DC36V 持续型 大、特大型标志灯: LED 5W/DC36V 持续型	底边距地2.4m 底边距地3.5m 底边距地5.5m	吊装	 自带电源型
	A型壁装式单面方向标志灯	LED 1W/DC36V 持续型	底边距地0.3m (汽车库为顶边距地1.0m)	壁装	 双向方向标志灯为双向可调
	A型吊装式双面方向标志灯	大型标志灯LED 5W/DC36V 持续型	底边距地2.4m	吊装	方向标志灯的标志面与疏散方向垂直
	A型地面方向标志灯	LED 1W/DC36V 持续型	--	嵌地安装	 双向方向标志灯为双向可调
	A型顶装疏散照明灯	LED 15W/DC36V 非持续型 (1400lm)	--	吸顶安装	

注：当平面图有标注时，以平面图标注为准。



广州市设计院集团有限公司
GUANGZHOU DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

工程设计甲级资质证书编号：A244007378
工程勘察甲级资质证书编号：B244007378

版本号	日期	修 改 内 容		修订者
		修 订 栏		
图 纸 条 码				
				
* 4 3 3 R 7 C M B *				
总工程师				
审 定				
审 核	叶 充			
设 计 总负责人	黄 莺			
专业负责人	黄振超			
	陈世林			
校 核	黄振超			
设 计	陈世林			
建设单位	茂名广港码头有限公司			
工程名称	茂名广港码头2#宿舍楼工程			
业 务 号	23-939	专业	电气	
设计阶段	施工图			
图 纸 名 称	消防应急照明和疏散指示灯具图例表			
图 号	D-1-ZS2		版本号	00
出图日期	2025. 03		序号	000
版权所有，不得复制、套用或公开。 ALL RIGHTS RESERVED.				