



说明:

- 1.智能电表由水电专业提供,智能化专业负责组网采集,智能电表数量及位置由水电专业最终确定;
- 2.本项目所有电表均纳入本系统计量,智能电表由强电专业提供,智能化专业负责组网采集,智能电表数量及位置由强电专业最终确定;
- 3.网络水、电表的通讯距离为400米,若超过此长度,应加中继器;

建设单位	茂名广港码头有限公司		
	茂名广港码头2#宿舍楼工程		
工程名称			
业务号	23-939	专业	电气
设计阶段	施工图		
图纸名称	能耗监测系统图		
图号	D-1-TX5	版本号	00
出图日期	2025.03	序号	000
版权所有，不得复制、套用或公开。 ALL RIGHTS RESERVED.			