

**河源市水产业园备用引水工程勘察、设计、采
购、施工总承包**

**评
标
报
告**

**河源市水产业园备用引水工程勘察、设计、采购、施工总
承包评标委员会**

2025年07月15日

全体评委签名：

河源市水产业园备用引水工程勘察、设计、采购、施工总承包评标报告

一、工程概况

龙川县中信招标采购有限公司受河源市万绿湖水资源开发有限公司的委托，对河源市水产业园备用引水工程勘察、设计、采购、施工总承包进行公开招标。

1. 工程名称：河源市水产业园备用引水工程勘察、设计、采购、施工总承包

2. 建设地点：河源市源城区源南镇双下村、高新区水经济产业园，项目起点位于新丰江大坝上游右岸1400米处，终点位于城南水厂西侧100米处

3. 工程规模：（1）新建取水泵站1座，泵站机组设置4台OTS型单级双吸中开式离心泵，3用1备，单台水泵机组Q=1044立方米/时，H=104米，P=400千瓦，泵站总装机容量为1600千瓦；（2）新建厂区1处，高位调节水池1座V=1000立方米，管养房1座；（3）新建输水管道共计2.709千米，分为两段，均采用管径为DN800的钢管，一段为加压输水管线，管线长度为1.528千米；另一段为重力流管线，管线长度为1.181千米。

4. 本项目最高投标限价：本项目最高投标限价为2756.10万元，其中勘察费最高投标限价为58.34万元，设计费最高投标限价为64.18万元，建筑及设备安装工程费最高投标限价为2450.15万元，泵站接入系统工程费30.00万元，基本预备费153.43万元，本项目全过程限额勘察设计、限额投资、限额施工，投标报价高于对应最高投标限价的为无效投标。签约合同价以中标单位的投标报价作为暂定签约价，最终合同结算价按预算审定金额为准。

5. 工期要求：总工期270日历天。其中：

勘察设计工期：60日历天（勘察设计服务至全部工程竣工验收合格前规定完成的相关服务）；

施工工期：210日历天（具体开工时间以监理单位发出的开工令为准）。

6. 招标范围：完成本项目勘察、设计、采购、施工总承包所含全部内容，包括工程项目的勘察、设计、采购与施工至工程竣工验收、项目移交、备案和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等相关配套工作，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制，同时应配合建设单位办理报建、报批、相关部门工程结（决）算、审计等工作，资料汇总、存档、合同义务履完毕止。具体为（包括但不限于以下内容）：

（1）完成本项目的全部勘察工作（初测、定测、地质钻探、场地地形测量及详勘等），编制建设工程勘察成果报告。

全体评委签名：

(2) 设计服务内容：本项目方案设计及优化调整，包含初步设计、初步设计概算编制、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、施工图预算编制、竣工图编制等工作，以及施工现场配合，直至全部工程竣工验收合格前规定由设计单位完成的相关服务。根据相关标准，本工程为IV等工程，其主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，泵站永久性水工建筑物的设计标准采用20年一遇，校核洪水标准采用50年一遇。

(3) 工程施工内容：按招标人确认并经审图机构审查合格的施工图设计文件及工程量清单等有关资料范围内所包含的全部工程施工总承包。

(4) 采购及安装内容：浮船泵站主要电气设备及信息设备等采购及安装调度，试运行及缺陷责任维护等工作。

(5) 工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制，同时应配合建设单位办理报建、报批、相关部门工程结（决）算、审计等工作，资料汇总、存档、合同义务履完毕止。

7. 质量要求：勘察设计符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求；施工要求符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及有关行业颁发并规定的工程质量验收合格标准；设备购置要求及安装符合现行国家相关验收标准，且必须满足业主单位使用要求。

二、评标委员会组成

评标委员会成员由7人组成，其中评标专家5人，招标人代表2人，评标专家依法从广东省综合评标专家库中随机抽取。评标委员会的成员名单为：***、***、***、***、***、***（招标人代表）、***（招标人代表）。

三、投标登记及投标文件递交情况

本项目于2025年06月21日同时在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网、广东省招标投标监管网发布招标公告，2025年06月21日00时00分至2025年07月15日09时30分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网接受网上投标登记。投标登记截止时间即开标时间：2025年07月15日09时30分，系统显示共有5家潜在投标人办理了网上投标登记，共5家投标单位递交并成功解密了投标文件。

四、开标

本项目于2025年07月15日09时30分在广州公共资源交易中心第16开标室进行开标，开标全过程均在招标人代表、监督人员、广州公共资源交易中心电子见证下进行。（详见《开标记录表》、《投标文件机器码系统分析结论表》和《异议记录表》）

全体评委签名：

五、评标

本次评标于2025年07月15日10时00分在广州公共资源交易中心第_16_评标室进行评标，评标委员会召开预备会，熟悉招标文件内容及评标办法，并推荐_***_为评标委员会负责人。评标委员会根据本项目《招标文件》第三章“评标办法”的规定对投标文件进行了初步评审（形式评审、响应性评审、资格评审），并对通过初步评审的投标文件进行详细评审（报价部分评审、商务部分评审、技术部分评审），投标文件评审结果如下：

序号	投标人	初步评审	投报下浮率	报价部分	技术部分	商务部分	综合得分	排名
1	(主)中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司；(成)河源市万绿东江水利水电工程建设有限公司；(成)深圳市南华岩土工程有限公司	通过	1.020%	29.99	29.93	32.00	91.92	1
2	(主)中工武大设计集团有限公司；(成)鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	通过	1.650%	29.91	25.07	19.00	73.98	2
3	(主)首辅工程设计有限公司；(成)河源市金骏市政工程有限公司	通过	0.500%	29.83	23.43	7.00	60.26	3
4	(主)精佳建设工程集团有限公司；(成)河源市恒辉路桥建设有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/
5	(主)河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司；(成)广东五腾建设有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/

初步评审不通过原因：

序号	投标人	初步评审不通过原因
1	(主)精佳建设工程集团有限公司；(成)河源市恒辉路桥建设有限公司	未按招标文件规定提供《开户许可证》或银行基本存款账户信息。
2	(主)河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司；(成)广东五腾建设有限公司	未按招标文件规定提供《开户许可证》或银行基本存款账户信息。

六、评标结果

评标委员会对通过初步评审的各投标人的信用部分、投标报价部分进行评审。对投标文件按得分（评分总分）（详见《得分汇总记录表》）由高到低顺序推荐三名中标候选人，最终结果如下：

全体评委签名：

投标人	投标报价下浮率	总分	排名	备注
(主)中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司;(成)河源市万绿东江水利水电工程建设有限公司;(成)深圳市南华岩土工程有限公司	1.020%	91.92	1	第1中标候选人
(主)中工武大设计集团有限公司;(成)鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	1.650%	73.98	2	第2中标候选人
(主)首辅工程设计有限公司;(成)河源市金骏市政工程有限公司	0.500%	60.26	3	第3中标候选人

本次开标、评标过程均在各监督部门的监督下、广州公共资源交易中心见证下，按照《中华人民共和国招标投标法》和有关法规以及招标文件的规定进行。评标过程中评标委员会成员和工作人员的通信工具按规定关闭。

河源市水产业园备用引水工程勘察、设计、采购、施工总承包评标委员会
2025年07月15日

全体评委签名：