

广交会展馆 110 千伏变电站增容项目（站外设施部分）勘察设计

评标报告

由广州市重点公共建设项目管理中心组织的广交会展馆 110 千伏变电站增容项目（站外设施部分）勘察设计（项目编号：JG2025-3015）招标项目，已委托广州高新工程顾问有限公司在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织进行公开招标，本项目实施电子化招投标，现已完成评标工作，现将评标情况报告如下：

一、招标基本情况

评标时间：2025 年 7 月 23 日

评标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 19 评标室

见证单位：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）

招 标 人：广州市重点公共建设项目管理中心

招标代理：广州高新工程顾问有限公司

招标监督机构：广州市建设工程招标投标管理办公室

工程名称：广交会展馆 110 千伏变电站增容项目（站外设施部分）勘察设计

工程位置：位于广州市海珠区琶洲街道广州市海珠区广交会展馆 A 区

工程范围：广交会展馆 110 千伏变电站增容项目为会展四期配套工程，由中国对外贸易中心集团有限公司投资建设。广交会展馆 110 千伏变电站增容项目是从上一级磨碟洲变电站引接 110 千伏电缆到广交会展馆 A 区变电站（电缆长度约 2400 米），相应实施电缆沟等土建工程，并紧靠 A 区展馆变电站扩建一个面积约 250 平方米的高压室；增设 1 台变压器（63000 千伏安）及相关变电工程。目前已完成站内设施部分的建设，包括新建 10KV 高压室、室内电缆沟、增设 1 台变压器（63000 千伏安）等。

本次招标范围为站外设施部分，即在磨碟洲站投产后，会展站#3 主变通过新建一回 110 千伏线路接入磨碟洲站 110 千伏母线侧（含系统转接）的相关工作内容，包括在 220 千伏磨碟站扩建 1 个 110 千伏出线间隔、新建会展站至磨碟洲站一路 48 芯非金属光缆、配置微机距离和零序电流保护装置、智能远动机装置、交流不间断电源、传输新 A 网设备、通信网传输设备、调度数据网 A、B 平面路由器等。本项目电压等级为 110kV，对应的工程设计规模为小型。

投资总额：项目总投资 12472.60 万元，其中，对应本次招标项目的工程费用限额：暂定人民币 8191.65 万元。

二、投标登记及投标文件递交情况

本项目于 2025 年 7 月 3 日 00 时 00 分至 2025 年 7 月 23 日 11 时 00 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台等法定媒体发布招标公告，招标公告发布期间即同时发放招标文件。于 2025 年 7 月 3 日 00 时 00 分至 2025 年 7 月 23 日 11 时 00 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）接受投标登记和递交投标文件。

投标登记及投标文件递交起始时间：2025 年 7 月 3 日 00 时 00 分

投标登记及投标文件递交截止时间：2025 年 7 月 23 日 11 时 00 分

投标文件递交不成功或撤回的投标人名单：/

投标文件递交成功的投标人名单：

序号	单位名称
1	(主)广州民能电力工程有限公司;(成)建勘勘测有限公司
2	广州市电力工程设计院有限公司
3	(主)广州鲁洋电力工程设计有限公司;(成)广东省岩土工程勘察院有限公司
4	(主)广州汇隼电力工程设计有限公司;(成)山东岩土勘测设计研究院有限公司
5	广东岭南设计院有限公司

本项目递交投标文件备用光盘时间为 2025 年 7 月 23 日 10 时 45 分至 11 时 00 分，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 06 开标室进行。至投标文件备用光盘递交截止时间，收到广东岭南设计院有限公司、(主)广州鲁洋电力工程设计有限公司;(成)广东省岩土工程勘察院有限公司、(主)广州汇隼电力工程设计有限公司;(成)山东岩土勘测设计研究院有限公司共 3 家投标单位递交投标文件备用光盘。

三、开标情况

开标时间：2025 年 7 月 23 日 11 时 00 分

开标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 06 开标室

（一）投标文件解密情况

在规定时间内 5 家投标单位完成了投标文件解密，名单如下：

序号	单位名称
1	(主)广州民能电力工程有限公司;(成)建勘勘测有限公司
2	广州市电力工程设计院有限公司
3	(主)广州鲁洋电力工程设计有限公司;(成)广东省岩土工程勘察院有限公司
4	(主)广州汇隼电力工程设计有限公司;(成)山东岩土勘测设计研究院有限公司

5	广东岭南设计院有限公司
---	-------------

（二）开标成功的投标人情况

开标成功并进入投标文件评审环节的投标人名单：

序号	单位名称
1	(主)广州民能电力工程有限公司;(成)建勘勘测有限公司
2	广州市电力工程设计院有限公司
3	(主)广州鲁洋电力工程设计有限公司;(成)广东省岩土工程勘察院有限公司
4	(主)广州汇隼电力工程设计有限公司;(成)山东岩土勘测设计研究院有限公司
5	广东岭南设计院有限公司

（三）根据招标文件的规定，于 2025 年 7 月 23 日 11 时 00 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 06 开标室开标。

广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）见证了整个过程。

四、评标办法

评标办法采用评定分离项目的评标及定标办法，所有通过初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）的投标人全部被推荐为合格的中标候选人，进入定标阶段【合格的中标候选人（联合体投标的以牵头人为准）按其统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）从大到小进行排位，不排序（如统一社会信用代码后 4 位出现字母情况的，字母以“0”进行代替大小排位；如出现后 4 位（除校验码外）大小一致的，则随机排位）】，具体的评标办法见招标文件。

五、评标委员会

根据招标文件的规定，招标人依法组建评标委员会。评标委员会由 5 名评委组成，负责资格审查及评标工作。具体名单如下：

评标委员会组长：

评标委员会成员：

六、评标工作

1、评标委员会按招标文件要求，独立对各投标人的投标文件进行初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审），其中：对(主)广州民能电力工程有限公司;(成)建勘勘测有限公司投标文件中的《法定代表人身份证明书》里面的明显文字错误问题和投标文件中的《工程勘

察设计费计算表》里面的明显计算错误问题发起了澄清通知；对(主)广州鲁洋电力工程设计有限公司;(成)广东省岩土工程勘察院有限公司投标文件中的《工程勘察设计费计算表》里面的明显计算错误问题发起了澄清通知；对广东岭南设计院有限公司投标文件中的《工程勘察设计费计算表》里面的明显计算错误问题发起了澄清通知；投标人在规定时间内进行了回复，5家均通过初步评审。

2、评标委员会按招标文件要求，推荐所有通过初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）的投标人全部被推荐为合格的中标候选人，进入定标阶段【合格的中标候选人（联合体投标的以牵头人为准）按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）从大到小进行排位，不排序（如统一社会信用代码后4位出现字母情况的，字母以“0”进行代替大小排位；如出现后4位（除校验码外）大小一致的，则随机排位）】。

七、废标情况说明
无

八、评标结果及推荐合格的中标候选人

根据招标文件要求，评标委员会向招标人推荐合格的中标候选人如下：

社会信用代码后4位（除校验码外）	投标人名称	投标总报价（万元）
9119	广州市电力工程设计院有限公司	231.923239
7898	(主)广州汇隽电力工程设计有限公司;(成)山东岩土勘测设计研究院有限公司	228.539088
757X	(主)广州鲁洋电力工程设计有限公司;(成)广东省岩土工程勘察院有限公司	238.225500
5594	(主)广州民能电力工程有限公司;(成)建勘勘测有限公司	244.502554
0012	广东岭南设计院有限公司	249.569572

特此报告！

广交会展馆110千伏变电站增容项目(站外设施部分)勘察设计(项目编号:JG2025-3015)
项目评标委员会
2025年7月23日