

中标候选人公示

项目名称：南宁机场供油扩建工程—铁路卸油站扩建工程施工[项目编号：JG2022-16974]项目的招标评标工作已经结束。经评审，评标委员会推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示具体内容如下：

评委会名单：曾克立、王坤之、王长春、郭清民、李沛俊、金炼、周启军

中标候选人	第一候选人	第二候选人	第三候选人
单位名称	沈阳工业安装工程股份有限公司	弘毅建设集团有限公司	广西建工集团第二安装建设有限公司
投标报价 (万元)	4719.649974	4683.38306	4754.569938
综合总得分	93.60	90.04	87.97
质量	1). 钢制管道焊接焊口射线检测一次合格率不低于95%，一次I级片率不低于92%； 2). 油罐焊接质量检测一次合格率不低于90%，一次I级片合格率不低于80%。增加现场随机部位及复位部位抽拍片(以国家、行业规范标准要求为基数，随机增加20%)； 3). 质量满足有关国家、行业及地方现行相关标准规范、设计、使用要求，质量合格，验收合格。	1). 钢制管道焊接焊口射线检测一次合格率不低于95%，一次I级片率不低于92%； 2). 油罐焊接质量检测一次合格率不低于90%，一次I级片合格率不低于80%。增加现场随机部位及复位部位抽拍片(以国家、行业规范标准要求为基数，随机增加20%)； 3). 质量满足有关国家、行业及地方现行相关标准规范、设计、使用要求，质量合格，验收合格。	1). 钢制管道焊接焊口射线检测一次合格率不低于95%，一次I级片率不低于92%； 2). 油罐焊接质量检测一次合格率不低于90%，一次I级片合格率不低于80%。增加现场随机部位及复位部位抽拍片(以国家、行业规范标准要求为基数，随机增加20%)； 3). 质量满足有关国家、行业及地方现行相关标准规范、设计、使用要求，质量合格，验收合格。
总工期	480日历天	480日历天	480日历天
资质等级	石油化工工程施工总承包一级	石油化工工程施工总承包一级	石油化工工程施工总承包二级
项目负责人	刘忠浩	李宗毓	王才龙
证书名称和编号	一级建造师注册证书 辽1212019202000835	一级建造师注册证书 豫1112015201635014	一级建造师注册证书 桂1452006200700111
业绩	近5年(2017年1月1日至今)每完成过已竣工的类似业绩得0.5分，最多得1分。类似业绩是指单罐容不小于5000立方米(含)且总库容不小于10000立方米(含)的机场供油工程或成品油油库工程 北京新机场配套供油工程油库航空加油站民航专业工程	无	广西永盛石油化工有限公司石化仓储项目

根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

附件：评标报告

异议受理部门(招标人)：华南蓝天航空油料有限公司广西分公司

地址：南宁市吴圩机场航空路9号

联系人：熊先生

联系电话：0771-2095547

投诉受理部门：中国民用航空中南地区管理局机场管理处

地址：广州市白云区云霄路163号4楼

电话：020-86134386

招标人名称：华南蓝天航空油料有限公司广西分公司
日期：2022年 月 日

