

石排镇西部片区专精特新产业园电力设 施迁改工程

评标委员会评标报告

2025 年 10 月 16 日

目 录

一、评标工作回顾	1
1、工程概况	1
2、开标	2
3、评标时间及地点	2
4、评标程序	3
二、评标委员会组成情况	3
1、评标委员会的组建	3
2、评标委员会成员名单	3
3、评标委员会组长	3
三、投标文件有效性评审	3
四、废标情况说明	3
五、有效投标文件评审后情况	3
六、评标结果	4
七、评标细则	4

一、评标工作回顾

1、工程概况

1.1 工程名称：石排镇西部片区专精特新产业园电力设施迁改工程

1.2 招标编号：JG2025-4544

1.3 建设地点：东莞市石排镇

1.4 建设单位：东莞市石排镇工程建设中心

1.5 招标代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

1.6 建设规模：项目改造的线路包含中坑站 F04 精诚线 10kV 红石山 2 号公用电缆分接箱 604 开关至#11 杆段、中坑站 F04 精诚线#1 塔至中坑站 F04 精诚线鸿运支线#3 塔段的电力设施。施工内容具体包括：（一）拆除分接箱 1 座（含基础围栏）、10kV 单回路铁塔及基础 9 基、10kV 单回路电杆及基础 12 基、台架 9 座、配电房 2 座、10kV 电力电缆约 2823 米、低压电缆约 2490 米、8 米低压铁塔基基础 1 基及基础、8 米低压电杆及基础 6 基。（二）新建配电房 1 座（10.8m×6.3m 单层）、10kV 户外开关箱 1 台、10kV SF6 全绝缘断路器自动化成套柜 6 台、低压开关柜 5 台、10kV 浇注式干式变压器 1 台（SC(B)14-1250kVA）、10kV 电力电缆约 729 米、低压电缆约 1392 米、10kV 全冷缩户内电缆终端头 3×300mm² 共 5 套、10kV 中间头 3 芯×300mm² 共 1 套、10kV 电缆肘型头 3 芯×300mm² 共 1 套、10kV 全冷缩户内电缆终端头 3×120mm² 共 2 套、10kV 电缆肘型头 3 芯×120mm² 共 1 套、10kV 全冷缩户内电缆终端头 3×70mm² 共 2 套、二层以太网交换 2 台，72 芯 ODF4 台、72 芯非金属管道光缆（GYFTZY）930 米、1kV 电缆终端头 4×240mm²16 套。（三）新建配电房基础 1 座（10.8m×6.3m 单层）、10kV 户外开关箱基础 1 座、1 层 1 列行车排管 53 米、1 层 2 列行车埋管 60 米、2 层 2 列行车埋管 90 米、2 层 3 列行车埋管 207 米、3 层 3 列行车埋管 479 米、6 线电缆顶管 198 米、9 线电缆顶管 168 米、1 层 2 列行车转角井 1 座、2 层 2 列行车转角

井 2 座、2 层 3 列行车直线井 4 座、2 层 3 列行车转角井 4 座、2 层 3 列行车三通井 3 座、3 层 3 列行车直线井 5 座、3 层 3 列行车转角井 1 座、3 层—2—3 列行车三通井 3 座。

1.7 计划工期：130 日历天，计划开工日期：2025 年 11 月 01 日，计划竣工日期：2026 年 03 月 11 日（实际开工日期以发包人和监理发布的开工日期为准，相应计划竣工日期根据实际开工日期相应顺延）。

1.8 招标方式：公开招标

1.9 招标范围：石排镇西部片区专精特新产业园电力设施迁改工程，按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：1、建筑工程；2、安装工程费；3、拆除工程；（以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件要求。）注：施工图纸范围内的建筑、安装、调试、拆除工程以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作。

2、开标

（1）开标时间：2025 年 10 月 16 日 09 时 00 分。

（2）开标地点：广州公共资源交易中心第 6 评标室

（3）参加单位及开标情况详见《开标汇总表》

（4）开标会议结束后，经确认无误后，对投标人投标文件送评标专家委员会作详细评审。

3、评标时间及地点

（1）评标时间：2025 年 10 月 16 日 10 时 00 分至 2025 年 10 月 16 日 16 时 00 分。

（2）评标地点：广州公共资源交易中心第 12 评标室。

4、评标程序

详见招标文件第三章评标办法。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 1 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 4 人专家在有关部门监督下从评标专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单：

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员一致推举____为评标委员会组长。

三、投标文件初步评审

投标文件初步评审情况详见评标报告附表。

四、废标情况说明

无。

五、有效投标文件评审后情况

评标委员会按照招标文件《评标办法》中评分细则，对通过投标文件初步评审的 4 家投标单位的投标文件进行认真仔细的审查，并对各投标人投标文件进行了综合打分。在各评委评出的有效投标人得分中，统计各投标人的投标文件综合得分，经汇总结果如下：

序号	投标单位名称	综合得分	名次	备注
1	东莞市塘安电气安装有限公司	91.74	1	

2	东莞市长盈电力工程有限公司	79.95	2	
3	东莞莞能绿色能源服务有限公司	72.52	3	
4	东莞市恒安电气维护有限公司	71.25	4	

六、评标结果

评标委员会根据招标文件确定的评标方法，对所有投标人的投标文件进行评审和比较，经评审，评标委员会一致确认，综合得分前三名的投标人为中标候选人，具体排序如下：

第一中标候选人：东莞市塘安电气安装有限公司；

第二中标候选人：东莞市长盈电力工程有限公司；

第三中标候选人：东莞莞能绿色能源服务有限公司；

七、评标细则

本项目招标的评标采用综合评估法，评标细则的具体内容详见招标文件。

评标委员会全体成员签名：

