空调 | 道路 | 桥梁
建筑 | 结构 | 强电 | 弱电
通信 | 电力 | 给排水 | 燃气
总图 | 规划 | 园林 | 竖向
会签栏

室内装修构造通用做法表

1. 楼地面构造做法如下:	燃烧性能等级
(F01)600*600防滑地砖（后厨区域及卫生间） 1.基层清扫 6mm厚素水泥 2.30mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.20 mm厚聚合物水泥防水砂浆 4.素水泥浆一道 5.2.0 mm厚高分子聚合物防水涂料 6.250mm厚陶粒砂浆回填垫层 7.0.8钢丝网片绑扎 8.40mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 9.10厚素水泥浆结合层 10.600*600防滑地砖铺贴	A
(F02) 大理石地面（门槛石） 1.基层清扫 6mm厚素水泥 2.30mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.10厚素水泥浆结合层 4.20mm厚天然大理石，六面防护处理 5.嵌缝、结晶处理	A
(F03)600*1200地砖（所有地砖） 1.基层清扫 6mm厚素水泥 2.30mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.10厚素水泥浆结合层 4.600*1200地砖铺贴	A
(F05) 大理石窗台 1.基层清扫 6mm厚素水泥 2.30mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.10厚素水泥浆结合层 4.20mm厚天然大理石，六面防护处理 5.嵌缝、结晶处理	A

2. 内墙面构造做法如下:	燃烧性能等级
(W01) 玻璃明档 1.铝型材框料 2.10mm钢化玻璃	A
(W02)墙面无机涂料 1.基层清理 2.20mm 1:2水泥砂浆找平 3.第一遍石膏腻子找平、人工砂纸打磨 第二/三遍内墙腻子刮光滑、人工砂纸精磨 4.喷涂抗碱底漆一道 喷涂无机涂料面漆一道、砂纸局部精细磨平 喷涂无机涂料面漆一道	A
(W03)木纹铝板墙 1.80*80*6mm钢骨架支撑 2.40*40*4镀锌方管骨架焊接 3.2.5mm厚铝单板，角码连接固定	A
(W04)文化标语KT板 1.广告内容设计 2.广告喷绘制作、安装 3.KT展板制作、安装	B1
(W05)瓷砖湿贴墙面(有防水区域) 1.基层清扫 2.15mm厚M20水泥砂浆 3.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料， 沿墙上翻至装饰完成面以上1200mm 4.8mm专用粘结剂 5.黏贴瓷砖	A
(W06)瓷砖湿贴墙面(无防水区域) 1.基层清扫 2.15mm厚M20水泥砂浆 3.8mm专用粘结剂 4.黏贴瓷砖	A
(W07)瓷砖湿贴墙面(轻钢龙骨隔墙，有防水区域) 1.石膏板面层通挂钢丝网(（直径1mm，网眼20*20mm） 2.15mm厚M20水泥砂浆 3.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料， 沿墙上翻至装饰完成面以上1200mm 4.8mm专用粘结剂 5.黏贴瓷砖	

3. 平顶构造做法如下:	燃烧性能等级
(C01) 轻钢龙骨条形铝扣板吊顶（厨房备餐、售卖间） 1 现浇钢筋混凝土楼板清理、打磨平整 2 素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 3 3.0厚聚合物水泥防水砂浆至墙顶 4 φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5 轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 6 (吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5 7 中距300,覆面龙骨50*19*0.5,中距300 8 600*600铝扣板	A
(C02)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（就餐区橱窗顶面区域） 1.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5 4.中距300,覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5.双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝 拧牢,钉眼防锈处理	A
(C03)顶面无机涂料 （就餐区、库房、设备房等无水空间) 1 现浇钢筋混凝土楼板清理、打磨平整 2 素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 3 满刮腻子二遍、人工砂纸打磨 4 无机涂料喷涂三遍(一底二面)	A
(C04)顶面无机涂料 （厨房加工间等有水空间) 1 现浇钢筋混凝土楼板清理、打磨平整 2 素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 3 3.0厚聚合物水泥防水砂浆至墙顶 4 满刮腻子二遍、人工砂纸打磨 5 无机涂料喷涂三遍(一底二面)	A

4. 踢脚做法如下:	燃烧性能等级
(B01) 大理石踢脚线 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.10mm厚1:3水泥砂浆 3.20mm厚天然大理石，六面防护处理 4.嵌缝、结晶处理	A

4. 外墙补漏如下:(面积约20㎡，以现场为准)	燃烧性能等级
(F01) 外墙修缮做法（一级防水） 1 外墙砖饰面，瓷砖专用胶粘贴，专用勾缝剂勾缝 2 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 3 15厚找平兼防水砂浆 4 素水泥浆一道（掺水重5%108胶），用于外墙时满挂钢丝网 5 基层墙体	A
(F02) 建筑门窗密封材料 （面积约200m，以现场为准） 1.拼接处清扫 2.硅酮密封胶接缝密封(表面刮平)	A

版本号 Mark	日 期 Date	修 改 内 容 Description

广州大学建筑设计研究院有限公司
Guangzhou University Architectural
Design and Research Institute Co., Ltd
地址： 广州市解放北桂花岗东1号数理楼7-9楼

□ 建筑工程设计证书号：甲级 A244018068
□ 城乡规划编制证书号：自资规甲字 23440708
□ 文物保护工程勘察设计证书号:文物设甲字0201SJ0041
□ 风景园林工程设计证书号:乙级 A244018068
□ 岩土工程设计证书号:乙级 B244065352

审 定 Authorized by	郑日辉	
审 核 Processed by	郑日辉	
初 审/校 对 Checked by	可 莹	
项目负责人 Project Director	郑日辉	
专业负责人 Discipline Responsible by	莫如惠	
设 计 Designed by	徐洪伟 黄升伟 陈善杰	

建 设 单 位 Client	广州大学		
工 程 名 称 Project	广州大学梅苑食堂维护维修项目		
图 纸 名 称 Title	构造做法表		
设计阶段 Drawing Status	施工图		
设计部门 Department	第四综合设计所	工程编号 Project No.	GDSX2024 0429-肆07
专 业 Discipline	建筑	图 号 Drawing No.	IN-1-06
版 本 Rev.	A	日 期 Date	2025.03
电子文件名 File Name			

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED.