



1. 本楼一层~二层消火栓为减压稳压消火栓。
2. 消火栓栓口标高距该处地面完成面1.10m, 消火栓接管管径为DN65, 支管接管标高为消火栓处地面标高+0.85米。
3. 减压稳压消火栓采用减压型室内消火栓(SNW65-III型), 出水口压力0.35~0.45MPa, 安装详见15S202-P62
4. 喷淋入口压力大于0.4MPa楼层处, 设减压孔板减压, 孔板采用不锈钢板制作。
5. 湿式报警阀的警铃应引报警阀间外公共走道上墙且与报警阀连接接管管径为20mm, 总长不大于20m。

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED.