

日期	2011/12/12	2011/12/12
签名		
姓名		
专业	暖通	电气
日期	2011/12/13	2011/12/12
签名		
姓名		
专业	结构	给排水
日期	2011/12/12	2011/12/13
签名		
姓名		
专业	项目负责人	

刚性防水套管尺寸表:

编号	穿过管径	套管类型	套管尺寸	编号	穿过管径	套管类型	套管尺寸
1	DN50	A型刚性防水套管	114	1	DN50	柔性防水套管	95
2	DN65	A型刚性防水套管	121	2	DN65	柔性防水套管	114
3	DN80	A型刚性防水套管	140	3	DN80	柔性防水套管	127
4	DN100	A型刚性防水套管	159	4	DN100	柔性防水套管	146
5	DN125	A型刚性防水套管	180	5	DN125	柔性防水套管	180
6	DN150	A型刚性防水套管	219	6	DN150	柔性防水套管	203
7	DN200	A型刚性防水套管	274	7	DN200	柔性防水套管	274
8	DN300	A型刚性防水套管	377	8	DN300	柔性防水套管	377
9	DN400	A型刚性防水套管	480	9	DN400	柔性防水套管	480

柔性防水套管尺寸表:

注: 穿外墙和消防水池采用柔性防水套管; 其余管道穿剪力墙采用刚性防水套管。

主要材料表

编号	图例	设备名称	规格 型号	单位
1		闸 阀	DN350	个
2		防水锤止回阀	DN350	个
3		柔性接头	DN350	个
4		异径接头		个
5		过滤器	DN350	个
6		防水套管	DN350	个
7		吸水口		个
8		压力表		个
9		倒流防止器	LHS743X 双止回阀倒流防止器	个
10		电接触压力表	启泵压力比准工作状态时压力低2~3m	个
11		泄压阀	启动压力为设计工作压力加10m	个



云坤设计集团有限公司

YUNKUN DESIGN GROUP CO., LTD

**注意事项:**

本图版权为云坤设计集团有限公司所有, 不得翻印, 未盖本公司出图专用章无效。

所有标注尺寸以所注数字为准, 并应在现场核实无误。

使用本图应参阅其它有关图纸和说明, 如有矛盾请即刻与我公司联系。

设计若有变更应以设计变更通知单为准。

**建设单位:**

广州市番禺区石楼镇人民政府

**项目名称:**

2015年高标准农田项目修复工程

**子项名称:**

番禺区石楼镇沙北村泵房整修工程

**工程编号**

	实 名	签 名	日 期
--	-----	-----	-----

项目负责人	周春雨		
-------	-----	--	--

审 定	舒明开		
-----	-----	--	--

审 核	舒明开		
-----	-----	--	--

校 对	李晓明		
-----	-----	--	--

专业负责人	舒明开		
-------	-----	--	--

设 计	段凯		
-----	----	--	--

绘 图	段凯		
-----	----	--	--

日 期	2026年1月15日		
-----	------------	--	--

图 别	水施		
-----	----	--	--

比 例	1:50		
-----	------	--	--

日 期	2026年1月15日		
-----	------------	--	--

图 名	主要材料表		
-----	-------	--	--

第 3 张	共 4 张
-------	-------