

广州市从化区水务局文件

从水〔2023〕74号

广州市从化区水务局关于城郊街跨三大灌渠水利 桥梁拆除重建工程初步设计及概算的批复

从化区城郊街道办事处：

《从化区城郊街道办事处关于申请审批城郊街跨三大灌渠水利桥梁拆除重建工程初步设计及概算的函》收悉。结合初步设计的专家技术审查意见及概算评审报告，现批复如下：

一、《广州市从化区发展和改革局关于城郊街跨三大灌渠水利桥梁拆除重建工程项目的复函》（穗从发改投批〔2022〕82号），拟对现状17座危破板桥、桥涵进行拆除重建，新建桥梁总面积约700平方米，总长度约150米，桥面宽度约3-6米，新建砼路面约400平方米等，估算投资约600万元。

二、本工程初步设计依据充分、设计方案基本合理，设计文

件深度符合国家相关规定，可作为开展下一阶段工作的依据。

三、工程建设任为通过对灌渠上方水利桥梁进行拆除重建，为进一步完善花卉国家现代农业产业园乡村群基础设施建设，保障我街桥梁安全运行，有效消除桥梁安全风险，切实保障人民群众出行和生命财产安全。主要建设内容：建设内容为 11 座桥梁的拆除重建及 4 座桥梁的修复。

四、基本同意设计水文成果。

五、工程布置及主要建筑物

(一)工程等别和标准。根据《防洪标准》(GB 50201-2014)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)及《灌区与排水工程设计规范》(GB50288-2018)的规定，同意本工程规模为小型，设计洪水标准为 10 年一遇，主要建筑物和次要建筑物级别为 5 级。

(二)工程选址。基本工程项目桥梁均在原址进行拆除重建及修复。

(三)主要建筑物

1、同意对 11 座桥梁拆除重建。

2、同意 4 座水利桥梁修复，其中荷村水利桥两侧各拓宽一米，对高步桥、高田桥、城康桥桥面进行修复，桥身进行防水加固处理，对护栏进行拆除重建，加装警示牌。

六、基本同意施工总布置及进度安排。总工期为 5 个月。

七、工程建设涉及的规划、用地、环评、路政等相关事项，请按规定办理。

八、同意工程投资概算评审价为 539.06 万元。

九、本批复文件有效期 2 年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本批复文件持续有效。有效期届满未完成下一阶段审批工作的，应在有效期满前 3 个月内向我局申请延期。未办理延期手续的，本批复自动失效。

附件：1. 专家评审意见

2. 概算审查报告

广州市从化区水务局

2023 年 4 月 20 日





抄报：广州市水务局。

抄送：区水务局水利科、规建科，区水利技术中心。