

项目代码：2208-440105-04-01-489527

广州市海珠区发展和改革局文件

穗海发改投批〔2022〕83号

广州市海珠区发展和改革局关于登赢泵站 工程可行性研究报告的复函

区水务局：

你单位《广州市海珠区水务局关于报审登赢泵站工程可行性研究报告的函》及有关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、为有效提升行洪能力，降低河涌水位，改善区域排水条件，实现片区水安全、水景观、水环境全面提升。原则同意登赢泵站工程项目建设。

二、建设规模和建设内容。建设规模：工程规模为中型，工程等别为III等，主要水工建筑物级别为1级，防洪（潮）标准为200年一遇，排涝标准采用20年一遇24小时暴雨不成灾，内涝防治达到有效应对50年重现期内涝防治设计标准。泵站设计流量为30立方米每秒。建设内容：进口连接段、拦污栅段、前池段、泵室段、压力水箱、防洪闸及消力池，管理房。

三、投资估算及资金来源。项目总投资估算为 8996.84 万元，其中：工程费用 6666.68 万元，工程建设其他费用 1575.00 万元，预备费 659.33 万元，其他费用 95.83 万元。建设资金来源为：市、区财政资金。

四、建设管理模式。项目由广州市海珠区河涌管理所组织实施建设。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期 2 年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前 3 个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

七、涉及古树名木和历史文化名城、名村（传统村落）、街区，以及历史地段、文物建筑、历史建筑，以及征地拆迁的项目，应按相关法律法规规定办理。

附件：工程招标核准意见表



广州市海珠区发展和改革委员会

2022 年 11 月 6 日

附件

工程招标核准意见表

项目名称：登赢泵站工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建安工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		

核准意见：

根据《中华人民共和国招标投标法》《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》《省发展改革委关于印发<工程建设项目招标事项审核工作指南>的通知》《广州市发展改革委关于转发省发展改革委转发国家发展改革委必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定及关于贯彻落实必须招标的工程项目规定的通知》（穗发改〔2018〕588号）的有关规定，本项目勘察、设计、建安工程、监理核准采用全部招标、委托招标、公开招标。

广州市海珠区发展和改革局

2022年11月6日

公开方式：主动公开

抄送：区政府办，区财政局，区人社局，区住建局，区审计局，区市场监管局，区统计局，区城管和执法局，区规划资源分局。

广州市海珠区发展和改革局办公室

2022年11月6日印发
