

GME新建综合楼主材设备品牌表

序号	设备名称	含主要部件	规格、型号、技术参数等特殊要	推荐品牌	备选品牌2	备选品牌3
1	高压成套电柜	成套柜	按设计要求	ABB授权柜UniSafe-12KV	(施耐德授权柜)丰兰MvnexHP-12KV	西门子授权柜NXAirS -12KV
2		高压断路器	按设计要求	ABB VD4	施耐德 HVX系列	西门子 3AE
3		高压负荷开关	按设计要求	ABB	施耐德	西门子
4		电流互感器	按设计要求	ABB	施耐德	西门子
5		电压互感器	按设计要求	ABB	施耐德	西门子
6		零序电流互感器	按设计要求	ABB	施耐德	西门子
7		氧化锌避雷器	按设计要求	ABB	施耐德	西门子
8		高压熔断器	按设计要求	ABB	施耐德	西门子
9		高压接地开关	按设计要求	ABB	施耐德	西门子
10		综合保护装置	按设计要求	ABB (REF615)	施耐德 (Sepam60)	西门子 (7SJ686)
11		电柜铜排	按设计要求	ABB(半径)	施耐德(半径)	西门子(半径)
12		电力仪表	按设计要求	巴络斯(BFC-96P/96H0)	施耐德(PM8000)	捷尼查(UMG-511)
13	直流馈电屏	按设计要求	长川	珠海丰兰	ABB	
14	干式变压器	按设计要求	施耐德全铜 SCB-14	ABB全铜 SCB-14	西门子全铜 SCB-14	
15	有载调压开关	按设计要求	上海舟鑫	黑龙江国营	双城	
16	低压成套配电柜	成套柜	按设计要求	(ABB授权柜)穗能MDmax	(施耐德授权柜)丰兰Blokset	西门子授权柜S8
17		框架断路器	按设计要求	ABB(Emax2+H+LSIG)	施耐德(MT系列配7.0P)	西门子(3WL配ETU76B+MEA/G)
18		塑壳断路器	按设计要求	ABB(Tmax+XT-LSI)	施耐德NSX MIC5.2	西门子(3VA2+ETU850)
19		电力仪表	按设计要求	巴络斯(BFC-96P/96H)	施耐德 (PM8000)	捷尼查(UMG-511)
20	低压配电柜电器元件	低压接触器	按设计要求	ABB	施耐德	西门子
21		低压熔断器	按设计要求	ABB	施耐德	西门子
22		低压浪涌保护器	按设计要求	ABB	施耐德	西门子
23		低压相互感器	按设计要求	四互	ABB	北互
24		电柜铜排	按设计要求	施耐德(半径)	ABB(半径)	西门子(半径)
25	电容	按设计要求	柯贝尔KBR	巴络斯BCA	督凯提XD70	
26	电抗	按设计要求	柯贝尔KBR	巴络斯BRE	督凯提7R50	
27	无功补偿控制器	按设计要求	柯贝尔(multicomp)	巴络斯(BMQ-21)	督凯提(PQC-18)	
28	母线槽	按设计要求	西门子(XL-III)	施耐德(I-LINE H)	LS (EZ-way II)	
29	有源滤波	按设计要求	柯贝尔(KBR)	巴络斯(BAROUS)	施威尔(SCHWIER)	
30	高压电力电缆	按设计要求	广州电缆	广州南洋	宝胜电缆	
31	高压电缆终端头	按设计要求	3M	施耐德	ABB	
32	电缆肘型头	按设计要求	3M	施耐德	ABB	
33	高压电缆中间头	按设计要求	3M	施耐德	ABB	
34	控制电缆(变压器温控)	按设计要求	广州电缆	广州南洋	宝胜电缆	
35	控制电缆(直流屏)	按设计要求	广州电缆	广州南洋	宝胜电缆	
29	桥架、金属线槽	按设计要求	宏硕	壹科	超联	
30	桥架、防腐FRP线槽	按设计要求	宏硕	壹科	超联	
31	LED照明灯具(含防爆、三防等)	按设计要求	飞利浦	松下	东芝	
32		按设计要求				