编号		1	2	3	4	5	6	7
	名称	地面砖屋面（上人保温）（Ⅰ级防水 按倒置法）	倒置式不上人屋面	种植屋面	倒置式防滑砖（广场砖）上人屋面2（Ⅰ级防水）			
屋面 (R)	用料做法	*面层：8~10厚陶瓷地砖，缝宽5~8，1:1水泥砂浆填缝 *结合层：25厚1:4干硬性水泥砂浆 *40厚C20细石砼防护层（内配Φ4@150双向钢筋网，纵6x6m留分格缝宽20，缝胶合沥青填缝；面层建筑物水油管试严） *隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层（0.4厚聚乙烯薄膜） *保温层：干铺50厚挤塑聚乙烯板或膨胀珍珠岩（导湿计算厚度40厚，施工厚度按导湿计算厚度增加25%），密度≥18，压缩强度≥250 kpa，导热系数≤0.03W/mk *干铺无纺聚酯纤维布一层（密度0.4厚聚乙烯薄膜） *防水层：3.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜 *刷基层处理剂一道 *20厚1:2.5水泥砂浆找平，收坡压光 *找坡层：20厚（最薄处）1:8水泥加气混凝土碎渣（或C10陶粒混凝土）找2%坡 *现浇钢筋混凝土屋面板，板面根据各制度水泥浆一道	*保护层：40厚C30细石砼（掺UEA）抗渗收缩砼防水层，（内配Φb4 @150双向，分格缝间距不大于4X4m，缝宽15，聚氨酯封密填缝（见备注） *隔离层：干铺无纺聚酯纤维布100g/m *保温层：挤塑聚苯板铺设于墙（天沟底面板）上 （聚苯板厚度设计厚度为40厚，施工厚度50厚） *防水层：3厚SBS改性沥青防水卷材 3厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） *刷基层处理剂一道 *20厚1:2.5水泥砂浆找平，收坡压光 *找坡层：20厚（最薄处）1:8水泥加气混凝土碎渣（或C10陶粒混凝土）找2%坡 *现浇钢筋混凝土屋面板，板面根据各制度水泥浆一道 注：300宽天沟底面收坡找20厚作为天沟纵向找坡层，找1%坡，分水线处最小深度100mm，雨水斗15厚：1:2.5水泥砂浆收至压光，不铺地砖。	*200~300厚分流种植土种花草；400厚种植土 *聚酯针刺土工布过滤层（200~300g/m²） *12或18高印白塑风蓝塑料管排水板（18高排水板用于大面积观光），排水板厚排水坡度按排） *保护层：40厚C20细石混凝土（双向Φ4@150） 表面压光，纵横间距6m留缝，宽缝宽15，缝内嵌密封胶封缝填耐候250宽双性沥青防水卷材 *隔离层：干铺无纺聚酯纤维布100g/m *保温层：挤塑聚苯板铺设于墙（天沟底面板）上 （聚苯板厚度设计厚度为40厚，施工厚度50厚） *防水层：4厚改性沥青SBS改性沥青防水卷材 3厚合成聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） *刷基层处理剂一道 *找平层：20厚1:2.5（保温层）水泥砂浆 *找坡层：20厚（最薄处）1:8水泥加气混凝土碎渣（或C10陶粒混凝土）找2%坡 *现浇钢筋混凝土屋面板，板面根据各制度水泥浆一道	*面层：可陶瓷砖平放在（宽度5~8，1:1水泥砂浆填缝） *结合层：25厚1:4干硬性水泥砂浆，表面撒水泥 *保护层：40厚C20细石混凝土掺纤维（内配双向Φ4@150，分隔缝纵横若干）表面压光，纵横间距6米，宽缝宽15，聚氨酯封密填缝 *隔离层：干铺200g/m 聚酯无纺布（土工布）或0.4mm厚聚乙烯膜（密度≥0.92） *保温层：挤塑聚苯板铺设于墙（天沟底面板）上 *防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） *刷基层处理剂一道 *现浇钢筋混凝土屋面板，随施随抹光。 注：1.应选用坯体密度小、强度较高的陶瓷砖； 2.防水层施工后应进行淋水或蓄水试验，合格后再进行保温层施工。			
顶棚 (D)	名称	大白浆面	涂料面	粘贴装饰板面	整材板下贴饰面	块材饰面板吊顶	木龙骨胶合板吊顶	木龙骨塑料条形扣板吊顶
	用料做法	*钢筋混凝土板底面清理干净 *基层：刷专用界面剂一道或表水泥浆一道用毛（掺建筑胶） 3厚底基防潮腻子分遍刮平 2厚面层超水腻子找平 *面层：A. 内墙涂料一底二面（ICI涂料或同类漆） B. 无机涂料二道 C. 喷塑面（底涂、中涂、面涂） D. 无机涂料（A级） （注：水泥砂浆基层及乳胶漆面延伸至混凝土砂浆所）	*钢筋混凝土板清理干净 *5厚1:3水泥砂浆 *5厚1:2水泥砂浆 *聚酯锦乙烯胶粘剂（白乳胶）粘贴 *装饰板：A. 12~15厚矿棉装饰板 B. 15厚水泥木丝板 表面喷刷涂料罩清	*钢筋混凝土板清理干净 *5厚1:3水泥砂浆 *5厚1:2水泥砂浆 *聚酯锦乙烯胶粘剂（白乳胶）粘贴 *装饰板：A. 12~15厚矿棉装饰板 B. 15厚水泥木丝板 表面喷刷涂料罩清	*轻钢龙骨（主龙骨900~1000） （次龙骨中距400，横撑中距1200） *整材板：□5厚1200×2400 FC加压板 □6厚1220×2440 埃特平板 "202胶"或"立时得"胶粘贴 *每面板：A. 4厚单面铝塑板 B. 6厚铝原不锈钢板	*配套金属龙骨 *块材每面： A. 铝合金每面板（方形板、条形板、垂挂板、隔栅板） B. 彩钢每面板 C. 矿棉每面板 D. 玻璃棉胶每吸音板 E. 硅酸钙板 （注：每面层颜色及是否穿孔，另详单体）	*40×50等距木龙骨，双向中距505和605 *5厚500×500和600×600胶合板，两遍5 *表面喷涂涂料 （注：1.木龙骨及木板均须刷防火涂料 2.木板须符合环保要求，面料颜色另详单体）	*40×50等距木龙骨，中距400 *铝5~9厚塑料条形扣板 （注：扣板宽度有100、200、250 颜色、规格另详单体设计）
内墙面 (N)	名称	混合砂浆面	涂料面	面砖贴面	装饰板贴面	胶合板饰面	饰面吸音墙面	贴面砖防水墙面
	用料做法	*5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面压光 *15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 *板底加Φ6@200x200（洗车区增加玻璃钢网）	*A. 内墙涂料一底二面（ICI涂料） B. 无机涂料二道 C. 喷塑面（底涂、中涂、面涂） D. 油漆一底二道（调和漆） E. 喷无白面二遍 F. 无机涂料（A级） *2~3厚耐碱玻璃纤维网格布（温度大阳照射且重，其它用1重）砂浆拉筋毛刷 加气混凝土外墙保温做法（除以下进1、2条，其它朝向取消此做法） *5厚1:2.5抗裂砂浆，热镀锌电焊网（用胶料锚栓与基层锚固），再刷5厚1:2.5抗裂砂浆一遍（卫生间、厨房的内墙面另管涂加5%防水剂） *X厚硅化微珠保温砂浆（A级不燃）（各栋厚度以节能计算为准） 注1：西向加气混凝土外墙：A1、A2栋采用10厚保温砂浆。 *刷界面砂浆一层 *20厚1:3水泥砂浆打底，分三次抹灰 *素水泥膨胀珠粒（重量比，水泥：胶：水=10:1:4）馏毛 *钢筋混凝土墙面/加气混凝土砌块墙面 （注：1.水泥砂浆及乳胶漆墙面用于温度大阳晒料、加气混凝土墙上做内粉刷面，先刷素水泥浆一遍（内掺水重3%的白乳胶），或专用界面剂一遍，并刷20厚1:1:6水泥石灰砂浆打底一次为=20厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹刷+加压混凝土专用界面剂中专用抹灰砂浆，要满足《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890-2001要求。 2.钢筋砼梁、柱与砖墙交接处，在界面剂后，刷2~3后聚合物水泥砂浆抗裂，压入耐碱玻纤网格布，每道宽度不应小于100，然后再做抹灰层。 注：1.界面砂浆[界面剂 中细砂 水泥(强度等级42.5级)重量比为1:1:1] 2.抗裂砂浆[抗裂胶 中细砂 水泥(强度等级42.5级)重量比为：3:1]	*A. 内墙涂料一底二面（ICI涂料） B. 无机涂料二道 C. 喷塑面（底涂、中涂、面涂） D. 油漆一底二道（调和漆） E. 喷无白面二遍 F. 无机涂料（A级） *2~3厚耐碱玻璃纤维网格布（温度大阳照射且重，其它用1重）砂浆拉筋毛刷 加气混凝土外墙保温做法（除以下进1、2条，其它朝向取消此做法） *5厚1:2.5抗裂砂浆，热镀锌电焊网（用胶料锚栓与基层锚固），再刷5厚1:2.5抗裂砂浆一遍（卫生间、厨房的内墙面另管涂加5%防水剂） *X厚硅化微珠保温砂浆（A级不燃）（各栋厚度以节能计算为准） 注1：西向加气混凝土外墙：B1、B2、B2-1、B3-1、B4、B4-1栋采用10厚保温砂浆。 注2：东、西向加气混凝土外墙：B3栋采用5厚保温砂浆。 *刷界面砂浆一层 *20厚1:3水泥砂浆打底，分三次抹灰 *素水泥膨胀珠粒（重量比，水泥：胶：水=10:1:4）馏毛 *钢筋混凝土墙面/加气混凝土砌块墙面 （注：1.水泥砂浆及乳胶漆墙面用于温度大阳晒料、加气混凝土墙上做内粉刷面，先刷素水泥浆一遍（内掺水重3%的白乳胶），或专用界面剂一遍，并刷20厚1:1:6水泥石灰砂浆打底一次为=20厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹刷+加压混凝土专用界面剂中专用抹灰砂浆，要满足《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890-2001要求。 2.钢筋砼梁、柱与砖墙交接处，在界面剂后，刷2~3后聚合物水泥砂浆抗裂，压入耐碱玻纤网格布，每道宽度不应小于100，然后再做抹灰层。 注：1.界面砂浆[界面剂 中细砂 水泥(强度等级42.5级)重量比为1:1:1] 2.抗裂砂浆[抗裂胶 中细砂 水泥(强度等级42.5级)重量比为：3:1]	*A.18厚矿棉装饰板，KKY409胶粘粉 B.4厚单面铝塑板，KKY409胶粘粉 *6厚1:2水泥砂浆 *12厚1:3水泥砂浆	*表面涂料饰面 *A. 铝5厚胶合板 B. 5厚宝丽板，用专用胶结剂粘贴 *20x35木龙骨中距400~500，横撑20x35，中距400 *干铺350号石油沥青油毡一层 *轻质隔墙40×60×60胶泥木砖，双向中距450	*A. 4×20宽铝压条，木螺钉固定 铝铆板两面玻璃胶粘每一层 B. 罗马石挂板 C. 石膏板 *白乳胶表面50厚纸制玻璃棉板 *12厚200宽纸面石膏板，用M4×35木螺钉拧牢 *40×40木龙骨双向中距450×600 *干铺350号石油沥青油毡一层 *轻质隔墙40×60×60胶泥木砖，双向中距450	*5~10厚釉面砖 *4~5厚氯丁胶乳胶水泥粘合层 *10厚氯丁胶乳胶水泥 （水泥：中砂：氯丁胶：水灰比：2.5：0.3） *氯丁胶乳胶水泥浆一遍 （水泥：氯丁胶：水灰比：0.4：0.12） 加气混凝土外墙保温做法（除以下进1、2条，其它朝向取消此做法） *5厚1:2.5抗裂砂浆，热镀锌电焊网（用胶料锚栓与基层锚固），再刷5厚1:2.5抗裂砂浆一遍（卫生间、厨房的内墙面另管涂加5%防水剂） *X厚硅化微珠保温砂浆（A级不燃）（各栋厚度以节能计算为准） 注1：西向加气混凝土外墙：A1、A2栋采用10厚保温砂浆。 *刷界面砂浆一层 *20厚1:3水泥砂浆打底，分三次抹灰 *素水泥膨胀珠粒（重量比，水泥：胶：水=10:1:4）馏毛 *钢筋混凝土墙面/加气混凝土砌块墙面 （注：1.水泥砂浆及乳胶漆墙面用于温度大阳晒料、加气混凝土墙上做内粉刷面，先刷素水泥浆一遍（内掺水重3%的白乳胶），或专用界面剂一遍，并刷20厚1:1:6水泥石灰砂浆打底一次为=20厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹刷+加压混凝土专用界面剂中专用抹灰砂浆，要满足《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890-2001要求。 2.钢筋砼梁、柱与砖墙交接处，在界面剂后，刷2~3后聚合物水泥砂浆抗裂，压入耐碱玻纤网格布，每道宽度不应小于100，然后再做抹灰层。 注：1.界面砂浆[界面剂 中细砂 水泥(强度等级42.5级)重量比为1:1:1] 2.抗裂砂浆[抗裂胶 中细砂 水泥(强度等级42.5级)重量比为：3:1]
楼面 (L) 地面 (G)	名称	水泥砂浆面	水磨石面（隔声）	水磨石面	面砖面	防水面砖楼面（有沉箱）	防水面砖楼面	面砖面（隔声）
	用料做法	*20厚1:2.5水泥砂浆，面撒适量水泥粉抹面压光 *1.5厚聚合物水泥防水涂料，表厚20厚1:3水泥砂浆拉线表找平 A *（LC7.5轻质混凝土或1:3水泥砂浆回填到设计高度，根据设计要求选用） *板厚第一道素水泥浆 *钢筋混凝土楼板 B *素水泥浆一道 *100厚C15混凝土 *150厚3:7灰土回填 *素土夯实	*A.25厚钢板水磨石板，嵌缝油灰，地水泥浆面缝25厚1:4干硬性水泥砂浆 B.12厚1:2水泥白石子磨光18厚1:3水泥砂浆找平，面刷素水泥浆结合层 *板厚第一道素水泥浆 *钢筋混凝土楼板	*A.25厚钢板水磨石板，地水泥浆面缝25厚1:4干硬性水泥砂浆 B.12厚1:2水泥白石子磨光18厚1:3水泥砂浆找平，面刷素水泥浆结合层 *板厚第一道素水泥浆 *钢筋混凝土楼板 （注：骨灰木水磨石材，其图案、颜色、另详建施）	*A.4~5厚陶瓷锦砖（马赛克），地水泥浆面缝 B.6~10厚浅灰色砂磨地砖地砖，地水泥浆面缝，规格为600X600 C.18厚水泥花砖(200×200×18)，地水泥浆面缝 *20厚1:4干硬性水泥砂浆面层 *素面板钢筋水泥浆一道 *钢筋混凝土楼板 （注：地砖用陶瓷地砖，规格、类型另详）	*8~10厚300X300防滑地砖，地水泥浆面缝，落地防滑值>60 *20厚1:2.5地面砂浆结合层，撒素水泥面（撒适量清水）； *1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型），门槛洞侧及四周上反至墙处高300，卫生间及洗手间立面高至墙处高度1800，淋浴间平铺300 *C20细石混凝土找坡1%，最薄处40厚； *LC15陶粒混凝土填充层； *15厚1:3水泥砂浆保护层； *7厚聚合物水泥防水砂浆； *2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型），四周卷起法兰处高出地面300 *最薄处15厚1:3水泥砂浆找平表找坡，坡度1%向地漏； *钢筋混凝土楼板扫水泥浆一道（四周抹出200高到墙面砂浆墙）	*8~10厚300X300防滑地砖，地水泥浆面缝，落地防滑值>60 *20厚1：4干硬性水泥砂浆粘结 *防水层： A.7厚聚合物水泥防水砂浆 2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型），四周上反400高，淋门洞平铺300 B 2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型），四周上反400高，淋门洞平铺300 *刷基层处理剂一道 *最薄处15厚1：3水泥砂浆找1%坡向地漏 *钢筋混凝土楼板扫水泥浆一道 （注：1）厨房卫生间等有水用房一律防水材料需铺到墙面，选用人，其他用房统一建防水选用B 2）卫生间墙等用墙面防水涂料覆上反规定高度不小于1800	*A.4~5厚陶瓷锦砖（马赛克），地水泥浆面缝 B.6~10厚浅灰色砂磨地砖地砖，地水泥浆面缝 C.18厚水泥花砖(200×200×18)，地水泥浆面缝 *4厚建筑水泥砂浆素结结层 *素水泥浆一道（内掺建筑胶） *40厚C20细石混凝土随打随抹平 配筋：双向Φ4，中距150 *5厚板板筋 *钢筋混凝土楼板 （注：地砖用陶瓷地砖，规格、类型另详，铺声做法详见国家标准图08J931
踢脚线 (T) 注：高度≥100 (120)mm	名称	水泥砂浆面	聚氨酯彩色涂料面	水磨石面	面砖面	木踢脚	塑料踢脚	石材面
	用料做法	*10厚1:2水泥砂浆抹面压光 *15厚1:3水泥砂浆打底	*聚氨酯罩面涂料二遍 *聚氨酯底面涂料二遍 *聚氨酯面面涂料一遍 *清扫白乳胶水泥腻子一遍，打磨平整 *10厚1:2水泥砂浆 *15厚1:3水泥砂浆打底	*面层 A.20厚钢板水磨石板，地水泥浆面缝 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 B.10厚2水泥白石子磨光 *素水泥浆结合层一遍 *15厚1:3水泥砂浆打底	*8~10厚面砖，地水泥浆面缝 *3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 *17厚1:3水泥砂浆打底	*木板面踢脚另详建施 A.18厚硬木踢脚，高≥20×30木条，上下各一条，墙内预埋防腐木砖，中距400 B.8~10厚胶合板 立时得粘结剂或XY401粘结剂粘贴 *5厚1:2水泥砂浆 *15厚1:3水泥砂浆打底	*1.5~2厚塑料板 XY401粘结剂粘贴 *5厚1:2水泥砂浆 *15厚1:3水泥砂浆	*A.10厚静光花岗石板，水泥浆面缝 B.10厚静光大理石板，水泥浆面缝 *5~6厚1:1水泥浆，加水重20%白乳胶镶贴 *15厚1:3水泥砂浆打底
外墙面 (W)	名称	水泥砂浆面	混合砂浆面	外墙涂料面	贴面砖（防水）外墙面	幕墙		广场地面做法
	用料做法	*喷外墙涂料二遍 *8厚1:2水泥砂浆抹平压光 *12厚1:3水泥砂浆打底 （注：用于室内墙裙、踢脚等）	*喷大白浆（或涂料）二遍 *8厚1:1:4水泥石灰砂浆抹平 *12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	*A. 外墙涂料（丙烯酸系列外墙涂料） B. 合成树脂乳液涂料（薄型） C. 彩砂涂料、真石漆（合成树脂乳液砂壁状涂料） D. 氟碳涂料 E. 溶剂型双组份聚氨酯涂料（仿瓷） F. 喷塑面（丙烯酸系复合涂料） *8厚聚合物水泥防水砂浆 *耐碱合物防水水泥浆浆一遍 *15厚1:3水泥砂浆打底，分二次抹灰（掺适量纤维合成纤维0.9kg/m3） *外墙满挂金属网φ1@20x20 *专用界面剂或素水泥浆掺建筑胶黏毛毛 *外墙面喷温 （注：用于室内墙裙、踢脚等）	*A.4~5厚玻璃锦砖（马赛克），1:1氯丁胶水泥复句敏 B.4~5厚陶瓷锦砖（薄型），1:1氯丁胶水泥复句敏 C.8~10厚陶瓷面砖（墙、墙间），1:1氯丁胶水泥复句敏 D.10厚彩石砖或文化砖，1:1氯丁胶水泥复句敏 *4~5厚氯丁胶乳胶水泥浆复句敏 *8厚氯丁胶乳胶水泥 *刷氯丁胶乳胶水泥浆一遍 *15厚1:3水泥砂浆打底，分二次抹灰（掺适量纤维合成纤维） 注： 1.氯丁胶乳胶水泥浆配（水泥：砂：胶乳重量比为1:2.5:0.3） 2.氯丁胶乳胶水泥浆配（水泥：胶乳：水重量比为1:0.4:0.12）	*A. 玻璃幕墙 B. 铝板幕墙 C. 石材 *玻璃幕墙为主体结构按节 （注：玻璃及铝板的规格、颜色另详单体设计及专业厂家深化要求）		*国标广场面层铺装，样式详国标图纸； *100厚C20混凝土垫层； *150厚碎石垫层，振实压水泥 *素土夯实，素土面向接缝处施新 *土工布过滤层（200g/m²，搭接宽度≥150） *100厚灰渣（重）水泥（配比<25mm） K=1.09~0.95（W/m².k） D=5.4~6.6

表格说明及使用方法

1：本表按参考《屋面工程技术规范》GB50345-2012，《地下工程防水技术规范》GB50108-2008，《建筑防水工程技术规程》DB15-19-2006及《中南地区建筑标准设计建筑图集》3（2011版）进行编制。
2.前"建筑构造用料做法表"包括屋面层、顶棚、内墙面、楼面、地面、踢脚、墙裙、外墙等内容，按工程设计划选用，其中的内容，原则上适用于广东地区，如用在其它地区的工程设计，应作相应的调整。
3.本表与"建筑装修一览表"及"室内装修一览表"配套使用；设计人结合工程设计的需要，在相应的栏目内填入选用的代号；表格、面料、颜色、规格等，也要在栏内注明详细规格，做好表示符号。
4.本表方向即使用表格，在"建筑构造用料做法表"内，将工程设计图纸中选用的"栏目"（构造做法）抽象出来，与"建筑装修一览表"及"室内装修一览表"一并应用。
5.在选用的栏目内，凡有小字说明，采用打"√"的方式确定基层做法，面层层做法按需要直接选取，凡只标注……
6.选用石材或幕墙的内（外）墙面装修时，其固定点必须设在主体结构的柱（梁）上，不得设在轻质墙上，以确保安全。
7.有关屋面、顶棚、内（外）墙面、楼（地）面等施工技术要求，另详现行的相应规范、规程或"建筑总说明"中相应内容。
8.例1：选用贴面砖地面，则在"室内装修一览表"内的地面栏内：编号填上"G4B"备注填上"抛光耐磨地砖、浅红色."
9.右下角为"常用防水材料的特类，特点及适用范围"，供设计参考，其"屋面"、"地下防水"、"浴厕间"、"外墙"、"水池"等部位的防水等级及设防要求具体另详相应的构造用料做法及防水技术规范、规程。
10、本表选用的材料配比一般为体积比，传统砂浆和预拌砂浆配比详附表
11 除注明外，本表选用的轻集料混凝土为陶粒混凝土。

建筑装修一览表

编号 / 部位	屋面 做法	屋面 编号	备注	编号 / 部位	外墙面 做法	外墙面 编号	备注
配电房屋面	地面砖屋面	R-1		管线竖井外墙外侧	贴面砖（防水）外墙面	W-1	配电房
				管线竖井外墙内侧	贴面砖（防水）外墙面	N-1	配电房

说明1:
1、外装修干挂石材面分格缝详立面图，各阳阳角节点大样详国标06J505-1第Q15页；
2、外装修面砖面墙面分格缝详立面图，各阳阳角节点大样详国标06J505-1第Q2页中节点②④⑥⑧
3、外装修干挂金属板分格缝详立面图，各阳阳角节点大样详国标06J505-1第Q22~23页

室内装修一览表

编号 / 房间名称	顶棚 做法		内墙面 做法		地（楼）面 做法		踢脚（墙裙）做法		备注
公共走道（2-5层）			N-2F	无机涂料			N-3A	按1.6M现状墙裙高度为准	
公共卫生间（2-5层	D-2D	无机涂料	N-7	防水墙面砖	L-5	面砖面	地面砖与内墙砖对齐缝贴，卫生间只重做面层		
1#3#楼梯间（2-5层）			N-3A	釉面砖墙裙			N-3A	修复范围详楼梯大样图所示	

本教学楼改建范围内的内墙面、顶棚装修涂料不然烧性能均为A级

说明:
1.本表适用于广东地区的住宅工程建筑构造用料做法，如工程位于其它地区，则应作相应调整。
2.本"建筑装修一览表"、"室内装修一览表"与"住宅建筑构造用料做法表"一并使用；设计人结合工程设计的需要，在相应的栏目内填上选用编号、偏号、名称等，如屋面做法可能是屋面板面的不同部分的，也可能是不同的；室内装修则按不同房间名称分列，不同的面材按
A、B、C表示，若是五（墙裙）为加气混凝土砌块，则可选用；否则用D；
3.有关屋面、顶棚、内（外）墙、楼（地）面等技术要求及可使用行相应规范、规程、施工验收规范及配套的《住宅设计说明》中相应内容，确保设计质量与安全。
4.选用石材或幕墙的内（外）墙面装修时，其材料的固定点必须设在主体结构的柱、梁上，不得设在轻质墙体上。
5.广州地区的项目应所使方预拌砂浆，预拌砂浆必须验证需满足《预拌砂浆》JG/T 230-2007要求。
依据《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010和《广东省预拌砂浆应用技术规程》（DGJ/T13-37-2004）规定，预拌砂浆与传统砂浆对应关系，参照附表选用。
6.所有装修建材均要按规定计算求算方，材料均需报送省图文案。
说明
1.本表适用于广东地区的住宅工程建筑构造用料做法，如工程位于其它地区，则应作相应调整。
2.本"建筑装修一览表"、"室内装修一览表"与"住宅建筑构造用料做法表"一并使用；设计人结合工程设计的需要，在相应的栏目内填上选用编号、偏号、名称等，如屋面做法可能是屋面板面的不同部分的，也可能是不同的；室内装修则按不同房间名称分列，不同的面材按
A、B、C表示，若是五（墙裙）为加气混凝土砌块，则可选用；否则用D；
3、有关屋面、顶棚、内（外）墙、楼（地）面等技术要求及可使用行相应规范、规程、施工验收规范的相应内容，确保设计质量与安全。
4.选用石材或幕墙的内（外）墙面装修时，其材料的固定点必须设在主体结构的柱、梁上，不得设在轻质墙体上。
5.室内装修涂料的最低厚度不应大于0.6mm。
6.广州地区的项目应所使方预拌砂浆，预拌砂浆必须验证需满足《预拌砂浆》JG/T 230-2007要求。
依据《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010和《广东省预拌砂浆应用技术规程》（DGJ/T13-37-2004）规定，预拌砂浆与传统砂浆对应关系，参照附表选用。
7.所有装修建材均要按规定计算求算方，材料均需报送省图文案。

注：1、加压混凝土专用界面剂和专用抹灰砂浆，要满足《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890-2001要求。
2、钢筋砼梁、柱与砖墙交接处，在界面剂后，刷2~3后聚合物水泥砂浆抗裂，压入耐碱玻纤网格布，每道宽度不应小于100，然后再做抹灰层。

专业会签区 Countersignature of Disciplines

总图 Plan		
建筑 Arch.		
结构 Struc.		
给排水 W.S.D.		
暖通 H.V.A.C.		
强电 Strong.Elec.		
弱电 Weak.Elec.		
人防 C.A.D.		

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广州市城市规划勘测设计研究院
业务范围：工程勘察综合资质甲级
资质证书编号：B144000133
有效期至：2025年5月19日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：张伟思
注册号：4400013-014
有效期：至2024年6月

Mark	Date	Description 修改内容

广州市城市规划勘测设计研究院
GUANGZHOU URBAN PLANNING DESIGN & SURVEY RESEARCH INSTITUTE
www.gzpi.com.cn
地址：广州市建设大马路10号珠江规划大厦
□城乡规划编制证书号：甲级（建）城规编（141196）
□建筑工程专业设计证书号：甲级 A144000133
□市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业设计证书号：甲级 A144000133
□风景园林工程设计专项证书号：甲级 A144000133
□工程勘察综合类证书号：甲级 B144000133

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：段彦琼
注册号：4400013-047
有效期：至2022年6月
注册建筑师章

项目负责人 Proj.Dir.	段彦琼	
审定 Approve	张伟思	
审核 Review	李健明	
初审/校对 Check	林姚	
专业负责人 Discipline Dir.	段彦琼	
设计 Design	陈光烽	
	朱先成	
制图 Drawer		

建设单位 Client	广州市花都区教育局
工程名称 Project	花都区职业技术学校实训中心建设项目工程设计
图纸名称 Title	建筑构造用料做法表 教学楼
设计阶段 Drawing Status	施工图
设计部门 Department	建筑二所
工程编号 Project No.	2022#2201099
专业 Discipline	建筑
图号 Drawing No.	J-SM-03
版本 Rev.	A
日期 Date	2023.01
电子文件名 File Name	

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED.