专业	签署	期日

序号	电缆编号	起　点	终　点	型号及规格	长度(米)	保护钢管		备　注
						管径	长度(米)	
1	G-01	站外	辅助用房高压配电柜					利旧
2	D-02	室外燃气发电机	辅助用房低压配电室低压进线柜	ZRYJV22-0.6/1kV, 3x70+2x35	25	SC50	10	发电机主电源
3	K-FD	室外燃气发电机	辅助用房低压配电室低压进线柜	ZRYJV22-0.45/0.75kV, 4x2.5	25	SC50	10	发电机应急启动控制电源
4	D-FD	室外燃气发电机	辅助用房低压配电室低压进线柜	ZRYJV22-0.6/1kV, 3x6	25	SC50	10	发电机充电电源
5	D-3AP	辅助用房低压配电室低压进线柜	工艺区3AP配电箱	ZRYJV22-0.6/1kV, 5x16	60	SC50	26	
6	3AP-6DF	工艺区3AP配电箱	收球区电动阀	ZRYJV22-0.6/1kV, 4x4	60			
7	3AP-7DF	工艺区3AP配电箱	收球区电动节流截止阀	ZRYJV22-0.6/1kV, 4x4	55			
8	D-GL	辅助用房低压配电室低压进线柜	室外撬装锅炉	ZRYJV22-0.6/1kV, 5x16	50	SC50	10	
9	D-ML	辅助用房低压配电室低压进线柜	室外路灯	ZRYJV22-0.6/1kV, 5x10	160	SC50	30	
10	M-1LS	辅助用房低压配电室低压进线柜	室外临时电源(库房)	ZRYJV22-0.6/1kV, 5x6	25	SC50	10	
11	M-2LS	辅助用房低压配电室低压进线柜	室外临时电源(值班)	ZRYJV22-0.6/1kV, 5x6	140	SC50	30	
12	M-3LS	辅助用房低压配电室低压进线柜	室外临时电源(办公生活区域)	ZRYJV22-0.6/1kV, 5x16	60	SC50	10	
13	D-1JC	辅助用房控制室加臭控制柜	工艺区加臭泵接线箱	ZRYJV22-0.6/1kV, 5x2.5	100	SC50	30	
14	D-2JC	辅助用房控制室加臭控制柜	工艺区加臭泵接线箱	ZRYJV22-0.6/1kV, 5x2.5	100	SC50	30	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

工程勘察设计出图专用章
(有效期至:2023年12月31日)
单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司
行业:工程设计综合资质
级别:甲级　　证书编号:A112000102
天津市住房和城乡建设委员会制

中国市政工程华北设计研究总院有限公司 North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.								日期 Date	2023.7
								阶段 Design Stage	施工图
审核 Review	田再强		工程名称 Project	田心调压站扩容改造工程				工号 Project No.	2020-S-042-033
校核 Check	蓝钦		设计项目 Design Item	总图				分号 Division No.	7-0
设计 Design	金树奎		图名 Drawing Name	管线表				图号 Drawing No.	D-08
绘图 Draw			项目负责 Project Person In Charge	杨帆		专业负责 Specialized Person In Charge	金树奎	版次 Version	A