


I级试验限压型电涌保护器  
 $I_{imp}(10/350\mu s)=12.5kA(L-N)/50kA(N/PE)$   
 $I_n=25kA(8/20\mu s) \quad U_p=1.5kV$

<div></div> <div>中国市政工程华北设计研究总院有限公司</div> <div>North China Municipal Engineering Design &amp; Research Institute Co., Ltd.</div>					日期 Date	2023.7
					阶段 Design Stage	施工图
审核 Review	田再强	田再强	工程名称 Project	田心调压站扩容改造工程	工号 Project No.	2023-S-042-033
校核 Check	蓝钦	蓝钦	设计项目 Design Item	田心调压站 辅助用房	分号 Division No.	7-2
设计 Design	金树奎	金树奎	图 名 Drawing Name	低压配电系统图（一）	图号 Drawing No.	D-03
绘图 Draw			项目负责人 Project Charge In Charge	杨帆 杨帆	专业负责 Specialized Charge In Charge	金树奎
					版次 Version	A