专业	签字	日期

序号	线路编号	起　　点	终　　点	缆　　线			保护管		备　　注
				型　　号	规格（mm²）	长度（m）	管径	长度（m）	
	电力电缆-低压								长度据实
1	D-01	变压器	辅助用房低压间	ZR-YJV -0.6/1	3x70+2x35	20	RC50	7	最终材料以供电部门设计为准
2	D-GY	辅助用房低压间	配电室高压柜	ZR-YJV -0.6/1	3x4	20	RC25	6	
3	D-B	辅助用房低压间	变压器温控箱						利旧
4	D-YB	辅助用房低压间	原有仪表电源						利旧
5	D-K	辅助用房低压间	新增仪表电源	ZR-YJV -0.6/1	5x10	20			
6	D-K-P	辅助用房低压间	新增仪表旁路电源	ZR-YJV -0.6/1	5x6	20			
7	M-1	辅助用房低压间	原有本室照明						利旧
8	D-YJB	辅助用房低压间	阴极保护控制柜	ZR-YJV -0.6/1	3x6	10			
9	D-JC	辅助用房低压间	加臭装置控制柜	ZR-YJV -0.6/1	5x4	20			
10	D-XKT	辅助用房低压间	本室空调配电箱	ZR-YJV -0.6/1	5x10	10	RC40	2	
11									
12									
13	电力电缆-高压								
14	G-1	配电室高压柜	配电室变压器						利旧
15									
16	控制电缆								
17	K-B	配电室高压柜	配电室变压器	ZRKYJV-0.45/0.75	8X1.5	10	/	/	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

工程勘察设计出图专用章
（有效期至：2023年12月31日）
单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司
行业：工程设计综合资质
级别：甲级　　证书编号：A112000102
天津市住房和城乡建设委员会制

注：

由配电室引出的电缆规格、编号及长度均见总图。

中国市政工程华北设计研究总院有限公司 North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.								
							日期 Date	2023.7
							阶段 Design Stage	施工图
审核 Review	田再强		工程名称 Project	田心调压站扩容改造工程			工号 Project No.	2023-S-042-033
校核 Check	蓝钦		设计项目 Design Item	田心调压站　辅助用房			分号 Division No.	7-2
设计 Design	金树奎		图名 Drawing Name	电缆作业表			图号 Drawing No.	D-07
绘图 Draw			项目负责 Project Person In Charge	杨帆	专业负责 Specialized Person In Charge	金树奎	版次 Version	A