专业	签字	日期

序号	名称规格	材料	单位	数量	重量(公斤) 单重	重量(公斤) 总重	备注
1	阴保柜 输入380/220V 输出30A/50V 外形尺寸：宽600mmX深800mm，高度厂家自定 RS485接口		台	1			内含两台恒电位仪 一台控制器
2	MMo柔性阳极		米	600			
3	阳极、阴极接线箱（接线柱适合35~50mm2截面						
	单芯电缆 ，共12个铜接线柱，设绝缘接线板；						
	箱体防护等级IP65，进出口应进行防潮密封）		台	1			配电室内
4	防爆接线箱 ExeIICT4 Gb IP66		台	4			室外工艺区等
5	ER腐蚀速率探头 厚度500um 面积10cm2		个	2			
6	极化试片 面积6.5cm2		个	5			
7	预包装长效铜/硫酸铜参比电极，使用寿命≥5年		个	5			配套铜芯电缆截面1X10
8	防水绝缘接头测试桩		台	2			本改造工程和四期工程各1台绝缘接头用
9	锌接地电池		个	2			本改造工程和四期工程各1台绝缘接头用
10	电缆						
	ZRYJV22-0.6/1 1X50		米	140			阴极
	ZRYJV22-0.6/1 1X35		米	150			阳极
	ZRYJV22-0.6/1 1X25		米	350			零位、参比电极、接地电池
	ZRYJV22-450/750 4X2.5		米	10			极化探头

序号	名称规格	材料	单位	数量	重量(公斤) 单重	重量(公斤) 总重	备注

工程勘察设计出图专用章
（有效期至：2023年12月31日）
单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司
行业：工程设计综合资质
级别：甲级 证书编号：A112000102
天津市住房和城乡建设委员会制

中国市政工程华北设计研究总院有限公司 North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.								
							日期 Date	2023.7
							阶段 Design Stage	施工图
审核 Review	田再强		工程名称 Project	田心调压站扩容改造工程			工号 Project No.	2020-S-042-033
校核 Check	蓝钦		设计项目 Design Item	总图			分号 Division No.	7-0
设计 Design	金树奎		图名 Drawing Name	材料表			图号 Drawing No.	DB-01
绘图 Draw			项目负责 Project Person In Charge	杨帆	专业负责 Specialized Person In Charge	金树奎	版次 Version	A