专业	签字	日期

建构筑物一览表

序号	项目名称	占地面积m²	建筑面积m²	备注
1	收发球区	189.3		原有，高压A
2	辅助用房	122.4	122.4	原有
3	放散管	9		原有
4-1	原高中压调压橇	1178.6		需拆除设备
4-2	去南海及原有调压计量橇			本次设计范围内
4-3	去南海及原有过滤换热调压橇			本次设计范围内
4-4	过滤计量调压			建设中
4-5	收发球设备			建设中
5	橇装锅炉	42.88		本次设计范围内
6	发电机	10		该基础正在建设中
7	门卫	19.44	16.64	原有
	合计	1571.62	139.04	

注：本表包括已建、在建建构筑物

图例

- 阴极电缆焊点
- 零位电缆焊点
- 试片
- 参比电极
- ER探头
- 柔性阳极接线处
- 防水型绝缘接头测试桩
- 防爆接线箱

说　明

1、柔性阳极共3段，与工艺区埋地管道平行埋设；

2、阳、阴极接线箱安装在低压配电室合适位置，阳、阴极电缆经阳、阴极接线箱汇流后进恒电位仪；

工程勘察设计出图专用章
（有效期至：2023年12月31日）
单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司
行业：工程设计综合资质
级别：甲级　　证书编号：A112000102
天津市住房和城乡建设委员会制

中国市政工程华北设计研究总院有限公司 North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.							日期 Date	2023.7
							阶段 Design Stage	施工图
审核 Review	田再强		工程名称 Project	田心调压站扩容改造工程			工号 Project No.	2023-S-042-033
校核 Check	蓝钦		设计项目 Design Item	总图			分号 Division No.	7-0
设计 Design	金树奎		图名 Drawing Name	站内区域阴极保护设计图			图号 Drawing No.	DB-04
绘图 Draw			项目负责 Project Person In Charge	杨帆	专业负责 Specialized Person In Charge	金树奎	版次 Version	A